

# 質疑回答書

平成 29 年 6 月 15 日

契約番号 4291000056

件 名 依那古小学校農業集落排水接続工事

質 疑	回 答
<p>1 本工事は、工期 90 日間となっておりますが、完成検査終了までトイレは使用禁止としてもよろしいのでしょうか？</p> <p>校舎男子トイレ 3 箇所、女子トイレ 6 箇所、職員男性トイレ 1 箇所、職員女性トイレ 1 箇所、プール棟・倉庫棟トイレ</p>	<p>1 契約日から 7 月 20 日まで既設トイレは使用し、新設トイレは 9 月 1 日から使用する予定です。</p>
<p>2 プール使用期間中は、プール棟トイレ改修工事の施工しないほうがよろしいでしょうか。</p>	<p>2 プールの使用は 8 月 4 日までです。期間中は施工できないと考えてください。施工時期については、落札業者と打合せの上決定します。</p>
<p>3 図面番号 M - 10、M - 11、M - 12 各階男子トイレ改修部分 TB 壁内に給水管を立ち上げるスペースがないと思われませんが、いかがいたしましょうか？</p>	<p>3 男子トイレについては、床給水取りと考えてください。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。