

ゆめが丘浄水場設置監視設備

1. 上野地区施設監視システム	監視	運転操作
(東芝システム)		
1 取水口 導水ポンプ場	○	○
2 ゆめが丘浄水場	○	○
3 上野南ポンプ場	○	○
4 上野北ポンプ場	○	○
5 島ヶ原加圧ポンプ場	○	○
6 伊賀加圧ポンプ場	○	○
7 青山送水ポンプ場	○	○
8 上野第1分水	○	○
9 ゆめが丘配水池	○	○
10 上野第3分水	○	○
11 島ヶ原分水	○	○
12 大山田調整池	○	○
13 大山田分水	○	○
14 伊賀第1分水	○	○
15 阿山分水	○	○
16 青山調整池	○	○
17 青山第1分水	○	○
18 青山第2分水	○	○
(東芝システム)	監視(ITVシステム)	
1 ゆめが丘浄水場	○	
2 取水口	○	
(日立システム)	監視	運転操作
1 小田浄水場	○	○
2 小田水源地	○	○
3 三田水源地	○	○
4 北川原水源地	○	○
5 小田第2水源地	○	○
6 三田中継ポンプ場	○	○
7 高倉低区配水池	○	○
8 高倉高区配水池	○	
9 三田配水池	○	
10 北部配水池	○	
11 高区中継ポンプ場	○	○
12 高区配水池	○	
13 南部第1、第2配水池	○	
14 西山中継ポンプ場 西山配水池	○	○
15 高倉第2高区配水池	○	

(3PW:三愛物産株式会社製)	監視	運転操作
1 岩倉配水池	○	
2 寺田浄水場、配水池	○	
3 桜ヶ丘中継ポンプ場、配水池	○	
4 久米山ポンプ場	○	
5 丸山浄水場、配水池	○	
6 猪田浄水場、配水池	○	
7 丸山中継ポンプ場、第2配水池	○	
8 上之庄中継ポンプ場、古花配水池、山出配水池	○	
9 東谷中継ポンプ場、配水池	○	
10 湯屋谷中継ポンプ場、配水池	○	
11 比自岐浄水場、配水池	○	
12 諏訪浄水場、配水池	○	(1部制御可能)
13 比土浄水場、配水池	○	
14 第3配水池	○	
15 上野西部浄水場、配水池	○	

比土第3水源地

異常時電話による自動通報

2. 島ヶ原地区

(3PW:三愛物産株式会社製)	監視	運転操作
1 島ヶ原第2浄水場	○	
2 川南高架水槽	○	
3 不見上高区高架水槽	○	
4 不見上低区配水池	○	

島ヶ原第1配水池

異常時電話による自動通報

3. 大山田地区

(3PW:三愛物産株式会社製)	監視	運転操作
1 山田浄水場	○	
2 山田系配水池	○	
3 馬野系配水池	○	
4 大沢配水池	○	

(富士電機システム)

1 高良城浄水場	監視	運転操作
	○	○
		(1部制御可能)

(エム システム)

1 馬野浄水場	監視	運転操作
	○	○
		(1部制御可能)
2 馬野加圧ポンプ場	○	
3 坂下配水池	○	

4. 伊賀地区

(NECシステム)

	監視	運転操作
1 朝古川浄水場 配水池	○	
2 岡鼻水源(平水源)	○	
3 滝川浄水場	○	○
4 塚脇水源 天道川水源	○	○
5 伊賀第1配水池	○	○
6 伊賀第2配水池	○	
7 伊賀第3配水池	○	
8 山畑配水池	○	

(3PW:三愛物産株式会社製)

	監視	運転操作
1 横地野加圧所	○	

5. 阿山地区

(NECシステム)

	監視	運転操作
1 玉滝浄水場 配水池	○	
2 榎山第1水源 榎山第2水源	○	
3 榎山導水ポンプ場	○	
4 焼尾配水池	○	
5 榎山新田送水ポンプ場	○	
6 榎山新田配水池	○	
7 丸柱浄水場 西米の川ダム取水設備	○	
7 丸柱低区配水池	○	
8 石川配水池	×	遠隔監視未設備
9 河合配水池	○	
10 丸柱高区配水池	○	
11 波敷野配水池	×	遠隔監視未設備

(3PW:三愛物産株式会社製)

	監視 (ITVシステム)	運転操作
1 玉滝浄水場	○	
2 丸柱浄水場	○	
1 山生田加圧所	○	
2 東湯舟加圧所		30年度設置
3 内保加圧所		30年度設置

6. 青山地区

阿保浄水場	異常時電話による自動通報	×	34年度設置予定
阿保配水池	(ゆめが丘浄水場で監視なし)	×	34年度設置予定
上津浄水場		×	34年度設置予定

(3PW:三愛物産株式会社製)

	監視	運転操作
1 南部浄水場	○	
2 取水地	○	
3 本配水池	○	

- 4 鈴又配水池
- 5 霧生配水池
- 6 諸木配水池
- 7 鳥岡加圧ポンプ場
- 8 床並高区配水池
- 9 床並低区配水池
- 10 国見加圧ポンプ場
- 11 古田加圧ポンプ場
- 12 古田配水池



異常時電話による自動通報