

# 質疑回答書

平成30年 1月25日

契約番号 429100091

件名 佐那具駅前トイレ新築工事

質 疑	回 答
<p>1 設計書No.13（設計図A-13・14） 設計書と梁伏図及び部材リストには小屋束の記載が在りますが、軸組図には登り梁となっていて小屋束が在りません。 梁は水平梁なのか登り梁なのか御回答下さい。 また、構造上の事案の為、完了検査に際し図面変更の指摘を受けないかも合わせて御質問させていただきます。</p> <p>2 入札公告特記事項に全体工期 120日と記載が在りますが、積算参考資料には 1.6 か月と記載されています。 予定価格の共通仮設費及び現場管理費の算出根拠は、どちらの工期でしょうか。 1.6 か月算定の場合、諸経費の見直しは可能なのでしょうか。</p> <p>以上</p>	<p>1 設計図A-13 を正とします。梁は水平梁です。 完了検査に際し図面変更の指摘は受けません。</p> <p>2 共通仮設費及び現場管理費の算定根拠は 1.6 か月として下さい。 諸経費の見直しは可能です。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。