

# 質 疑 回 答 書

平成30年2月8日

契約番号 4291000386  
件 名 平成29年度 H29国災 第693号  
準用河川分城谷川（その1）右岸河川災害復旧工事

質 疑	回 答
<p>1. 現場及び設計図書の確認を行いました所、敷鉄板の工事用道路は計上されておりましたが、ブロック積工施工箇所までの工事用道路の設計がありません。よって、掘削土の仮置き、資材の運搬ができないと思います。 設計段階での発注者の施工方法を明示願います。</p>	<p>1. 当初設計では、小型重機により法面全体の土を動かすような設計になっています。現時点では扱い土量の中で対応が可能であると考えます。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。