工　事　設　計　書

施行年度	平成３０年度	契約番号 2018000518	上下水道部　下水道課

工事名	平成30年度　農業集落排水施設整備事業　山田南地区　出後5工区 管路施設工事	設計番号	********
施工場所	伊賀市　出後　地内	設計・積算年月日	平成30年 5月17日
工種	管路施設	積算者	検算者
設計金額	円　内消費税相当額　円		

工期	平成31年1月31日　迄	管路延長	965.93　m	公共汚水桝	25.0　箇所

工事の大要	起工理由
平成30年度　農業集落排水施設整備事業　山田南地区　出後5工区管路施設工事 【補助】 (当初) 管路工(自然流下)　L= 731.87 m マンホール工　N= 28 箇所 取付管工　N= 16 箇所 公共汚水桝工　N= 16 箇所 【非補助】 (当初) 管路工(自然流下)　L= 132.77 m マンホール工　N= 10 箇所 取付管工　N= 5 箇所 公共汚水桝工　N= 5 箇所	別　紙

伊賀市
上下水道部　下水道課

設　計　内　訳　表

費目	工種	種別	細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本工事費								
01:補助								
補助				式	1.000			
	自然流下			式	1.000			
		土工（自然）		式	1.000			第 0001 号 明細表
		基礎工（自然）		式	1.000			第 0002 号 明細表
		配管工（自然）		式	1.000			第 0003 号 明細表
	圧送			式	1.000			
		土工（圧送）		式	1.000			第 0004 号 明細表

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎工（圧送）	式	1.000			第 0005 号 明細表
配管工（圧送）	式	1.000			第 0006 号 明細表
マンホール工	式	1.000			
１号マンホール	式	1.000			第 0007 号 明細表
A1マンホール	式	1.000			第 0008 号 明細表
マンホール共通	式	1.000			第 0009 号 明細表
１号レジンマンホール	式	1.000			第 0010 号 明細表
副管工	式	1.000			第 0011 号 明細表
塩ビ製小口径マンホール	式	1.000			第 0012 号 明細表

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
圧送接続工	式	1.000			第 0013 号 明細表
中継ポンプ槽工	式	1.000			
土工（中継P）	式	1.000			第 0014 号 明細表
２号マンホール	式	1.000			第 0015 号 明細表
マンホール共通	式	1.000			第 0016 号 明細表
配管工	式	1.000			第 0017 号 明細表
取付管工	式	1.000			
土工（取付）	式	1.000			第 0018 号 明細表
取付管工	式	1.000			第 0019 号 明細表

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
公共汚水桝工	式	1.000			
土工（公桝）	式	1.000			第 0020 号 明細表
公共汚水桝工	式	1.000			第 0021 号 明細表
Ｏ号マンホール	式	1.000			第 0022 号 明細表
舗装復旧工	式	1.000			
舗装取壊工	式	1.000			第 0023 号 明細表
舗装仮復旧工	式	1.000			第 0024 号 明細表
処分工	式	1.000			
舗装版処分工	式	1.000			第 0025 号 明細表

設　計　内　訳　表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物処分工			式	1.000			第 0026 号 明細表
	付帯工			式	1.000			
	既設雑排水布設替工			式	1.000			第 0027 号 明細表
	横断水路布設替工（取付管）			式	1.000			第 0028 号 明細表
	仮設工			式	1.000			
	土留工			式	1.000			第 0029 号 明細表
	安全費			式	1.000			第 0030 号 明細表
	水替工			式	1.000			第 0031 号 明細表
02:非補助								

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
非補助	式	1.000			
自然流下	式	1.000			
土工（自然）	式	1.000			第 0032 号 明細表
基礎工（自然）	式	1.000			第 0033 号 明細表
配管工（自然）	式	1.000			第 0034 号 明細表
マンホール工	式	1.000			
１号マンホール	式	1.000			第 0035 号 明細表
A1マンホール	式	1.000			第 0036 号 明細表
マンホール共通	式	1.000			第 0037 号 明細表

設　計　内　訳　表						
費目	工種	種別	細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		塩ビ製小口径マンホール		式	1.000			第 0038 号 明細表
	取付管工			式	1.000			
		土工（取付）		式	1.000			第 0039 号 明細表
		取付管工		式	1.000			第 0040 号 明細表
	公共汚水桝工			式	1.000			
		土工（公桝）		式	1.000			第 0041 号 明細表
		公共汚水桝工		式	1.000			第 0042 号 明細表
		Ｏ号マンホール		式	1.000			第 0043 号 明細表
	舗装復旧工			式	1.000			

設　計　内　訳　表						
費目	工種	種別	細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
	舗装取壊工			式	1.000			第 0044 号 明細表
	舗装仮復旧工			式	1.000			第 0045 号 明細表
処分工				式	1.000			
	舗装版処分工			式	1.000			第 0046 号 明細表
	構造物処分工			式	1.000			第 0047 号 明細表
付帯工				式	1.000			
	既設雑排水布設替工			式	1.000			第 0048 号 明細表
	横断水路布設替工（取付管）			式	1.000			第 0049 号 明細表
仮設工				式	1.000			

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工	式	1.000			第 0050 号 明細表
安全費	式	1.000			第 0051 号 明細表
水替工	式	1.000			第 0052 号 明細表
直接工事費計	式	1.000			
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費	式	1.000			第 9001 号 明細表【合併01】
共通仮設費（率計上額）	式	1.000			
共通仮設費計	式	1.000			

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
純工事費	式				
		1.000			
現場管理費	式				
		1.000			
工事原価	式				
		1.000			
一般管理費等	式				
		1.000			
工事価格	式				
		1.000			
消費税及び地方消費税相当額	式				
		1.000			
本工事費計	式				
		1.000			

[補助]

第 0001 号 明細表　土工（自然）　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削　　（矢板無） 土砂	m3				第0001号単価表
		27.000			
掘削　　（矢板無） 土砂	m3				第0002号単価表
		10.000			
掘削　　（矢板有） 土砂	m3				第0003号単価表
		309.000			
掘削　　（矢板有） 土砂	m3				第0004号単価表
		1,303.000			
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2				CB210080(0001)
		27.000			
埋戻　RC-40 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ	m3				第0005号単価表
		4.000			
埋戻　RC-40 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ	m3				第0008号単価表
		266.000			
埋戻　RC-40 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ	m3				第0010号単価表
		1,069.000			

[補助]

第 0001 号 明細表　土工（自然）　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻　購入土 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ	m3				第0012号単価表
		18.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,土砂,　　,DID区間なし	m3				第0001号施工単価表
		27.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,土砂,　　,DID区間なし	m3				第0002号施工単価表
		319.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,土砂,　　,DID区間なし	m3				第0003号施工単価表
		1,303.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 8km,土砂,　　,DID区間なし	m3				第0004号施工単価表
		1,649.000			
積込（ルーズ）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 土砂	m3				CB210020(0005)
		1,649.000			
合　　計					

［補助］

第 0002 号 明細表　基礎工（自然）　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砂基礎 再生砂	m3				第0013号単価表
		105.000			
砂基礎 洗　砂	m3				第0014号単価表
		112.000			
合　　計					

第 0003 号 明細表　配管工（自然）　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　150mm	m				
		657.700			
ﾏﾝﾎｰﾙ用ｺﾞﾑ製可とう継手 φ150 塩ビ用	個				
		51.000			
本管用自在継手 φ150　塩ビ製	個				
		5.000			
管明示シート工 150mm×50m	m				第0015号単価表
		658.000			

[補助]

第 0003 号 明細表　配管工（自然）					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0004 号 明細表　土工（圧送）					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削　　（矢板無） 土砂	m3	5.000			第0016号単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	6.000			CB210080(0001)
埋戻　RC-40 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板無）	m3	3.000			第0017号単価表
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 8km,土砂,　　,DID区間なし	m3	5.000			第0004号施工単価表
合　　計					

［補助］

第 0005 号 明細表　基礎工（圧送）　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砂基礎 再生砂	m3	1.300			第0013号単価表
合　　計					

第 0006 号 明細表　配管工（圧送）　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（ＶＰ） φ50　L=5.0m	m	9.000			第0019号単価表
ﾏﾝﾎｰﾙ用ｺﾞﾑ製可とう継手 φ50 塩ビ用	個	2.000			
埋設標識シート敷設 150mm×50　アルタン入	m	9.000			第0020号単価表
合　　計					

［補助］

第 0007 号 明細表　１号マンホール　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
組立式Mブロック底部工 1号　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎含む	箇所				第0021号単価表
		11.000			
組立式Mブロック底部工 1号　ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ	箇所				第0024号単価表
		1.000			
管取付壁ブロック 1号　φ900×1200	個				
		1.000			
管取付壁ブロック 1号　φ900×1500	個				
		5.000			
管取付壁ブロック 1号　φ900×1800	個				
		5.000			
直壁ブロック 1号　φ900×300	個				
		2.000			
斜壁ブロック 1号　φ600－900×300	個				
		1.000			
斜壁ブロック 1号　φ600－900×450	個				
		6.000			

［補助］

第 0007 号 明細表　１号マンホール　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
斜壁ブロック 1号　φ600－900×600	個				
		4.000			
削孔費 1号　φ150	箇所				
		18.000			
組立マンホール設置工 1号　3m以下	箇所				
		11.000			
合　　計					

第 0008 号 明細表　A1マンホール　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
組立式Mブロック底部工 A1号　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎含む	箇所				第0025号単価表
		12.000			
組立式Mブロック底部工 A1号　ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ	箇所				第0026号単価表
		1.000			
管取付壁ブロック A1号　φ600×(600×900)900	個				
		12.000			

［補助］

第 0008 号 明細表　A1マンホール　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
直壁ブロック A1号　φ600×900×300	個				
		6.000			
直壁ブロック A1号　φ600×900×600	個				
		3.000			
直壁ブロック A1号　φ600×900×900	個				
		5.000			
斜壁ブロック A1号　φ600×(600×900)450	個				
		8.000			
斜壁ブロック A1号　φ600×(600×900)600	個				
		4.000			
削孔費 A1号　φ100	箇所				
		1.000			
削孔費 A1号　φ150	箇所				
		12.000			
組立マンホール設置工 0号または楕円　2m以下	箇所				
		4.000			

［補助］

第 0008 号 明細表　A1マンホール　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
組立マンホール設置工 0号または楕円　2m超～3m以下	箇所				
		8.000			
合　　計					

第 0009 号 明細表　マンホール共通　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
マンホール 調整リング　φ600　100mm	個				
		21.000			
マンホール 調整リング　φ600　150mm	個				
		8.000			
蓋及び受枠（ﾃﾞｻﾞｲﾝ入）調整駒 防臭・防水　φ600 T-25	組				
		23.000			
合　　計					

［補助］

第 0010 号 明細表　１号レジンマンホール					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
組立Mブロック底部工 1号ﾚｼﾞﾝ　ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ	箇所				第0027号単価表
		1.000			
合　　計					

第 0011 号 明細表　副管工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 塩ビ製　φ150－150mm	個				
		1.000			
副管用 90°曲管 塩ビ製 φ150mm	個				
		1.000			
硬質塩ビ管（ＶＵ） φ150	m				第0028号単価表
		0.500			
内副管用固定バンド 塩ビ製 φ150mm	個				
		2.000			

［補助］

第 0011 号 明細表　副管工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
マンホール内副管設置工 1.0m　未満	箇所				第0029号単価表
		1.000			
合　　計					

第 0012 号 明細表　塩ビ製小口径マンホール　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm	箇所				
		4.000			
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm	箇所				
		1.000			
保護鉄蓋（ﾃﾞｻﾞｲﾝ入） φ300　T-14　台座付	組				
		1.000			
保護鉄蓋（ﾃﾞｻﾞｲﾝ入） φ300　T-25　台座付	組				
		4.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所				
		5.000			

［補助］

第 0012 号 明細表　塩ビ製小口径マンホール					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0013 号 明細表　圧送接続工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（ＶＰ） φ50　L=5.0m	m	1.700			第0019号単価表
硬質塩ビ管ＴＳ継手　エルボ φ50mm	個	2.000			
ステンレス製バンド 立配管用　φ50	個	2.000			
合　　計					

[補助]

第 0014 号 明細表　土工（中継P）					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削　　（矢板有） 土砂	m3				第0030号単価表
		23.000			
基礎材（基礎栗石工） ｔ＝0.15ｍ	m2				第0023号単価表
		2.400			
埋戻　RC-40 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）	m3				第0031号単価表
		16.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 8km,土砂,　　,DID区間なし	m3				第0004号施工単価表
		23.000			
合　　計					

［補助］

第 0015 号 明細表　２号マンホール　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
２号マンホール 底版 有効高150	個				
		1.000			
２号マンホール 直壁　1200×1200	個				
		1.000			
直壁ブロック 2号　φ1200×2400	個				
		1.000			
２号マンホール 斜壁　900×1200×450	個				
		1.000			
削孔費 2号　φ50	箇所				
		1.000			
削孔費 2号　φ150	箇所				
		3.000			
組立マンホール設置工 2号　4m超～5m以下	箇所				
		1.000			
合　　計					

［補助］

第 0016 号 明細表　マンホール共通　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
マンホール 調整リング　φ900　100mm	個				
		1.000			
蓋及び受枠（親子蓋）調整駒 防臭・防水　φ900 T-25	組				
		1.000			
合　　計					

第 0017 号 明細表　配管工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
VSﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ50　離脱防止金具付	個				
		1.000			
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管布設工（埋設） SUS304 20S 50A	m				第0033号単価表
		0.800			
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP 30　10m未満	m				第0034号単価表
		15.000			

[補助]

第 0017 号 明細表　配管工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP 50　10m未満	m				第0035号単価表
		7.500			
埋設標識シート敷設 150mm×50　アルタン入	m				第0020号単価表
		8.000			
合　　計					

第 0018 号 明細表　土工（取付）　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削　　（矢板無） 土砂	m3				第0001号単価表
		3.000			
掘削　　（矢板有） 土砂	m3				第0036号単価表
		21.000			
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2				CB210080(0001)
		3.000			
埋戻　RC-40 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ	m3				第0005号単価表
		17.000			

［補助］

第 0018 号 明細表　土工（取付）　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,土砂,　　,DID区間なし	m3				第0001号施工単価表
		24.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 8.0km,土砂,　　,DID区間なし	m3				第0006号施工単価表
		24.000			
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3				CB210020(0005)
		24.000			
合　　計					

第 0019 号 明細表　取付管工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設および支管取付工 管径　100mm	箇所				
		17.000			
埋設標識シート敷設 150mm×50　アルタン入	m				第0020号単価表
		21.000			
合　　計					

［補助］

第 0020 号 明細表　土工（公桝）　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削　　（矢板無） 土砂	m3				第0001号単価表
		11.000			
掘削　　（矢板有） 土砂	m3				第0036号単価表
		10.000			
埋戻　在来土 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ	m3				第0037号単価表
		16.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,土砂,　　,DID区間なし	m3				第0001号施工単価表
		6.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 8km,土砂,　　,DID区間なし	m3				第0004号施工単価表
		6.000			
積込（ルーズ）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 土砂	m3				CB210020(0005)
		6.000			
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2				CB210080(0001)
		10.000			

［補助］

第 0020 号 明細表　土工（公桝）					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0021 号 明細表　公共汚水桝工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ます設置工（塩化ビニル製） ます径　300mm	箇所	16.000			
保護鉄蓋（ﾃﾞｻﾞｲﾝ入） φ300　T-8　台座付	組	11.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	11.000			
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	0.600			
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 普通ｾﾒﾝﾄ 小型車割増無し	m3	0.300			第0007号施工単価表
合　　計					

［補助］

第 0022 号 明細表　０号マンホール					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
組立式Mブロック底部工 0号　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎含む	箇所				第0038号単価表
		1.000			
管取付壁ブロック 0号　φ750×900	個				
		1.000			
斜壁ブロック 0号　φ600－750×600	個				
		1.000			
組立マンホール設置工 0号または楕円　2m以下	箇所				
		1.000			
マンホール 調整リング　φ600　100mm	個				
		1.000			
蓋及び受枠（ﾃﾞｻﾞｲﾝ入）調整駒 防臭・防水　φ600 T-14	組				
		1.000			
合　　計					

[補助]

第 0023 号 明細表　舗装取壊工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008)
		1,312.000			
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m				CB430510(0009)
		180.000			
AS版切断排水処理 3.0km,舗装切断排水,　　,DID区間なし	m3				第0008号施工単価表
		8.400			
Co版切断排水処理 3.0km,舗装切断排水,　　,DID区間なし	m3				第0009号施工単価表
		1.800			
As掘削　　(矢板無) ｱｽﾌｧﾙﾄ	m3				第0039号単価表
		0.900			
AS掘削　　(矢板無) ｱｽﾌｧﾙﾄ	m3				第0040号単価表
		4.900			
As掘削　　(矢板無) ｱｽﾌｧﾙﾄ	m3				第0041号単価表
		29.000			
As掘削　　(矢板無) ｱｽﾌｧﾙﾄ	m3				第0042号単価表
		0.300			

[補助]

第 0023 号 明細表　舗装取壊工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
Co掘削　　(矢板無) ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3				第0043号単価表
		2.000			
Co掘削　　(矢板無) ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3				第0044号単価表
		6.000			
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,アスファルト殻,　　,DID区間なし	m3				第0010号施工単価表
		0.900			
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,アスファルト殻,　　,DID区間なし	m3				第0011号施工単価表
		4.900			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,アスファルト殻,　　,DID区間なし	m3				第0012号施工単価表
		29.000			
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 3.0km,アスファルト殻,　　,DID区間なし	m3				第0013号施工単価表
		35.000			
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,コンクリート殻,　　,DID区間なし	m3				第0014号施工単価表
		2.000			

[補助]

第 0023 号 明細表　舗装取壊工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,コンクリート殻,　　,DID区間なし	m3				第0015号施工単価表
		6.000			
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 3.0km,コンクリート殻,　　,DID区間なし	m3				第0016号施工単価表
		8.000			
積込（ルーズ）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 岩塊･玉石	m3				CB210020(0013)
		43.000			
合　　計					

第 0024 号 明細表　舗装仮復旧工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13)	m2				第0017号施工単価表
		688.000			
下層路盤（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 75mm以上125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410030(0015)
		688.000			

[補助]

第 0024 号 明細表　舗装仮復旧工					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
名 称　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

第 0025 号 明細表　舗装版処分工					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
名 称　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	35.000			
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3	8.000			
産業廃棄物受入れ料金（汚でい）	t	11.200			
合 計					

［補助］

第 0026 号 明細表　構造物処分工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3				
		3.900			
合　　計					

第 0027 号 明細表　既設雑排水布設替工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm	箇所				
		10.000			
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　200mm	m				
		112.400			
［構造物取壊し工（大型ﾌﾞﾚｰｶ）］	m3				第0018号施工単価表
		3.900			
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,コンクリート殻,　　,DID区間なし	m3				第0014号施工単価表
		1.200			

[補助]

第 0027 号 明細表　既設雑排水布設替工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,コンクリート殻,　　,DID区間なし	m3				第0015号施工単価表
		1.900			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,コンクリート殻,　　,DID区間なし	m3				第0019号施工単価表
		0.800			
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 3.0km,コンクリート殻,　　,DID区間なし	m3				第0016号施工単価表
		3.900			
積込（ルーズ）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 岩塊･玉石	m3				CB210020(0013)
		3.900			
合　　計					

［補助］

第 0028 号 明細表　横断水路布設替工（取付管）　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝撤去 再利用撤去　L=600　60kgを超え300kg以下	m	3.600			第0020号施工単価表
U型側溝布設 旧材利用　L=600　60kgを超え300kg以下	m	3.600			第0021号施工単価表
U型側溝撤去 再利用撤去　L=2000　1000kg以下	m	2.000			第0022号施工単価表
U型側溝布設 旧材利用　L=2000　1000kg以下	m	2.000			第0023号施工単価表
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 普通ｾﾒﾝﾄ 小型車割増無し	m3	0.200			第0007号施工単価表
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2	1.100			第0024号施工単価表
合　　計					

［補助］

第 0029 号 明細表　土留工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土留工 軽量鋼矢板　A－Ⅰ型	m				第0045号単価表
		17.000			
土留工 軽量鋼矢板　A－Ⅱ型	m				第0051号単価表
		5.000			
土留工 軽量鋼矢板　B－Ⅰ型	m				第0056号単価表
		16.000			
土留工 軽量鋼矢板　B－Ⅱ型	m				第0062号単価表
		114.000			
土留工 軽量鋼矢板　C－Ⅰ型	m				第0067号単価表
		57.000			
土留工 軽量鋼矢板　C－Ⅱ型	m				第0073号単価表
		288.000			
土留工 軽量鋼矢板　C－Ⅲ型	m				第0078号単価表
		164.000			
土留工 建て込み簡易土留 E－Ⅱ型	m				第0084号単価表
		5.000			

［補助］

第 0029 号 明細表　土留工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0030 号 明細表　安全費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導員Ｂ	人				
合　　計					

第 0031 号 明細表　水替工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水替工（小口径）	式	1.000			第0025号施工単価表
釜場設置撤去工 釜場掘削設置	箇所	1.000			第0028号施工単価表

［補助］

第 0031 号 明細表　水替工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
釜場設置撤去工 釜場撤去埋戻	箇所				第0029号施工単価表
		1.000			
合　　計					

第 9001 号 明細表　運搬費					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
輸送費（仮設材） 運搬距離= 10.3 km　　基地 積込～現場取卸,現場積込～基地取卸	式				第0032号施工単価表
		1.000			
合　　計					

[非補助]

第 0032 号 明細表　土工（自然）　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削　　（矢板無） 土砂	m3				第0001号単価表
		16.000			
掘削　　（矢板有） 土砂	m3				第0036号単価表
		20.000			
掘削　　（矢板有） 土砂	m3				第0003号単価表
		137.000			
掘削　　（矢板有） 土砂	m3				第0004号単価表
		327.000			
掘削　　（矢板有） 土砂	m3				第0030号単価表
		82.000			
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2				CB210080(0001)
		13.000			
埋戻　RC-40 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ	m3				第0005号単価表
		25.000			
埋戻　RC-40 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ	m3				第0008号単価表
		104.000			

[非補助]

第 0032 号 明細表　土工（自然）　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻　RC-40 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ	m3				第0010号単価表
		262.000			
埋戻　RC-40 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）	m3				第0031号単価表
		69.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,土砂,　　,DID区間なし	m3				第0001号施工単価表
		36.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,土砂,　　,DID区間なし	m3				第0002号施工単価表
		137.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,土砂,　　,DID区間なし	m3				第0003号施工単価表
		327.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 8km,土砂,　　,DID区間なし	m3				第0004号施工単価表
		582.000			
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3				CB210020(0005)
		500.000			
合　　計					

[非補助]

第 0033 号 明細表　基礎工（自然）　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砂基礎 再生砂	m3				第0013号単価表
		81.000			
砂基礎 洗　砂	m3				第0014号単価表
		4.500			
合　　計					

第 0034 号 明細表　配管工（自然）　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　150mm	m				
		257.200			
ﾏﾝﾎｰﾙ用ｺﾞﾑ製可とう継手 φ150 塩ビ用	個				
		23.000			
本管用自在継手 φ150　塩ビ製	個				
		7.000			

[非補助]

第 0034 号 明細表　配管工（自然）　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管明示シート工 150㎜×50m	m				第0015号単価表
		257.000			
合　　計					

第 0035 号 明細表　１号マンホール　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
組立式Mブロック底部工 1号　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎含む	箇所				第0021号単価表
		1.000			
管取付壁ブロック 1号　φ900×1800	個				
		1.000			
斜壁ブロック 1号　φ600－900×450	個				
		1.000			
削孔費 1号　φ100	箇所				
		1.000			
組立マンホール設置工 1号　3m以下	箇所				
		1.000			

[非補助]

第 0035 号 明細表　１号マンホール　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0036 号 明細表　A1マンホール　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
組立式Mブロック底部工 A1号　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎含む	箇所	10.000			第0025号単価表
管取付壁ブロック A1号　φ600×(600×900)900	個	10.000			
直壁ブロック A1号　φ600×900×300	個	5.000			
直壁ブロック A1号　φ600×900×600	個	2.000			
直壁ブロック A1号　φ600×900×900	個	1.000			
斜壁ブロック A1号　φ600×(600×900)450	個	6.000			

[非補助]

第 0036 号 明細表　A1マンホール					1 式 (上段　:前　回　　下段　:今　回)
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
斜壁ブロック A1号　φ600×(600×900)600	個				
		4.000			
削孔費 A1号　φ100	箇所				
		4.000			
削孔費 A1号　φ150	箇所				
		6.000			
組立マンホール設置工 0号または楕円　2m以下	箇所				
		7.000			
組立マンホール設置工 0号または楕円　2m超～3m以下	箇所				
		3.000			
合　　計					

[非補助]

第 0037 号 明細表　マンホール共通　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
マンホール 調整リング　φ600　100mm	個				
		10.000			
マンホール 調整リング　φ600　150mm	個				
		4.000			
蓋及び受枠（ﾃﾞｻﾞｲﾝ入）調整駒 防臭・防水　φ600 T-25	組				
		11.000			
合　　計					

第 0038 号 明細表　塩ビ製小口径マンホール　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm	箇所				
		7.000			
保護鉄蓋（ﾃﾞｻﾞｲﾝ入） φ300　T-25　台座付	組				
		7.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所				
		7.000			

[非補助]

第 0038 号 明細表　塩ビ製小口径マンホール　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0039 号 明細表　土工（取付）　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削　　（矢板無） 土砂	m3	1.000			第0001号単価表
掘削　　（矢板有） 土砂	m3	7.000			第0036号単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	1.000			CB210080(0001)
埋戻　RC-40 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ	m3	3.000			第0005号単価表
埋戻　購入土 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ	m3	3.000			第0012号単価表
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,土砂,　　,DID区間なし	m3	7.000			第0001号施工単価表

[非補助]

第 0039 号 明細表　土工（取付）　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 8km,土砂,　　,DID区間なし	m3				第0004号施工単価表
		7.000			
積込（ルーズ）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 土砂	m3				CB210020(0005)
		7.000			
合　　計					

第 0040 号 明細表　取付管工　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設および支管取付工 管径　100mm	箇所				
		8.000			
埋設標識シート敷設 150mm×50　アルタン入	m				第0020号単価表
		6.000			
鋼管さや管推進工　H19(T1-53) 300A-φ100　推進延長　L=1.00m　礫混じり土	式				第0086号単価表
		1.000			
合　　計					

[非補助]

第 0041 号 明細表　土工（公桝）　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削　　（矢板無） 土砂	m3				第0001号単価表
		5.000			
掘削　　（矢板有） 土砂	m3				第0036号単価表
		10.000			
埋戻　在来土 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ	m3				第0037号単価表
		12.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,土砂,　　,DID区間なし	m3				第0001号施工単価表
		3.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 8km,土砂,　　,DID区間なし	m3				第0004号施工単価表
		3.000			
積込（ルーズ）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 土砂	m3				CB210020(0005)
		3.000			
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2				CB210080(0001)
		4.000			

[非補助]

第 0041 号 明細表　土工（公桝）					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0042 号 明細表　公共汚水桝工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ます設置工（塩化ビニル製） ます径　300mm	箇所	7.000			
保護鉄蓋（ﾃﾞｻﾞｲﾝ入） φ300　T-8　台座付	組	3.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	3.000			
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	0.200			
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 普通ｾﾒﾝﾄ 小型車割増無し	m3	0.100			第0007号施工単価表
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	1.000			第0017号施工単価表

[非補助]

第 0042 号 明細表　公共汚水桝工					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
名 称　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

第 0043 号 明細表　0号マンホール					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
名 称　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式Mブロック底部工 0号　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎含む	箇所	1.000			第0038号単価表
管取付壁ブロック 0号　φ750×900	個	1.000			
斜壁ブロック 0号　φ600－750×600	個	1.000			
組立マンホール設置工 0号または楕円　2m以下	箇所	1.000			
マンホール 調整リング　φ600　100mm	個	1.000			
蓋及び受枠（ﾃﾞｻﾞｲﾝ入）調整駒 防臭・防水　φ600 T-14	組	1.000			

[非補助]

第 0043 号 明細表　０号マンホール　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0044 号 明細表　舗装取壊工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	582.000			CB430510(0008)
AS版切断排水処理 3.0km,舗装切断排水,　　,DID区間なし	m3	3.700			第0008号施工単価表
As掘削　　(矢板無) ｱｽﾌｧﾙﾄ	m3	1.300			第0039号単価表
AS掘削　　(矢板無) ｱｽﾌｧﾙﾄ	m3	4.100			第0040号単価表
As掘削　　(矢板無) ｱｽﾌｧﾙﾄ	m3	8.400			第0041号単価表
As掘削　　(矢板無) ｱｽﾌｧﾙﾄ	m3	1.600			第0042号単価表

[非補助]

第 0044 号 明細表　舗装取壊工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,アスファルト殻,　　,DID区間なし	m3				第0010号施工単価表
		1.300			
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,アスファルト殻,　　,DID区間なし	m3				第0011号施工単価表
		4.100			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,アスファルト殻,　　,DID区間なし	m3				第0012号施工単価表
		8.400			
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 3.0km,アスファルト殻,　　,DID区間なし	m3				第0013号施工単価表
		15.000			
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 岩塊･玉石	m3				CB210020(0013)
		14.000			
合　　計					

[非補助]

第 0045 号 明細表　舗装仮復旧工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2				第0017号施工単価表
		305.000			
下層路盤（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 75mm以上125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410030(0015)
		305.000			
合　　計					

第 0046 号 明細表　舗装版処分工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3				
		15.000			
産業廃棄物受入れ料金（汚でい）	t				
		4.100			
合　　計					

[非補助]

第 0047 号 明細表　構造物処分工					1 式 (上段　:前　回　　下段　:今　回)
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3				
		0.700			
合　　計					

第 0048 号 明細表　既設雑排水布設替工					1 式 (上段　:前　回　　下段　:今　回)
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm	箇所				
		2.000			
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　200mm	m				
		19.000			
[構造物取壊し工（大型ﾌﾞﾚｰｶ）]	m3				第0018号施工単価表
		0.700			
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,コンクリート殻,　　,DID区間なし	m3				第0015号施工単価表
		0.400			

[非補助]

第 0048 号 明細表　既設雑排水布設替工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5km,コンクリート殻,　　,DID区間なし	m3				第0019号施工単価表
		0.300			
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 3.0km,コンクリート殻,　　,DID区間なし	m3				第0016号施工単価表
		0.700			
積込（ルーズ）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 岩塊･玉石	m3				CB210020(0013)
		0.700			
合　　計					

第 0049 号 明細表　横断水路布設替工（取付管）　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝撤去 再利用撤去　L=600　60kgを超え300kg以下	m				第0020号施工単価表
		1.200			
U型側溝布設 旧材利用　L=600　60kgを超え300kg以下	m				第0021号施工単価表
		1.200			

[非補助]

第 0049 号 明細表　横断水路布設替工（取付管）　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 普通ｾﾒﾝﾄ 小型車割増無し	m3				第0007号施工単価表
		0.100			
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2				第0024号施工単価表
		0.200			
合　　計					

第 0050 号 明細表　土留工　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土留工 軽量鋼矢板　A－Ⅰ型	m				第0045号単価表
		17.000			
土留工 軽量鋼矢板　A－Ⅱ型	m				第0051号単価表
		5.000			
土留工 軽量鋼矢板　B－Ⅰ型	m				第0056号単価表
		59.000			
土留工 軽量鋼矢板　B－Ⅱ型	m				第0062号単価表
		14.000			

[非補助]

第 0050 号 明細表　土留工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土留工 軽量鋼矢板　C－Ⅰ型	m				第0067号単価表
		61.000			
土留工 軽量鋼矢板　C－Ⅱ型	m				第0073号単価表
		64.000			
土留工 軽量鋼矢板　C－Ⅲ型	m				第0078号単価表
		13.000			
土留工 軽量鋼矢板　D－Ⅱ型	m				第0098号単価表
		5.000			
土留工 軽量鋼矢板　D－Ⅲ型	m				第0103号単価表
		18.000			
土留工 軽量鋼矢板　D－Ⅳ型	m				第0109号単価表
		6.000			
合　　計					

[非補助]

第 0051 号 明細表　安全費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導員Ｂ	人				
合　　計					

第 0052 号 明細表　水替工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水替工（小口径）	式	1.000			第0031号施工単価表
釜場設置撤去工 釜場掘削設置	箇所	1.000			第0028号施工単価表
釜場設置撤去工 釜場撤去埋戻	箇所	1.000			第0029号施工単価表
合　　計					

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0001　号 施工単価表
0.5km,土砂,　　,DID区間なし　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0002)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0002　号 施工単価表
0.5km,土砂,　　,DID区間なし　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0002)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0003　号 施工単価表
0.5km,土砂,　　,DID区間なし　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0004　号 施工単価表
8km,土砂,　　,DID区間なし　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0005　号 施工単価表
小型構造物 18-8-25 普通ｾﾒﾝﾄ　　小型車割増無し　　10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 生ｺﾝ各種　　小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0006)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0006　号 施工単価表
8.0km,土砂,　　,DID区間なし　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0007　号 施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25 普通ｾﾒﾝﾄ　　小型車割増無し　　10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 生ｺﾝ各種　　小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0007)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

AS版切断排水処理　　第　0008　号 施工単価表
3.0km,舗装切断排水,　　,DID区間なし　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0010)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

Co版切断排水処理　　第　0009　号 施工単価表
3.0km,舗装切断排水,　　,DID区間なし　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0010)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0010　号 施工単価表
0.5km,アスファルト殻,　　,DID区間なし　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版破砕	m3	1.000			CB227010(0011)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0011　号 施工単価表
0.5km,アスファルト殻,　　,DID区間なし　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					CB227010(0011)
舗装版破砕	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0012　号 施工単価表
0.5km,アスファルト殻,　　,DID区間なし　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					CB210110(0003)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0013　号 施工単価表
3.0km,アスファルト殻,　　,DID区間なし　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版破砕	m3	1.000			CB227010(0012)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0014　号 施工単価表
0.5km,コンクリート殻,　　,DID区間なし　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版破砕	m3	1.000			CB227010(0011)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0015　号 施工単価表
0.5km,コンクリート殻,　　,DID区間なし　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版破砕	m3	1.000			CB227010(0011)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0016　号 施工単価表
3.0km,コンクリート殻,　　,DID区間なし　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版破砕	m3	1.000			CB227010(0012)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0017　号 施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	1.000			CB410260(0014)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

［構造物取壊し工（大型ﾌﾞﾚｰｶ）］　　第　0018　号 施工単価表
1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
構造物とりこわし工 機械施工　無筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0019　号 施工単価表
0.5km,コンクリート殻,　　,DID区間なし　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

U型側溝撤去　　第　0020　号 施工単価表
再利用撤去　L=600　60kgを超え300kg以下　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=600mm 60を超え300kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝布設　　第　0021　号 施工単価表
旧材利用　L=600　60kgを超え300kg以下　　10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=600mm 60を超え300kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝撤去　　第　0022　号 施工単価表
再利用撤去　L=2000　1000kg以下　　10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝布設　　第　0023　号 施工単価表
旧材利用　L=2000　1000kg以下　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労昼間	m	10.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0024　号 施工単価表
一般型枠　　100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0016)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

水替工（小口径）　　第　0025　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
水替ポンプ運転（小口径）	日				第0026号施工単価表
水替ポンプ据付撤去（小口径）	箇所	1.000			第0027号施工単価表
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

水替ポンプ運転（小口径）　　第　0026　号 施工単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
発動発電機運転経費(賃料)	日				第0014号運転単価表
特殊作業員	人				

水替ポンプ運転（小口径）　　第　0026　号 施工単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

水替ポンプ据付撤去（小口径）　　第　0027　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合計	箇所	1.000			

水替ポンプ据付撤去（小口径）　　第　0027　号 施工単価表
1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	箇所	1.000	当り		

釜場設置撤去工　　第　0028　号 施工単価表
釜場掘削設置　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

釜場設置撤去工 釜場掘削設置					第　0028　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	箇所	1.000	当り		

釜場設置撤去工 釜場撤去埋戻					第　0029　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

釜場設置撤去工 釜場撤去埋戻				第　0029　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

鋼材切断工				第　0030　号 施工単価表 1.000 m　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
酸素 ボンベ入り	m3	0.163			

鋼材切断工　　第　0030　号 施工単価表

1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
アセチレンガス ボンベ入り	kg	0.028			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

水替工（小口径）　　第　0031　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
水替ポンプ運転（小口径）	日				第0026号施工単価表
水替ポンプ据付撤去（小口径）	箇所	1.000			第0027号施工単価表

水替工（小口径）　　第　0031　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

輸送費（仮設材）　　第　0032　号 施工単価表

運搬距離= 10.3 km　　基地積込～現場取卸,現場積込～基地取卸　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
基本運賃料金 12m以内　運搬10km～20km	t	5.200			
積み込み取卸し費用	t	10.400			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0050　　掘削　　(矢板無)　　第　0001　号単価表
土砂　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0001号運転単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0060　　掘削　　(矢板無)　　第　0002　号単価表
土砂　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0003号運転単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0020　　掘削　　（矢板有）　　第　0003　号単価表
土砂　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0003号運転単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0030　　掘削　　（矢板有）　　第　0004　号単価表
土砂　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0007号運転単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0190　　埋戻　RC-40　　第　0005　号単価表
BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ　　1 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻 BH　　+ ﾀﾝﾊﾟ	m3	1.000			第0006号単価表
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	1.200			
合　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0090　　ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻　　第　0006　号単価表
BH　　＋ﾀﾝﾊﾟ　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0001号運転単価表
タンパ締固め	m3	100.000			第0007号単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0290　　タンパ締固め　　第　0007　号単価表
10 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	人				
合　　計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0200　　埋戻　RC-40
BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ　　第　0008　号単価表
1 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻 BH　　+ ﾀﾝﾊﾟ	m3	1.000			第0009号単価表
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	1.200			
合　　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0100　　ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻　　第　0009　号単価表
BH　　＋ﾀﾝﾊﾟ　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0003号運転単価表
タンパ締固め	m3	100.000			第0007号単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0210　　埋戻　RC-40　　第　0010　号単価表
BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ　　1 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻 BH　　+ ﾀﾝﾊﾟ	m3	1.000			第0011号単価表
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	1.200			
合　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0110　　ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻　　第　0011　号単価表
BH　　＋ﾀﾝﾊﾟ　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0007号運転単価表
タンパ締固め	m3	100.000			第0007号単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0240　　埋戻　購入土　　第　0012　号単価表
BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ　　1 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ	m3	1.000			第0006号単価表
山土 盛土用（現場渡し）	m3	1.200			
合　　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S026　　砂基礎
再生砂

第　0013　号単価表
1 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
再生砂	m3	1.330			
合　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S027　　砂基礎　　第　0014　号単価表
洗　砂　　1 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
砂 0.074mm以下通過百分率が0～10%	m3	1.330			
合　　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ1510　　管明示シート工　　第　0015　号単価表
150mm×50m　　100　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋設表示シート 150mm×50m	m	100.000			
普通作業員	人				
合　　計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0080　　掘削　　(矢板無)　　第　0016　号単価表
土砂　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0005号運転単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0230　　埋戻　RC-40　　第　0017　号単価表
BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ (矢板無)　　1 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ (矢板無)	m3	1.000			第0018号単価表
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	1.200			
合　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0130　　ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻　　第　0018　号単価表
BH　　＋ﾀﾝﾊﾟ（矢板無）　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0005号運転単価表
タンパ締固め	m3	100.000			第0007号単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ1450　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（ＶＰ）　　第　0019　号単価表
φ50　L=5.0m　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 RRVP　φ50×5.0m ｺﾞﾑ輪	本	1.950			
雑材料費	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S012　　埋設標識シート敷設　　第　0020　号単価表
150mm×50　アルタン入　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋設表示テープ アルタン入　150mm×50m	m	10.000			
電工	人				
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0600　　組立式Mブロック底部工　　第　0021　号単価表
1号　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎含む　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底版 1号　φ900　h＝130mm	個	1.000			
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-25 普通ｾﾒﾝﾄ 小型車割増無し	m3	0.160			第0005号施工単価表
モルタル上塗工 配合比　1：2　t=2cm	m2	0.740			第0022号単価表
基礎材（基礎栗石工） ｔ＝0.15m	m2	1.440			第0023号単価表
合　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S015　　モルタル上塗工　　第　0022　号単価表
配合比　１：２　t=2cm　　1 m2　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
左官	人				
普通作業員	人				
セメントモルタル １：２	m3	0.020			
合　　計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ1440　　基礎材（基礎栗石工）　　第　0023　号単価表
　　ｔ＝0.15ｍ　　100 m2　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
栗石（割） 5～15cm	m3	17.100			
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	3.420			
合　　計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0620　　組立式Mブロック底部工　　第　0024　号単価表
1号　ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-25 普通ｾﾒﾝﾄ 小型車割増無し	m3	0.160			第0005号施工単価表
モルタル上塗工 配合比　1：2　t=2cm	m2	0.740			第0022号単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0630　　組立式Mブロック底部工　　第　0025　号単価表
A1号　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎含む　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底版 A1号　φ600-900　h＝130mm	個	1.000			
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-25 普通ｾﾒﾝﾄ 小型車割増無し	m3	0.130			第0005号施工単価表
モルタル上塗工 配合比　1：2　t=2cm	m2	0.580			第0022号単価表
基礎材（基礎栗石工） ｔ＝0.15m	m2	1.080			第0023号単価表
合　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0650　　組立式Mブロック底部工　　第　0026　号単価表
A1号　ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-25 普通ｾﾒﾝﾄ 小型車割増無し	m3	0.130			第0005号施工単価表
モルタル上塗工 配合比　1：2　t=2cm	m2	0.580			第0022号単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0794	組立Mブロック底部工 1号ﾚｼﾞﾝ　ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ				第　0027　号単価表 1 箇所　当り
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-25 普通ｾﾒﾝﾄ 小型車割増無し	m3	0.160			第0005号施工単価表
モルタル上塗工 配合比　1：2　t=2cm	m2	0.740			第0022号単価表
合　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S024	硬質塩ビ管（ＶＵ） φ150				第　0028　号単価表 10 m　当り
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無 φ150mm　長4.0m	本	2.500			
合　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0660　　マンホール内副管設置工　　第　0029　号単価表
1.0m　未満　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0040　　掘削　　（矢板有）　　第　0030　号単価表
土砂　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0009号運転単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0220　　埋戻　RC-40　　第　0031　号単価表
BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）　　1 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）	m3	1.000			第0032号単価表
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	1.200			
合　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0120　　ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻　　第　0032　号単価表
BH　　＋ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0009号運転単価表
タンパ締固め	m3	100.000			第0007号単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ1520　ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管布設工（埋設）　第　0033　号単価表
SUS304 20S 50A　10 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管用ステンレス鋼管 SUS304 20S 50A 4.97Kg/m	m	1.000			
諸雑費類（端数処理無）	式	1.000			
配管工	人				
合　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0730　　波付硬質合成樹脂管敷設　　第　0034　号単価表
FEP 30　10m未満　　10 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FEP 30mm 槽内地中	m	10.000			
電工	人				
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0740　　波付硬質合成樹脂管敷設　　第　0035　号単価表
FEP 50　10m未満　　10 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FEP 50mm 槽内地中	m	10.000			
電工	人				
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0010　　掘削　　（矢板有）　　第　0036　号単価表
土砂　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0001号運転単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0140　　埋戻　在来土　　第　0037　号単価表
BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ　　1 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻 BH　　＋ ﾀﾝﾊﾟ	m3	1.000			第0006号単価表
合　　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0570　　組立式Mブロック底部工　　第　0038　号単価表
0号　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎含む　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底版 0号　φ750　h＝130mm	個	1.000			
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-25 普通ｾﾒﾝﾄ 小型車割増無し	m3	0.110			第0005号施工単価表
モルタル上塗工 配合比　1：2　t=2cm	m2	0.530			第0022号単価表
基礎材（基礎栗石工） ｔ＝0.15m	m2	1.100			第0023号単価表
合　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0410　　As掘削　　(矢板無)　　第　0039　号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0001号運転単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0420　AS掘削　(矢板無)　第　0040　号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ　100 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0003号運転単価表
合　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0430　　As掘削　　(矢板無)　　第　0041　号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0007号運転単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0440　　As掘削　　(矢板無)　　第　0042　号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0011号運転単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0450　　Co掘削　　(矢板無)　　第　0043　号単価表
コンクリート　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0001号運転単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0460　　Co掘削　　(矢板無)　　第　0044　号単価表
コンクリート　　100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0003号運転単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S100　　土留工　　第　0045　号単価表
軽量鋼矢板　A－Ⅰ型　　100　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板 機材賃料 A－Ⅰ型	式	1.000			第0046号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0001号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

S100　土留工　第　0045　号単価表
軽量鋼矢板　A－Ⅰ型　100　m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
トラッククレーン賃料	日				
水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m	式	1.000			第0047号単価表
合　計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0810　軽量鋼矢板 機材賃料　第　0046　号単価表
A－Ⅰ型　1　式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板賃料 １型，２型，３型	日ｔ				
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0820　　水圧式金属支保工　　第　0047　号単価表
1段切梁 H=1.51～2.00m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0048号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
水圧式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0049号単価表

SJ0820　　水圧式金属支保工　　第　0047　号単価表
1段切梁 H=1.51～2.00m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水圧式ポンプ賃料	m	100.000			第0050号単価表
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0830　　アルミ製腹起賃料　　第　0048　号単価表
12cm×7.5cm×4m　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0840　　水圧式サポート賃料　　第　0049　号単価表
61cm～100cm　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水圧式サポート（賃料） 59cm～90cm	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0850　　水圧式ポンプ賃料　　第　0050　号単価表
1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水圧ポンプ（賃料）	台・日	0.055			
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S101　　土留工　　第　0051　号単価表
軽量鋼矢板　A-Ⅱ型　　100　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板 機材賃料 A-Ⅱ型	式	1.000			第0052号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0001号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

S101　土留工　第　0051　号単価表
軽量鋼矢板　A-Ⅱ型　100　m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
トラッククレーン賃料	日				
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.40m	式	1.000			第0053号単価表
合　計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0860　軽量鋼矢板 機材賃料　第　0052　号単価表
A-Ⅱ型　1　式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板賃料 １型，２型，３型	日 t				
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0870　　ネジ式金属支保工　　第　0053　号単価表
2段切梁 H=2.01～2.40m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0054号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0055号単価表

SJ0870　ネジ式金属支保工　　第　0053　号単価表
2段切梁 H=2.01～2.40m　　1 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0880　アルミ製腹起賃料　　第　0054　号単価表
12cm×7.5cm×4m　　1 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0890　　ネジ式サポート賃料　　第　0055　号単価表
61cm～100cm　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S102　　土留工　　第　0056　号単価表
軽量鋼矢板　B－Ⅰ型　　100　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板 機材賃料 B－Ⅰ型	式	1.000			第0057号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0003号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

S102　土留工　第　0056　号単価表
軽量鋼矢板　B－Ⅰ型　100　m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
トラッククレーン賃料	日				
水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m	式	1.000			第0058号単価表
合　計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0900　軽量鋼矢板 機材賃料　第　0057　号単価表
B－Ⅰ型　1　式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板賃料 １型，２型，３型	日ｔ				
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0910　　水圧式金属支保工　　第　0058　号単価表
1段切梁 H=1.51～2.00m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0059号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
水圧式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0060号単価表

SJ0910　水圧式金属支保工　第 0058 号単価表
1段切梁 H=1.51～2.00m　1 式 当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水圧式ポンプ賃料	m	100.000			第0061号単価表
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0920　アルミ製腹起賃料　第 0059 号単価表
12cm×7.5cm×4m　1 m 当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0930　水圧式サポート賃料　第 0060 号単価表
61cm～100cm　1 m 当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水圧式サポート（賃料） 59cm～90cm	本・日				
合　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0940　水圧式ポンプ賃料　第 0061 号単価表
1 m 当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水圧ポンプ（賃料）	台・日	0.053			
合　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S103　　土留工　　第　0062　号単価表
軽量鋼矢板　B－Ⅱ型　　100　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板 機材賃料 B－Ⅱ型	式	1.000			第0063号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0003号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

S103　　土留工　　第　0062　号単価表
軽量鋼矢板　B－Ⅱ型　　100　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
トラッククレーン賃料	日				
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m	式	1.000			第0064号単価表
合　　計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0950　　軽量鋼矢板 機材賃料　　第　0063　号単価表
B－Ⅱ型　　1　式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板賃料 １型，２型，３型	日 t				
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0960　　ネジ式金属支保工　　第　0064　号単価表
2段切梁 H=2.01～2.50m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0065号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0066号単価表

SJ0960　ネジ式金属支保工　　第　0064　号単価表
2段切梁 H=2.01～2.50m　　1 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0970　アルミ製腹起賃料　　第　0065　号単価表
12cm×7.5cm×4m　　1 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0980　　ネジ式サポート賃料　　第　0066　号単価表
61cm～100cm　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S104　　土留工　　第　0067　号単価表
軽量鋼矢板　C－Ⅰ型　　100　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板 機材賃料 C－Ⅰ型	式	1.000			第0068号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0007号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

S104　土留工　第　0067　号単価表
軽量鋼矢板　C－Ⅰ型　100　m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
トラッククレーン賃料	日				
水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m	式	1.000			第0069号単価表
合　計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0990　軽量鋼矢板 機材賃料　第　0068　号単価表
C－Ⅰ型　1　式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板賃料 １型，２型，３型	日ｔ				
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1000　　水圧式金属支保工　　第　0069　号単価表
1段切梁 H=1.51～2.00m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0070号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
水圧式サポート賃料 59cm～90cm	m	100.000			第0071号単価表

SJ1000　　水圧式金属支保工　　第　0069　号単価表
1段切梁 H=1.51～2.00m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水圧式ポンプ賃料	m	100.000			第0072号単価表
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1010　　アルミ製腹起賃料　　第　0070　号単価表
12cm×7.5cm×4m　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1020　　水圧式サポート賃料　　第　0071　号単価表
59cm～90cm　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水圧式サポート（賃料） 59cm～90cm	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1030　　水圧式ポンプ賃料　　第　0072　号単価表
1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水圧ポンプ（賃料）	台・日	0.048			
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S105　　土留工　　第　0073　号単価表
軽量鋼矢板　C-Ⅱ型　　100　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板 機材賃料 C-Ⅱ型	式	1.000			第0074号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0007号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

S105　土留工　第　0073　号単価表
軽量鋼矢板　C-Ⅱ型　100 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
トラッククレーン賃料	日				
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m	式	1.000			第0075号単価表
合　計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1040　軽量鋼矢板 機材賃料　第　0074　号単価表
C-Ⅱ型　1 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板賃料 １型，２型，３型	日 t				
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1050　　ネジ式金属支保工　　第　0075　号単価表
2段切梁 H=2.01～2.50m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0076号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0077号単価表

SJ1050　ネジ式金属支保工　第 0075 号単価表
2段切梁 H=2.01～2.50m　1 式 当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1060　アルミ製腹起賃料　第 0076 号単価表
12cm×7.5cm×4m　1 m 当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1070　　ネジ式サポート賃料　　第　0077　号単価表
61cm～100cm　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S106　　土留工　　第　0078　号単価表
軽量鋼矢板　C-Ⅲ型　　100　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板 機材賃料 C-Ⅲ型	式	1.000			第0079号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0007号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

S106　土留工　第　0078　号単価表
軽量鋼矢板　C-Ⅲ型　100 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
トラッククレーン賃料	日				
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.51～3.00m	式	1.000			第0080号単価表
合　計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1080　軽量鋼矢板 機材賃料　第　0079　号単価表
C-Ⅲ型　1 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板賃料 １型，２型，３型	日 t				
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1090　　ネジ式金属支保工　　第　0080　号単価表
2段切梁 H=2.51～3.00m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0081号単価表
アルミ製腹起賃料 12cm×10cm×4m	m	100.000			第0082号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

SJ1090　　ネジ式金属支保工　　第　0080　号単価表
2段切梁 H=2.51～3.00m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0083号単価表
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1100　　アルミ製腹起賃料　　第　0081　号単価表
12cm×7.5cm×4m　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1110　　アルミ製腹起賃料　　第　0082　号単価表
12cm×10cm×4m　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×10cm×4m	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1120　　ネジ式サポート賃料　　第　0083　号単価表
61cm～100cm　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S114 土留工 建て込み簡易土留 E-Ⅱ型					第 0084 号単価表 30 m 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
建て込み簡易土留 機材賃料 E-Ⅱ型	式	1.000			第0085号単価表
バックホウ運転費	時間				第0012号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0012号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

S114	土留工 建て込み簡易土留 E-Ⅱ型				第 0084 号単価表 30 m 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
合　計	m	30.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1430	建て込み簡易土留 機材賃料 E-Ⅱ型				第 0085 号単価表 1 式 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
建て込み簡易土留（賃料） 機材賃料 H=4.5m	m2・日				
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SA10002　　鋼管さや管推進工　H19(T1-53)　　第　0086　号単価表
300A-φ100　推進延長　L=1.00m　礫混じり土　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
よこ推進工 300A　L=1.00m	式	1.000			第0087号単価表
管挿入設置工 VU100　L=1.00m	式	1.000			第0093号単価表
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SA11002　　よこ推進工　　第　0087　号単価表
300A　L=1.00m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊さや管（先端管） S300-TA　φ300×700mm	本	1.000			
特殊さや管（中間管） S300-B　φ300×670mm	本	0.450			
管推進工 300A　排土工含み	m	1.000			第0088号単価表
準備工	式	1.000			第0090号単価表
架台設置・撤去工	式	1.000			第0091号単価表
鏡切り工 300A	箇所	1.000			第0092号単価表
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SB12001　　管推進工　　第　0088　号単価表
300A　排土工含み　　4 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0015号運転単価表
発動発電機運転経費(賃料)	日				第0017号運転単価表
機械器具損料 SBM300	日				第0089号単価表
合　　計	m	4.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SC12301　機械器具損料　　第　0089　号単価表
SBM300　　1　日　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
マルチモール損料 SBM300	日				
自動排土装置	日				
合　　計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

SC13101　　準備工　　第　0090　号単価表
1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SC13201　　架台設置・撤去工　　第　0091　号単価表
1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0015号運転単価表
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SC3204　　鏡切り工　　第　0092　号単価表
300A　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼材切断工	m	1.800			第0030号施工単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SA21002　　管挿入設置工　　第　0093　号単価表
VU100　L=1.00m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 RRVU　φ100×4.0m ｺﾞﾑ輪	本	0.250			
スペーサーバンド 300A×φ100用	個	1.000			
管挿入工 VU100	m	1.000			第0094号単価表
中込め工 300A　φ100	m	1.000			第0095号単価表
滑材	式	1.000			
プラスチックテープ 厚0.4mm 幅50mm×10m	m	1.100			
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SB22001　　管挿入工　　第　0094　号単価表
VU100　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SB24001　　中込め工　　第　0095　号単価表
300A　φ100　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
充填工	m3	0.064			第0096号単価表
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SC24102　　充填工　　第　0096　号単価表
1 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
中込注入材	m3	1.000			第0097号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合　　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SC4222　　中込注入材　　第　0097　号単価表
1 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通ポルトランドセメント	t	0.500			
ベントナイト 25kg袋入	kg	100.000			
合　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S109　　土留工　　第　0098　号単価表
軽量鋼矢板　D-Ⅱ型　　100　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板 機材賃料 D-Ⅱ型	式	1.000			第0099号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0009号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

S109　土留工　第　0098　号単価表
軽量鋼矢板　D-Ⅱ型　100 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ運転経費	時間				第0009号運転単価表
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m	式	1.000			第0100号単価表
合　計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1230　軽量鋼矢板 機材賃料　第　0099　号単価表
D-Ⅱ型　1 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板賃料 １型，２型，３型	日 t				
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1240　　ネジ式金属支保工　　第　0100　号単価表
2段切梁 H=2.01～2.50m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0101号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0102号単価表

SJ1240　ネジ式金属支保工　　第　0100　号単価表
2段切梁 H=2.01～2.50m　　1 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1250　アルミ製腹起賃料　　第　0101　号単価表
12cm×7.5cm×4m　　1 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1260　　ネジ式サポート賃料　　第　0102　号単価表
61cm～100cm　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S110　　土留工　　第　0103　号単価表
軽量鋼矢板　D-Ⅲ型　　100　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板 機材賃料 D-Ⅲ型	式	1.000			第0104号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0009号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

S110 土留工 軽量鋼矢板　D-Ⅲ型					第　0103　号単価表 100　m　当り
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ運転経費	時間				第0009号運転単価表
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.51～3.00m	式	1.000			第0105号単価表
合　計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1270 軽量鋼矢板 機材賃料 D-Ⅲ型					第　0104　号単価表 1　式　当り
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板賃料 １型，２型，３型	日ｔ				
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1280　　ネジ式金属支保工　　第　0105　号単価表
2段切梁 H=2.51～3.00m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0106号単価表
アルミ製腹起賃料 12cm×10cm×4m	m	100.000			第0107号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

SJ1280　　ネジ式金属支保工　　第　0105　号単価表
2段切梁 H=2.51～3.00m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0108号単価表
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1290　　アルミ製腹起賃料　　第　0106　号単価表
12cm×7.5cm×4m　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1300　　アルミ製腹起賃料　　第　0107　号単価表
12cm×10cm×4m　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×10cm×4m	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1310　　ネジ式サポート賃料　　第　0108　号単価表
61cm～100cm　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S111　　土留工　　第　0109　号単価表
軽量鋼矢板　D-Ⅳ型　　100　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板 機材賃料 D-Ⅳ型	式	1.000			第0110号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0009号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

S111　土留工　第 0109 号単価表
軽量鋼矢板　D-Ⅳ型　100 m 当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ運転経費	時間				第0009号運転単価表
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=3.01～3.50m	式	1.000			第0111号単価表
合　計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1320　軽量鋼矢板 機材賃料　第 0110 号単価表
D-Ⅳ型　1 式 当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板賃料 １型，２型，３型	日 t				
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1330　　ネジ式金属支保工　　第　0111　号単価表
2段切梁 H=3.01～3.50m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0112号単価表
アルミ製腹起賃料 12cm×12cm×4m	m	100.000			第0113号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

SJ1330　　ネジ式金属支保工　　第　0111　号単価表
2段切梁 H=3.01～3.50m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0114号単価表
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1340　　アルミ製腹起賃料　　第　0112　号単価表
12cm×7.5cm×4m　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1350　　アルミ製腹起賃料　　第　0113　号単価表
12cm×12cm×4m　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×12cm×4m	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1360　　ネジ式サポート賃料　　第　0114　号単価表
61cm～100cm　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210080(0001)	基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2				
CB210110(0002)	土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
CB210110(0003)	土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
CB210110(0004)	土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
CB210020(0005)	積込（ルーズ）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m3			土質	土砂
CB240010(0006)	コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			構造物種別	小型構造物
					ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	生ｺﾝ各種
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0007)	コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	生ｺﾝ各種
					小型車割増	小型車割増無し
CB430510(0008)	舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m			舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
					ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0009)	舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m			舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
					ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	15cm以下
CB210110(0010)	土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
CB227010(0011)	殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB227010(0012)	殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB210020(0013)	積込（ルーズ）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m3			土質	岩塊･玉石
CB410260(0014)	表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB410030(0015)	下層路盤（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			平均厚さ	75mm以上125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB240210(0016)	型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2			型枠の種類	一般型枠

バックホウ運転経費　　第　0001　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ損料	日				第0002号運転単価表
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
特殊作業員	人				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ損料　　第　0002　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	日				

バックホウ損料　　第　0002　号 運転単価表
1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費　　第　0003　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ損料	日				第0004号運転単価表
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
特殊運転手	人				
合計	時間	1.000			

バックホウ運転経費　　第　0003　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ損料　　第　0004　号 運転単価表
1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費　　第　0005　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ損料	時間				第0006号運転単価表

バックホウ運転経費　　第　0005　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
特殊運転手	人				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ損料　　第　0006　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			

バックホウ損料　　第　0006　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転経費　　第　0007　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ損料	時間				第0008号運転単価表
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
特殊運転手	人				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ損料　　第　0008　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転経費　　第　0009　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ損料	時間				第0010号運転単価表
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
特殊運転手	人				

バックホウ運転経費　　第　0009　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ損料　　第　0010　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転経費　　第　0011　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ損料	時間				第0006号運転単価表
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
特殊運転手	人				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転費　　第　0012　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				

バックホウ運転費　　第　0012　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
バックホウ機械損料	時間				第0013号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料　　第　0013　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				

バックホウ機械損料　　第　0013　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

発動発電機運転経費(賃料)　　第　0014　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	ﾘｯﾄﾙ				
発動発電機賃料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

トラック運転費　　第　0015　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
トラック機械損料	時間				第0016号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料　　第　0016　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
トラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

発動発電機運転経費(賃料)　　第　0017　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
発動発電機賃料 排出ガス対策型	日				
合計	日	1.000			

発動発電機運転経費(賃料)					第　0017　号 運転単価表 1.000 日　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	日	1.000	当り		

数　量　総　括　表

（補　助）

管路工（自然流下）数量総括表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
	路線延長	VU φ150mm　L＝ 683.45 m			
		VU φ200mm			
		VU φ250mm			
		VU φ300mm			
		総延長　L＝ 683.45 m			
土　工	バックホウ掘削	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板無）	27	m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板無）	10	m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板無）		m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板無）		m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）		m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）	309	m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）	1,303	m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）		m3	
	基盤整形	人力仕上げ	27	m2	
	埋　戻	流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）		m3	
	〃	流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板無）		m3	
	〃	RC-40 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ	4	m3	0.1+ 3.9=
	〃	RC-40 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ	266	m3	256.2+ 10.1=
	〃	RC-40 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ	1,069	m3	1007.5+ 61.2=
	〃	RC-40 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）		m3	
	〃	RC-40 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板無）		m3	
	〃	購入土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ	18	m3	
	〃	購入土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）		m3	
	〃	購入土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板無）		m3	
	残土処分	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ L= 0.5km	27	m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ L= 0.5km	319	m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ L= 0.5km	1,303	m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ L= 8.0km	1,649	m3	
	バックホウ積込	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ	1,649	m3	

管路工（自然流下）数量総括表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
基　礎　工	砂 基 礎	人力施工（再生砂）		m3	
	〃	機械施工（再生砂）	105	m3	31.04+ 74.34=
	砂 基 礎	人力施工（洗　砂）		m3	
	〃	機械施工（洗　砂）	112	m3	32.90+ 78.92=
配　管　工	下水道用 硬質塩化ビニール管	RRVU　円形　φ150 mm　L= 4,000 mm	657.7	m	
	〃	RRVU　円形　φ200 mm　L= 4,000 mm		m	
	〃	RRVU　円形　φ250 mm　L= 4,000 mm		m	
	〃	RRVU　円形　φ300 mm　L= 4,000 mm		m	
	上･下流用接合材	ゴム製可とう継手(拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ)　φ150用	51	個	
	〃	ゴム製可とう継手(拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ)　φ200用		個	
	〃	ゴム製可とう継手(拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ)　φ250用		個	
	〃	ゴム製可とう継手(拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ)　φ300用		個	
	Ｖ型自在継手	φ150用	5	個	
	〃	φ200用		個	
	〃	φ250用		個	
	〃	φ300用		個	
	管明示シート	150mm×50m	658	m	

管路工（圧送）数量総括表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
	路線延長	φ 50　　L＝　10.01 m			
		φ 75			
		φ100			
		φ125			
		総　延　長　　L＝　10.01 m			
土　工	バックホウ掘削	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板無）		m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板無）		m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板無）		m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板無）	5	m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）		m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）		m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）		m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）		m3	
	基盤整形	人力仕上げ	6	m2	
	埋　戻	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）		m3	
	〃	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板無）		m3	
	〃	RC-40　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	RC-40　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	RC-40　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	RC-40　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）		m3	
	〃	RC-40　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板無）	3	m3	1.8+　1.0=
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）		m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板無）		m3	
	残土処分	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 8.0km	5	m3	
	バックホウ積込	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ		m3	

管路工（圧送）数量総括表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
基　礎　工	砂 基 礎	人力施工（再生砂）		m3	
	〃	機械施工（再生砂）	1.3	m3	0.53+　0.79=
配　管　工	硬質塩化ビニール管	RRVP　円形　φ 50 mm　L= 5.0 m	9.0	m	
	〃	RRVP　円形　φ 75 mm　L= 5.0 m		m	
	〃	RRVP　円形　φ100 mm　L= 5.0 m		m	
	〃	RRVP　円形　φ125 mm　L= 5.0 m		m	
	曲　　管	φ 50　RR　5°5/8　ﾍﾞﾝﾄﾞ管		個	
	〃	φ 50　RR　11°1/4　ﾍﾞﾝﾄﾞ管		個	
	〃	φ 50　RR　22°1/2　ﾍﾞﾝﾄﾞ管		個	
	〃	φ 50　RR　45°　ﾍﾞﾝﾄﾞ管		個	
	〃	φ 75　RR　5°5/8　ﾍﾞﾝﾄﾞ管		個	
	〃	φ 75　RR　11°1/4　ﾍﾞﾝﾄﾞ管		個	
	〃	φ 75　RR　22°1/2　ﾍﾞﾝﾄﾞ管		個	
	〃	φ 75　RR　45°　ﾍﾞﾝﾄﾞ管		個	
	〃	φ100　RR　5°5/8　ﾍﾞﾝﾄﾞ管		個	
	〃	φ100　RR　11°1/4　ﾍﾞﾝﾄﾞ管		個	
	〃	φ100　RR　22°1/2　ﾍﾞﾝﾄﾞ管		個	
	〃	φ100　RR　45°　ﾍﾞﾝﾄﾞ管		個	
	〃	φ125　RR　5°5/8　ﾍﾞﾝﾄﾞ管		個	
	〃	φ125　RR　11°1/4　ﾍﾞﾝﾄﾞ管		個	
	〃	φ125　RR　22°1/2　ﾍﾞﾝﾄﾞ管		個	
	〃	φ125　RR　45°　ﾍﾞﾝﾄﾞ管		個	
	上･下流用接合材	ゴム製可とう継手　φ 50	2	個	
	〃	ゴム製可とう継手　φ 75		個	
	〃	ゴム製可とう継手　φ100		個	
	〃	ゴム製可とう継手　φ125		個	
	離 脱 防 止 継 手	φ 50		個	
	〃	φ 75		個	
	〃	φ100		個	
	〃	φ125		個	

管路工（圧送）数量総括表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
配　管　工	ドレッサージョイント	VSﾄﾞﾚｯｻｰ　φ 50		個	
	〃	VSﾄﾞﾚｯｻｰ　φ 75		個	
	〃	VSﾄﾞﾚｯｻｰ　φ100		個	
	〃	VSﾄﾞﾚｯｻｰ　φ125		個	
	コンクリート防護工	φ 50用		m	
	〃	φ 75用		m	
	〃	φ100用		m	
	〃	φ125用		m	
	標 示 テ ー プ	折りたたみ式　アルタン付　150mm×50m	9	m	

マンホール工数量総括表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
１号マンホール	ブロック底部工	φ900　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎材含む	11	箇所	
	〃	φ900　ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ	1	箇所	
	〃	φ900　基礎材含む(ｲﾝﾊﾞｰﾄ無し)		箇所	
	管取付壁ブロック	φ900 × 600		個	
	〃	φ900 × 900		個	
	〃	φ900 × 1200	1	個	
	〃	φ900 × 1500	5	個	
	〃	φ900 × 1800	5	個	
	直壁ブロック	φ900 × 300	2	個	
	〃	φ900 × 600		個	
	〃	φ900 × 900		個	
	〃	φ900 × 1200		個	
	〃	φ900 × 1500		個	
	〃	φ900 × 1800		個	
	斜壁ブロック	φ600 × 150 （ 床版 ）		個	
	〃	φ600 × 900 × 300	1	個	
	〃	φ600 × 900 × 450	6	個	
	〃	φ600 × 900 × 600	4	個	
	削　孔	φ 50 用		箇所	
	〃	φ 75 用		箇所	
	〃	φ100 用		箇所	
	〃	φ125 用		箇所	
	〃	φ150 用	18	箇所	
	〃	φ200 用		箇所	
	マンホール設置工	1-A　MH≦3.00	11	箇所	
	〃	1-B　3.00＜MH≦4.00		箇所	
	〃	1-C　4.00＜MH≦5.00		箇所	

マンホール工数量総括表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
A1号マンホール	ブロック底部工	φ900-600　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎工含む	12	箇所	
	〃	φ900-600　ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ	1	箇所	
	〃	φ900-600　基礎工含む(ｲﾝﾊﾞｰﾄ無し)		箇所	
	管取付壁ブロック	φ900-600 ×　600		個	
	〃	φ900-600 ×　900	12	個	
	直壁ブロック	φ900-600 ×　300	6	個	
	〃	φ900-600 ×　600	3	個	
	〃	φ900-600 ×　900	5	個	
	斜壁ブロック	φ600 × 150 （ 床版 ）		個	
	〃	φ600 × 900 × 450	8	個	
	〃	φ600 × 900 × 600	4	個	
	削　　孔	φ 50 用		箇所	
	〃	φ 75 用		箇所	
	〃	φ100 用	1	箇所	
	〃	φ125 用		箇所	
	〃	φ150 用	12	箇所	
	〃	φ200 用		箇所	
	〃	φ250 用		箇所	
	〃	φ300 用		箇所	
	マンホール設置工	A1-A　MH≦2.00	4	箇所	
	〃	A1-B　2.00＜MH≦3.00	8	箇所	
	〃	A1-C　3.00＜MH≦5.00		箇所	

マンホール工数量総括表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
1号 レジンマンホール	ブロック底部工	φ900　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎材含む		箇所	
	〃	φ900　ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ	1	箇所	
	〃	φ900　基礎材含む(ｲﾝﾊﾞｰﾄ無し)		箇所	
	管取付壁ブロック	φ900 × 600		個	
	〃	φ900 × 900		個	
	〃	φ900 × 1200		個	
	〃	φ900 × 1500		個	
	直壁ブロック	φ900 × 300		個	
	〃	φ900 × 600		個	
	〃	φ900 × 900		個	
	〃	φ900 × 1200		個	
	〃	φ900 × 1500		個	
	斜壁ブロック	φ600 × 120 （ 床版 ）		個	
	調 整 リ ン グ	φ600 × 50		個	
	〃	φ600 × 100		個	
	〃	φ600 × 150		個	
				個	
	削　孔	φ 50 用		箇所	
	〃	φ 75 用		箇所	
	〃	φ100 用		箇所	
	〃	φ125 用		箇所	
	〃	φ150 用		箇所	
	〃	φ200 用		箇所	
	マンホール設置工	1-A’　MH≦3.00		箇所	
	〃	1-B’　3.00＜MH≦4.00		箇所	
	〃	1-C’　4.00＜MH≦5.00		箇所	
	は　し　ご	H= 300		個	
	〃	H= 600		個	
	〃	H= 900		個	
	〃	H=1,200		個	
	〃	H=1,500		個	
	〃	H=1,800		個	
	〃	H=2,100		個	
	〃	H=2,400		個	

マンホール工数量総括表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
組立ﾏﾝﾎｰﾙ共通	調整リング	φ600 × 50		個	1号 A1号
	〃	φ600 × 100	21	個	1号 A1号 8 13
	〃	φ600 × 150	8	個	1号 A1号 5 3
	蓋及び受枠	防水，防臭 φ600 T-14 ﾃﾞｻﾞｲﾝ入 調整金具付		組	1号 A1号 1号ﾚｼﾞﾝ
	〃	防水，防臭 φ600 T-25 ﾃﾞｻﾞｲﾝ入 調整金具付	23	組	1号 A1号 1号ﾚｼﾞﾝ 11 12
副管工	副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手	φ150 × 150	1	個	
	〃	φ200 × 150		個	
	〃	φ250 × 200		個	
	接着受口90° 曲管	φ125		個	
	〃	φ150	1	個	
	〃	φ200		個	
	塩ビ直管	VUφ125		m	
	〃	VUφ150	0.5	m	
	〃	VUφ200		m	
	固定バンド	φ125		個	
	〃	φ150	2	個	
	〃	φ200		個	
	副管取付工	H= 1.00m未満	1	箇所	φ150 φ200 φ250 1
	〃	H= 1.0m以上～1.5m未満		箇所	φ150 φ200 φ250
	〃	H= 1.5m以上～2.0m未満		箇所	φ150 φ200 φ250
	〃	H= 2.0m以上～2.5m未満		箇所	φ150 φ200 φ250
	〃	H= 2.5m以上～3.0m未満		箇所	φ150 φ200 φ250
圧送接続工	塩ビ直管	VPφ50	1.7	m	
	〃	VPφ75		m	
	〃	VPφ100		m	
	接着受口90° 曲管	φ50	2	個	
	〃	φ75		個	
	接着受口90° 曲管	φ100		個	
	固定バンド	φ50	2	個	
	〃	φ75		個	
	〃	φ100		個	

マンホール工数量総括表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
塩ビ製小型 マンホール	小型マンホール工	(KT,ST,L,DR) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm 起点及び中間形式　H≦2.0m	4	箇所	材工共
	〃	(KT,ST,L,DR) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm 起点及び中間形式　2.0m＜H≦3.5m	1	箇所	材工共
	〃	(90Y,45Y) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm 底部会合形式　H≦2.0m		箇所	材工共
	〃	(90Y,45Y) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm 底部会合形式　2.0m＜H≦3.5m		箇所	材工共
	マルチインバート	MH　ﾏﾙﾁ　H=　600（φ150 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=　800（φ150 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,000（φ150 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,200（φ150 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,400（φ150 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,600（φ150 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,800（φ150 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=2,000（φ150 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=　600（φ200 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=　800（φ200 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,000（φ200 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,200（φ200 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,400（φ200 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,600（φ200 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,800（φ200 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=2,000（φ200 - 300）		個	
	桝用立管	ゴム受口　H=　300（φ300）		個	
	〃	ゴム受口　H=　600（φ300）		個	
	〃	ゴム受口　H=　900（φ300）		個	
	〃	ゴム受口　H=1,200（φ300）		個	
	マルチ用支管	φ150 - 300		個	
	〃	φ200 - 300		個	
	塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ据付工	φ300		箇所	
	蓋及び受枠	防水，防臭　φ300　T- 8		箇所	内蓋沈下防止板 中間ﾘﾝｸﾞ含む
	〃	防水，防臭　φ300　T-14	1	箇所	内蓋沈下防止板 中間ﾘﾝｸﾞ含む
	〃	防水，防臭　φ300　T-25	4	箇所	内蓋沈下防止板 中間ﾘﾝｸﾞ含む
	鋳鉄製防護蓋設置工		5	箇所	

中継ポンプ工 数量総括表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
				m3	
				m3	
土　工	バックホウ掘削	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）		m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）		m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）		m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）	23	m3	
	基盤整形	人力仕上げ	2	m2	矢板掘に含む
	基礎栗石	5～15　目潰しRC-40　t=150	2.4	m2	
	埋　戻	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板無）		m3	
	〃	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）		m3	
	〃	RC-40　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	RC-40　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	RC-40　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	RC-40　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板無）		m3	
	〃	RC-40　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）	16	m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板無）		m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）		m3	
	残土処分	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 8.0km	23	m3	
	バックホウ積込	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ		m3	

中継ポンプ工 数量総括表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
2号マンホール	底版ブロック	φ1200 × 150	1	箇所	
	直壁ブロック	φ1200 × 600		個	
	〃	φ1200 × 900		個	
	〃	φ1200 × 1200	1	個	
	〃	φ1200 × 1500		個	
	〃	φ1200 × 1800		個	
				個	
	躯体ブロック	φ1200 × 2400	1	個	
	斜壁ブロック	φ1200 × 900 × 200		個	
	〃	φ1200 × 900 × 300		個	
	〃	φ1200 × 900 × 450	1	個	
	〃	φ1200 × 900 × 600		個	
	削　孔	φ 50 用	1	箇所	
	〃	φ100 用		箇所	
	〃	φ125 用		箇所	
	〃	φ150 用	3	箇所	電線管用含む
	〃	φ200 用		箇所	
	マンホール据付工	2-Aﾀｲﾌﾟ　H= 0.75～H= 4.00		箇所	
	〃	2-Bﾀｲﾌﾟ　H= 4.01～H= 5.00	1	箇所	
	〃	2-Cﾀｲﾌﾟ　H= 5.01～H= 6.00		箇所	

中継ポンプ工 数量総括表

補助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
各ﾏﾝﾎｰﾙ共通	調整リング	φ900×100	1	個	
	〃	φ900×150		個	
	蓋及び受枠	防水，防臭 φ900 T- 8 親子蓋ﾃﾞｻﾞｲﾝ入		組	
	〃	防水，防臭 φ900 T-14 親子蓋ﾃﾞｻﾞｲﾝ入		組	
	〃	防水，防臭 φ900 T-25 親子蓋ﾃﾞｻﾞｲﾝ入	1	組	
配管工	VS ｼﾞｮｲﾝﾄ	鋳鉄製 φ 50 用	1	個	
	〃	鋳鉄製 φ 75 用		個	
	〃	鋳鉄製 φ100 用		個	
	〃	鋳鉄製 φ150 用		個	
	配管用 ステンレス鋼鋼管	SUS304 20S 50A 片フランジ(10KF) 付	0.8	m	
	〃	SUS304 10S 80A 片フランジ(10KF) 付		m	
	〃	SUS304 10S 100A 片フランジ(10KF) 付		m	
	〃	SUS304 10S 150A 直管		m	
	電線管	FEP30	15.0	m	
	〃	FEP50	7.5	m	
	ベルマウス	FEP30		個	
	〃	FEP50		個	
	標示テープ	折りたたみ式 ｱﾙﾀﾝ付 150mm×50m	8	m	

取付管工 数量総括表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
土　工	バックホウ掘削	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板無）	3	m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）	21	m3	
	基盤整形	人力仕上げ	3	m2	
	埋　戻	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	RC-40　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ	17	m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	残土処分	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	24	m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 8.0km	24	m3	
	バックホウ積込	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ	24	m3	
取付管工	取付管及び支管工	塩ビ管　RRVUφ100	17	箇所	16+ 1=
	標示テープ	折りたたみ式　アルタン付　150mm×50m	21	m	
配管工	配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	SUS304 100A		m	
	ＶＳ継手	φ100		箇所	

公 共 汚 水 桝 工　数 量 総 括 表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格 ・ 寸　法	数　量	単位	備　考
土　工	バックホウ掘削	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板無）	11	m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）	10	m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）		m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）		m3	
	埋　戻	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ	16	m3	6.83 +8.78　=
	〃	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	残　土　処　分	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	6	m3	4.27 +1.60　=
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 8.0km	6	m3	
	バックホウ積込	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ	6	m3	
	基　盤　整　形	人力仕上げ	10	m2	16ヶ所 ×0.6m2/ヶ所
公共汚水桝工	桝　設　置　工	塩化ビニル製　φ300	16	個	
	蓋	塩 ビ 製　T- 2　ミカゲ鎖付	5	枚	桝設置工に含む
	〃	保護鉄蓋　T- 8　防止版含む	11	組	
	〃	保護鉄蓋　T-14　防止版含む		組	
	〃	内　蓋　（塩ビ製）	11	枚	桝設置工に含む
	鋳鉄製蓋設置工		11	箇所	
	砕　石	RC-40 t=15cm	0.6	m3	
	保護コンクリート	18-8-25	0.3	m3	
	保護アスファルト	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3cm　① 1.4＞B		m2	

公 共 汚 水 桝 工　数 量 総 括 表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
0号マンホール	ブロック底部工	φ750　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎工含む	1	箇所	
	〃	φ750　ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ		箇所	
	〃	φ750　基礎工含む(ｲﾝﾊﾞｰﾄ無し)		箇所	
	管取付壁ブロック	φ750 ×　600		個	
	〃	φ750 ×　900	1	個	
	〃	φ750 × 1,200		個	
	〃	φ750 × 1,500		個	
	〃	φ750 × 1,800		個	
	直壁ブロック	φ750 ×　300		個	
	〃	φ750 ×　600		個	
	〃	φ750 ×　900		個	
	〃	φ750 × 1,200		個	
	〃	φ750 × 1,500		個	
	〃	φ750 × 1,800		個	
	斜壁ブロック	φ750 × 150 （ 床版 ）		個	
	〃	φ600 × 750 × 300		個	
	〃	φ600 × 750 × 450		個	
	〃	φ600 × 750 × 600	1	個	
	削　　孔	φ100 用		箇所	
	〃	φ150 用		箇所	
	マンホール設置工	0-A　MH≦2.00	1	箇所	
	〃	0-B　2.00＜MH≦3.00		箇所	
	〃	0-C　3.00＜MH≦5.00		箇所	
組立ﾏﾝﾎｰﾙ共通	調 整 リ ン グ	φ600 ×　50		個	
	〃	φ600 × 100	1	個	
	〃	φ600 × 150		個	
	蓋 及 び 受 枠	防水，防臭　φ600　T-14 ﾃﾞｻﾞｲﾝ入　調整金具付	1	組	
	〃	防水，防臭　φ600　T-25 ﾃﾞｻﾞｲﾝ入　調整金具付		組	

舗 装 復 旧 工　数 量 総 括 表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
舗装取壊工	AS 版　切　断	ｱｽﾌｧﾙﾄ　15cmまで	1,312	m	
	C0 版　切　断	ｺﾝｸﾘｰﾄ　15cmまで	180	m	
	AS版切断排水処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ　15cmまで	8.4	m3	延長×0.00638m3/m
	C0版切断排水処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ　15cmまで	1.8	m3	延長×0.01020m3/m
	舗 装 版 取 壊	Ａｓ版　ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.9	m3	
	〃	Ａｓ版　ﾊﾞｯｸﾎｳ	4.9	m3	
	〃	Ａｓ版　ﾊﾞｯｸﾎｳ	29	m3	
	〃	Ａｓ版　ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.3	m3	
	〃	Ｃｏ版　ﾊﾞｯｸﾎｳ	2.0	m3	
	〃	Ｃｏ版　ﾊﾞｯｸﾎｳ	6.0	m3	
	〃	Ｃｏ版　ﾊﾞｯｸﾎｳ		m3	
	〃	Ｃｏ版　ﾊﾞｯｸﾎｳ		m3	
	舗 装 版 処 分	アスファルト版 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	0.9	m3	
	〃	アスファルト版 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	4.9	m3	
	〃	アスファルト版 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	29	m3	
	〃	アスファルト版 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 3.0km	35	m3	
	〃	コンクリート版 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	2.0	m3	
	〃	コンクリート版 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	6.0	m3	
	〃	コンクリート版 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km		m3	
	〃	コンクリート版 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 3.0km	8.0	m3	
	バックホウ積込	As殻　Co殻　ﾊﾞｯｸﾎｳ	43	m3	
舗装仮復旧工	表　層　工	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm　① 1.4＞B	688	m2	PK-3
	〃	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=5cm　① 1.4＞B		m2	PK-3
	下 層 路 盤 工	砕石　RC-40　t=10cm　① 1.4＞B	688	m2	
	〃	砕石　RC-40　t=14cm　① 1.4＞B		m2	
	〃	砕石　RC-40　t=20cm　① 1.4＞B		m2	
	敷　砂　利	C-40　t=5cm		m2	
	不　陸　整　正	ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰ　補足材無		m2	

処 分 工 数 量 総 括 表

補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
舗装版処分工	AS 版 処 分		35	m3	
	C0 版 処 分		8.0	m3	
	汚 泥 処 分	舗装切断排水	11.2	t	舗装切断排水の単位体積重量　1.10ｔ/m3
構造物処分工	C0 殻 処 分	無筋	3.9	m3	

付帯工 数量総括表

補 助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数 量	単位	備　考
既設雑排水布設替工	小型マンホール工	(KT,ST,L,DR) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm 起点及び中間形式　H≦2.0m	10	箇所	材工共
	下水道用 硬質塩化ビニール管	RRVU　円形　φ100 mm　L= 4,000 mm		m	
	〃	RRVU　円形　φ200 mm　L= 4,000 mm	112.4	m	
	構造物取壊し工	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	3.9	m3	
	コンクリート殻処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	1.2	m3	
	コンクリート殻処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	1.9	m3	
	コンクリート殻処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	0.8	m3	
	コンクリート殻処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 3.0km	3.9	m3	
	バックホウ積込	As殻　Co殻　ﾊﾞｯｸﾎｳ	3.9	m3	
横断水路布設替工(本管)	U型側溝撤去	再利用撤去、L=600mm　60kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=600mm　60kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=600mm　60kgを超え300kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=600mm　60kgを超え300kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=1000mm　1000kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=1000mm　1000kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=2000mm　1000kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=2000mm　1000kg以下		m	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25		m3	
	同上型枠			m2	
横断水路布設替工(取付管)	U型側溝撤去	再利用撤去、L=600mm　60kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=600mm　60kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=600mm　60kgを超え300kg以下	3.6	m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=600mm　60kgを超え300kg以下	3.6	m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=1000mm　1000kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=1000mm　1000kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=2000mm　1000kg以下	2.0	m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=2000mm　1000kg以下	2.0	m	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25	0.2	m3	
	同上型枠		1.1	m2	

仮設工 数量総括表

補 助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数 量	単位	備　考
土 留 工	軽 量 鋼 矢 板	A－Ⅰ型　H= 1.51 ～ 2.00 m	17	m	
	〃	A－Ⅱ型　H= 2.01 ～ 2.40 m	5	m	
	軽 量 鋼 矢 板	B－Ⅰ型　H= 1.51 ～ 2.00 m	16	m	
	〃	B－Ⅱ型　H= 2.01 ～ 2.50 m	114	m	
	軽 量 鋼 矢 板	C－Ⅰ型　H= 1.51 ～ 2.00 m	57	m	
	〃	C－Ⅱ型　H= 2.01 ～ 2.50 m	288	m	
	〃	C－Ⅲ型　H= 2.51 ～ 3.00 m	164	m	
	〃	C－Ⅳ型　H= 3.01 ～ 3.40 m		m	
	軽 量 鋼 矢 板	D－Ⅰ型　H= 1.51 ～ 2.00 m		m	
	〃	D－Ⅱ型　H= 2.01 ～ 2.50 m		m	
	〃	D－Ⅲ型　H= 2.51 ～ 3.00 m		m	
	〃	D－Ⅳ型　H= 3.01 ～ 3.50 m		m	
	〃	D－Ⅴ型　H= 3.51 ～ 3.80 m		m	
	建込み簡易土留工	E－Ⅰ型　H= 3.81 ～ 4.00 m		m	
	〃	E－Ⅱ型　H= 4.01 ～ 4.40 m	5	m	
交通管理	交通誘導員A			人	
	交通誘導員B		192	人	
水替工	水替工	φ50（作業時排水）1台　38日	1	箇所	
	釜場設置工		1	箇所	
	釜場撤去工		1	箇所	

共 通 仮 設 費　数 量 総 括 表

補　助　　出後5工区

工　　種	名　　称	規　　格　・　寸　　法	数　量	単位	備　　考
共通仮設費 （積上げ）	運搬費	建込み簡易土留 L=10.3km　W＝5.2ｔ	1	式	4.8m×32.7ｔ/30m

数　量　集　計　表

（補　助）

管路工（自然流下） 数量集計表 （その１）

出後5工区　　補　助

NO.1

路線名	マンホール番号	管径	路線延長	土工 掘削機種	掘削土量 土砂 矢板無	掘削土量 土砂 矢板有	掘削土量 岩	基盤整形 土砂	基盤整形 岩	埋戻（1） 流用土 矢板無	埋戻（1） 流用土 矢板有	埋戻（1） RC-40 矢板無	埋戻（1） RC-40 矢板有	埋戻（1） 購入土 矢板無	埋戻（1） 購入土 矢板有	埋戻（2） 流用土 矢板無	埋戻（2） RC-40 矢板無	埋戻（2） RC-40 矢板有	埋戻（2） 購入土 矢板無	残土処分 土砂	残土処分 岩	備考
			m		m3	m3	m3	m2	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	
K12	M75 ～ M79	φ150	92.56			227.9						176.0					11.1			227.9		
K13	M79 ～ M90	φ150	18.51			38.3						28.0					2.2			38.3		
K14	M90 ～ M93	φ150	17.80			42.0						32.0					2.1			42.0		
K15	M93 ～ M97	φ150	79.77			168.9						124.2					9.6			168.9		
K16	M97 ～ M98	φ150	52.31			116.1						86.8					6.3			116.1		
S11(2)	M87 ～ M90	φ150	57.99			114.7						98.4					0.5			114.7		
						47.4						36.0					2.5			47.4		
S12	M104 ～ M109	φ150	24.00			8.8						6.8					0.4			8.8		
S13	M107 ～ M109	φ150	29.96			49.1						32.4					3.6			49.1		
S14	M109 ～ M114	φ150	79.90			187.6						142.8					9.6			187.6		
S15	M114 ～ M122	φ150	30.54			66.6						49.5					3.7			66.6		
S16	M115-1 ～ M122	φ150	116.79		27.0			19.6				0.1		18.2			3.9			27.0		
					9.8	108.3		6.9				85.2					7.1			118.1		
S16						54.3						42.5					2.5			54.3		
S17	M122 ～ M125	φ150	83.32			212.2						165.4					10.1			212.2		
人孔凸部						38.4						36.6								38.4		
						131.3						121.1								131.3		
計			683.45		36.8	1611.9		26.5				1263.8		18.2			75.2			1648.7		
		φ150	683.45																			
		φ200			27.0							0.1		18.2			3.9			27.0		
		φ250			9.8	308.8						256.2					10.1			318.6		
		φ300				1303.1						1007.5					61.2			1303.1		

管路工（自然流下） 数量集計表 （その２）

出後5工区　　補　助

NO.1

路線名	マンホール番号	管径	管														基礎工				備考
			管種管径別数量延長				ゴム製可とう継手						90° 枝付管	V型継手	90° 支管	異径ｿｹｯﾄ	S1		S2		
			塩ビ管（ＶＵ）	塩ビ管（高剛性）	ﾀﾞｸﾀｲﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ	１号ﾚｼﾞﾝ	０号	A1号	１号	２号	３号					人力	機械	人力	機械	
			m	m	m	m	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	m3	m3	m3	m3	
																	上段 ： 洗 砂 下段 ： 再生砂		上段 ： 洗 砂 下段 ： 再生砂		
K12	M75 ～ M79	φ150	89.86							6								8.94		21.46	
K13	M79 ～ M90	φ150	17.61							2								1.75		4.19	
K14	M90 ～ M93	φ150	16.90							2								1.68		4.02	
K15	M93 ～ M97	φ150	77.97							4								7.77		18.64	
K16	M97 ～ M98	φ150	51.41							3								5.13		12.30	
S11(2)	M87 ～ M90	φ150	55.29						5	1								5.47		13.16	
S12	M104 ～ M109	φ150	22.16						2	1				1				2.24		5.38	
S13	M107 ～ M109	φ150	28.35							1				2				2.94		7.07	
S14	M109 ～ M114	φ150	77.20						4	2								1.18 6.51		2.82 15.60	
S15	M114 ～ M122	φ150	29.64							2								2.95		7.08	
S16	M115-1 ～ M122	φ150	110.65						10	1				2				6.17 3.19		14.82 7.48	
S16																					
S17	M122 ～ M125	φ150	80.62						4	1								8.02		19.24	
人孔凸部																					
計			657.66						25	26				5				32.90 31.04		78.92 74.34	
		φ150	657.66						25	26				5							
		φ200																			
		φ250																			
		φ300																			

人孔凸部数量計算書（ 自然流下 ）

補　助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	人孔種別	掘削機種	表層厚	土工 人孔掘削土量 延長	幅	掘削幅	掘削深	数量	埋戻土量 高さ	断面積	RC-40	購入土	残土処分	舗装仮復旧 舗装取壊し アスファルト 切断	取壊し	コンクリート 切断	取壊し	アスファルト舗装 表層 厚	数量	下層路盤 厚	数量	舗装復旧工 コンクリート舗装 表層 厚	影響幅	数量	上層路盤 厚	数量	路盤掘削 厚	数量
					m	m	m	m	m	m³	m	m²	m³	m³	m³	m	m³	m	m³	cm	m²	cm	m²	cm	m	m²	cm	m²	cm	m³
K12	M76	B-5	1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.62	8.6	2.52	3.36	8.0		8.6	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M77	B-5	1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.14	7.0	2.04	3.36	6.4		7.0	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
K13	M79	B-5	1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.11	6.9	2.01	3.36	6.3		6.9	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
K14	M90	B-5	1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.25	7.4	2.15	3.36	6.8		7.4	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
K15	M93	B-5	1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.36	7.8	2.26	3.36	7.2		7.8	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M94	B-5	1号		0.05	2.40	1.40	1.00	1.88	6.1	1.78	3.36	5.5		6.1	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
K16	M97	B-5	1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.24	7.4	2.14	3.36	6.8		7.4	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M98	B-5	1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.41	7.9	2.31	3.36	7.3		7.9	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
S11	M88	B-9	A1号		0.10	2.40	1.40	1.00	1.88	6.0	1.88	3.36	6.3		6.0			2.8	0.3											
	M89	B-9	A1号		0.10	2.40	1.40	1.00	1.88	6.0	1.88	3.36	6.3		6.0			2.8	0.3											
S12	M105	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.43	8.0	2.33	3.36	7.4		8.0	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
S14	M109	B-5	1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.42	8.0	2.32	3.36	7.4		8.0	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M110	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.38	7.8	2.28	3.36	7.2		7.8	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M111	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.15	7.1	2.05	3.36	6.5		7.1	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
合　計										102.0			95.4		102.0	33.6	2.4	5.6	0.6		40.8		40.8							
種別数量		B-5						素掘								33.6				3	40.8	10	40.8							
		B-9											12.6		12.0			5.6	0.6											
													82.8		90.0		2.4													
								矢板																						
										12.0																				
										90.0																				

人孔凸部数量計算書（ 自然流下 ）

補　助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	人孔種別	掘削機種	表層厚	土工 人孔掘削土量 延長	幅	掘削幅	掘削深	数量	埋戻土量 高さ	断面積	RC-40	購入土	残土処分	舗装仮復旧 舗装取壊し アスファルト 切断	取壊し	コンクリート 切断	取壊し	アスファルト舗装 表層 厚	数量	下層路盤 厚	数量	舗装復旧工 コンクリート舗装 表層 厚	影響幅	数量	上層路盤 厚	数量	路盤掘削 厚	数量
					m	m	m	m	m	m³	m	m²	m³	m³	m³	m	m³	m	m³	cm	m²	cm	m²	cm	m	m²	cm	m²	cm	m³
S15	M114	B-5	1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.18	7.2	2.08	3.36	6.6		7.2	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
S16	M117	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	1.88	6.1	1.78	3.36	5.5		6.1	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M118	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	1.99	6.5	1.89	3.36	5.9		6.5	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M119	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.07	6.8	1.97	3.36	6.2		6.8	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M120	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.14	7.0	2.04	3.36	6.4		7.0	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M121	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.40	7.9	2.30	3.36	7.3		7.9	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
S17	M122	B-5	1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.67	8.8	2.57	3.36	8.2		8.8	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M123	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.63	8.7	2.53	3.36	8.1		8.7	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M124	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.63	8.7	2.53	3.36	8.1		8.7	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
合　計										67.7			62.3		67.7	25.2	1.8				30.6		30.6							
種別数量		B-5						素掘								25.2				3	30.6	10	30.6							
													24.0		26.4		0.8													
													38.3		41.3		1.0													
								矢板																						
										26.4																				
										41.3																				

総　計										169.7			157.7		169.7	58.8	4.2	5.6	0.6		71.4		71.4							
種別数量		B-5						素掘								58.8				3	71.4	10	71.4							
		B-9											36.6		38.4		0.8	5.6	0.6	3		10								
													121.1		131.3		3.4													
								矢板																						
										38.4																				
										131.3																				

管路工（圧送） 数量集計表 （その１）

出後5工区　　補　助

NO.1

路線名	マンホール番号	管径	路線延長	土工																	備考
				掘削機種	掘削土量			基盤整形		埋戻（1）						埋戻（2）			残土処分		
					土砂		岩	土砂	岩	流用土		RC-40		購入土		流用土	RC-40	購入土	土砂	岩	
					矢板無	矢板有				矢板無	矢板有	矢板無	矢板有	矢板無	矢板有	矢板無	矢板無	矢板無			
			m		m3	m3	m3	m2	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	
S8	MP1 ～ M68	φ 50	10.01		4.9			6.0				1.8					1.0		4.9		
計			10.01		4.9			6.0				1.8					1.0		4.9		
		φ 50	10.01																		
		φ 75																			
		φ100																			
		φ125																			
					4.9			6.0				1.8					1.0		4.9		

管路工（圧送） 数量集計表 （その２）

出後5工区　　補　助

NO.1

路線名	マンホール番号	管径	管														基礎工				備考
			管種管径別数量延長				曲管					ﾏﾝﾎｰﾙ継手	離脱防止	ＶＳ ﾄﾞﾚｯｻｰ	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護工		Ｓ１		Ｓ２		
			塩ビ管（ＶＰ）	塩ビ管（高剛性）	ﾀﾞｸﾀｲﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ	90°	45°	22° 1/2	11° 1/4	5° 5/8						人力	機械	人力	機械	
			m	m	m	m	本	本	本	本	本	本	本	本	m		m3	m3	m3	m3	
S8	MP1 ～ M68	φ 50	8.96									2						0.53		0.79	
計			8.96									2						0.53		0.79	
		φ 50	8.96									2									
		φ 75																			
		φ100																			
		φ125																			

１号人孔 （組立マンホ―ル） 数量集計表

出後5工区　　補　助

NO.1

路線名	ブロック類																					蓋及び受枠		削孔										マンホール設置工			備考
	底版			管取付壁					直壁						斜壁				調整リング					流入管								外副管用					
	PB	IB無	IBのみ	600	900	1200	1500	1800	300	600	900	1200	1500	1800	150	300	450	600	50	100	150	T-14	T-25	φ50	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250	φ300	φ150	φ200	1-A	1-B	1-C	
	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	枚	枚	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	
K12	2		1				1	1	1							1	1			4			2					2						2			
K13	1						1										1				1		1					2						1			
K14	1						1											1			1		1					2						1			
K15	2					1		1									1	1		2			2					3						2			
K16	2						1	1									1	1			2		2					3						2			
S14	1							1									1				1		1					2						1			
S15	1						1											1		1			1					2						1			
S17	1							1	1								1			1			1					2						1			
計	11		1			1	5	5	2							1	6	4		8	5		11					18						11			

Ａ１号人孔 （組立マンホール） 数量集計表

出後5工区　　補　助

路線名	ブロック類																						蓋及び受枠		削孔										マンホール設置工			備考
	底版			躯体ブロック					直壁						斜壁				調整リング						流入管								外副管用					
	PB	IB無	IBのみ	600	900				300	600	900				150		450	600	50	100	150		T-14	T-25	φ50	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250	φ300	φ150	φ200	A1-A	A1-B	A1-C	
	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個		枚	枚	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	
S11	2		1		2				2									2		2				2			1		2						2			
S12	1				1						1						1			2				1					1							1		
S14	2				2					1	1						2			2	1			2					2							2		
S16	5				5				2	2	1						3	2		5	2			5					5						2	3		
S17	2				2				2		2						2			2				2					2							2		
計	12		1		12				6	3	5						8	4		13	3			12			1		12						4	8		

１号人孔 （組立レジンマンホール） 数量集計表

出後5工区　　補　助　　NO.1

路線名	ブロック類																はしご								蓋及び受枠		削孔 流入管						マンホール設置工			備考
	底版			躯体ブロック				直壁					床版	調整リング																						
	90	IB無	IBのみ	600	900	1200	1500	300	600	900	1200	1500	120	50	100	150	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	T-14	T-25	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	1-A'	1-B'	1-C'	
	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	枚	枚	φ50	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	箇所	箇所	箇所	
S9			1																																	
計			1																																	

塩ビ製小口径人孔数量集計表

出後5工区　　補　助　　NO.1

路線名	本管径	インバート及び付帯資材																									小型マンホール設置工				その他資材		蓋及び受枠			備考
		起点・中間点								合流点					MHマルチ落差工								立管				起点・中間点		底部合流		90°	塩ビ直管				
		KT	ST	15L	30L	45L	60L	75L	90L	45Y	60Y	90Y	90WY	WLS	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	300	600	900	1200	H≦2.0	H≦3.5	H≦2.0	H≦3.5	支管	φ300	T- 8	T-14	T-25	
		個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	m	枚	枚	枚	
S12	φ150		1																									1				1.583			1	
S13	φ150		2																								2					1.873			2	
S16	φ150					1	1																				2					1.769		1	1	
計			3			1	1																				4	1				5.225		1	4	
種別数量	φ150		3			1	1																													
	φ200																																			

副　管　工　数　量　集　計　表

出後5工区　　補　助　　NO.1

路線名	マンホール番号	副管工落差 H	本管管径	資材 副管用マンホール継手			資材 接着受口90° 曲管			資材 塩ビ直管 (VU)			資材 固定バンド			副管取付工					備考
				150×150	200×150	250×200	φ125	φ150	φ200	φ125	φ150	φ200	φ125	φ150	φ200	1.00m 未満	1.50m 未満	2.00m 未満	2.50m 未満	3.00m 未満	
		m		個	個	個	個	個	個	m	m	m	個	個	個	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
K15	M93	0.876	φ150	1				1			0.50			2		1					
計				1				1			0.5			2		1					
			φ100												φ100						
			φ150												φ150	1					
			φ200												φ200						
			φ250												φ250						

副 管 工 数 量 集 計 表 （ 圧 送 放 流 部 ）

出後5工区　補 助

路線名	マンホール番号	接続工落差 H	本管管径	資材												据付工						備考
				９０°エルボ						塩ビ直管（VP）						固定バンド						
				φ50	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ50	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ50	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	
		m		個	個	個	個	個	個	m	m	m	個	個	個	個	個	個	未満	未満	未満	
S9	M68	1.800	φ50	2						1.73						2						
合計				2						1.73						2						

中継ポンプ槽工　数量集計表

出後5工区　　補　助

ポンプ番号	マンホール番号	土工 掘削 機種	土工 掘削 矢板無 m3	土工 掘削 矢板有 m3	土工 埋戻 流用土 m3	土工 埋戻 RC-40 m3	土工 埋戻 購入土 m3	土工 基盤整形 m2	土工 残土処分 機種	土工 残土処分 数量 m3	基礎工 砂 m2	基礎工 栗石 m2					土留工 タイプ	土留工 数量 m	備考
MP.1	MP.1			23.1		15.5		2.4		23.1		2.4					E－Ⅱ	4.80	
計				23.1		15.5		2.4		23.1		2.4						4.80	
													H-1.48 H-1.68 H-1.88				E－Ⅱ	4.80	
				23.1		15.5				23.1		2.4							

※ ポンプ槽数量表示無き場合は、当該ポンプ槽工工法図参照

取付管数量集計表

出後5工区　　補　助

路線名	桝番号	土工 タイプ	土工 延長	土工 掘削	土工 基面	土工 埋戻 RC40	土工 埋戻 購入土	土工 埋戻 残土	取付管 管径	取付管 延長	管材 マンホール継手	管材 塩ビ継手	管材 支管 90°自在支管 φ150	支管 90°自在支管 φ200	支管 90°自在支管 φ250	支管 60°自在支管 φ150	支管 60°自在支管 φ200	支管 60°自在支管 φ250	異径ソケット φ150-100	異径ソケット φ200-150	カラー	曲管 曲管 15°	曲管 曲管 30°	曲管 曲管 45°	曲管 曲管 60°	曲管 自在曲管 0°	曲管 自在曲管 15°	曲管 自在曲管 30°	曲管 自在曲管 45°	曲管 自在曲管 60°	備考
			m	m³	m²	m³	m³	m³		m	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	
K12	T1-33	B- 5-Ⅱ	2.4	3.5		2.5		3.5	φ100	3.44			1											1		1					
K14	T1-35	B- 5-Ⅱ	2.5	3.6		2.7		3.6	φ100	3.44			1											1		1					
K15	T1-38	B- 5-Ⅰ	1.3	0.6	0.8	0.3		0.6	φ100	4.08			1												1	1					
K16	T1-39,T-40,T1-42	B- 5-Ⅰ B- 5-Ⅱ	2.5 1.2	1.2 1.7	1.5	0.6 1.3		1.2 1.7	φ100	11.00	1		3											3		2					
S11	T1-34	B- 9-Ⅰ	0.7	0.3	0.4	0.2		0.3	φ100	3.02	1															1					
S12	T1-51	B- 5-Ⅱ	0.8	1.2		0.8		1.2	φ100	3.00			1										1			1					
S13	T1-52	B- 5-Ⅰ	0.6	0.3	0.4	0.1		0.3	φ100	1.94			1											1		1					
S14	T1-46	B- 5-Ⅱ	2.3	3.3		2.4		3.3	φ100	5.24			1											1		1					
S16	T1-49-1,T1-50	C- 5-Ⅰ	0.2	0.1	0.1			0.1	φ100	4.24			1						1					1		1	1				
S16	T1-49-2	B- 5-Ⅰ	0.4	0.2	0.2	0.1		0.2	φ100	2.28			1												1	1					
S16	T1-47,T1-48,T1-49-3	B- 5-Ⅱ	5.6	8.1		5.9		8.1	φ100	10.90			3										3			3					
S17	T1-44-1								φ100	1.78			1												1	1					
計			20.5	24.1	3.4	16.9		24.1		54.36	2		15						1				4	8	3	15	1				
種別数量		B- 5-Ⅰ	4.8	2.3	2.9	1.1		2.3	φ100	54.36	2		15						1				4	8	3	15	1				
		B- 5-Ⅱ	14.8	21.4		15.6		21.4																							
		B- 9-Ⅰ	0.7	0.3	0.4	0.2		0.3	φ150																						
		C- 5-Ⅰ	0.2	0.1	0.1			0.1																							

取 付 管 土 工 数 量 表

1ｍ当り

土工タイプ	仮復旧表層厚	土被り	掘削	基盤整形	埋戻１		埋戻２		残土処分	砂基礎		土留工		備 考
					砕石	購入土	砕石	購入土		S1	S2	形式	延長	
	(m)	(m)	(m3)	(m2)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)		(m)	
A- 1-Ⅰ	0.05	0.60	0.43	0.60	0.10		0.09		0.43	0.06	0.12			
A- 1-Ⅱ	0.05	1.29	1.40		0.85		0.15		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
A- 2-Ⅰ	0.05	0.60	0.43	0.60	0.10		0.09		0.43	0.06	0.12			
A- 2-Ⅱ	0.05	1.29	1.40		0.85		0.15		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
A- 3-Ⅰ	0.05	0.60	0.43	0.60	0.10		0.09		0.43	0.06	0.12			
A- 3-Ⅱ	0.05	1.29	1.40		0.85		0.15		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
A- 4-Ⅰ	0.05	0.60	0.46	0.60	0.11		0.08		0.46	0.06	0.12			
A- 4-Ⅱ	0.05	1.29	1.45		0.87		0.13		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
A- 5-Ⅰ	0.05	0.60	0.46	0.60	0.11		0.08		0.46	0.06	0.12			
A- 5-Ⅱ	0.05	1.29	1.45		0.87		0.13		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
A- 6-Ⅰ	0.05	0.60	0.46	0.60	0.11		0.08		0.46	0.06	0.12			
A- 6-Ⅱ	0.05	1.29	1.45		0.87		0.13		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
A- 7-Ⅰ	0.03	0.60	0.47	0.60	0.28				0.47	0.06	0.12			
A- 7-Ⅱ	0.03	1.29	1.47		1.16				1.47	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 1-Ⅰ	0.03	0.60	0.46	0.60	0.12		0.10		0.46	0.06	0.12			
B- 1-Ⅱ	0.03	1.29	1.45		0.89		0.17		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 2-Ⅰ	0.03	0.60	0.46	0.60	0.12		0.10		0.46	0.06	0.12			
B- 2-Ⅱ	0.03	1.29	1.45		0.89		0.17		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 3-Ⅰ	0.03	0.60	0.46	0.60	0.15		0.07		0.46	0.06	0.12			
B- 3-Ⅱ	0.03	1.29	1.45		0.94		0.12		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 4-Ⅰ	0.03	0.60	0.46	0.60	0.15		0.07		0.46	0.06	0.12			
B- 4-Ⅱ	0.03	1.29	1.45		0.94		0.12		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 5-Ⅰ	0.03	0.60	0.46	0.60	0.15		0.07		0.46	0.06	0.12			
B- 5-Ⅱ	0.03	1.29	1.45		0.94		0.12		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 6-Ⅰ	0.03	0.60	0.46	0.60	0.15		0.07		0.46	0.06	0.12			
B- 6-Ⅱ	0.03	1.29	1.45		0.94		0.12		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 7-Ⅰ	0.03	0.60	0.43	0.60	0.15		0.07		0.43	0.06	0.12			
B- 7-Ⅱ	0.03	1.29	1.40		0.94		0.12		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 8-Ⅰ	0.03	0.60	0.43	0.60	0.15		0.07		0.43	0.06	0.12			
B- 8-Ⅱ	0.03	1.29	1.40		0.94		0.12		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 9-Ⅰ		0.60	0.43	0.60	0.30				0.43	0.06	0.12			
B- 9-Ⅱ		1.29	1.40		1.19				1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B-10-Ⅰ		0.60	0.46	0.60		0.15	0.09		0.46	0.06	0.12			
B-10-Ⅱ		1.29	1.45			0.94	0.15		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B-11-Ⅰ		0.60	0.46	0.60		0.15	0.09		0.46	0.06	0.12			
B-11-Ⅱ		1.29	1.45			0.94	0.15		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B-12-Ⅰ		0.60	0.43	0.60		0.15	0.09		0.43	0.06	0.12			
B-12-Ⅱ		1.29	1.40			0.94	0.15		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B-13-Ⅰ		0.60	0.43	0.60		0.15	0.09		0.43	0.06	0.12			
B-13-Ⅱ		1.29	1.40			0.94	0.15		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B-14-Ⅰ		0.60	0.43	0.60		0.18	0.12		0.43	0.06	0.12			
B-14-Ⅱ		1.29	1.40			0.99	0.20		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B-15-Ⅰ		0.60	0.47	0.60	0.22		0.08		0.47	0.06	0.12			
B-15-Ⅱ		1.29	1.47		1.06		0.13		1.47	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
C- 1-Ⅰ	0.03	0.60	0.46	0.60		0.21	0.07		0.46	0.06	0.12			
C- 1-Ⅱ	0.03	1.29	1.45			1.04	0.12		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
C- 2-Ⅰ	0.03	0.60	0.46	0.60		0.21	0.07		0.46	0.06	0.12			
C- 2-Ⅱ	0.03	1.29	1.45			1.04	0.12		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
C- 3-Ⅰ	0.03	0.60	0.43	0.60		0.21	0.07		0.43	0.06	0.12			
C- 3-Ⅱ	0.03	1.29	1.40			1.04	0.12		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
C- 4-Ⅰ	0.03	0.60	0.43	0.60		0.21	0.07		0.43	0.06	0.12			
C- 4-Ⅱ	0.03	1.29	1.40			1.04	0.12		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
C- 5-Ⅰ		0.60	0.43	0.60		0.18	0.12		0.43	0.06	0.12			
C- 5-Ⅱ		1.29	1.40			0.99	0.20		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
C- 6-Ⅰ		0.60	0.49	0.60		0.24	0.06		0.49	0.06	0.12			
C- 6-Ⅱ		1.29	1.50			1.09	0.10		1.50	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
C- 7-Ⅰ		0.60	0.49	0.60		0.30			0.49	0.06	0.12			
C- 7-Ⅱ		1.29	1.50			1.19			1.50	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	

公 共 汚 水 桝 数 量 集 計 表

出後5工区　　補　助

路線名	桝　番　号	土工 掘　削	土工 埋　戻	土工 残土処分	土工 砂基礎 砂区分	土工 砂基礎 S1	土工 砂基礎 S2	公共汚水桝 取付管径	公共汚水桝 ｲﾝﾊﾞｰﾄ	公共汚水桝 直管 φ300	公共汚水桝 蓋 塩ビ製 T-2	公共汚水桝 蓋 保護鉄蓋 T-8	公共汚水桝 蓋 保護鉄蓋 T-14	公共汚水桝 蓋 保護鉄蓋 内蓋	公共汚水桝 砕石 RC-40	公共汚水桝 保護ｺﾝ 18-8-25	公共汚水桝 保護As t=0.03	公共汚水桝 桝設置工 H≦1.0m	公共汚水桝 桝設置工 1.0＜H≦1.5	公共汚水桝 桝設置工 1.5＜H≦2.0	備　考
		m3	m3	m3		m3	m3		個	m	個	個	個	個	m3	m3	m2	ケ所	ケ所	ケ所	
K12	T1-33	0.84	0.57	0.27	再生砂	0.06	0.11	φ100	1	1.1	1								1		
K14	T1-35	0.90	0.62	0.28	再生砂	0.06	0.11	φ100	1	1.2	1								1		
K15	T1-38	0.54	0.29	0.25	再生砂	0.06	0.11	φ100	1	0.5		1		1	0.05			1			
K16	T1-39,T-40,T1-42	1.20	0.68	0.52	再生砂	0.12	0.22	φ100	2	1.2		2		2	0.10	0.05		1	1		T1-40の材料は別途計上
S11	T1-34	0.66	0.41	0.25	再生砂	0.06	0.11	φ100	1	0.8	1							1			
S12	T1-51	0.66	0.39	0.27	再生砂	0.06	0.11	φ100	1	0.7		1		1	0.05			1			
S13	T1-52	0.72	0.44	0.28	再生砂	0.06	0.11	φ100	1	0.8		1		1	0.05				1		
S14	T1-46	0.96	0.65	0.31	再生砂	0.06	0.11	φ100	1	1.2		1		1	0.05				1		
S16	T1-49-1,T1-50	0.90	0.44	0.46	再生砂	0.12	0.22	φ100	2	0.8	1	1		1	0.05	0.10		2			
S16	T1-49-2	0.54	0.29	0.25	再生砂	0.06	0.11	φ100	1	0.5		1		1	0.05	0.05		1			
S16	T1-47,T1-48,T1-49-3	2.52	1.66	0.86	再生砂	0.18	0.33	φ100	3	3.1	1	2		2	0.10	0.05			2	1	T1-47 A-Ⅰ＝2.0m
S17	T1-44-1	0.66	0.39	0.27	再生砂	0.06	0.11	φ100	1	0.7		1		1	0.05	0.05		1			
計		11.10	6.83	4.27		0.96	1.76		16	12.6	5	11		11	0.55	0.30		8	7	1	
種別毎の数量					再生砂	0.96	1.76	φ100	16	12.6	5	11		11				8	7	1	
					洗　砂			φ150													

公 共 汚 水 桝 工 （組立） 土工数 量 集 計 表

出後5工区　　補　助

NO.1

路線名	桝　番　号	組立 マンホール 種別	人孔深	掘削 機種	土工 掘　削	土工 埋　戻	土工 残土処分	土工 砂基礎 砂区分	土工 砂基礎 S1	土工 砂基礎 S2	土留工 タイプ	土留工 延長			備 考
					m3	m3	m3		m3	m3	型	m			
K16	T1-40	0号	1.600		10.38	8.78	1.60				A－Ⅱ	4.5			
計					10.38	8.78	1.60					4.5			
種別毎の数量					10.38	8.78	1.60				A－Ⅱ	4.5			
								再生砂							
								洗　砂							

公共桝　０号人孔　（組立マンホ―ル）　数量集計表

出後5工区　　補　助

路線名	ブロック類																					蓋及び受枠		削孔							マンホール設置工			備考
	底版		躯体ブロック					直壁						斜壁				調整リング						流入管										
	PB		600	900	1200	1500	1800	300	600	900	1200	1500	1800	150	300	450	600	50	100	150	T-14	T-25	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	0-A	0-B	0-C	
	個		個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	枚	枚	φ50	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250	箇所	箇所	箇所	
K16 T1-40	1			1													1		1		1									1			
計	1			1													1		1		1									1			

舗 装 復 旧 工 数 量 集 計 表

出後5工区　　補　助

路線名	マンホール番号	道路種別	総延長	舗装切断 舗装種別	舗装切断 t=15cmまで	舗装切断 t=30cmまで	舗装版取壊 掘削機種	舗装版取壊 As	舗装版取壊 Co	舗装版取壊 路盤掘削	仮表層工 厚	仮表層工 B<1.4	下層路盤 厚	下層路盤 B<1.4	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 18-25-8	路盤工 厚	路盤工 B<1.4	路盤工 1.4≦B<3.0	敷砂利	不陸整正	備考
			m		m	m		m3	m3	m3	cm	m2	cm	m2	cm	m2	cm	m2	m2	m2	m2	
【 自然流下 】																						
K12	M75 ～ M79	B-5	92.56	As	185.12			4.6			3	92.6	10	92.6								
K13	M79 ～ M90	B-5	18.51	As	37.02			0.9			3	18.5	10	18.5								
K14	M90 ～ M93	B-5	17.8	As	35.60			0.9			3	17.8	10	17.8								
K15	M93 ～ M97	B-5	79.77	As	159.54			4.0			3	79.7	10	79.7								
K16	M97 ～ M98	B-5	52.31	As	104.62			2.6			3	52.3	10	52.3								
		B-5	4.00	As	8.00			0.2			3	4.0	10	4.0								
S11(2)	M87 ～ M90	B-9	53.99	Co	107.98				5.4													
								1.0														
S12	M104 ～ M109	B-5	24.00	As	48.00			0.2			3	24.0	10	24.0								
S13	M107 ～ M109	B-5	29.96	As	59.92			1.5			3	30.0	10	30.0								
S14	M109 ～ M114	B-5	79.9	As	159.80			4.0			3	79.9	10	79.9								
S15	M114 ～ M122	B-5	30.54	As	61.08			1.5			3	30.5	10	30.5								
		B-5	84.35	As	168.70				1.9		3	79.7	10	79.7								
S16	M115-1 ～ M122	C-5	32.44	Co	64.88			2.9														
								1.0														
S17	M122 ～ M125	B-5	83.32	As	166.64			4.1			3	83.4	10	83.4								
								0.8	0.6													
		B-9		Co	5.60			3.4														
人孔凸部		B-5		As	58.80						3	71.4	10	71.4								
計			683.45		1,431.30			33.6	7.9			663.8		663.8								

舗 装 復 旧 工 数 量 集 計 表

出後5工区　　補　助

路線名	マンホール番号	道路種別	総延長	舗装切断 舗装種別	舗装切断 t=15cmまで	舗装切断 t=30cmまで	舗装版取壊 掘削機種	舗装版取壊 As	舗装版取壊 Co	舗装版取壊 路盤掘削	仮表層工 厚	仮表層工 B<1.4	下層路盤 厚	下層路盤 B<1.4	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 18-25-8	路盤工 厚	路盤工 B<1.4	路盤工 1.4≦B<3.0	敷砂利	不陸整正	備考
			m		m	m		m3	m3	m3	cm	m2	cm	m2	cm	m2	cm	m2	m2	m2	m2	
【取付管】																						
K12	T1-33	B-5	2.40	As	4.80			0.12			3	2.4	10	2.4								
K14	T1-35	B-5	2.50	As	5.00			0.13			3	2.5	10	2.5								
K15	T1-38	B-5	1.30	As	2.60			0.04			3	0.8	10	0.8								
K16	T1-39,T-40,T1-42	B-5	3.70	As	7.40			0.14			3	2.7	10	2.7								
S11	T1-34	B-9	0.70	Co	1.40				0.04													
S12	T1-51	B-5	0.80	As	1.60			0.04			3	0.8	10	0.8								
S13	T1-52	B-5	0.60	As	1.20			0.02			3	0.4	10	0.4								
S14	T1-46	B-5	2.30	As	4.60			0.12			3	2.3	10	2.3								
S16	T1-49-1,T1-50	C-5	0.20	Co	0.40				0.02													
S16	T1-49-2	B-5	0.40	As	0.80			0.01			3	0.2	10	0.2								
S16	T1-47,T1-48,T1-49-3	B-5	5.60	As	11.20			0.28			3	5.6	10	5.6								
S17	T1-44-1																					
【圧送】																						
S8	MP1 ～ M68	B-1	10.01	As	20.02			0.3			3	6.0	10	6.0								
計			30.51		61.02			1.20	0.1			23.7		23.7								
合　計			713.96		1,492.32			34.8	8.00			687.50		687.50								
種別数量				As	1,312.06						3cm	687.50	10cm	687.50	10cm		10cm					
				Co	180.26			0.9	2.0		5cm		14cm				20cm					
				As+Co				4.9	6.0				20cm									
								28.7														
								0.3														

既設雑排水布設替工

出後5工区　　補　助

路線名	掘削機種	塩ビﾏﾝﾎｰﾙ深	塩ビ管布設延長	既設□桝深	既設□桝処分	既設○桝深	既設○桝処分	既設管径	既設管延長
S12		1.3m	20.0m			1.3m	0.4m3	φ200	20.0m
			4.0m					φ200	4.0m
S16		1.3m	34.7m	1.3m	0.6m3			φ200	34.7m
		1.3m							
		1.1m		1.1m	0.6m3				
		1.3m	3.0m			1.3m	0.4m3	φ200	3.0m
		1.1m	45.8m			1.1m	0.3m3	φ200	45.8m
		1.2m				1.2m	0.4m3		
		1.3m				1.3m	0.4m3		
		1.6m	1.9m			1.6m	0.4m3	φ200	1.9m
S17		1.4m	3.0m			1.4m	0.4m3	φ200	3.0m
計		12.9m	112.4m	2.4m	1.2m3	9.2m	2.7m3		112.4m
平均		1.3m		1.2m		1.3m			
箇所数		10カ所		2カ所		7カ所			
φ100　計			0.0m						0.0m
φ200　計			112.4m						112.4m
					1.2m3		0.0m3		
					0.0m3		1.9m3		
					0.0m3		0.8m3		
					0.0m3		0.0m3		







— 既設雑排水布設替

凡　例	
記　号	名　称
	計画管路（自然流下）
	計画管路（圧送管）
	計画管路（真空管）
	小口径マンホール
	Ｙ号マンホール
	０号マンホール
	１号マンホール
	２号マンホール
	３号マンホール
	Ａ１号マンホール
	０号レジンマンホール
	１号レジンマンホール
	小口径塩ビマンホール
	汚 水 桝（塩ビ蓋）
	汚 水 桝（鉄　蓋）
P	マンホールポンプ
処	処 理 場
	上 水 道
	雑排水
	Ｎ Ｔ Ｔ
	中 部 電 力
	農 業 用 水

空 空気弁
仕 仕切弁
止 止水栓
F 消火栓
T ＮＴＴ
E 電　気

Ⅳ屋敷前

農業集落排水施設整備事業　山田南地区

図 面 の 名 称		図面番号
計 画 平 面 図　8 縮尺 S=1:500		1-3/4
測　量	平成27年11月30日終了	
設　計		
製図 原図		
製図 複写		
伊　賀　市		



━━ 既設雑排水布設替

凡 例	
記 号	名 称
	計画管路（自然流下）
	計画管路（圧送管）
	計画管路（真空管）
	小口径マンホール
	Ｙ号マンホール
	０号マンホール
	１号マンホール
	２号マンホール
	３号マンホール
	Ａ１号マンホール
	０号レジンマンホール
	１号レジンマンホール
	小口径塩ビマンホール
	汚 水 桝（塩ビ蓋）
	汚 水 桝（鉄　蓋）
Ⓟ	マンホールポンプ
処	処 理 場
	上 水 道
	雑排水
	Ｎ　Ｔ　Ｔ
	中 部 電 力
	農 業 用 水

- 空 空気弁
- 仕 仕切弁
- 止 止水栓
- 消火栓
- Ｔ ＮＴＴ
- 電 電　気

農業集落排水施設整備事業　山田南地区

図 面 の 名 称			図面番号
計 画 平 面 図　9 縮尺 S=1:500			1−4/4
測 量		平成27年11月30日終了	
設 計			
製図	原図		
	複写		
伊 賀 市			

横断水路布設替工（取付管）

補　助　　出後5工区

路線名	宅地番号		暗渠種類	規格延長	布設替延長	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	型枠	石積
K15	T1-38		U300	L=0.6m	1.2m	0.05㎥	0.24㎡	
K16	T1-39		U300	L=0.6m	1.2m	0.05㎥	0.24㎡	
	T1-40		U300	L=0.6m	1.2m	0.05㎥	0.24㎡	
	T1-42		側溝250*250	L=2.0m	2.0m	0.08㎥	0.40㎡	
計			U-300未満	L=0.6m	0.0m	0.23㎥	1.12㎡	0.00㎡
			U-300以上	L=0.6m	3.6m			
				L=1.0m	0.0m			
				L=2.0m	2.0m			
				石積				0.00㎡



━ 既設横断水路布設替（旧材利用）［取付管］



凡　例	
記　号	名　称
	計画管路（自然流下）
	計画管路（圧送管）
	計画管路（真空管）
	小口径マンホール
	Y号マンホール
	0号マンホール
	1号マンホール
	2号マンホール
	3号マンホール
	A1号マンホール
	0号レジンマンホール
	1号レジンマンホール
	小口径塩ビマンホール
	汚 水 桝（塩ビ蓋）
	汚 水 桝（鉄　蓋）
P	マンホールポンプ
処	処 理 場
	上 水 道
	雑排水
	N　T　T
	中 部 電 力
	農 業 用 水

空 空気弁
仕 仕切弁
止 止水栓
ト 消火栓
T NTT
E 電　気

農業集落排水施設整備事業　山田南地区

図　面　の　名　称			図面番号
計 画 平 面 図　9 縮尺 S=1:500			1－4/4
測　量		平成27年11月30日終了	
設　計			
製図	原図		
	複写		
伊　賀　市			

仮 設 工 数 量 集 計 表

出後5工区　　補　助

路線名	マンホール番号	軽量鋼矢板																	簡易建込	
		B ＜ 2.0 m			2.0 m ≦ B ＜ 3.0 m			3.0 m ≦ B ＜ 4.0 m					4.0 m ≦ B						4.0 m ≦ B	
		A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ		E－Ⅰ	E－Ⅱ
		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
【 自然流下 】																				
K12	M75 ～ M79								36.77	55.79										
K13	M79 ～ M90								18.51											
K14	M90 ～ M93								17.80											
K15	M93 ～ M97							27.34	52.43											
K16	M97 ～ M98								52.31											
S11(2)	M87 ～ M90				10.74	47.25														
S12	M104 ～ M109					20.44				3.56										
S13	M107 ～ M109							29.96												
S14	M109 ～ M114								79.90											
S15	M114 ～ M122								30.54											
S16	M115-1 ～ M122				5.70	46.01				20.95										
S17	M122 ～ M125									83.32										
【中継ポンプ】																				
S8	MP.1																			4.80
計					16.44	113.70		57.30	288.26	163.62										4.80

仮 設 工 数 量 集 計 表

出後5工区　補　助

路線名	マンホール番号	軽量鋼矢板																	簡易建込	
		B ＜ 2.0 m			2.0 m ≦ B ＜ 3.0 m			3.0 m ≦ B ＜ 4.0 m					4.0 m ≦ B						4.0 m ≦ B	
		A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ		E－Ⅰ	E－Ⅱ
		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
【取付管】																				
K12	T1-33	2.40																		
K14	T1-35	2.50																		
K15	T1-38																			
K16	T1-39, T-40, T1-42	1.20																		
S11	T1-34																			
S12	T1-51	0.80																		
S13	T1-52																			
S14	T1-46	2.30																		
S16	T1-49-1, T1-50																			
S16	T1-49-2																			
S16	T1-47, T1-48, T1-49-3	5.60																		
S17	T1-44-1																			
【公共桝】																				
K16	T1-40		4.50																	
S16	T1-47	2.00																		
計		16.80	4.50																	
合　計		16.80	4.50		16.44	113.70		57.30	288.26	163.62										4.80

交通誘導員の算出

出 後 5 工 区　　補 助

交通誘導員の算出は、土留工、舗装工の施工必要日数を算出し求めるものとする。

1．土　留　工

土留タイプ	供用日数	国・県道		市道、その他道路		備考
		施工延長	供用日数	施工延長	供用日数	
	(日/m)	(m)	(日)	(m)	(日)	
素　掘	0.04			69.85	2.79	
A－Ⅰ	0.10			14.80	1.48	
A－Ⅱ	0.12					
B－Ⅰ	0.10			16.44	1.64	
B－Ⅱ	0.12			113.70	13.64	
C－Ⅰ	0.09			57.30	5.16	
C－Ⅱ	0.10			288.26	28.83	
C－Ⅲ	0.12			163.62	19.63	
C－Ⅳ	0.13					
D－Ⅰ	0.08					
D－Ⅱ	0.09					
D－Ⅲ	0.10					
D－Ⅳ	0.12					
D－Ⅴ	0.13					
E－Ⅰ	0.16					
E－Ⅱ	0.17			4.80	0.82	
計					73.99	

2．舗　装　工

工種	施工能力	国・県道		市道、その他道路		備考
		施工規模	供用日数	施工規模	供用日数	
	(㎡/日)	(㎡)	(日)	(㎡)	(日)	
路盤工 (B<1.4m)	268.0			687.5	2.57	
舗装工 (B<1.4m)	250.0			687.5	2.75	
舗装工 (1.4～3.0)	1,300.0					
舗装工 (3.0<B)	2,300.0					
計					5.32	

3．供用日数

道 路 種 別	供用日数（日）				計
	土留工	舗装工	小　計	区　分	
国・県道					
市道、その他道路	73.99	5.32	79.31	2 1.2	95.17

区分	現　場　条　件	係数
1	昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)	1.0
2	昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)	1.2

4．交通誘導員

道 路 種 別	供用日数	配置人員		交通誘導員	
		A	B	A	B
国・県道		1 人	2 人		
市道、その他道路	95.17		2 人		192 人
計					192 人

交通誘導員対象数量（土留工）　市道、その他道路

出後5工区　補助

路線名	マンホール番号	総延長	軽量鋼矢板																	簡易建込		素掘り
			B ＜ 2.0 m			2.0 m ≦ B ＜ 3.0 m			3.0 m ≦ B ＜ 4.0 m					4.0 m ≦ B						4.0 m ≦ B		
			A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ		E－Ⅰ	E－Ⅱ	
			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
【自然流下】																						
K12	M75 ～ M79	92.56								36.77	55.79											
K13	M79 ～ M90	18.51								18.51												
K14	M90 ～ M93	17.80								17.80												
K15	M93 ～ M97	79.77							27.34	52.43												
K16	M97 ～ M98	52.31								52.31												
S11(2)	M87 ～ M90	57.99				10.74	47.25															
S12	M104 ～ M109	24.00					20.44				3.56											
S13	M107 ～ M109	29.96							29.96													
S14	M109 ～ M114	79.90								79.90												
S15	M114 ～ M122	30.54								30.54												
S16	M115-1 ～ M122	116.79				5.70	46.01				20.95											44.13
S17	M122 ～ M125	83.32									83.32											
【圧送】																						
S8	MP1 ～ M68	10.01																				10.01
【中継ポンプ】																						
S8	MP.1																				4.80	
			A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ				
計		693.46				16.44	113.70		57.30	288.26	163.62										4.80	54.14

交通誘導員対象数量（土留工）　市道、その他道路

出後5工区　補助

路線名	マンホール番号	総延長	軽量鋼矢板																	簡易建込		素掘り
			B ＜ 2.0 m			2.0 m ≦ B ＜ 3.0 m			3.0 m ≦ B ＜ 4.0 m					4.0 m ≦ B						4.0 m ≦ B		
			A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ		E－Ⅰ	E－Ⅱ	
			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
【取付管】																						
K12	T1-33	2.40	2.40																			
K14	T1-35	2.50	2.50																			
K15	T1-38	1.30																				1.30
K16	T1-39,T-40,T1-42	2.50 1.20	1.20																			2.50
S11	T1-34	0.70																				0.70
S12	T1-51	0.80	0.80																			
S13	T1-52	0.60																				0.60
S14	T1-46	2.30	2.30																			
S16	T1-49-1,T1-50	0.20																				0.20
S16	T1-49-2	0.40																				0.40
S16	T1-47,T1-48,T1-49-3	5.60	5.60																			
S17	T1-44-1																					
S8	MP1 ～ M68	10.01																				10.01
【公共桝】	T1-40																					
			A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ				
計		30.51	14.80																			15.71
合計		723.97	14.80			16.44	113.70		57.30	288.26	163.62										4.80	69.85

交 通 誘 導 員 対 象 数 量 （舗装関係　仮復旧）　市道、その他道路

出後5工区　補　助

路線名	マンホール番号	総延長	道路種別	路盤工 B＜1.4m	路盤工 1.4m≦B＜3.0m	路盤工 3.0m≦B	路盤工	舗装復旧工 B＜1.4m	舗装復旧工 1.4m≦B＜3.0m	舗装復旧工 3.0m≦B	舗装復旧工	オーバーレイ B＜1.4m	オーバーレイ 1.4m≦B＜3.0m	オーバーレイ 3.0m≦B	オーバーレイ	備考
【 自然流下 】																
K12	M75 ～ M79	92.56	B-5	92.6				92.6								
K13	M79 ～ M90	18.51	B-5	18.5				18.5								
K14	M90 ～ M93	17.80	B-5	17.8				17.8								
K15	M93 ～ M97	79.77	B-5	79.7				79.7								
K16	M97 ～ M98	52.31	B-5	52.3				52.3								
S11(2)	M87 ～ M90	4.00 53.99	B-5 B-9	4.0				4.0								
S12	M104 ～ M109	24.00	B-5	24.0				24.0								
S13	M107 ～ M109	29.96	B-5	30.0				30.0								
S14	M109 ～ M114	79.90	B-5	79.9				79.9								
S15	M114 ～ M122	30.54	B-5	30.5				30.5								
S16	M115-1 ～ M122	84.35 32.44	B-5 C-5	79.7				79.7								
S17	M122 ～ M125	83.32	B-5	83.4				83.4								
人孔凸部			B-9 B-5	71.4				71.4								
計		683.45		663.8				663.8								

交 通 誘 導 員 対 象 数 量 （舗装関係　仮復旧）　市道、その他道路

出後5工区　補　助

路線名	マンホール番号	総延長	道路種別	路盤工 B＜1.4m	路盤工 1.4m≦B＜3.0m	路盤工 3.0m≦B	路盤工	舗装復旧工 B＜1.4m	舗装復旧工 1.4m≦B＜3.0m	舗装復旧工 3.0m≦B	舗装復旧工	オーバーレイ B＜1.4m	オーバーレイ 1.4m≦B＜3.0m	オーバーレイ 3.0m≦B	オーバーレイ	備考
【取付管】																
K12	T1-33	2.40	B-5	2.4				2.4								
K14	T1-35	2.50	B-5	2.5				2.5								
K15	T1-38	1.30	B-5	0.8				0.8								
K16	T1-39,T-40,T1-42	3.70	B-5	2.7				2.7								
S11	T1-34	0.70	B-9													
S12	T1-51	0.80	B-5	0.8				0.8								
S13	T1-52	0.60	B-5	0.4				0.4								
S14	T1-46	2.30	B-5	2.3				2.3								
S16	T1-49-1,T1-50	0.20	C-5													
S16	T1-49-2	0.40	B-5	0.2				0.2								
S16	T1-47,T1-48,T1-49-3	5.60	B-5	5.6				5.6								
S17	T1-44-1															
【圧送】																
S8	MP1 ～ M68	10.01	B-1	6.0				6.0								
計		30.51		23.7				23.7								
計		713.96		687.50				687.50								

水替工の算出

出後5工区　　補 助

水替工の算出は、土留工の施工必要日数（Ｂ～Ｅ工程）を算出し求めるものとする。

１．水替工日数

土留タイプ	供用日数 （日/m）	施工延長 （m）	水替工日数 （日）	備考
素　掘				
Ａ－Ⅰ	0.10			
Ａ－Ⅱ	0.12			
Ｂ－Ⅰ	0.10			
Ｂ－Ⅱ	0.12	46.01	5.52	
Ｃ－Ⅰ	0.09	27.34	2.46	
Ｃ－Ⅱ	0.10	166.39	16.64	
Ｃ－Ⅲ	0.12	104.27	12.51	
Ｃ－Ⅳ	0.13			
Ｄ－Ⅰ	0.08			
Ｄ－Ⅱ	0.09			
Ｄ－Ⅲ	0.10			
Ｄ－Ⅳ	0.12			
Ｄ－Ⅴ	0.13			
Ｅ－Ⅰ				
Ｅ－Ⅱ				
計			37.13	
			38日	水替ポンプ φ50㎜×1台

水 替 工 対 象 数 量 （ 土 留 工 ）

出後5工区　　補　助　　No.2

路線名	マンホール番号	総延長	軽量鋼矢板																	簡易建込		素掘り
			B ＜ 2.0 m			2.0 m ≦ B ＜ 3.0 m			3.0 m ≦ B ＜ 4.0 m					4.0 m ≦ B						4.0 m ≦ B		
			A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ		E－Ⅰ	E－Ⅱ	
			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
【 自然流下 】																						
K14	M90 ～ M93	17.80								17.80												
K15	M93 ～ M97	79.77							27.34	52.43												
K16	M97 ～ M98	52.31								52.31												
S14	M110+46.49 ～ M114	13.31								13.31												
S15	M114 ～ M122	30.54								30.54												
S16	M117 ～ M122	66.96					46.01				20.95											
S17	M122 ～ M125	83.32									83.32											
			A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ				
計		344.01					46.01		27.34	166.39	104.27											

排 水 量 の 算 出

山田南地区

地中矢板工法の透水量: q３（㎥/時間）

矢板による地中締切の場合の透水量は次式により算出する。

$$q3 = 4 \times K \times \gamma 0 \times h$$

$\gamma 0$： 床掘半径＝ $\dfrac{\Sigma L}{2\pi}$ （m）

ΣL： 床掘周長（m）

h： 水位差（m）

K： 透水常数（m/時間）



透水常数は次表を参考し、地点ボーリングデータを採用する。

土　質	シルト	微細砂	細砂	中砂	粗砂	礫
土の有効径 (mm)	0.05以下	0.05～0.1	0.1～0.25	0.25～0.5	0.5～1.0	1.0～5.0
K(m/h)	0.016	0.079	0.46	2	7.9	160

路線	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	掘削深H (m)	地下水位 (m)	ΣL (m)	h (m)	K (m/h)	γ0 (m)
K14	M93	2.46	1.85	10.0	0.61	0.54	1.59
K15	M97	2.34	1.41	10.0	0.93	0.54	1.59
K16	M98	2.51	1.37	10.0	1.14	0.54	1.59
S14	M114	2.28	2.12	10.0	0.16	0.54	1.59
S15	M122	2.77	1.92	10.0	0.85	0.54	1.59
S16	M122	2.77	1.92	10.0	0.85	0.54	1.59
S17	M125	2.62	1.36	10.0	1.26	0.54	1.59

透水量（排水量）

工区	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ番号	透水係数 (m/s)	透水量q3 (m3/h)	水　替　ポ　ン　プ			
				口径	台数	口径	台数
出後5	1-№4	1.50E-04	2.1	φ50	1		
出後5	1-№4	1.50E-04	3.2	φ50	1		
出後5	1-№4	1.50E-04	3.9	φ50	1		
出後5	1-№4	1.50E-04	0.5	φ50	1		
出後5	1-№4	1.50E-04	2.9	φ50	1		
出後5	1-№4	1.50E-04	2.9	φ50	1		
出後5	1-№4	1.50E-04	4.3	φ50	1		

水替ポンプ選定表

Z1	実揚程10m以下の時		Z2	実揚程10～15mの時	
	排水量(m^3/h)	台 数		排水量(m^3/h)	台 数
1	0 ～ 6	50 × 1	11	0 ～ 40	150 × 1
2	6 ～ 30	100 × 1			
3	30 ～ 40	150 × 1			
4	40 ～ 120	200 × 1	12	40 ～ 120	200 × 1
5	120 ～ 450	150 × 1 200 × 2	13	120 ～ 450	150 × 1 200 × 2
6	450 ～ 1300	200 × 5	14	450 ～ 1300	200 × 5

数　量　計　算　書

（補　助）

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　K12　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										(　)は掘削深							(　)は埋戻高				(　)は埋戻高					
K12	M75	1号	2.42						VU	(2.70)							(2.09)				(0.12)					
			2.44	17.86		17.86	B-5		φ150	2.65	1.00		2.65	47.3			2.09		37.3		0.12		2.1			47.3
	M76	1号	2.46						VU	(2.60)							(1.99)				(0.12)					
			2.20	37.93		37.93	B-5		φ150	2.55	1.00		2.55	96.7			1.99		75.5		0.12		4.6			96.7
	+37.93		2.20						VU	(2.35)							(1.74)				(0.12)					
			1.97	30.60		30.60	B-5		φ150	2.30	1.00		2.30	70.4			1.74		53.2		0.12		3.7			70.4
	M77	1号	1.99						VU	(2.23)							(1.62)				(0.12)					
			1.93	6.17		6.17	B-5		φ150	2.18	1.00		2.18	13.5			1.62		10.0		0.12		0.7			13.5
	M79	1号																								
計				92.56		92.56								227.9					176.0				11.1			227.9

工種別 数量																									
	φ150	92.56		92.56						矢板無															
	φ200																								
	φ250																	176.0				11.1			227.9
	φ300																								
										矢板有		227.9													

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　K12　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	上流	下流							L5	L1=L-L5							
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ							本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流	下流			下流	下流	下流												
							上流	上流			上流	上流	上流												
K12	M75	1号				VU					1														
			17.86	0.90	16.96	φ150					1				16.96		1.05	16.81	0.10	1.68		0.24	4.03		
	M76	1号				VU					1														
			37.93	0.45	37.48	φ150									37.48		0.53	37.40	0.10	3.74		0.24	8.98		
	+37.93					VU																			
			30.60	0.45	30.15	φ150					1				30.15		0.53	30.07	0.10	3.01		0.24	7.22		
	M77	1号				VU					1														
			6.17	0.90	5.27	φ150					1				5.27		1.05	5.12	0.10	0.51		0.24	1.23		
	M79	1号																							
計			92.56	2.70	89.86						6				89.86					8.94			21.46		

工種別 数量																								
	VU φ150	92.56	2.70	89.86	φ150					6				89.86										
																			8.94			21.46		

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　K12　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量 延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅	舗装取壊し 厚さ	舗装取壊し 体積	仮復旧 表層 幅	仮復旧 表層 数量①	仮復旧 表層 数量②	仮復旧 表層 数量③	仮復旧 下層路盤 幅	仮復旧 下層路盤 数量①	仮復旧 下層路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量①	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量	備考
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
K12	M75																					
		B-5	17.86		35.72	As	1.00	0.05	0.9	1.00	17.9			1.00	17.9							
	M76																					
		B-5	37.93		75.86	As	1.00	0.05	1.9	1.00	37.9			1.00	37.9							
	+37.93																					
		B-5	30.60		61.20	As	1.00	0.05	1.5	1.00	30.6			1.00	30.6							
	M77																					
		B-5	6.17		12.34	As	1.00	0.05	0.3	1.00	6.2			1.00	6.2							
	M79																					
計			92.56		185.12				4.6		92.6				92.6							

道路種別	数量	舗装取壊し	仮復旧 表層	仮復旧 下層路盤	本復旧 路盤	本復旧 敷砂利5cm
B-5	92.56	As舗装取壊し	B-5 92.6	B-5 92.6	B-5	B-5
		4.6				
		Co舗装取壊し				

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　K12　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
K12	M75														
		17.86	C型			17.86									
	M76														
		37.93	C型			37.93									
	+37.93														
		30.60	C型		30.60										
	M77														
		6.17	C型		6.17										
	M79														
計		92.56			36.77	55.79									
工種別 数量			A型												
			B型												
			C型		36.77	55.79									
			D型												
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　K13　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										(　)は掘削深							(　)は埋戻高				(　)は埋戻高					
K13	M79	1号	1.95						VU	(2.12)							(1.51)				(0.12)					
			1.76	18.51		18.51	B-5		φ150	2.07	1.00		2.07	38.3			1.51		28.0		0.12		2.2			38.3
	M90	1号																								
計				18.51		18.51								38.3					28.0				2.2			38.3

工種別		数量																							
	φ150	18.51		18.51						矢板無															
	φ200																								
	φ250																		28.0				2.2		38.3
	φ300																								
										矢板有		38.3												

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　K13　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	上流	下流							L5	L1=L-L5							
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ							本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流	下流			下流	下流	下流												
							上流	上流			上流	上流	上流												
K13	M79	1号				VU					1														
			18.51	0.90	17.61	φ150					1				17.61		1.05	17.46	0.10	1.75		0.24	4.19		
	M90	1号																							
計			18.51	0.90	17.61						2				17.61					1.75			4.19		
工種別 数量	VU φ150		18.51	0.90	17.61	φ150					2				17.61										
																				1.75			4.19		

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　K13　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量延長 L6 m	掘削機種	舗装切断 m	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚さ m	舗装取壊し 体積 m3	仮復旧 表層 幅 m	仮復旧 表層 数量① m2	仮復旧 表層 数量② m2	仮復旧 表層 数量③ m2	仮復旧 下層路盤 幅 m	仮復旧 下層路盤 数量① m2	仮復旧 下層路盤 数量② m2	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅 m	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量① m2	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量② m2	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅 m	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量 m2	備考
												1.4≦										
											B＜1.4	B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
K13	M79																					
		B-5	18.51		37.02	As	1.00	0.05	0.9	1.00	18.5			1.00	18.5							
	M90																					
計			18.51		37.02				0.9		18.5				18.5							
道路種別		B-5	18.51		37.02	As舗装取壊し				B-5	18.5			B-5	18.5		B-5			B-5		
									0.9													
数量						Co舗装取壊し																

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　K13　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
K13	M79														
		18.51	C型		18.51										
	M90														
計		18.51			18.51										
工種別 数量			A型												
			B型												
			C型		18.51										
			D型												
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　K14　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										(　)は掘削深							(　)は埋戻高				(　)は埋戻高					
K14	M90	1号	2.09						VU	(2.41)							(1.80)				(0.12)					
			2.19	17.80		17.80	B-5		φ150	2.36	1.00		2.36	42.0			1.80		32.0		0.12		2.1			42.0
	M93	1号																								
計				17.80		17.80								42.0					32.0				2.1			42.0

工種別		数量																							
	φ150	17.80		17.80						矢板無															
	φ200																								
	φ250																		32.0				2.1		42.0
	φ300																								
										矢板有		42.0												

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　K14　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	上流	下流							L5	L1=L-L5							
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ							本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流	下流			下流	下流	下流												
							上流	上流			上流	上流	上流												
K14	M90	1号				VU					1														
			17.80	0.90	16.90	φ150					1				16.90		1.05	16.75	0.10		1.68	0.24		4.02	
	M93	1号																							
計			17.80	0.90	16.90						2				16.90						1.68			4.02	

工種別 数量																							
VU φ150	17.80	0.90	16.90	φ150					2				16.90										
																			1.68			4.02	

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　K14　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅	舗装取壊し 厚さ	舗装取壊し 体積	仮復旧 表層 幅	仮復旧 表層 数量①	仮復旧 表層 数量②	仮復旧 表層 数量③	仮復旧 下層路盤 幅	仮復旧 下層路盤 数量①	仮復旧 下層路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量①	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量	備考
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
K14	M90	B-5	17.80		35.60	As	1.00	0.05	0.9	1.00	17.8			1.00	17.8							
	M93																					
計			17.80		35.60				0.9		17.8				17.8							
道路種別		B-5	17.80		35.60	As舗装取壊し				B-5	17.8			B-5	17.8		B-5			B-5		
									0.9													
数量						Co舗装取壊し																

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　K14　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
K14	M90														
		17.80	C型		17.80										
	M93														
計		17.80			17.80										
工種別 数量			A型												
			B型												
			C型		17.80										
			D型												
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　K15　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										(　)は掘削深							(　)は埋戻高				(　)は埋戻高					
K15	M93	1号	2.21						VU	(2.43)							(1.82)				(0.12)					
			2.11	18.90		18.90	B-5		φ150	2.38	1.00		2.38	45.0			1.82		34.4		0.12		2.3			45.0
	+18.90		2.11						VU	(2.18)							(1.57)				(0.12)					
			1.71	33.53		33.53	B-5		φ150	2.13	1.00		2.13	71.4			1.57		52.6		0.12		4.0			71.4
	M94	1号	1.73						VU	(1.97)							(1.36)				(0.12)					
			1.68	27.34		27.34	B-5		φ150	1.92	1.00		1.92	52.5			1.36		37.2		0.12		3.3			52.5
	M97	1号																								
計				79.77		79.77								168.9					124.2				9.6			168.9

工種別		数量																						
	φ150	79.77		79.77						矢板無														
	φ200																							
	φ250																	124.2				9.6		168.9
	φ300																							
										矢板有		168.9												

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　K15　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長 L (m)	管材 控除長 L4 (m)	管材 管渠延長 L2=L-L4 (m)	管材 管種 管径	接合材 1号 (レジン)	接合材 0号	接合材 特1号 上流	接合材 特1号 下流	接合材 1号 下流	接合材 1号 上流	接合材 2号 下流	接合材 2号 上流	接合材 3号 下流	接合材 3号 上流	V型継手 (本)	直管延長 (m)	掘削機種	基礎 控除長 L5 (m)	基礎 基礎長 L1=L-L5 (m)	S1 面積 (m2)	S1 再生砂 (m3)	S1 洗砂 (m3)	S2 面積 (m2)	S2 再生砂 (m3)	S2 洗砂 (m3)	備考
K15	M93	1号	18.90	0.45	18.45	VU φ150					1							18.45		0.53	18.37	0.10		1.84	0.24		4.41	
	+18.90		33.53	0.45	33.08	VU φ150					1							33.08		0.53	33.00	0.10		3.30	0.24		7.92	
	M94	1号	27.34	0.90	26.44	VU φ150					1 1							26.44		1.05	26.29	0.10		2.63	0.24		6.31	
	M97	1号																										
計			79.77	1.80	77.97						4							77.97						7.77			18.64	

工種別 数量																							
VU φ150	79.77	1.80	77.97	φ150					4				77.97										
																		7.77			18.64		

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　K15　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量 延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅	舗装取壊し 厚さ	舗装取壊し 体積	仮復旧 表層 幅	仮復旧 表層 数量①	仮復旧 表層 数量②	仮復旧 表層 数量③	仮復旧 下層路盤 幅	仮復旧 下層路盤 数量①	仮復旧 下層路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量①	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量	備考
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
K15	M93																					
		B-5	18.90		37.80	As	1.00	0.05	0.9	1.00	18.9			1.00	18.9							
	+18.90																					
		B-5	33.53		67.06	As	1.00	0.05	1.7	1.00	33.5			1.00	33.5							
	M94																					
		B-5	27.34		54.68	As	1.00	0.05	1.4	1.00	27.3			1.00	27.3							
	M97																					
計			79.77		159.54				4.0		79.7				79.7							

道路種別	数量	舗装取壊し	仮復旧 表層	仮復旧 下層路盤	本復旧（敷き砂利） 路盤	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm
B-5	79.77	As舗装取壊し	B-5 79.7	B-5 79.7	B-5	B-5
	4.0					
		Co舗装取壊し				

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　K15　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
K15	M93														
		18.90	C型		18.90										
	+18.90														
		33.53	C型		33.53										
	M94														
		27.34	C型	27.34											
	M97														
計		79.77		27.34	52.43										
工種別 数量			A型												
			B型												
			C型	27.34	52.43										
			D型												
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　K16　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										(　)は掘削深							( )は埋戻高				( )は埋戻高					
K16	M97	1号	2.09						VU	(2.27)							(1.66)				(0.12)					
			1.92	52.31		52.31	B-5		φ150	2.22	1.00		2.22	116.1			1.66		86.8		0.12		6.3			116.1
	M98	1号																								
計				52.31		52.31								116.1					86.8				6.3			116.1

工種別		数量																							
	φ150	52.31		52.31						矢板無															
	φ200																								
	φ250																		86.8				6.3		116.1
	φ300																								
										矢板有		116.1												

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　K16　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	上流	下流							L5	L1=L-L5							
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ							本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流	下流			下流	下流	下流												
							上流	上流			上流	上流	上流												
K16	M97	1号				VU					2														S17の下流側
			52.31	0.90	51.41	φ150					1				51.41		1.05	51.26	0.10		5.13	0.24		12.30	
	M98	1号																							
計			52.31	0.90	51.41						3				51.41						5.13			12.30	

工種別 数量																							
VU φ150	52.31	0.90	51.41	φ150					3				51.41										
																			5.13			12.30	

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　K16　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量 延長 L6 m	掘削機種	舗装切断 m	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚さ m	舗装取壊し 体積 m3	仮復旧 表層 幅 m	仮復旧 表層 数量① m2	仮復旧 表層 数量② m2	仮復旧 表層 数量③ m2	仮復旧 下層路盤 幅 m	仮復旧 下層路盤 数量① m2	仮復旧 下層路盤 数量② m2	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅 m	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量① m2	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量② m2	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅 m	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量 m2	備考
												1.4≦										
											B＜1.4	B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
K16	M97																					
		B-5	52.31		104.62	As	1.00	0.05	2.6	1.00	52.3			1.00	52.3							
	M98																					
計			52.31		104.62				2.6		52.3				52.3							
道路種別		B-5	52.31		104.62	As舗装取壊し				B-5	52.3			B-5	52.3		B-5			B-5		
									2.6													
						Co舗装取壊し																
数量																						

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　K16　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
K16	M97														
		52.31	C型		52.31										
	M98														
計		52.31			52.31										
工種別 数量			A型												
			B型												
			C型		52.31										
			D型												
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　S11(2)　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										( )は掘削深							( )は埋戻高				( )は埋戻高					
S11(2)	M87	A1号	1.66						VU	(1.95)							(1.59)									
			1.71	2.89		2.89	B-9		φ150	1.85	1.00		1.85	5.3			1.59		4.6							5.3
	M88	A1号	1.73						VU	(2.03)							(1.67)									
			1.79	6.45		6.45	B-9		φ150	1.93	1.00		1.93	12.4			1.67		10.8							12.4
	+6.45		1.79						VU	(2.02)							(1.66)									
			1.71	11.27		11.27	B-9		φ150	1.92	1.00		1.92	21.6			1.66		18.7							21.6
	M89	A1号	1.73						VU	(1.97)							(1.61)									
			1.67	7.85		7.85	B-9		φ150	1.87	1.00		1.87	14.7			1.61		12.6							14.7
	+7.85		1.67						VU	(2.12)							(1.76)									
			2.03	25.53		25.53	B-9		φ150	2.02	1.00		2.02	51.6			1.76		44.9							51.6
	+33.38		2.03						VU	(2.32)							(1.71)				(0.12)					
			2.07	4.00		4.00	B-5		φ150	2.27	1.00		2.27	9.1			1.71		6.8		0.12		0.5			9.1
	M90	1号																								
計				57.99		57.99								114.7					98.4				0.5			114.7

工種別		数量																						
	φ150	57.99		57.99						矢板無														
	φ200																	98.4				0.5		114.7
	φ250																							
	φ300																							
										矢板有		114.7												

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　S11(2)　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号	接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	特1号	1号	2号	3号				L5	L1=L-L5							
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ		上流 下流				本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流 上流	下流 上流			下流 上流	下流 上流	下流 上流											
S11(2)	M87	A1号																						
			2.89	0.90	1.99	VU φ150			1	1				1.99		1.05	1.84	0.10	0.18		0.24	0.44		
	M88	A1号																						
			6.45	0.45	6.00	VU φ150				1				6.00		0.53	5.92	0.10	0.59		0.24	1.42		
	+6.45																							
			11.27	0.45	10.82	VU φ150			1					10.82		0.53	10.74	0.10	1.07		0.24	2.58		
	M89	A1号																						
			7.85	0.45	7.40	VU φ150				1				7.40		0.53	7.32	0.10	0.73		0.24	1.76		
	+7.85																							
			25.53		25.53	VU φ150								25.53			25.53	0.10	2.55		0.24	6.13		
	+33.38																							
			4.00	0.45	3.55	VU φ150					1			3.55		0.53	3.47	0.10	0.35		0.24	0.83		
	M90	1号																						
計			57.99	2.70	55.29				2	3	1			55.29					5.47			13.16		

工種別 数量																							
	VU φ150	57.99	2.70	55.29	φ150			2	3	1				55.29									
																			5.47			13.16	

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　S11(2)　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量 延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅	舗装取壊し 厚さ	舗装取壊し 体積	仮復旧 表層 幅	仮復旧 表層 数量①	仮復旧 表層 数量②	仮復旧 表層 数量③	仮復旧 下層路盤 幅	仮復旧 下層路盤 数量①	仮復旧 下層路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量①	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量	備考
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
S11(2)	M87																					
		B-9	2.89		5.78	Co	1.00	0.10	0.3													
	M88																					
		B-9	6.45		12.90	Co	1.00	0.10	0.6													
	+6.45																					
		B-9	11.27		22.54	Co	1.00	0.10	1.1													
	M89																					
		B-9	7.85		15.70	Co	1.00	0.10	0.8													
	+7.85																					
		B-9	25.53		51.06	Co	1.00	0.10	2.6													
	+33.38																					
		B-5	4.00		8.00	As	1.00	0.05	0.2	1.00	4.0			1.00	4.0							
	M90																					
計			57.99		115.98				5.6		4.0				4.0							

道路種別	数量	舗装取壊し	仮復旧 表層	仮復旧 下層路盤	本復旧（敷き砂利） 路盤	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm
B-5	4.00	As舗装取壊し	B-5 4.0	B-5 4.0	B-5	B-5
B-9	53.99		B-9	B-9	B-9	B-9
		0.2				
		Co舗装取壊し				
		5.4				

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　S11(2)　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 I型 m	II型 m	III型 m	IV型 m	V型 m				建込簡易土留 I型 m	II型 m		備考
S11(2)	M87														
		2.89	B型	2.89											
	M88														
		6.45	B型		6.45										
	+6.45														
		11.27	B型		11.27										
	M89														
		7.85	B型	7.85											
	+7.85														
		25.53	B型		25.53										
	+33.38														
		4.00	B型		4.00										
	M90														
計		57.99		10.74	47.25										
工種別数量			A型												
			B型	10.74	47.25										
			C型												
			D型												
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　S12　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										( )は掘削深							( )は埋戻高				( )は埋戻高					
S12	M104	ST	1.94						VU	(2.37)							(1.76)				(0.12)					
			2.26	20.44		20.44	B-5		φ150	2.32	1.00		2.32	47.4			1.76		36.0		0.12		2.5			47.4
	M105	A1号	2.28						VU	(2.53)							(1.92)				(0.12)					
			2.24	3.56		3.56	B-5		φ150	2.48	1.00		2.48	8.8			1.92		6.8		0.12		0.4			8.8
	M109	1号																								
計				24.00		24.00								56.2					42.8				2.9			56.2

工種別		数量																						
	φ150	24.00		24.00						矢板無														
	φ200																36.0				2.5			47.4
	φ250																6.8				0.4			8.8
	φ300																							
										矢板有		47.4												
												8.8												

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　S12　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	上流	下流							L5	L1=L-L5							
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ							本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流 上流	下流 上流			下流 上流	下流 上流	下流 上流												
S12	M104	ST				VU																			
			20.44	0.73	19.71	φ150			1					1	19.50		0.53	19.91	0.10	1.99		0.24	4.78		
	M105	A1号				VU																			
			3.56	0.90	2.66	φ150				1	1				2.66		1.05	2.51	0.10	0.25		0.24	0.60		
	M109	1号																							
計			24.00	1.63	22.37				1	1	1			1	22.16					2.24			5.38		

工種別 数量																							
	VU φ150	24.00	1.63	22.37	φ150			1	1	1			1	22.16									
																			2.24			5.38	

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　S12　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量 延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅	舗装取壊し 厚さ	舗装取壊し 体積	仮復旧 表層 幅	仮復旧 表層 数量①	仮復旧 表層 数量②	仮復旧 表層 数量③	仮復旧 下層路盤 幅	仮復旧 下層路盤 数量①	仮復旧 下層路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量①	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量	備考
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
S12	M104																					
		B-5	20.44		40.88	As	1.00	0.05	1.0	1.00	20.4			1.00	20.4							
	M105																					
		B-5	3.56		7.12	As	1.00	0.05	0.2	1.00	3.6			1.00	3.6							
	M109																					
計			24.00		48.00				1.2		24.0				24.0							

道路種別	数量	舗装取壊し	仮復旧 表層	仮復旧 下層路盤	本復旧（敷き砂利） 路盤	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm
B-5	24.00	48.00	24.0	24.0	B-5	B-5
		As舗装取壊し				
		1.0				
		0.2				
		Co舗装取壊し				

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　S12　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
S12	M104														
		20.44	B型		20.44										
	M105														
		3.56	C型			3.56									
	M109														
計		24.00			20.44	3.56									
工種別 数量			A型												
			B型		20.44										
			C型			3.56									
			D型												
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　S13　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										( )は掘削深							( )は埋戻高				( )は埋戻高					
S13	M107	ST	1.29						VU	(1.56)							(0.95)				(0.12)					
			1.29	13.11		13.11	B-5		φ150	1.51	1.00		1.51	19.8			0.95		12.5		0.12		1.6			19.8
	M108	ST	1.29						VU	(1.79)							(1.18)				(0.12)					
			1.76	16.85		16.85	B-5		φ150	1.74	1.00		1.74	29.3			1.18		19.9		0.12		2.0			29.3
	M109	1号																								
計				29.96		29.96								49.1					32.4				3.6			49.1

工種別		数量																						
	φ150	29.96		29.96						矢板無														
	φ200																							
	φ250																	32.4				3.6		49.1
	φ300																							
										矢板有		49.1												

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　S13　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	上流	下流							L5	L1=L-L5							
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ							本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流 上流	下流 上流			下流 上流	下流 上流	下流 上流												
S13	M107	ST				VU																			
			13.11	0.46	12.65	φ150								1	12.44			13.11	0.10	1.31		0.24	3.15		
	M108	ST				VU																			
			16.85	0.73	16.12	φ150					1			1	15.91		0.53	16.32	0.10	1.63		0.24	3.92		
	M109	1号																							
計			29.96	1.19	28.77						1			2	28.35					2.94			7.07		
工種別 数量	VU φ150		29.96	1.19	28.77	φ150					1			2	28.35										
																				2.94			7.07		

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　S13　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅	舗装取壊し 厚さ	舗装取壊し 体積	仮復旧 表層 幅	仮復旧 表層 数量①	仮復旧 表層 数量②	仮復旧 表層 数量③	仮復旧 下層路盤 幅	仮復旧 下層路盤 数量①	仮復旧 下層路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量①	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量	備考
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
S13	M107	B-5	13.11		26.22	As	1.00	0.05	0.7	1.00	13.1			1.00	13.1							
	M108	B-5	16.85		33.70	As	1.00	0.05	0.8	1.00	16.9			1.00	16.9							
	M109																					
計			29.96		59.92				1.5		30.0				30.0							
道路種別		B-5	29.96		59.92	As舗装取壊し				B-5	30.0			B-5	30.0		B-5			B-5		
数量									1.5													
						Co舗装取壊し																

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　S13　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
S13	M107														
		13.11	C型	13.11											
	M108														
		16.85	C型	16.85											
	M109														
計		29.96		29.96											
工種別 数量			A型												
			B型												
			C型	29.96											
			D型												
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　S14　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										(　)は掘削深							(　)は埋戻高				(　)は埋戻高					
S14	M109	1号	2.26						VU	(2.50)							(1.89)				(0.12)					
			2.20	20.10		20.10	B-5		φ150	2.45	1.00		2.45	49.2			1.89		38.0		0.12		2.4			49.2
	M110	A1号	2.22						VU	(2.39)							(1.78)				(0.12)					
			2.02	46.49		46.49	B-5		φ150	2.34	1.00		2.34	108.8			1.78		82.8		0.12		5.6			108.8
	+46.49		2.02						VU	(2.27)							(1.66)				(0.12)					
			1.98	5.39		5.39	B-5		φ150	2.22	1.00		2.22	12.0			1.66		8.9		0.12		0.6			12.0
	M111	A1号	2.00						VU	(2.27)							(1.66)				(0.12)					
			2.00	7.92		7.92	B-5		φ150	2.22	1.00		2.22	17.6			1.66		13.1		0.12		1.0			17.6
	M114	1号																								
計				79.90		79.90								187.6					142.8				9.6			187.6

工種別 数量																									
	φ150	79.90		79.90						矢板無															
	φ200																								
	φ250																	142.8				9.6			187.6
	φ300																								
										矢板有		187.6													

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　S14　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	上流	下流							L5	L1=L-L5							
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ							本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流 上流	下流 上流			下流 上流	下流 上流	下流 上流												
S14	M109	1号				VU					1														
			20.10	0.90	19.20	φ150			1						19.20		1.05	19.05	0.10	1.91		0.24	4.57		
	M110	A1号				VU																			
			46.49	0.45	46.04	φ150				1					46.04		0.53	45.96	0.10	4.60		0.24	11.03		
	+46.49					VU																			
			5.39	0.45	4.94	φ150			1						4.94		0.53	4.86	0.10		0.49	0.24		1.17	
	M111	A1号				VU																			
			7.92	0.90	7.02	φ150				1	1				7.02		1.05	6.87	0.10		0.69	0.24		1.65	
	M114	1号																							
計			79.90	2.70	77.20				2	2	2				77.20					6.51	1.18		15.60	2.82	

工種別 数量																							
	VU φ150	79.90	2.70	77.20	φ150			2	2	2				77.20									
																			6.51	1.18		15.60	2.82

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　S14　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量 延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅	舗装取壊し 厚さ	舗装取壊し 体積	仮復旧 表層 幅	仮復旧 表層 数量①	仮復旧 表層 数量②	仮復旧 表層 数量③	仮復旧 下層路盤 幅	仮復旧 下層路盤 数量①	仮復旧 下層路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量①	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量	備考
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
S14	M109																					
		B-5	20.10		40.20	As	1.00	0.05	1.0	1.00	20.1			1.00	20.1							
	M110																					
		B-5	46.49		92.98	As	1.00	0.05	2.3	1.00	46.5			1.00	46.5							
	+46.49																					
		B-5	5.39		10.78	As	1.00	0.05	0.3	1.00	5.4			1.00	5.4							
	M111																					
		B-5	7.92		15.84	As	1.00	0.05	0.4	1.00	7.9			1.00	7.9							
	M114																					
計			79.90		159.80				4.0		79.9				79.9							

道路種別	数量	舗装取壊し	仮復旧 表層	仮復旧 下層路盤	本復旧 路盤	本復旧 敷砂利5cm
B-5	79.90	As舗装取壊し	B-5 79.9	B-5 79.9	B-5	B-5
		4.0				
		Co舗装取壊し				

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　S14　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
S14	M109														
		20.10	C型		20.10										
	M110														
		46.49	C型		46.49										
	+46.49														
		5.39	C型		5.39										
	M111														
		7.92	C型		7.92										
	M114														
計		79.90			79.90										
工種別 数量			A型												
			B型												
			C型		79.90										
			D型												
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　S15　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										( )は掘削深							( )は埋戻高				( )は埋戻高					
S15	M114	1号	2.02						VU	(2.23)							(1.62)				(0.12)					
			1.91	30.54		30.54	B-5		φ150	2.18	1.00		2.18	66.6			1.62		49.5		0.12		3.7			66.6
	M122	1号																								
計				30.54		30.54								66.6					49.5				3.7			66.6

工種別		数量																							
	φ150	30.54		30.54						矢板無															
	φ200																								
	φ250																		49.5				3.7		66.6
	φ300																								
										矢板有		66.6												

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　S15　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	特1号		1号	2号	3号				L5	L1=L-L5	面積	再生砂	洗砂	面積	再生砂	洗砂	
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ		上流	下流				本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流	下流			下流	下流	下流												
							上流	上流			上流	上流	上流												
S15	M114	1号				VU					1														
			30.54	0.90	29.64	φ150					1				29.64		1.05	29.49	0.10		2.95	0.24		7.08	
	M122	1号																							
計			30.54	0.90	29.64						2				29.64						2.95			7.08	
工種別 数量	VU φ150		30.54	0.90	29.64	φ150					2				29.64										
																					2.95			7.08	

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　S15　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量延長 L6 m	掘削機種	舗装切断 m	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚さ m	舗装取壊し 体積 m3	仮復旧 表層 幅 m	仮復旧 表層 数量① m2	仮復旧 表層 数量② m2	仮復旧 表層 数量③ m2	仮復旧 下層路盤 幅 m	仮復旧 下層路盤 数量① m2	仮復旧 下層路盤 数量② m2	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅 m	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量① m2	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量② m2	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅 m	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量 m2	備考
												1.4≦										
											B＜1.4	B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
S15	M114																					
		B-5	30.54		61.08	As	1.00	0.05	1.5	1.00	30.5			1.00	30.5							
	M122																					
計			30.54		61.08				1.5		30.5				30.5							
道路種別		B-5	30.54		61.08	As舗装取壊し				B-5	30.5			B-5	30.5		B-5			B-5		
									1.5													
数量						Co舗装取壊し																

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　S15　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
S15	M114														
		30.54	C型		30.54										
	M122														
計		30.54			30.54										
工種別 数量			A型												
			B型												
			C型		30.54										
			D型												
			E型												

管路工（自然流下）数量計算書（その１）

路線番号　S16　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り	区間延長	控除延長	土工延長	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高	掘削土量 掘削幅	掘削土量 法勾配	掘削土量 断面積	掘削土量 数量	基盤整形 幅	基盤整形 数量	埋戻(1)土量 断面積	埋戻(1)土量 流用土	埋戻(1)土量 RC-40	埋戻(1)土量 購入土	埋戻(2)土量 断面積	埋戻(2)土量 流用土	埋戻(2)土量 RC-40	埋戻(2)土量 購入土	残土処分 運搬機種	残土処分 数量
			h	L	L7	L6=L-L7				H1	B1	n	A	A*L6	B1	B1*L6	A1	A1*L6	A1*L6	A1*L6	A2	A2*L6	A2*L6	A2*L6		
			m	m	m	m				m	m		m2	m3	m	m2	m2	m3	m3	m3	m2	m3	m3	m3		m3
										( )は掘削深							( )は埋戻高				( )は埋戻高					
S16	M115-1	60L	1.23						VU	(1.49)							(0.93)				(0.20)					
			1.22	32.44		32.44	C-5		φ150	1.39	0.60		0.83	26.9	0.60	19.5	0.56			18.2	0.12		3.9			26.9
	+32.44		1.22						VU	(1.50)							(0.89)				(0.12)					
			1.24	0.11		0.11	B-5		φ150	1.45	0.60		0.87	0.1	0.60	0.1	0.53		0.1		0.07					0.1
	M116-1	45L	1.24						VU	(1.51)							(0.90)				(0.12)					
			1.24	5.70		5.70	B-5		φ150	1.46	1.00		1.46	8.3			0.90		5.1		0.12		0.7			8.3
	+5.70		1.24						VU	(1.46)							(0.85)				(0.12)					
			1.15	11.58		11.58	B-5		φ150	1.41	0.60		0.85	9.8	0.60	6.9	0.51		5.9		0.07		0.8			9.8
	M117	A1号	1.73						VU	(2.04)							(1.43)				(0.12)					
			1.81	10.27		10.27	B-5		φ150	1.99	1.00		1.99	20.4			1.43		14.7		0.12		1.2			20.4
	M118	A1号	1.83						VU	(2.13)							(1.52)				(0.12)					
			1.90	12.12		12.12	B-5		φ150	2.08	1.00		2.08	25.2			1.52		18.4		0.12		1.5			25.2
	M119	A1号	1.92						VU	(2.21)							(1.60)				(0.12)					
			1.97	3.78		3.78	B-5		φ150	2.16	1.00		2.16	8.2			1.60		6.0		0.12		0.5			8.2
	M120	A1号	1.99						VU	(2.38)							(1.77)				(0.12)					
			2.23	19.84		19.84	B-5		φ150	2.33	1.00		2.33	46.2			1.77		35.1		0.12		2.4			46.2
	M121	A1号	2.25						VU	(2.64)							(2.03)				(0.12)					
			2.49	20.95		20.95	B-5		φ150	2.59	1.00		2.59	54.3			2.03		42.5		0.12		2.5			54.3
	M122	1号																								
計				116.79		116.79								199.4		26.5			127.8	18.2			13.5			199.4
工種別数量		φ150		116.79		116.79						矢板無		27.0		19.6			0.1	18.2			3.9			27.0
		φ200												9.8		6.9			85.2				7.1			118.1
		φ250																	42.5				2.5			54.3
		φ300																								
												矢板有														
														108.3												
														54.3												

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　S16　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	特1号		1号	2号	3号				L5	L1=L-L5	面積	再生砂	洗砂	面積	再生砂	洗砂	
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ		上流	下流				本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流 上流	下流 上流			下流 上流	下流 上流	下流 上流												
S16	M115-1	60L																							
			32.44	0.29	32.15	VU φ150								1	31.94			32.44	0.06	1.95		0.14	4.54		
	+32.44																								
			0.11	0.19	-0.08	VU φ150									-0.08			0.11	0.06	0.01		0.14	0.02		
	M116-1	45L																							
			5.70	0.29	5.41	VU φ150								1	5.20			5.70	0.10	0.57		0.24	1.37		
	+5.70																								
			11.58	0.45	11.13	VU φ150			1						11.13		0.53	11.05	0.06	0.66		0.14	1.55		
	M117	A1号																							
			10.27	0.90	9.37	VU φ150			1	1					9.37		1.05	9.22	0.10		0.92	0.24		2.21	
	M118	A1号																							
			12.12	0.90	11.22	VU φ150			1	1					11.22		1.05	11.07	0.10		1.11	0.24		2.66	
	M119	A1号																							
			3.78	0.90	2.88	VU φ150			1	1					2.88		1.05	2.73	0.10		0.27	0.24		0.66	
	M120	A1号																							
			19.84	0.90	18.94	VU φ150			1	1					18.94		1.05	18.79	0.10		1.88	0.24		4.51	
	M121	A1号																							
			20.95	0.90	20.05	VU φ150				1	1				20.05		1.05	19.90	0.10		1.99	0.24		4.78	
	M122	1号																							
計			116.79	5.72	111.07				5	5	1			2	110.65					3.19	6.17		7.48	14.82	
工種別数量	VU φ150		116.79	5.72	111.07	φ150			5	5	1			2	110.65					3.19	6.17		7.48	14.82	

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　S16　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅	舗装取壊し 厚さ	舗装取壊し 体積	仮復旧 表層 幅	仮復旧 表層 数量①	仮復旧 表層 数量②	仮復旧 表層 数量③	仮復旧 下層路盤 幅	仮復旧 下層路盤 数量①	仮復旧 下層路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量①	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量	備考
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
S16	M115-1																					
		C-5	32.44		64.88	Co	0.60	0.10	1.9													
	+32.44																					
		B-5	0.11		0.22	As	0.60	0.05	0.0	0.60	0.1			0.60	0.1							
	M116-1																					
		B-5	5.70		11.40	As	1.00	0.05	0.3	1.00	5.7			1.00	5.7							
	+5.70																					
		B-5	11.58		23.16	As	0.60	0.05	0.3	0.60	6.9			0.60	6.9							
	M117																					
		B-5	10.27		20.54	As	1.00	0.05	0.5	1.00	10.3			1.00	10.3							
	M118																					
		B-5	12.12		24.24	As	1.00	0.05	0.6	1.00	12.1			1.00	12.1							
	M119																					
		B-5	3.78		7.56	As	1.00	0.05	0.2	1.00	3.8			1.00	3.8							
	M120																					
		B-5	19.84		39.68	As	1.00	0.05	1.0	1.00	19.8			1.00	19.8							
	M121																					
		B-5	20.95		41.90	As	1.00	0.05	1.0	1.00	21.0			1.00	21.0							
	M122																					
計			116.79		233.58				5.8		79.7				79.7							

道路種別	数量	舗装取壊し	仮復旧 表層	仮復旧 下層路盤	本復旧 路盤	本復旧 敷砂利5cm
B-5	84.35	As舗装取壊し	B-5 79.7	B-5 79.7	B-5	B-5
C-5	32.44	0.0	C-5	C-5	C-5	C-5
		2.9				
		1.0				
		Co舗装取壊し				
		1.9				

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　S16　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
S16	M115-1														
		32.44													
	+32.44														
		0.11													
	M116-1														
		5.70	B型	5.70											
	+5.70														
		11.58													
	M117														
		10.27	B型		10.27										
	M118														
		12.12	B型		12.12										
	M119														
		3.78	B型		3.78										
	M120														
		19.84	B型		19.84										
	M121														
		20.95	C型			20.95									
	M122														
計		116.79		5.70	46.01	20.95									
工種別 数量			A型												
			B型	5.70	46.01										
			C型			20.95									
			D型												
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　S17　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										(　)は掘削深							(　)は埋戻高				(　)は埋戻高					
S17	M122	1号	2.51						VU	(2.75)							(2.14)				(0.12)					
			2.45	10.28		10.28	B-5		φ150	2.70	1.00		2.70	27.8			2.14		22.0		0.12		1.2			27.8
	M123	A1号	2.47						VU	(2.73)							(2.12)				(0.12)					
			2.45	8.12		8.12	B-5		φ150	2.68	1.00		2.68	21.8			2.12		17.2		0.12		1.0			21.8
	M124	A1号	2.47						VU	(2.63)							(2.02)				(0.12)					
			2.26	16.50		16.50	B-5		φ150	2.58	1.00		2.58	42.6			2.02		33.3		0.12		2.0			42.6
	+16.50		2.26						VU	(2.53)							(1.92)				(0.12)					
			2.26	46.27		46.27	B-5		φ150	2.48	1.00		2.48	114.7			1.92		88.8		0.12		5.6			114.7
	+62.77		2.26						VU	(2.52)							(1.91)				(0.12)					
			2.25	2.15		2.15	B-5		φ150	2.47	1.00		2.47	5.3			1.91		4.1		0.12		0.3			5.3
	M125	1号																								
計				83.32		83.32								212.2					165.4				10.1			212.2

工種別		数量																						
	φ150	83.32		83.32						矢板無														
	φ200																							
	φ250																	165.4				10.1		212.2
	φ300																							
										矢板有		212.2												

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　S17　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	上流	下流							L5	L1=L-L5							
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ							本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流 上流	下流 上流			下流 上流	下流 上流	下流 上流												
S17	M122	1号				VU					1														
			10.28	0.90	9.38	φ150			1						9.38		1.05	9.23	0.10		0.92	0.24		2.22	
	M123	A1号				VU																			
			8.12	0.90	7.22	φ150			1	1					7.22		1.05	7.07	0.10		0.71	0.24		1.70	
	M124	A1号				VU																			
			16.50	0.45	16.05	φ150				1					16.05		0.53	15.97	0.10		1.60	0.24		3.83	
	+16.50					VU																			
			46.27		46.27	φ150									46.27			46.27	0.10		4.63	0.24		11.10	
	+62.77					VU																			
			2.15	0.45	1.70	φ150									1.70		0.53	1.62	0.10		0.16	0.24		0.39	
	M125	1号																							
計			83.32	2.70	80.62				2	2	1				80.62						8.02			19.24	
工種別	VU φ150		83.32	2.70	80.62	φ150			2	2	1				80.62										
数量																					8.02			19.24	

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　S17　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量 延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅	舗装取壊し 厚さ	舗装取壊し 体積	仮復旧 表層 幅	仮復旧 表層 数量①	仮復旧 表層 数量②	仮復旧 表層 数量③	仮復旧 下層路盤 幅	仮復旧 下層路盤 数量①	仮復旧 下層路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量①	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量	備考
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
S17	M122																					
		B-5	10.28		20.56	As	1.00	0.05	0.5	1.00	10.3			1.00	10.3							
	M123																					
		B-5	8.12		16.24	As	1.00	0.05	0.4	1.00	8.1			1.00	8.1							
	M124																					
		B-5	16.50		33.00	As	1.00	0.05	0.8	1.00	16.5			1.00	16.5							
	+16.50																					
		B-5	46.27		92.54	As	1.00	0.05	2.3	1.00	46.3			1.00	46.3							
	+62.77																					
		B-5	2.15		4.30	As	1.00	0.05	0.1	1.00	2.2			1.00	2.2							
	M125																					
計			83.32		166.64				4.1		83.4				83.4							

道路種別	数量	舗装取壊し	仮復旧 表層	仮復旧 下層路盤	本復旧 路盤	本復旧 敷砂利5cm
B-5	83.32	As舗装取壊し 166.64	B-5 83.4	B-5 83.4	B-5	B-5
		4.1				
		Co舗装取壊し				

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　S17　　補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
S17	M122														
		10.28	C型			10.28									
	M123														
		8.12	C型			8.12									
	M124														
		16.50	C型			16.50									
	+16.50														
		46.27	C型			46.27									
	+62.77														
		2.15	C型			2.15									
	M125														
計		83.32				83.32									
工種別 数量			A型												
			B型												
			C型			83.32									
			D型												
			E型												

管路工(圧送)数量計算書（その１）

路線番号　S8　　補助　　山田南地区 出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り	区間延長	控除延長	土工延長	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高	掘削幅	法勾配	断面積	数量	基盤整形 幅	数量	埋戻(1)土量 断面積	流用土	RC-40	購入土	埋戻(2)土量 断面積	流用土	RC-40	購入土	残土処分 運搬機種	数量
			h	L	L7	L6=L-L7				H1	B1	n	A	A*L6	B1	B1*L6	A1	A1*L6	A1*L6	A1*L6	A2	A2*L6	A2*L6	A1*L6		
			m	m	m	m				m	m		m2	m3	m	m2	m2	m3	m3	m3	m2	m3	m3	m3		m3
										( )は掘削深							( )は埋戻高				( )は埋戻高					
S8	MP1	2号	0.80						VP	(0.86)							(0.30)				(0.17)					
			0.60	10.01		10.01	B-1		φ 50	0.81	0.60		0.49	4.9	0.60	6.0	0.18		1.8		0.10		1.0			4.9
	M68	1号ﾚｼﾞﾝ																								
計				10.01		10.01								4.9		6.0			1.8				1.0			4.9

工種別																									
	φ 50	10.01		10.01						矢板無															
	φ 75																								
	φ100																								
	φ125											4.9		6.0			1.8				1.0			4.9
数量																									
										矢板有															

管路工(圧送)数量計算書（その２）

路線番号　S8　　補助　　山田南地区 出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長 L m	管材 控除長 L4 m	管渠延長 L2=L-L4 m	管種 管径	接合材 上流	接合材 下流	ベンド管 90°	ベンド管 45°	ベンド管 22° 1/2	ベンド管 11° 1/4	ベンド管 5° 5/8	V型継手 本	離脱防止 本	直管延長 m	掘削機種	基礎 控除長 L5 m	基礎 基礎長 L1=L-L5 m	S1 面積 m2	S1 再生砂 m3	S1 洗砂 m3	S2 面積 m2	S2 再生砂 m3	S2 洗砂 m3	備考
S8	MP1	2号				VP																				
			10.01	1.05	8.96	φ 50	1	1								8.96		1.19	8.82	0.06	0.53		0.09	0.79		
	M68	1号ﾚｼﾞﾝ																								
計			10.01	1.05	8.96		1	1								8.96			8.82		0.53			0.79		

工種別 数量																								
VP φ 50	10.01	1.05	8.96	φ 50	1	1								8.96										
																		0.53			0.79			

管路工(圧送)数量計算書（その３）

路線番号　S8　　補助　　山田南地区 出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量延長 L6 m	掘削機種	舗装切断 m	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚さ m	舗装取壊し 体積 m3	仮復旧 表層 幅 m	仮復旧 表層 数量① m2	仮復旧 表層 数量② m2	仮復旧 表層 数量③ m2	仮復旧 下層路盤 幅 m	仮復旧 下層路盤 数量① m2	仮復旧 下層路盤 数量② m2	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅 m	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量① m2	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量② m2	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅 m	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量 m2	備考
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
S8	MP1	B-1	10.01		20.02	As	0.60	0.05	0.3	0.60	6.0			0.60	6.0							
	M68																					
計			10.01		20.02				0.3		6.0				6.0							

道路種別	数量																		
B-1	10.01		20.02	As舗装取壊し			B-1	6.0				6.0							
						0.3													
				Co舗装取壊し															

仮設工数量計算書(圧送)

路線番号 S8　　補助　　山田南地区 出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m	m	m		建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
S8	MP1														
		10.01													
	M68														
計		10.01													
工種別			A型												
			B型												
			C型												
			D型												
			E型												
数量															

１号組立人孔数量計算書

路線番号 K12　　（補助）　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	ブロック類 底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	躯体ブロック 1200	躯体ブロック 1500	躯体ブロック 1800	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	直壁ブロック 1200	直壁ブロック 1500	直壁ブロック 1800	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 300	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整リング 50	調整リング 100	調整リング 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個					個						個				個			個			
(インバートのみ)																																
M75	2.571	VU φ150	199.189																													
M76	2.615	VU φ150	199.115	VU φ150	199.135	0.020				1					1	1							1				2				T-25	
M77	2.141	VU φ150	198.889	VU φ150	198.909	0.020				1				1										1			2				T-25	
合　計										2				1	1	1							1	1			4				2	

蓋集計

ﾀｲﾌﾟ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	2

削孔集計

径	数量
φ100	
φ125	
φ150	2
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

ﾀｲﾌﾟ	数量
1-A	2
1-B	
1-C	

１号組立人孔数量計算書

路線番号 K13　　(補助)　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	ブロック類 底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	躯体ブロック 1200	躯体ブロック 1500	躯体ブロック 1800	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	直壁ブロック 1200	直壁ブロック 1500	直壁ブロック 1800	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 300	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整リング 50	調整リング 100	調整リング 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個					個						個				個			個			
M79	2.110	VU φ150	198.850	VU φ150 VU φ150	199.368 198.870	0.518 0.020				1				1										1				1			T-25	

蓋集計

ﾀｲﾌﾟ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	1

削孔集計

径	数量
φ100	
φ125	
φ150	2
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

ﾀｲﾌﾟ	数量
1-A	1
1-B	
1-C	

合計									1				1											1				1			1	

１号組立人孔数量計算書

路線番号 K14　　(補助)　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	ブロック類 底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	躯体ブロック 1200	躯体ブロック 1500	躯体ブロック 1800	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	直壁ブロック 1200	直壁ブロック 1500	直壁ブロック 1800	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 300	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整リング 50	調整リング 100	調整リング 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個					個						個				個			個			
M90	2.246	VU φ150	198.464	VU φ150 VU φ150	198.484 198.794	0.020 0.330				1				1											1			1			T-25	

蓋集計

ﾀｲﾌﾟ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	1

削孔集計

径	数量
φ100	
φ125	
φ150	2
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

ﾀｲﾌﾟ	数量
1-A	1
1-B	
1-C	

合計										1				1											1			1			1	

１号組立人孔数量計算書

路線番号 K15　　(補助)　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	ブロック類 底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	躯体ブロック 1200	躯体ブロック 1500	躯体ブロック 1800	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	直壁ブロック 1200	直壁ブロック 1500	直壁ブロック 1800	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 300	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整リング 50	調整リング 100	調整リング 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個					個						個				個			個			
M93	2.363	VU φ150	198.147	VU φ150 VU φ150	199.023 198.167	0.876 0.020	VU φ150	0.876		1					1									1			1				T-25	
M94	1.880	VU φ150	197.970	VU φ150	197.990	0.020				1			1												1		1				T-25	
合　計										2			1		1									1	1		2				2	

蓋集計

ﾀｲﾌﾟ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	2

削孔集計

径	数量
φ100	
φ125	
φ150	3
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

ﾀｲﾌﾟ	数量
1-A	2
1-B	
1-C	

１号組立人孔数量計算書

路線番号 K16　　(補助)　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	ブロック類 底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	躯体ブロック 1200	躯体ブロック 1500	躯体ブロック 1800	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	直壁ブロック 1200	直壁ブロック 1500	直壁ブロック 1800	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 300	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整リング 50	調整リング 100	調整リング 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個					個						個				個			個			
M97	2.242	VU φ150	197.478	VU φ150 VU φ150	197.895 197.888	0.417 0.410				1				1											1			1			T-25
M98	2.414	VU φ150	196.986	VU φ150	197.321	0.335				1					1									1				1			T-25
合　計										2				1	1									1	1			2			2	

蓋集計

ﾀｲﾌﾟ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	2

削孔集計

径	数量
φ100	
φ125	
φ150	3
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

ﾀｲﾌﾟ	数量
1-A	2
1-B	
1-C	

特１号組立人孔数量計算書

路線番号　S11　（補助）　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	ブロック類 底版 PB	ブロック類 躯体ブロック 600	ブロック類 躯体ブロック 900	ブロック類 躯体ブロック	ブロック類 直壁ブロック 300	ブロック類 直壁ブロック 600	ブロック類 直壁ブロック 900	ブロック類 直壁ブロック	ブロック類 斜壁ブロック 150	ブロック類 斜壁ブロック 450	ブロック類 斜壁ブロック 600	ブロック類 調整ブロック 50	ブロック類 調整ブロック 100	ブロック類 調整ブロック 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個			個				個			個			個			
(インバートのみ)																											
M87	1.812	VU φ150	198.698																								
M88	1.881	VU φ150	198.669	VU φ100 VU φ150	199.210 198.689	0.541 0.020				1		1		1						1		1		1		T-25	
M89	1.884	VU φ150	198.596	VU φ150	198.616	0.020				1		1		1						1		1		1		T-25	
合　計										2		2		2						2		2		2		2	

蓋集計

タイプ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	2

削孔集計

径	数量
φ100	1
φ125	
φ150	2
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

タイプ	数量
特1-A	2
特1-B	
特1-C	

塩ビ製小口径人孔数量計算書

路線番号 S12　　(補助)　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	落差工 管種管径	落差工 落差	インバート及び付帯資材 起点 KT	中間点・曲点 ST	15L	30L	45L	60L	75L	90L	合流点 45Y	60Y	90Y	90WY	WLS	落差工 ﾏﾙﾁ	ﾀｲﾌﾟ	支管	桝立管 タイプ	直管実延長	蓋・受枠
	m		m		m	m		m	個	個							個					個				m	
M104	2.093	VU φ150	198.447	VU φ150	198.447					1															桝立管 1600	1.583	T-25
								φ150		1																1.583	
合　計								φ200																			1

桝立管・ﾏﾙﾁ集計

ﾀｲﾌﾟ	数量 桝立管	ﾏﾙﾁ	立管
300			
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1,000			
1,100			
1,200			
1,300			
1,400			
1,500			
1,600	1		
1,700			
1,800			
1,900			
2,000			
2,100			
2,200			
2,300			
2,400			
2,500			
2,600			
2,700			

蓋集計

荷重	数量	
T- 2		
T- 8		
T-14		
T-20		
T-25	1	

人孔据付集計（数量）

	INV	ﾏﾙﾁ	
A			箇所
B	1		箇所

特１号組立人孔数量計算書

路線番号　S12　（補助）　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整ブロック 50	調整ブロック 100	調整ブロック 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個		個			個			個			個			
M105	2.434	VU φ150	198.366	VU φ150	198.386	0.020				1		1			1		1			2		1		T-25	
合　計										1		1			1		1			2		1		1	

蓋集計

ﾀｲﾌﾟ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	1

削孔集計

径	数量
φ100	
φ125	
φ150	1
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

ﾀｲﾌﾟ	数量
特1-A	
特1-B	1
特1-C	

塩ビ製小口径人孔数量計算書

路線番号 S13　　(補助)　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	落差工 管種管径	落差工 落差	インバート及び付帯資材 起点 KT	中間点・曲点 ST	15L	30L	45L	60L	75L	90L	合流点 45Y	60Y	90Y	90WY	WLS	落差工 ﾏﾙﾁ	ﾀｲﾌﾟ	支管	桝立管 タイプ	直管実延長	蓋・受枠
	m		m		m	m		m	個	個							個					個				m	
M107	1.449	VU φ150	199.451	VU φ150	199.451					1															桝立管 1000	0.939	T-25
M108	1.444	VU φ150	199.406	VU φ150	199.406					1															1000	0.934	T-25
合計								φ150 / φ200		2																1.873	2

桝立管・ﾏﾙﾁ集計

ﾀｲﾌﾟ	数量 桝立管	ﾏﾙﾁ	立管
300			
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1,000	2		
1,100			
1,200			
1,300			
1,400			
1,500			
1,600			
1,700			
1,800			
1,900			
2,000			
2,100			
2,200			
2,300			
2,400			
2,500			
2,600			
2,700			

蓋集計

荷重	数量	
T- 2		
T- 8		
T-14		
T-20		
T-25	2	

人孔据付集計（数量）

	INV	ﾏﾙﾁ	
A	2		箇所
B			箇所

１号組立人孔数量計算書

路線番号 S14　　（補助）　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	ブロック類 底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	躯体ブロック 1200	躯体ブロック 1500	躯体ブロック 1800	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	直壁ブロック 1200	直壁ブロック 1500	直壁ブロック 1800	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 300	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整リング 50	調整リング 100	調整リング 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個					個						個				個			個			
M109	2.415	VU φ150	198.335	VU φ150 VU φ150	198.838 198.355	0.503 0.020				1					1									1				1			T-25	

蓋集計

タイプ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	1

削孔集計

径	数量
φ100	
φ125	
φ150	2
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

タイプ	数量
1-A	1
1-B	
1-C	

合計									1						1									1				1			1	

特１号組立人孔数量計算書

路線番号　S14　（補助）　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整ブロック 50	調整ブロック 100	調整ブロック 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個		個			個			個			個			
M110	2.375	VU φ150	198.255	VU φ150	198.275	0.020				1		1			1		1				1	1		T-25	
M111	2.151	VU φ150	198.079	VU φ150	198.099	0.020				1		1		1			1			2			1	T-25	
合　計										2		2		1	1		2			2	1	1	1	2	

蓋集計

ﾀｲﾌﾟ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	2

削孔集計

径	数量
φ100	
φ125	
φ150	2
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

ﾀｲﾌﾟ	数量
特1-A	
特1-B	2
特1-C	

１号組立人孔数量計算書

路線番号 S15　　（補助）　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	ブロック類 底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	躯体ブロック 1200	躯体ブロック 1500	躯体ブロック 1800	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	直壁ブロック 1200	直壁ブロック 1500	直壁ブロック 1800	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 300	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整リング 50	調整リング 100	調整リング 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個					個						個				個			個			
M114	2.175	VU φ150	198.035	VU φ150 VU φ150	198.345 198.055	0.310 0.020				1				1											1		1				T-25
合　計										1				1											1		1				1	

蓋集計

ﾀｲﾌﾟ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	1

削孔集計

径	数量
φ100	
φ125	
φ150	2
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

ﾀｲﾌﾟ	数量
1-A	1
1-B	
1-C	

塩ビ製小口径人孔数量計算書

路線番号 S16　　(補助)　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	落差工 管種管径	落差工 落差	インバート及び付帯資材 起点 KT	中間点・曲点 ST	15L	30L	45L	60L	75L	90L	合流点 45Y	60Y	90Y	90WY	WLS	落差工 ﾏﾙﾁ	ﾀｲﾌﾟ	支管	桝立管 タイプ	直管実延長	蓋・受枠
	m		m		m	m		m	個	個							個					個				m	
M115-1	1.390	VU φ150	198.470	VU φ100	198.950	0.480	VU φ100	0.480						1											桝立管 900	0.880	T-14
M116-1	1.399	VU φ150	198.281	VU φ150	198.281								1												900	0.889	T-25
合計								φ150 1 / φ200					1	1												1.769	2

その他集計

桝立管・ﾏﾙﾁ集計

ﾀｲﾌﾟ	数量 桝立管	ﾏﾙﾁ	立管
300			
400			
500			
600			
700			
800			
900	2		
1,000			
1,100			
1,200			
1,300			
1,400			
1,500			
1,600			
1,700			
1,800			
1,900			
2,000			
2,100			
2,200			
2,300			
2,400			
2,500			
2,600			
2,700			

蓋集計

荷重	数量	
T- 2		
T- 8		
T-14	1	
T-20		
T-25	1	

人孔据付集計（数量）

	INV	ﾏﾙﾁ	
A	2		箇所
B			箇所

特１号組立人孔数量計算書

路線番号　S16　（補助）　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整ブロック 50	調整ブロック 100	調整ブロック 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠
	m		m		m	m		m	個		個		個			個			個			個		
M117	1.884	VU φ150	197.646	VU φ150	198.229	0.583				1		1	1					1		1		1		T-25
M118	1.985	VU φ150	197.595	VU φ150	197.615	0.020				1		1	1					1		2		1		T-25
M119	2.071	VU φ150	197.539	VU φ150	197.559	0.020				1		1		1			1				1	1		T-25
M120	2.142	VU φ150	197.508	VU φ150	197.528	0.020				1		1		1			1			2		1		T-25
M121	2.402	VU φ150	197.428	VU φ150	197.448	0.020				1		1			1		1				1		1	T-25
合　計										5		5	2	2	1		3	2		5	2	4	1	5

その他集計

蓋集計

タイプ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	5

削孔集計

径	数量
φ100	
φ125	
φ150	5
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

タイプ	数量
特1-A	2
特1-B	3
特1-C	

１号組立人孔数量計算書

路線番号 S17　　（補助）　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	ブロック類 底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	躯体ブロック 1200	躯体ブロック 1500	躯体ブロック 1800	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	直壁ブロック 1200	直壁ブロック 1500	直壁ブロック 1800	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 300	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整リング 50	調整リング 100	調整リング 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個					個						個				個			個			
M122	2.665	VU φ150	197.345	VU φ150 VU φ150	197.943 197.365	0.598 0.020				1					1	1								1			1				T-25	
																																蓋集計
																																タイプ 数量
																																T- 8
																																T-14
																																T-20
																																T-25 1
																																削孔集計
																																径 数量
																																φ100
																																φ125
																																φ150 2
																																φ200
																																φ250
																																φ300
																																人孔据付
																																タイプ 数量
																																1-A 1
																																1-B
																																1-C
合　計										1					1	1								1			1				1	

特１号組立人孔数量計算書

路線番号　S17　（補助）　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整ブロック 50	調整ブロック 100	調整ブロック 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個		個			個			個			個			
M123	2.626	VU φ150	197.294	VU φ150	197.314	0.020				1		1	1		1		1			1		1		T-25	
M124	2.630	VU φ150	197.250	VU φ150	197.270	0.020				1		1	1		1		1			1		1		T-25	
合　計										2		2	2		2		2			2		2		2	

蓋集計

タイプ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	2

削孔集計

径	数量
φ100	
φ125	
φ150	2
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

タイプ	数量
特1-A	
特1-B	2
特1-C	

１号組立人孔（レジン）計算書

路線番号　S9　　（補助）　　山田南地区　出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 径 管底高	流出管 管種	流入管 径	流入管 管種	流入管 管底高	流入管 落差	副管 径	副管 管種	副管 落差	ブロック類 底版 90	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	躯体ブロック 1200	躯体ブロック 1500	直壁 300	直壁 600	直壁 900	直壁 1200	直壁 1500	床版 120	調整リング 50	調整リング 100	調整リング 150	調整金具 25	調整金具 45	はしご	蓋・枠	備考
	m	m	種	mm	種	m	m	mm	種	m	個	個				個					個	個					m	組	
インバート、副管のみ																													
S9		150		50	VP	201.866	1.800	φ50	VP	1.800																			
M68	2.454	200.066	VU	150	VU	200.086	0.020																						

人孔据付

ﾀｲﾌﾟ	数量
1―A’	
1―B’	
1―C’	

鉄蓋合計

T- 9	
T-14	
T-25	

流入管削孔数

口径	数量
50	
75	
100	
150	
200	
250	

副管削孔数

口径	数量
150	
200	

合　計

MP.1(S8) 中継ポンプ槽 (2号ﾏﾝﾎｰﾙ)

名　称	形 状 ・ 寸 法		数 量	H寸法	ＧＬ－深さ
鋳 鉄 蓋	φ900	T-25 親子蓋	1 組	120	
調 整 金 具	φ600用	25mmまで 45mmまで	2 組	38	
調 整 リ ン グ	φ900	H=100	1 個	100	
斜 壁	φ900 ×1200	H=450	1 個	450	708 (斜壁下)
直 壁	φ1200	H=1,200	1 個	1,200	1,908 (直壁下)
く 体	φ1200	H=2,400	1 個	2,400	4,308 (有効高)
底 板	φ1200	底付	1 個	150	
基 礎	栗石	H=150	1 式	150	4,608 (基礎下)

(斜壁下貯留量＝ 3.054 m3)

参考用：組立勝手の比較

斜 壁 の 種 類	斜 壁 H=450		斜 壁 H=300		床 版 斜 壁	
GL ～ 斜 壁 下	708		708	708		
調 整 金 具	38	138	38	38	138	88
調 整 リ ン グ ①	100	150	100	150	100	150
調 整 リ ン グ ②	0	150	150	100	150	150
斜 壁	450	450	300	300	200	200
く 体 ＋ 直 壁	3,600	3,300	3,600	3,600	3,600	3,600
有 効 高	4,308	OUT	4,308	4,308	OUT	OUT

取付管路と斜壁下からの離隔

GL＝ 202.58 m

管 路	管 径 (mm)	管底高 (m)	ＧＬ－管底 (mm)	ＧＬ－管天 (mm)	斜壁－管天 (mm)	備 考
H11	150	200.212	2,368	2,208	1,500	
H12	150	199.172	3,408	3,248	2,540	
S8	50	201.716	864	809	101	-0.21m変更

※ 吐出管(S8)取付高さ(201.926 ⇒ 201.716)に変更

MP.1(S8) 中継ポンプ槽 (2号ﾏﾝﾎｰﾙ)

掘削全H＝ 4.608 m

地盤高 EL= 202.58　　底版高 EL= 198.272

控除量		
名称	計算式	数量
2号ﾏﾝﾎｰﾙ	H=4.61 (4.58)(4.38) 1.40^2×π/4	1.54 m2
H11(0.0°) A (φ150)	H=2.48 (2.45)(2.25) 1.00×0.50	0.50 m2
H12(0.0°) B (φ150)	H=3.52 (3.49)(3.29) 1.00×0.50	0.50 m2
S8(0.0°) C (φ50)	H=0.97 (0.94)(0.74) 0.60×0.50	0.30 m2

ﾏﾝﾎｰﾙ組立寸法	
有効H	4,308
鋳鉄蓋	120
調整金具	38
調整リング	100
斜壁	450
直H	3,600
計	4,308

鋳鉄蓋	φ900 T-25 親子	1 組
調整金具	25mmまで 45mmまで	2 組
調整リング	φ900 H=100 H=150	1 個
斜壁	φ900 ×1200 H=450	1 個
直壁	φ1200 H=1,200	1 個
く体	φ1200 H=2,400	1 個
底板	φ1200 底付低版	1 個
削孔	φ200用 φ150用 φ100以下用 (電線管用) φ150用 (〃)	2 個所 1 個所 1 個所
ﾏﾝﾎｰﾙ継手	φ200 φ150	2 組

＊吐出管(S8)取付高さ(201.926 ⇒ 201.716)に変更

貯留容量(斜壁下～HWL) 3.054 m3

名称	規格	計算式	数量
掘削		2.40×2.40×4.58-(0.50×2.45) -(0.50×3.49)-(0.30×0.94) = 23.12	23.1 m3
舗装盤	As. t=3cm		
埋戻	RC-40	(2.40×2.40-1.54)×4.38-(0.50×2.25) -(0.50×3.29)-(0.30×0.74) = 15.48	15.5 m3
〃	在来土		
基盤整形		1.55×1.55 = 2.40	2.4 m2
基礎栗石	5～15cm t= 15cm	1.55×1.55 (目潰し RC-40) = 2.40	2.4 m2
残土処分		(23.12-0.00) = 23.12	23.1 m3
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管	SUS304-20s 50A	壁貫通部は防食テープ巻きとする 片ﾌﾗﾝｼﾞ(10kF)付	0.75 m
VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50		1 個
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	FEP 50	7.50×1	7.5 m
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	FEP 30	7.50×2	15.0 m
土留工	E－Ⅱ	H= 4.61 m L= 2.40×2	4.8 m

取付管数量計算書 （その１）

路線番号　K12　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ｿｹｯﾄ 個	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 種別	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 数量 個
K12	T1-33		B-5		2.40	A-Ⅰ	2.40	φ100	3.80	0.36	3.44					1		1					φ150	1				
計					2.40		2.40		3.80	0.36	3.44					1		1						1					
工種別 数量			B-5		2.40	A-Ⅰ	2.40	φ 50															φ100				1号	
								φ 75															φ150	1			0号	
								φ100	3.80	0.36	3.44					1		1					φ200				A1号	
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　K12　　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	厚み m	数量 m3	表層・下層 幅 m	数量 m2	上層 幅 m	数量 m2	下層 幅 m	数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	数量 m2	備考
K12	T1-33	2.40	B-5		4.80		1.00	0.05	0.12	1.00	2.4							
計		2.40			4.80				0.12		2.4							
道路種別 数量			B-5		4.80			As取壊し		B-5	2.4			B-5				
									0.12									
								Co取壊し										

取付管数量計算書 （その１）

路線番号　K14　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ｿｹｯﾄ 個	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 種別	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 数量 個
K14	T1-35		B-5		2.50	A-Ⅰ	2.50	φ100	3.80	0.36	3.44					1		1					φ150	1				
計					2.50		2.50		3.80	0.36	3.44					1		1						1					
工種別 数量			B-5		2.50	A-Ⅰ	2.50	φ 50															φ100				1号	
								φ 75															φ150	1			0号	
								φ100	3.80	0.36	3.44					1		1					φ200				A1号	
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　K14　　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	敷砂利 数量 m2	備考
K14	T1-35	2.50	B-5		5.00		1.00	0.05	0.13	1.00	2.5							
計		2.50			5.00				0.13		2.5							
道路種別 数量			B-5		5.00			As取壊し		B-5	2.5			B-5				
									0.13									
								Co取壊し										

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　K15　　（補助）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 タイプ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ソケット 個	マンホール接合材 種別	マンホール接合材 数量 個
K15	T1-38		B-5	1.30				φ100	4.50	0.42	4.08						1	1					φ150	1				
計				1.30					4.50	0.42	4.08						1	1						1				
工種別 数量			B-5	1.30		A-Ⅰ		φ 50															φ100				1号	
								φ 75															φ150	1			0号	
								φ100	4.50	0.42	4.08						1	1					φ200				A1号	
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　K15　　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	敷砂利 数量 m2	備考
K15	T1-38	1.30	B-5		2.60		0.60	0.05	0.04	0.60	0.8							
計		1.30			2.60				0.04		0.8							
道路種別			B-5		2.60			As取壊し		B-5	0.8			B-5				
									0.04									
								Co取壊し										
数量																		

取付管数量計算書 （その１）

路線番号　K16　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ｿｹｯﾄ 個	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 種別	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 数量 個
K16	T1-39		B-5		0.60	A-Ⅰ	0.60	φ100	3.50	0.36	3.14					1		1					φ150	1				
	T1-40		B-5		0.60	A-Ⅰ	0.60	φ100	3.30	0.28	3.02					1							φ150	1				
	〃																											Ｏ号	1
	T1-42		B-5	2.50				φ100	5.20	0.36	4.84					1		1					φ150	1				
計				2.50	1.20		1.20		12.00	1.00	11.00					3		2						3				1
工種別 数量			B-5	2.50	1.20	A-Ⅰ	1.20	φ 50															φ100				１号	
								φ 75															φ150	3			Ｏ号	1
								φ100	12.00	1.00	11.00					3		2					φ200				A1号	
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　K16　　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	敷砂利 数量 m2	備考
K16	T1-39	0.60	B-5		1.20		1.00	0.05	0.03	1.00	0.6							
	T1-40	0.60	B-5		1.20		1.00	0.05	0.03	1.00	0.6							
	〃																	
	T1-42	2.50	B-5		5.00		0.60	0.05	0.08	0.60	1.5							
計		3.70			7.40				0.14		2.7							
道路種別 数量			B-5		7.40			As取壊し		B-5	2.7			B-5				
									0.14									
								Co取壊し										

取付管数量計算書 （その１）

路線番号　S12　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ｿｹｯﾄ 個	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 種別	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 数量 個
S12	T1- 51		B-5		0.80	A-Ⅰ	0.80	φ100	3.30	0.30	3.00				1			1					φ150	1				
計					0.80		0.80		3.30	0.30	3.00				1			1						1					
工種別 数量			B-5		0.80	A-Ⅰ	0.80	φ 50															φ100				1号	
								φ 75															φ150	1			0号	
								φ100	3.30	0.30	3.00				1			1					φ200				A1号	
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　S12　　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	敷砂利 数量 m2	備考
S12	T1- 51	0.80	B-5		1.60		1.00	0.05	0.04	1.00	0.8							
計		0.80			1.60				0.04		0.8							

道路種別 数量																
		B-5		1.60			As取壊し		B-5	0.8			B-5			
								0.04								
							Co取壊し									

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　S11(2)　　（補助）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 タイプ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ソケット 個	マンホール接合材 種別	マンホール接合材 数量 個
S11	T1-34		B-9	0.70				φ100	3.10	0.08	3.02							1									A1号	1
計				0.70					3.10	0.08	3.02							1										1
工種別 数量			B-9	0.70		A-Ⅰ		φ 50															φ100				１号	
								φ 75															φ150				０号	
								φ100	3.10	0.08	3.02							1					φ200				A1号	1
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　S11(2)　　(補助)　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	敷砂利 数量 m2	備考
S11	T1-34	0.70	B-9			1.40	0.60	0.10	0.04									
計		0.70				1.40			0.04									
道路種別			B-9			1.40		As取壊し		B-9				B-9				
数量								Co取壊し										
								0.04										

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　S13　　（補助）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 タイプ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ソケット 個	マンホール接合材 種別	マンホール接合材 数量 個
S13	T1- 52		B-5	0.60				φ100	2.30	0.36	1.94					1		1					φ150	1				
計				0.60					2.30	0.36	1.94					1		1						1				
工種別 数量			B-5	0.60		A-Ⅰ		φ 50															φ100				1号	
								φ 75															φ150	1			0号	
								φ100	2.30	0.36	1.94					1		1					φ200				A1号	
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　S13　　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	敷砂利 数量 m2	備考
S13	T1- 52	0.60	B-5		1.20		0.60	0.05	0.02	0.60	0.4							
計		0.60			1.20				0.02		0.4							
道路種別 数量			B-5		1.20			As取壊し		B-5	0.4			B-5				
									0.02									
								Co取壊し										

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　S14　　（補助）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ｿｹｯﾄ 個	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 種別	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 数量 個
S14	T1- 46		B-5		2.30	A-Ⅰ	2.30	φ100	5.60	0.36	5.24					1		1					φ150	1				
計					2.30		2.30		5.60	0.36	5.24					1		1						1					
工種別 数量			B-5		2.30	A-Ⅰ	2.30	φ 50															φ100				1号	
								φ 75															φ150	1			0号	
								φ100	5.60	0.36	5.24					1		1					φ200				A1号	
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　S14　　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	本復旧 敷砂利 数量 m2	備考
S14	T1- 46	2.30	B-5		4.60		1.00	0.05	0.12	1.00	2.3							
計		2.30			4.60				0.12		2.3							
道路種別 数量			B-5		4.60			As取壊し		B-5	2.3			B-5				
									0.12									
								Co取壊し										

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　S16　　（補助）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 タイプ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ソケット 個	マンホール接合材 種別	マンホール接合材 数量 個
S16	T1-49-1		C-5	0.10				φ100	2.50	0.30	2.20								1							1		
	T1- 50		C-5	0.10				φ100	2.40	0.36	2.04					1		1					φ150	1				
計				0.20					4.90	0.66	4.24					1		1	1					1		1		
工種別 数量			C-5	0.20		A-Ⅰ		φ 50															φ100			1	1号	
								φ 75															φ150	1			0号	
								φ100	4.90	0.66	4.24					1		1	1				φ200				A1号	
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　S16　　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	敷砂利 数量 m2	備考
S16	T1-49-1	0.10	C-5			0.20	0.60	0.10	0.01									
	T1- 50	0.10	C-5			0.20	0.60	0.10	0.01									
計		0.20				0.40			0.02									
道路種別			C-5			0.40		As取壊し		C-5				C-5				
								Co取壊し										
数量									0.02									

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　S16　　（補助）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 タイプ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ソケット 個	マンホール接合材 種別	マンホール接合材 数量 個
S16	T1-49-2		B-5	0.40				φ100	2.70	0.42	2.28						1	1					φ150	1				
計				0.40					2.70	0.42	2.28						1	1						1				
工種別 数量			B-5	0.40		A-Ⅰ		φ 50															φ100				1号	
								φ 75															φ150	1			0号	
								φ100	2.70	0.42	2.28						1	1					φ200				A1号	
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																				支管φ150			φ150					
																				支管φ150			φ200					
																				支管φ150			φ250					
																				支管φ150			φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　S16　　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	本復旧 敷砂利 数量 m2	備考
S16	T1-49-2	0.40	B-5		0.80		0.60	0.05	0.01	0.60	0.2							
計		0.40			0.80				0.01		0.2							

道路種別 数量																
		B-5		0.80			As取壊し		B-5	0.2			B-5			
								0.01								
							Co取壊し									

取付管数量計算書 （その１）

路線番号　S16　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ｿｹｯﾄ 個	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 種別	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 数量 個
S16	T1- 48		B-5		1.40	A-Ⅰ	1.40	φ100	3.80	0.30	3.50				1			1					φ150	1				
	T1-49-3		B-5		2.00	A-Ⅰ	2.00	φ100	3.90	0.30	3.60				1			1					φ150	1				
	T1- 47		B-5		2.20	A-Ⅰ	2.20	φ100	4.10	0.30	3.80				1			1					φ150	1				
計					5.60		5.60		11.80	0.90	10.90				3			3						3				
工種別 数量			B-5		5.60	A-Ⅰ	5.60	φ 50															φ100				1号	
								φ 75															φ150	3			0号	
								φ100	11.80	0.90	10.90				3			3					φ200				A1号	
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　S16　　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	敷砂利 数量 m2	備考
S16	T1- 48	1.40	B-5		2.80		1.00	0.05	0.07	1.00	1.4							
	T1-49-3	2.00	B-5		4.00		1.00	0.05	0.10	1.00	2.0							
	T1- 47	2.20	B-5		4.40		1.00	0.05	0.11	1.00	2.2							
計		5.60			11.20				0.28		5.6							
道路種別 数量			B-5		11.20			As取壊し		B-5	5.6			B-5				
									0.28									
								Co取壊し										

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　S17　　（補助）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 タイプ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ソケット 個	マンホール接合材 種別	マンホール接合材 数量 個
S17	T1-44-1							φ100	2.20	0.42	1.78						1	1					φ150	1				
計									2.20	0.42	1.78						1	1						1				
工種別 数量						A-Ⅰ		φ 50															φ100				1号	
								φ 75															φ150	1			0号	
								φ100	2.20	0.42	1.78						1	1					φ200				A1号	
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																				支管φ150			φ150					
																				支管φ150			φ200					
																				支管φ150			φ250					
																				支管φ150			φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　S17　　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	敷砂利 数量 m2	備考
S17	T1-44-1																	
計																		
道路種別								As取壊し										
数量								Co取壊し										

公共汚水桝数量計算書　路線番号　K12　(補助)　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
K12	T1-33	1300-A		0.84	0.57	0.27		0.06	0.11			φ300	1	1.10	T- 2t	1						1					
計				0.84	0.57	0.27		0.06	0.11				1	1.10		1						1					
種別毎の数量				0.84	0.57	0.27		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	1.10	T- 2t	1											
												φ200			T- 8t												
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　K14　(補助)　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
K14	T1-35	1400-A		0.90	0.62	0.28		0.06	0.11			φ300	1	1.20	T- 2t	1						1					
計				0.90	0.62	0.28		0.06	0.11				1	1.20		1						1					
種別毎の数量				0.90	0.62	0.28		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	1.20	T- 2t	1											
												φ200			T- 8t												
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　K15　(補助)　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート桝 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
K15	T1-38	800-B		0.54	0.29	0.25		0.06	0.11			φ300	1	0.50	T- 8t		1	0.05			1						
計				0.54	0.29	0.25		0.06	0.11				1	0.50			1	0.05			1						
種別毎の数量				0.54	0.29	0.25		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	0.50	T- 2t												
												φ200			T- 8t		1										
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　K16　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
K16	T1-39	1200-B		0.78	0.50	0.28		0.06	0.11			φ300	1	0.90	T- 8t		1	0.05				1					
	T1-40	H=1600										φ750															材料は別途計上
	T1-42	600-B		0.42	0.18	0.24		0.06	0.11			φ300	1	0.30	T- 8t		1	0.05	0.05		1						
計				1.20	0.68	0.52		0.12	0.22				2	1.20			2	0.10	0.05		1	1					
種別毎の数量				1.20	0.68	0.52		0.12	0.22	A-Ⅰ		φ300	2	1.20	T- 2t												
												φ200			T- 8t		2										
												φ750			T-14t												
															T-25t												

0号組立人孔数量計算書

路線番号 K16　　(補助)　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	ブロック類 底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	躯体ブロック 1200	躯体ブロック 1500	躯体ブロック 1800	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	直壁ブロック 1200	直壁ブロック 1500	直壁ブロック 1800	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 300	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整リング 50	調整リング 100	調整リング 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個					個						個				個			個			
T1-40	1.600	VU φ100	197.780							1		1													1		1				T-14	

蓋集計

タイプ	数量
T- 8	
T-14	1
T-20	
T-25	

削孔集計

径	数量
φ100	
φ125	
φ150	
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

タイプ	数量
0-A	1
0-B	
0-C	

合計										1		1													1		1				1	

公共汚水桝数量計算書　路線番号　S11(2)　(補助)　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
S11	T1-34	1000-A		0.66	0.41	0.25		0.06	0.11			φ300	1	0.80	T- 2t	1					1						
計				0.66	0.41	0.25		0.06	0.11				1	0.80		1					1						
種別毎の数量				0.66	0.41	0.25		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	0.80	T- 2t	1											
												φ200			T- 8t												
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　S12　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
S12	T1- 51	1000-B		0.66	0.39	0.27		0.06	0.11			φ300	1	0.70	T- 8t		1	0.05			1						
計				0.66	0.39	0.27		0.06	0.11				1	0.70			1	0.05			1						
種別毎の数量				0.66	0.39	0.27		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	0.70	T- 2t												
												φ200			T- 8t		1										
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　S13　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
S13	T1- 52	1100-B		0.72	0.44	0.28		0.06	0.11			φ300	1	0.80	T- 8t		1	0.05				1					
計				0.72	0.44	0.28		0.06	0.11				1	0.80			1	0.05				1					
種別毎の数量				0.72	0.44	0.28		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	0.80	T- 2t												
												φ200			T- 8t		1										
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　S14　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
S14	T1- 46	1500-B		0.96	0.65	0.31		0.06	0.11			φ300	1	1.20	T- 8t		1	0.05				1					
計				0.96	0.65	0.31		0.06	0.11				1	1.20			1	0.05				1					
種別毎の数量				0.96	0.65	0.31		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	1.20	T- 2t												
												φ200			T- 8t		1										
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　S16　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
S16	T1-49-1	600-A		0.42	0.20	0.22		0.06	0.11			φ300	1	0.40	T- 2t	1			0.05		1						
	T1- 50	700-B		0.48	0.24	0.24		0.06	0.11			φ300	1	0.40	T- 8t		1	0.05	0.05		1						
計				0.90	0.44	0.46		0.12	0.22				2	0.80		1	1	0.05	0.10		2						
種別毎の数量				0.90	0.44	0.46		0.12	0.22	A-Ⅰ		φ300	2	0.80	T- 2t	1											
												φ200			T- 8t		1										
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　S16　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート桝 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
S16	T1-49-2	800-B		0.54	0.29	0.25		0.06	0.11			φ300	1	0.50	T- 8t		1	0.05	0.05		1						
計				0.54	0.29	0.25		0.06	0.11				1	0.50			1	0.05	0.05		1						
種別毎の数量				0.54	0.29	0.25		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	0.50	T- 2t												
												φ200			T- 8t		1										
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　S16　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
S16	T1- 48	1100-B		0.72	0.44	0.28		0.06	0.11			φ300	1	0.80	T- 8t		1	0.05				1					
	T1-49-3	1200-B		0.78	0.50	0.28		0.06	0.11			φ300	1	0.90	T- 8t		1	0.05	0.05			1					
	T1- 47	1600-A		1.02	0.72	0.30		0.06	0.11	A-Ⅰ	2.00	φ300	1	1.36	T- 2t	1							1				
計				2.52	1.66	0.86		0.18	0.33		2.00		3	3.06		1	2	0.10	0.05			2	1				
種別毎の数量				2.52	1.66	0.86		0.18	0.33	A-Ⅰ	2.00	φ300	3	3.06	T- 2t	1											
												φ200			T- 8t		2										
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　S17　（補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
S17	T1-44-1	1000-B		0.66	0.39	0.27		0.06	0.11			φ300	1	0.70	T- 8t		1	0.05	0.05		1						
計				0.66	0.39	0.27		0.06	0.11				1	0.70			1	0.05	0.05		1						
種別毎の数量				0.66	0.39	0.27		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	0.70	T- 2t												
												φ200			T- 8t		1										
												φ750			T-14t												
															T-25t												

数　量　総　括　表

（非補助）

管路工（自然流下）数量総括表

非補助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
	路線延長	VU φ150mm　L＝　272.38 m			
		VU φ200mm			
		VU φ250mm			
		VU φ300mm			
		総延長　L＝　272.38 m			
土　工	バックホウ掘削	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板無）	16	m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板無）		m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板無）		m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板無）		m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）	20	m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）	137	m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）	327	m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）	82	m3	
	基盤整形	人力仕上げ	13	m2	
	埋　戻	流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）		m3	
	〃	流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板無）		m3	
	〃	RC-40 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ	25	m3	22.3+　2.9=
	〃	RC-40 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ	104	m3	95.1+　8.8=
	〃	RC-40 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ	262	m3	245.2+ 16.4=
	〃	RC-40 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）	69	m3	64.7+ 4.7=
	〃	RC-40 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板無）		m3	
	〃	購入土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板有）		m3	
	〃	購入土 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ（矢板無）		m3	
	残土処分	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	36	m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	137	m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	327	m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 8.0km	582	m3	
	バックホウ積込	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ	500	m3	

管路工（自然流下）数量総括表

非補助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
基　礎　工	砂 基 礎	人力施工（再生砂）		m3	
	〃	機械施工（再生砂）	81	m3	23.88+ 57.09=
	砂 基 礎	人力施工（洗　砂）		m3	
	〃	機械施工（洗　砂）	4.5	m3	1.31+ 3.16=
配　管　工	下水道用 硬質塩化ビニール管	RRVU　円形　φ150 mm　L= 4,000 mm	257.2	m	
	〃	RRVU　円形　φ200 mm　L= 4,000 mm		m	
	〃	RRVU　円形　φ250 mm　L= 4,000 mm		m	
	〃	RRVU　円形　φ300 mm　L= 4,000 mm		m	
	上･下流用接合材	ゴム製可とう継手(拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ)　φ150用	23	個	
	〃	ゴム製可とう継手(拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ)　φ200用		個	
	〃	ゴム製可とう継手(拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ)　φ250用		個	
	〃	ゴム製可とう継手(拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ)　φ300用		個	
	Ｖ型自在継手	φ150用	7	個	
	〃	φ200用		個	
	〃	φ250用		個	
	〃	φ300用		個	
	管明示シート	150mm×50m	257	m	

マンホール工数量総括表

非　補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
１号マンホール	ブロック底部工	φ900　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎材含む	1	箇所	
	〃	φ900　ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ		箇所	
	〃	φ900　基礎材含む(ｲﾝﾊﾞｰﾄ無し)		箇所	
	管取付壁ブロック	φ900 × 600		個	
	〃	φ900 × 900		個	
	〃	φ900 × 1200		個	
	〃	φ900 × 1500		個	
	〃	φ900 × 1800	1	個	
	直壁ブロック	φ900 × 300		個	
	〃	φ900 × 600		個	
	〃	φ900 × 900		個	
	〃	φ900 × 1200		個	
	〃	φ900 × 1500		個	
	〃	φ900 × 1800		個	
	斜壁ブロック	φ600 × 150 （ 床版 ）		個	
	〃	φ600 × 900 × 300		個	
	〃	φ600 × 900 × 450	1	個	
	〃	φ600 × 900 × 600		個	
	削　孔	φ 50 用		箇所	
	〃	φ 75 用		箇所	
	〃	φ100 用	1	箇所	
	〃	φ125 用		箇所	
	〃	φ150 用		箇所	
	〃	φ200 用		箇所	
	マンホール設置工	1-A　MH≦3.00	1	箇所	
	〃	1-B　3.00＜MH≦4.00		箇所	
	〃	1-C　4.00＜MH≦5.00		箇所	

マンホール工数量総括表

非　補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
A1号マンホール	ブロック底部工	φ900-600　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎工含む	10	箇所	
	〃	φ900-600　ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ		箇所	
	〃	φ900-600　基礎工含む(ｲﾝﾊﾞｰﾄ無し)		箇所	
	管取付壁ブロック	φ900-600 ×　600		個	
	〃	φ900-600 ×　900	10	個	
	直壁ブロック	φ900-600 ×　300	5	個	
	〃	φ900-600 ×　600	2	個	
	〃	φ900-600 ×　900	1	個	
	斜壁ブロック	φ600 × 150 （ 床版 ）		個	
	〃	φ600 × 900 × 450	6	個	
	〃	φ600 × 900 × 600	4	個	
	削　　孔	φ 50 用		箇所	
	〃	φ 75 用		箇所	
	〃	φ100 用	4	箇所	
	〃	φ125 用		箇所	
	〃	φ150 用	6	箇所	
	〃	φ200 用		箇所	
	〃	φ250 用		箇所	
	〃	φ300 用		箇所	
	マンホール設置工	A1-A　MH≦2.00	7	箇所	
	〃	A1-B　2.00＜MH≦3.00	3	箇所	
	〃	A1-C　3.00＜MH≦5.00		箇所	

マンホール工数量総括表

非　補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
組立ﾏﾝﾎｰﾙ共通	調整リング	φ600 × 50		個	1号 A1号
	〃	φ600 × 100	10	個	1号 A1号 2 8
	〃	φ600 × 150	4	個	1号 A1号 4
	蓋及び受枠	防水，防臭 φ600 T-14 ﾃﾞｻﾞｲﾝ入 調整金具付		組	1号 A1号 1号ﾚｼﾞﾝ
	〃	防水，防臭 φ600 T-25 ﾃﾞｻﾞｲﾝ入 調整金具付	11	組	1号 A1号 1号ﾚｼﾞﾝ 1 10
副管工	副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手	φ150 × 150		個	
	〃	φ200 × 150		個	
	〃	φ250 × 200		個	
	接着受口90° 曲管	φ125		個	
	〃	φ150		個	
	〃	φ200		個	
	塩ビ直管	VUφ125		m	
	〃	VUφ150		m	
	〃	VUφ200		m	
	固定バンド	φ125		個	
	〃	φ150		個	
	〃	φ200		個	
	副管取付工	H= 1.00m未満		箇所	φ150 φ200 φ250
	〃	H= 1.0m以上～1.5m未満		箇所	φ150 φ200 φ250
	〃	H= 1.5m以上～2.0m未満		箇所	φ150 φ200 φ250
	〃	H= 2.0m以上～2.5m未満		箇所	φ150 φ200 φ250
	〃	H= 2.5m以上～3.0m未満		箇所	φ150 φ200 φ250
圧送接続工	塩ビ直管	VPφ50		m	
	〃	VPφ75		m	
	〃	VPφ100		m	
	接着受口90° 曲管	φ50		個	
	〃	φ75		個	
	接着受口90° 曲管	φ100		個	
	固定バンド	φ50		個	
	〃	φ75		個	
	〃	φ100		個	

マンホール工数量総括表

非　補　助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
塩ビ製小型 マンホール	小型マンホール工	(KT,ST,L,DR) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm 起点及び中間形式　H≦2.0m	7	箇所	材工共
	〃	(KT,ST,L,DR) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm 起点及び中間形式　2.0m＜H≦3.5m		箇所	材工共
	〃	(90Y,45Y) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm 底部会合形式　H≦2.0m		箇所	材工共
	〃	(90Y,45Y) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm 底部会合形式　2.0m＜H≦3.5m		箇所	材工共
	マルチインバート	MH　ﾏﾙﾁ　H=　600（φ150 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=　800（φ150 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,000（φ150 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,200（φ150 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,400（φ150 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,600（φ150 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,800（φ150 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=2,000（φ150 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=　600（φ200 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=　800（φ200 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,000（φ200 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,200（φ200 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,400（φ200 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,600（φ200 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=1,800（φ200 - 300）		個	
	〃	MH　ﾏﾙﾁ　H=2,000（φ200 - 300）		個	
	桝 用 立 管	ゴム受口　H=　300（φ300）		個	
	〃	ゴム受口　H=　600（φ300）		個	
	〃	ゴム受口　H=　900（φ300）		個	
	〃	ゴム受口　H=1,200（φ300）		個	
	マルチ用支管	φ150 - 300		個	
	〃	φ200 - 300		個	
	塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ据付工	φ300		箇所	
	蓋 及 び 受 枠	防水，防臭　φ300　T- 8		箇所	内蓋沈下防止板 中間ﾘﾝｸﾞ含む
	〃	防水，防臭　φ300　T-14		箇所	内蓋沈下防止板 中間ﾘﾝｸﾞ含む
	〃	防水，防臭　φ300　T-25	7	箇所	内蓋沈下防止板 中間ﾘﾝｸﾞ含む
	鋳鉄製防護蓋設置工		7	箇所	

取付管工 数量総括表

非補助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
土　工	バックホウ掘削	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板無）	1	m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）	7	m3	
	基盤整形	人力仕上げ	1	m2	
	埋　戻	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	RC-40　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ	3	m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ	3	m3	
	残土処分	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	7	m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 8.0km	7	m3	
	バックホウ積込	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ	7	m3	
取付管工	取付管及び支管工	塩ビ管　RRVUφ100	8	箇所	7+ 1=
	標示テープ	折りたたみ式　アルタン付　150mm×50m	6	m	
配管工	配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	SUS304 100A		m	
	ＶＳ継手	φ100		箇所	
	鋼製さや管推進工 H19(T1-53)	300A-φ100 L=1.0m	1	式	

公 共 汚 水 桝 工　数 量 総 括 表

非補助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
土　工	バックホウ掘削	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板無）	5	m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）	10	m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）		m3	
	〃	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ（矢板有）		m3	
	埋　戻	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ	12	m3	3.08 +8.78　=
	〃	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	〃	購入土　ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾝﾊﾟ		m3	
	残　土　処　分	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	3	m3	1.84 +1.60　=
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 8.0km	3	m3	
	バックホウ積込	土砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ	3	m3	
	基　盤　整　形	人力仕上げ	4	m2	7ヶ所 ×0.6m2/ヶ所
公共汚水桝工	桝　設　置　工	塩化ビニル製　φ300	7	個	
	蓋	塩 ビ 製　T- 2　ミカゲ鎖付	4	枚	桝設置工に含む
	〃	保護鉄蓋　T- 8　防止版含む	3	組	
	〃	保護鉄蓋　T-14　防止版含む		組	
	〃	内　蓋　（塩ビ製）	3	枚	桝設置工に含む
	鋳鉄製蓋設置工		3	箇所	
	砕　石	RC-40 t=15cm	0.2	m3	
	保護コンクリート	18-8-25	0.1	m3	
	保護アスファルト	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3cm　① 1.4＞B	1.0	m2	

公 共 汚 水 桝 工　数 量 総 括 表

非補助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
0号マンホール	ブロック底部工	φ750　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎工含む	1	箇所	
	〃	φ750　ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ		箇所	
	〃	φ750　基礎工含む(ｲﾝﾊﾞｰﾄ無し)		箇所	
	管取付壁ブロック	φ750 ×　600		個	
	〃	φ750 ×　900	1	個	
	〃	φ750 × 1,200		個	
	〃	φ750 × 1,500		個	
	〃	φ750 × 1,800		個	
	直壁ブロック	φ750 ×　300		個	
	〃	φ750 ×　600		個	
	〃	φ750 ×　900		個	
	〃	φ750 × 1,200		個	
	〃	φ750 × 1,500		個	
	〃	φ750 × 1,800		個	
	斜壁ブロック	φ750 × 150 （ 床版 ）		個	
	〃	φ600 × 750 × 300		個	
	〃	φ600 × 750 × 450		個	
	〃	φ600 × 750 × 600	1	個	
	削　　孔	φ100 用		箇所	
	〃	φ150 用		箇所	
	マンホール設置工	0-A　MH≦2.00	1	箇所	
	〃	0-B　2.00＜MH≦3.00		箇所	
	〃	0-C　3.00＜MH≦5.00		箇所	
組立ﾏﾝﾎｰﾙ共通	調 整 リ ン グ	φ600 ×　50		個	
	〃	φ600 × 100	1	個	
	〃	φ600 × 150		個	
	蓋 及 び 受 枠	防水，防臭　φ600　T-14 ﾃﾞｻﾞｲﾝ入　調整金具付	1	組	
	〃	防水，防臭　φ600　T-25 ﾃﾞｻﾞｲﾝ入　調整金具付		組	

舗 装 復 旧 工　数 量 総 括 表

非補助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
舗装取壊工	AS 版　切　断	ｱｽﾌｧﾙﾄ　15cmまで	582	m	
	C0 版　切　断	ｺﾝｸﾘｰﾄ　15cmまで		m	
	AS版切断排水処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ　15cmまで	3.7	m3	延長×0.00638m3/m
	C0版切断排水処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ　15cmまで		m3	延長×0.01020m3/m
	舗 装 版 取 壊	Ａｓ版　ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.3	m3	
	〃	Ａｓ版　ﾊﾞｯｸﾎｳ	4.1	m3	
	〃	Ａｓ版　ﾊﾞｯｸﾎｳ	8.4	m3	
	〃	Ａｓ版　ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.6	m3	
	〃	Ｃｏ版　ﾊﾞｯｸﾎｳ		m3	
	〃	Ｃｏ版　ﾊﾞｯｸﾎｳ		m3	
	〃	Ｃｏ版　ﾊﾞｯｸﾎｳ		m3	
	〃	Ｃｏ版　ﾊﾞｯｸﾎｳ		m3	
	舗 装 版 処 分	アスファルト版 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	1.3	m3	
	〃	アスファルト版 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	4.1	m3	
	〃	アスファルト版 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	8.4	m3	
	〃	アスファルト版 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 3.0km	15	m3	
	〃	コンクリート版 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km		m3	
	〃	コンクリート版 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km		m3	
	〃	コンクリート版 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km		m3	
	〃	コンクリート版 ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 3.0km		m3	
	バックホウ積込	As殻　Co殻　ﾊﾞｯｸﾎｳ	14	m3	
舗装仮復旧工	表　層　工	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm　① 1.4＞B	305	m2	PK-3
	〃	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=5cm　① 1.4＞B		m2	PK-3
	下 層 路 盤 工	砕石　RC-40　t=10cm　① 1.4＞B	305	m2	
	〃	砕石　RC-40　t=14cm　① 1.4＞B		m2	
	〃	砕石　RC-40　t=20cm　① 1.4＞B		m2	
	敷　砂　利	C-40　t=5cm		m2	
	不　陸　整　正	ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰ　補足材無		m2	

処 分 工　数 量 総 括 表

非補助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
舗装版処分工	AS 版 処 分		15	m3	
	C0 版 処 分			m3	
	汚 泥 処 分	舗装切断排水	4.1	t	舗装切断排水の単位体積 重量　1.10 t /m3
構造物処分工	C0 殻 処 分	無筋	0.7	m3	

付 帯 工 数 量 総 括 表

非補助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
既設雑排水布設替工	小型マンホール工	(KT,ST,L,DR) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm 起点及び中間形式　H≦2.0m	2	箇所	材工共
	下水道用 硬質塩化ビニール管	RRVU　円形　φ100 mm　L= 4,000 mm		m	
	〃	RRVU　円形　φ200 mm　L= 4,000 mm	19.0	m	
	構造物取壊し工	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.7	m3	
	コンクリート殻処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km		m3	
	コンクリート殻処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	0.4	m3	
	コンクリート殻処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 0.5km	0.3	m3	
	コンクリート殻処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾊﾞｯｸﾎｳ ＋ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　L= 3.0km	0.7	m3	
	バックホウ積込	As殻　Co殻　ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.7	m3	
横断水路布設替工(本管)	U型側溝撤去	再利用撤去、L=600mm　60kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=600mm　60kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=600mm　60kgを超え300kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=600mm　60kgを超え300kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=1000mm　1000kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=1000mm　1000kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=2000mm　1000kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=2000mm　1000kg以下		m	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25		m3	
	同上型枠			m2	
横断水路布設替工(取付管)	U型側溝撤去	再利用撤去、L=600mm　60kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=600mm　60kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=600mm　60kgを超え300kg以下	1.2	m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=600mm　60kgを超え300kg以下	1.2	m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=1000mm　1000kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=1000mm　1000kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=2000mm　1000kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=2000mm　1000kg以下		m	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25	0.1	m3	
	同上型枠		0.2	m2	

仮設工 数量総括表

非補助　　出後5工区

工　種	名　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
土　留　工	軽量鋼矢板	A－Ⅰ型　H= 1.51 ～ 2.00 m	17	m	
	〃	A－Ⅱ型　H= 2.01 ～ 2.40 m	5	m	
	軽量鋼矢板	B－Ⅰ型　H= 1.51 ～ 2.00 m	59	m	
	〃	B－Ⅱ型　H= 2.01 ～ 2.50 m	14	m	
	軽量鋼矢板	C－Ⅰ型　H= 1.51 ～ 2.00 m	61	m	
	〃	C－Ⅱ型　H= 2.01 ～ 2.50 m	64	m	
	〃	C－Ⅲ型　H= 2.51 ～ 3.00 m	13	m	
	〃	C－Ⅳ型　H= 3.01 ～ 3.40 m		m	
	軽量鋼矢板	D－Ⅰ型　H= 1.51 ～ 2.00 m		m	
	〃	D－Ⅱ型　H= 2.01 ～ 2.50 m	5	m	
	〃	D－Ⅲ型　H= 2.51 ～ 3.00 m	18	m	
	〃	D－Ⅳ型　H= 3.01 ～ 3.50 m	6	m	
	〃	D－Ⅴ型　H= 3.51 ～ 3.80 m		m	
	建込み簡易土留工	E－Ⅰ型　H= 3.81 ～ 4.00 m		m	
	〃	E－Ⅱ型　H= 4.01 ～ 4.40 m		m	
交通管理	交通誘導員A			人	
	交通誘導員B		70	人	
水替工	水替工	φ50（作業時排水）1台　2日	1	箇所	
	釜場設置工		1	箇所	
	釜場撤去工		1	箇所	

数　量　集　計　表

（非補助）

管路工（自然流下） 数量集計表 （その１）

出後5工区　　非補助

路線名	マンホール番号	管径	路線延長	土工																		備考
				掘削機種	掘削土量			基盤整形		埋戻（1）						埋戻（2）				残土処分		
					土砂		岩	土砂	岩	流用土		RC-40		購入土		流用土	RC-40		購入土	土砂	岩	
					矢板無	矢板有				矢板無	矢板有	矢板無	矢板有	矢板無	矢板有	矢板無	矢板無	矢板有	矢板無			
			m		m3	m3	m3	m2	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	
H11	M63 ～ MP1	φ150	22.59			55.4							41.7					3.9		55.4		
						170.2						127.2					9.1			170.2		
H12	M64 ～ MP1	φ150	82.60			18.9							15.6					0.8		18.9		
H14	M78 ～ M79	φ150	7.48		4.2	3.9		3.0				4.9					0.6			8.1		
H16	M91 ～ M93	φ150	24.33			38.0						24.4					2.9			38.0		
H17	M95 ～ M97	φ150	15.28			28.2						19.6					1.8			28.2		
						88.9						61.5					5.9			88.9		
H18	M99 ～ M104	φ150	81.18			56.7						38.6					3.9			56.7		
H19	M106-1 ～ M107	φ150	13.20			20.1						12.7					1.6			20.1		
H20	M112 ～ M114	φ150	25.72		11.9	16.3		9.6				17.4					2.3			28.2		
人孔凸部						10.4						9.2								10.4		
						51.9						47.1								51.9		
						8.0							7.4							8.0		
計			272.38		16.1	566.9		12.6				362.6	64.7				28.1	4.7		583.0		
		φ150	272.38																			
		φ200			16.1	20.2						22.3					2.9			36.3		
		φ250				137.3						95.1					8.8			137.3		
		φ300				327.1						245.2					16.4			327.1		
						82.3							64.7					4.7		82.3		

管路工（自然流下） 数量集計表 （その２）

出後5工区　　非補助

NO.1

路線名	マンホール番号	管径	管材 管種管径別数量延長 塩ビ管（ＶＵ）	塩ビ管（高剛性）	ﾀﾞｸﾀｲﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ	ゴム製可とう継手 １号 ﾚｼﾞﾝ	０号	A1号	１号	２号	３号	90° 枝付管	Ｖ型継手	90° 支管	異径 ｿｹｯﾄ	基礎工 Ｓ1 人力	Ｓ1 機械	Ｓ2 人力	Ｓ2 機械	備考
			m	m	m	m	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	m3	m3	m3	m3	
																	上段 ： 洗 砂 下段 ： 再生砂		上段 ： 洗 砂 下段 ： 再生砂		
H11	M63 ～ MP1	φ150	21.54							1	1							2.14		5.12	
H12	M64 ～ MP1	φ150	78.85						7		1							7.84		18.76	
H14	M78 ～ M79	φ150	6.53							1				1				0.50		1.16	
H16	M91 ～ M93	φ150	22.74						1	1				1				2.33		5.58	
H17	M95 ～ M97	φ150	13.48						3	1								1.31		3.16	
H18	M99 ～ M104	φ150	77.39						5					2				7.86		18.85	
H19	M106-1 ～ M107	φ150	12.52											1				1.32		3.17	
H20	M112 ～ M114	φ150	24.10							1				2				1.89		4.45	
人孔凸部																					
計			257.15						16	5	2			7				1.31 23.88		3.16 57.09	
		φ150	257.15						16	5	2			7							
		φ200																			
		φ250																			
		φ300																			

人孔凸部数量計算書（ 自然流下 ）

非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	人孔種別	掘削機種	表層厚	土工 人孔掘削土量 延長	幅	掘削幅	掘削深	数量	埋戻土量 高さ	断面積	RC-40	購入土	残土処分	舗装仮復旧 舗装取壊し アスファルト 切断	取壊し	コンクリート 切断	取壊し	アスファルト舗装 表層 厚	数量	下層路盤 厚	数量	舗装復旧工 コンクリート舗装 表層 厚	影響幅	数量	上層路盤 厚	数量	路盤掘削 厚	数量
					m	m	m	m	m	m³	m	m²	m³	m³	m³	m	m³	m	m³	cm	m²	cm	m²	cm	m	m²	cm	m²	cm	m³
H11	M63	B-1	1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.44	8.0	2.34	3.36	7.4		8.0	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
H12	M64	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	1.88	6.1	1.78	3.36	5.5		6.1	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M65	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.10	6.9	2.00	3.36	6.3		6.9	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M66	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.19	7.2	2.09	3.36	6.6		7.2	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M67	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	2.70	8.9	2.60	3.36	8.3		8.9	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
H16	M91	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	1.56	5.1	1.46	3.36	4.5		5.1	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
H17	M95	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	1.74	5.7	1.64	3.36	5.1		5.7	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M96	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	1.84	6.0	1.74	3.36	5.4		6.0	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
H18	M99	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	1.78	5.8	1.68	3.36	5.2		5.8	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M100	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	1.62	5.3	1.52	3.36	4.7		5.3	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
	M101	B-5	A1号		0.05	2.40	1.40	1.00	1.63	5.3	1.53	3.36	4.7		5.3	2.8	0.2			3	3.4	10	3.4							
合　計										70.3			63.7		70.3	30.8	2.2				37.4		37.4							
種別数量		B-1						素掘								2.8				3	3.4	10	3.4							
		B-5											9.2		10.4	28.0	0.4			3	34.0	10	34.0							
													47.1		51.9		1.6													
															8.0		0.2													
								矢板																						
										10.4																				
										51.9																				
										8.0			7.4																	

１号人孔 （組立マンホ―ル） 数量集計表

出後5工区　　非補助

路線名	ブロック類																					蓋及び受枠		削孔							マンホール設置工			備考
	底版		管取付壁					直壁						斜壁				調整リング						流入管										
	PB		600	900	1200	1500	1800	300	600	900	1200	1500	1800	150	300	450	600	50	100	150	T-14	T-25	φ50	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250	1-A	1-B	1-C	
	個		個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	枚	枚	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	
H11	1						1									1			2			1			1					1			
計	1						1									1			2			1			1					1			

Ａ１号人孔　（組立マンホール）　数量集計表

出後5工区　　非補助

路線名	ブロック類																				蓋及び受枠		削孔							マンホール設置工			備考
	底版		躯体ブロック					直壁						斜壁				調整リング					流入管										
	PB		600	900				300	600	900				150		450	600	50	100	150	T-14	T-25	φ50	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250	A1-A	A1-B	A1-C	
	個		個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	枚	枚	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	
H12	4			4				2	2	1						2	2		2	2		4			1		3			1	3		
H16	1			1												1			2			1			1					1			
H17	2			2				2								2			3			2			1		1			2			
H18	3			3				1								1	2		1	2		3			1		2			3			
計	10			10				5	2	1						6	4		8	4		10			4		6			7	3		

塩ビ製小口径人孔数量集計表

出後5工区　　非補助　　NO.1

路線名	本管径	インバート及び付帯資材																									小型マンホール設置工				その他資材		蓋及び受枠			備考
		起点・中間点								合流点					MHマルチ落差工								立管				起点・中間点		底部合流		90°	塩ビ直管				
		KT	ST	15L	30L	45L	60L	75L	90L	45Y	60Y	90Y	90WY	WLS	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	300	600	900	1200	H≦2.0	H≦3.5	H≦2.0	H≦3.5	支管	φ300	T- 8	T-14	T-25	
		個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	m	枚	枚	枚	
H14	φ150						1																				1					0.780			1	
H16	φ150			1																							1					0.944			1	
H18	φ150		1	1																							2					2.547			2	
H19	φ150							1																			1					0.969			1	
H20	φ150		1						1																		2					1.549			2	
計			2	2			1	1	1																		7					6.789			7	
種別数量	φ150		2	2			1	1	1																											
	φ200																																			

取付管数量集計表

出後5工区　　非補助

路線名	桝番号	土工 タイプ	土工 延長	土工 掘削	土工 基面	土工 埋戻 RC40	土工 埋戻 購入土	土工 埋戻 残土	取付管 管径	取付管 延長	管材 マンホール継手	管材 塩ビ継手	管材 支管 90°自在支管 φ150	支管 90°自在支管 φ200	支管 90°自在支管 φ250	支管 60°自在支管 φ150	支管 60°自在支管 φ200	支管 60°自在支管 φ250	異径ソケット φ150-100	異径ソケット φ200-150	カラー	曲管 曲管 15°	曲管 曲管 30°	曲管 曲管 45°	曲管 曲管 60°	曲管 自在曲管 0°	曲管 自在曲管 15°	曲管 自在曲管 30°	曲管 自在曲管 45°	曲管 自在曲管 60°	備考
			m	m³	m²	m³	m³	m³		m	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	
H11	T1-30	C- 7-Ⅱ	2.4	3.6			2.9	3.6	φ100	5.12	1															1					
H12	T1-56	B- 5-Ⅱ	1.2	1.7		1.3		1.7	φ100	3.40	2																				
H14	T1-36	B- 5-Ⅰ	0.8	0.4	0.5	0.2		0.4	φ100	2.66									1							1					
H16	T1-37								φ100	1.72	1															1					
H17	T1-41	B- 5-Ⅱ	0.4	0.6		0.4		0.6	φ100	2.72	1															1					
H18	T1-55	B- 5-Ⅱ	0.6	0.9		0.6		0.9	φ100	3.02	1															1					
H19	T1-53								φ100	0.10									1								1				
H20	T1-45-2	B- 5-Ⅰ	0.2	0.1	0.1			0.1	φ100	0.50									1								1				
計			5.6	7.3	0.6	2.5	2.9	7.3		19.24	6								3							5	2				
種別数量		B- 5-Ⅰ	1.0	0.5	0.6	0.2		0.5	φ100	19.24	6								3							5	2				
		B- 5-Ⅱ	2.2	3.2		2.3		3.2																							
		C- 7-Ⅱ	2.4	3.6			2.9	3.6	φ150																						

取 付 管 土 工 数 量 表

1ｍ当り

土工タイプ	仮復旧表層厚	土被り	掘削	基盤整形	埋戻１		埋戻２		残土処分	砂基礎		土留工		備 考
					砕石	購入土	砕石	購入土		S1	S2	形式	延長	
	(m)	(m)	(m3)	(m2)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)		(m)	
A- 1-Ⅰ	0.05	0.60	0.43	0.60	0.10		0.09		0.43	0.06	0.12			
A- 1-Ⅱ	0.05	1.29	1.40		0.85		0.15		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
A- 2-Ⅰ	0.05	0.60	0.43	0.60	0.10		0.09		0.43	0.06	0.12			
A- 2-Ⅱ	0.05	1.29	1.40		0.85		0.15		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
A- 3-Ⅰ	0.05	0.60	0.43	0.60	0.10		0.09		0.43	0.06	0.12			
A- 3-Ⅱ	0.05	1.29	1.40		0.85		0.15		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
A- 4-Ⅰ	0.05	0.60	0.46	0.60	0.11		0.08		0.46	0.06	0.12			
A- 4-Ⅱ	0.05	1.29	1.45		0.87		0.13		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
A- 5-Ⅰ	0.05	0.60	0.46	0.60	0.11		0.08		0.46	0.06	0.12			
A- 5-Ⅱ	0.05	1.29	1.45		0.87		0.13		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
A- 6-Ⅰ	0.05	0.60	0.46	0.60	0.11		0.08		0.46	0.06	0.12			
A- 6-Ⅱ	0.05	1.29	1.45		0.87		0.13		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
A- 7-Ⅰ	0.03	0.60	0.47	0.60	0.28				0.47	0.06	0.12			
A- 7-Ⅱ	0.03	1.29	1.47		1.16				1.47	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 1-Ⅰ	0.03	0.60	0.46	0.60	0.12		0.10		0.46	0.06	0.12			
B- 1-Ⅱ	0.03	1.29	1.45		0.89		0.17		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 2-Ⅰ	0.03	0.60	0.46	0.60	0.12		0.10		0.46	0.06	0.12			
B- 2-Ⅱ	0.03	1.29	1.45		0.89		0.17		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 3-Ⅰ	0.03	0.60	0.46	0.60	0.15		0.07		0.46	0.06	0.12			
B- 3-Ⅱ	0.03	1.29	1.45		0.94		0.12		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 4-Ⅰ	0.03	0.60	0.46	0.60	0.15		0.07		0.46	0.06	0.12			
B- 4-Ⅱ	0.03	1.29	1.45		0.94		0.12		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 5-Ⅰ	0.03	0.60	0.46	0.60	0.15		0.07		0.46	0.06	0.12			
B- 5-Ⅱ	0.03	1.29	1.45		0.94		0.12		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 6-Ⅰ	0.03	0.60	0.46	0.60	0.15		0.07		0.46	0.06	0.12			
B- 6-Ⅱ	0.03	1.29	1.45		0.94		0.12		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 7-Ⅰ	0.03	0.60	0.43	0.60	0.15		0.07		0.43	0.06	0.12			
B- 7-Ⅱ	0.03	1.29	1.40		0.94		0.12		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 8-Ⅰ	0.03	0.60	0.43	0.60	0.15		0.07		0.43	0.06	0.12			
B- 8-Ⅱ	0.03	1.29	1.40		0.94		0.12		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B- 9-Ⅰ		0.60	0.43	0.60	0.30				0.43	0.06	0.12			
B- 9-Ⅱ		1.29	1.40		1.19				1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B-10-Ⅰ		0.60	0.46	0.60		0.15	0.09		0.46	0.06	0.12			
B-10-Ⅱ		1.29	1.45			0.94	0.15		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B-11-Ⅰ		0.60	0.46	0.60		0.15	0.09		0.46	0.06	0.12			
B-11-Ⅱ		1.29	1.45			0.94	0.15		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B-12-Ⅰ		0.60	0.43	0.60		0.15	0.09		0.43	0.06	0.12			
B-12-Ⅱ		1.29	1.40			0.94	0.15		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B-13-Ⅰ		0.60	0.43	0.60		0.15	0.09		0.43	0.06	0.12			
B-13-Ⅱ		1.29	1.40			0.94	0.15		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B-14-Ⅰ		0.60	0.43	0.60		0.18	0.12		0.43	0.06	0.12			
B-14-Ⅱ		1.29	1.40			0.99	0.20		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
B-15-Ⅰ		0.60	0.47	0.60	0.22		0.08		0.47	0.06	0.12			
B-15-Ⅱ		1.29	1.47		1.06		0.13		1.47	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
C- 1-Ⅰ	0.03	0.60	0.46	0.60		0.21	0.07		0.46	0.06	0.12			
C- 1-Ⅱ	0.03	1.29	1.45			1.04	0.12		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
C- 2-Ⅰ	0.03	0.60	0.46	0.60		0.21	0.07		0.46	0.06	0.12			
C- 2-Ⅱ	0.03	1.29	1.45			1.04	0.12		1.45	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
C- 3-Ⅰ	0.03	0.60	0.43	0.60		0.21	0.07		0.43	0.06	0.12			
C- 3-Ⅱ	0.03	1.29	1.40			1.04	0.12		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
C- 4-Ⅰ	0.03	0.60	0.43	0.60		0.21	0.07		0.43	0.06	0.12			
C- 4-Ⅱ	0.03	1.29	1.40			1.04	0.12		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
C- 5-Ⅰ		0.60	0.43	0.60		0.18	0.12		0.43	0.06	0.12			
C- 5-Ⅱ		1.29	1.40			0.99	0.20		1.40	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
C- 6-Ⅰ		0.60	0.49	0.60		0.24	0.06		0.49	0.06	0.12			
C- 6-Ⅱ		1.29	1.50			1.09	0.10		1.50	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	
C- 7-Ⅰ		0.60	0.49	0.60		0.30			0.49	0.06	0.12			
C- 7-Ⅱ		1.29	1.50			1.19			1.50	0.10	0.20	A-Ⅰ	1.00	

簡易推進工[取付管](鋼製さや管推進方式) 集計表 (非補助)

工　種	種　　別	細　種　別	細　　目	単位													備 考
					H19 (T1-53)												
					出後5工区												
よこ推進工																	
材料費	特殊さや管 (先端管)	S300-TA	φ300mm×0.70m	本	1												
	特殊さや管 (中間管)	S300-B	φ300mm×0.67m	本	0.45												
管推進工	管推進工	鋼管φ300	礫混じり土	m	1.00												
			1≦N≦25														
			礫混入率30%未満														
仮設備工	準備工			式	1												
	架台設置・撤去工	A　区分		式	1												
	鏡切り工			箇所	1												
	坑口工			箇所	-												
管挿入設置工																	
材料費	硬質塩化ビニール管	VUφ100	φ100×0.60m	本	0.25												
	スペーサーバンド	300A-φ100		個	1												
	滑材			式	1												
	プラスチックテープ	厚0.4mm　幅50mm		m	1.1												
	管挿入工	VUφ100		m	1.00												
	設備工			式	-												
	中込め工	300A-φ100		m	1.00												
仮設備工	**軽量鋼矢板建込**	**H=3.00**	**□1200×900**	箇所	-												

【プラスチックテープ延長】※プラスチックテープは塩ビ管の接合部に3周以上巻くことを標準とする。

①塩ビ管挿入延長	1.0	m	
②塩ビ管延長(1スパン)	0.6	m	
③塩ビ管接合部	1	箇所	
④テープ延長(箇所)	1.1	m	・・・外径(114mm)×π×3周
⑤テープ延長(合計)	1.1	m	・・・③×④

公 共 汚 水 桝 数 量 集 計 表

出後5工区　　非補助

路線名	桝 番 号	土工 掘 削	土工 埋 戻	土工 残土処分	土工 砂基礎 砂区分	土工 砂基礎 S1	土工 砂基礎 S2	公共汚水桝 取付管径	公共汚水桝 ｲﾝﾊﾞｰﾄ	公共汚水桝 直管 φ300	公共汚水桝 蓋 塩ビ製 T-2	公共汚水桝 蓋 保護鉄蓋 T-8	公共汚水桝 蓋 保護鉄蓋 T-14	公共汚水桝 蓋 保護鉄蓋 内蓋	公共汚水桝 蓋 砕石 RC-40	公共汚水桝 蓋 保護ｺﾝ 18-8-25	公共汚水桝 蓋 保護As t=0.03	公共汚水桝 桝設置工 H≦1.0m	公共汚水桝 桝設置工 1.0＜H≦1.5	公共汚水桝 桝設置工 1.5＜H≦2.0	備 考
		m3	m3	m3		m3	m3		個	m	個	個	個	個	m3	m3	m2	ケ所	ケ所	ケ所	
H11	T1-30	0.90	0.62	0.28	再生砂	0.06	0.11	φ100	1	1.2	1								1		
H12	T1-56																				材料は別途計上
H14	T1-36	0.66	0.41	0.25	再生砂	0.06	0.11	φ100	1	0.8	1							1			
H16	T1-37	0.60	0.34	0.26	再生砂	0.06	0.11	φ100	1	0.6		1		1	0.05		0.50	1			
H17	T1-41	0.78	0.50	0.28	再生砂	0.06	0.11	φ100	1	0.9		1		1	0.05				1		
H18	T1-55	0.90	0.60	0.30	再生砂	0.06	0.11	φ100	1	1.1		1		1	0.05		0.50		1		
H19	T1-53	0.60	0.36	0.24	再生砂	0.06	0.11	φ100	1	0.7	1							1			
H20	T1-45-2	0.48	0.25	0.23	再生砂	0.06	0.11	φ100	1	0.5	1					0.05		1			
計		4.92	3.08	1.84		0.42	0.77		7	5.8	4	3		3	0.15	0.05	1.00	4	3		
種別毎の数量					再生砂	0.42	0.77	φ100	7	5.8	4	3		3				4	3		
					洗 砂			φ150													

公 共 汚 水 桝 工 （組立） 土工数 量 集 計 表

出後5工区　　非補助

路線名	桝　番　号	組立 マンホール 種別	人孔深	掘削 機種	土工 掘　削 m3	埋　戻 m3	残土処分 m3	砂基礎 砂区分	S1 m3	S2 m3	土留工 タイプ 型	延長 m			備 考
H12	T1-56	0号	1.600		10.38	8.78	1.60				A－Ⅱ	4.5			
計					10.38	8.78	1.60					4.5			
種別毎の数量					10.38	8.78	1.60				A－Ⅱ	4.5			
								再生砂							
								洗　砂							

公共桝　０号人孔　（組立マンホ―ル）　数量集計表

出後5工区　　非補助

路線名	ブロック類																					蓋及び受枠		削孔							マンホール設置工			備考
	底版		躯体ブロック					直壁						斜壁				調整リング						流入管										
	PB		600	900	1200	1500	1800	300	600	900	1200	1500	1800	150	300	450	600	50	100	150	T-14	T-25	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	0-A	0-B	0-C	
	個		個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	枚	枚	φ50	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250	箇所	箇所	箇所	
H12	1			1													1		1		1									1			
計	1			1													1		1		1									1			

舗 装 復 旧 工 数 量 集 計 表

出後5工区　　非補助

路線名	マンホール番号	道路種別	総延長	舗装切断 舗装種別	舗装切断 t=15cmまで	舗装切断 t=30cmまで	掘削機種	舗装版取壊 As	舗装版取壊 Co	舗装版取壊 路盤掘削	仮表層工 厚	仮表層工 B<1.4	下層路盤 厚	下層路盤 B<1.4	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 18-25-8	路盤工 厚	路盤工 B<1.4	路盤工 1.4≦B<3.0	敷砂利	不陸整正	備考
			m		m	m		m3	m3	m3	cm	m2	cm	m2	cm	m2	cm	m2	m2	m2	m2	
【 自然流下 】																						
H11	M63 ～ MP1	B-1	22.59	As	45.18			1.1			3	22.6	10	22.6								
		B-1	1.96	As	3.92			3.8			3	2.0	10	2.0								
H12	M64 ～ MP1	B-5	80.64	As	161.28			0.3			3	80.7	10	80.7								
H14	M78 ～ M79	B-5	7.48	As	14.96			0.2			3	5.6	10	5.6								
H16	M91 ～ M93	B-5	24.33	As	48.66			1.2			3	24.3	10	24.3								
H17	M95 ～ M97	B-5	15.28	As	30.56			0.7			3	15.4	10	15.4								
								2.5														
H18	M99 ～ M104	B-5	81.18	As	162.36			1.6			3	81.2	10	81.2								
H19	M106-1 ～ M107	B-5	13.20	As	26.40			0.7			3	13.2	10	13.2								
H20	M112 ～ M114	B-5	25.72	As	51.44			1.0			3	19.4	10	19.4								
								0.4														
		B-1						1.6														
人孔凸部		B-5		As	30.80			0.2			3	37.4	10	37.4								
計			272.38		575.56			15.3				301.8		301.8								

舗 装 復 旧 工 数 量 集 計 表

出後5工区　　非補助

路線名	マンホール番号	道路種別	総延長	舗装切断 舗装種別	舗装切断 t=15cmまで	舗装切断 t=30cmまで	舗装版取壊 掘削機種	舗装版取壊 As	舗装版取壊 Co	舗装版取壊 路盤掘削	仮表層工 厚	仮表層工 B<1.4	下層路盤 厚	下層路盤 B<1.4	コンクリート舗装 厚	コンクリート舗装 18-25-8	路盤工 厚	路盤工 B<1.4	路盤工 1.4≦B<3.0	敷砂利	不陸整正	備考
			m		m	m		m3	m3	m3	cm	m2	cm	m2	cm	m2	cm	m2	m2	m2	m2	
【取付管】																						
H11	T1-30	C-7	2.40																			
H12	T1-56	B-5	1.20	As	2.40			0.06			3	1.2	10	1.2								
H14	T1-36	B-5	0.80	As	1.60			0.02			3	0.5	10	0.5								
H16	T1-37																					
H17	T1-41	B-5	0.40	As	0.80			0.02			3	0.4	10	0.4								
H18	T1-55	B-5	0.60	As	1.20			0.03			3	0.6	10	0.6								
H19	T1-53																					
H20	T1-45-2	B-5	0.20	As	0.40			0.01			3	0.1	10	0.1								
計			5.60		6.40			0.14				2.8		2.8								
合　計			277.98		581.96			15.4				304.60		304.60								
種別数量				As	581.96						3cm	304.60	10cm	304.60	10cm		10cm					
				Co				1.3			5cm		14cm				20cm					
				As+Co				4.1					20cm									
								8.4														
								1.6														

既設雑排水布設替工

出後5工区　　非補助

路線名	掘削機種	塩ビﾏﾝﾎｰﾙ深	塩ビ管布設延長	既設□桝深	既設□桝処分	既設○桝深	既設○桝処分	既設管径	既設管延長
H12		0.9m	3.0m			0.9m	0.3m3	φ200	3.0m
H18		1.4m	16.0m			1.4m	0.4m3	φ200	16.0m
計		2.3m	19.0m	0.0m	0.0m3	2.3m	0.7m3		19.0m
平均		1.2m		0.0m		1.2m			
箇所数		2カ所		0カ所		2カ所			
φ100　計			0.0m						0.0m
φ200　計			19.0m						19.0m
					0.0m3		0.0m3		
					0.0m3		0.4m3		
					0.0m3		0.3m3		
					0.0m3		0.0m3		







― 既設雑排水布設替

凡例	
配号	名称
	計画管路（自然流下）
	計画管路（圧送管）
	計画管路（真空管）
	小口径マンホール
	Y号マンホール
	O号マンホール
	1号マンホール
	2号マンホール
	3号マンホール
	A1号マンホール
	O号レジンマンホール
	1号レジンマンホール
	小口径広Yマンホール
	汚水桝（泣ビ蓋）
	汚水桝（鉄蓋）
	マンホールポンプ
	既存埠
	上水道
	雨排水
	N.T.T
	中部電力
	農業用水

農業集落排水施設整備事業　山田南地区

図面の名称		図面番号
計画平面図　8 縮尺 S=1:500		1－3/4
測量	平成27年11月30日終了	
設計		
製図 原図		
製図 複写		
伊賀市		


凡 例
記 号
名 称
計画管路（自然流下）
計画管路（圧送管）
計画管路（真空管）
小口径マンホール
Y号マンホール
0号マンホール
1号マンホール
2号マンホール
3号マンホール
A1号マンホール
0号レジンマンホール
1号レジンマンホール
小口径塩ビマンホール
汚水桝（塩ビ製）
汚水桝（鉄蓋）
マンホールポンプ
処理場
上水道
消防水
NTT
中部電力
農業用水
農業集落排水施設整備事業 山田南地区
図 面 の 名 称
図面番号
計画平面図 4
縮尺 S=1:500
1-1/4
測 量
平成27年11月30日終了
設 計
製図 原図
複写
伊 賀 市
既設雑排水布設替

横断水路布設替工（取付管）

非補助　　出後5工区

路線名	宅地番号		暗渠種類	規格延長	布設替延長	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	型枠	石積
H11	T1-30		U300	L=0.6m	1.2m	0.05㎥	0.24㎡	
計			U-300未満	L=0.6m	0.0m	0.05㎥	0.24㎡	0.00㎡
			U-300以上	L=0.6m	1.2m			
				L=1.0m	0.0m			
				L=2.0m	0.0m			
				石積				0.00㎡


凡 例
記 号
名 称
計画管路（自然流下）
計画管路（圧送管）
計画管路（真空管）
小口径マンホール
Y号マンホール
0号マンホール
1号マンホール
2号マンホール
3号マンホール
A1号マンホール
0号レジンマンホール
1号レジンマンホール
小口径塩ビマンホール
汚水桝（塩ビ製）
汚水桝（鉄蓋）
マンホールポンプ
処理場
上水道
消防水
NTT
中部電力
農業用水
農業集落排水施設整備事業 山田南地区
図 面 の 名 称
図面番号
計画平面図 4
縮尺 S=1:500
1-1/4
測 量
平成27年11月30日終了
設 計
製 図
原図
複写
伊 賀 市
既設横断水路布設替（旧材利用）［取付管］

仮 設 工 数 量 集 計 表

出後5工区　　非補助

路線名	マンホール番号	軽量鋼矢板																	簡易建込	
		B ＜ 2.0 m			2.0 m ≦ B ＜ 3.0 m			3.0 m ≦ B ＜ 4.0 m					4.0 m ≦ B						4.0 m ≦ B	
		A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ		E－Ⅰ	E－Ⅱ
		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
【 自然流下 】																				
H11	M63 ～ MP1													4.50	18.09					
H12	M64 ～ MP1								64.05	12.79						5.76				
H14	M78 ～ M79	2.46																		
H16	M91 ～ M93				24.33															
H17	M95 ～ M97							15.28												
H18	M99 ～ M104				34.42	14.34		32.42												
H19	M106-1 ～ M107							13.20												
H20	M112 ～ M114	9.79																		
計		12.25			58.75	14.34		60.90	64.05	12.79				4.50	18.09	5.76				

仮 設 工 数 量 集 計 表

出後5工区　　非補助

路線名	マンホール番号	軽量鋼矢板																	簡易建込	
		B ＜ 2.0 m			2.0 m ≦ B ＜ 3.0 m			3.0 m ≦ B ＜ 4.0 m					4.0 m ≦ B						4.0 m ≦ B	
		A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ		E－Ⅰ	E－Ⅱ
		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
【取付管】																				
H11	T1-30	2.40																		
H12	T1-56	1.20																		
H14	T1-36																			
H16	T1-37																			
H17	T1-41	0.40																		
H18	T1-55	0.60																		
H19	T1-53																			
H20	T1-45-2																			
【公共桝】																				
H12	T1-56		4.50																	
計		4.60	4.50																	
合　計		16.85	4.50		58.75	14.34		60.90	64.05	12.79				4.50	18.09	5.76				

交通誘導員の算出

出　後　5　工　区　　非補助

交通誘導員の算出は、土留工、舗装工の施工必要日数を算出し求めるものとする。

1．土　留　工

土留タイプ	供用日数	国・県道		市道、その他道路		備考
		施工延長	供用日数	施工延長	供用日数	
	(日/m)	(m)	(日)	(m)	(日)	
素　掘	0.04			21.95	0.88	
A－Ⅰ	0.10			16.85	1.69	
A－Ⅱ	0.12					
B－Ⅰ	0.10			58.75	5.88	
B－Ⅱ	0.12			14.34	1.72	
C－Ⅰ	0.09			60.90	5.48	
C－Ⅱ	0.10			64.05	6.41	
C－Ⅲ	0.12			12.79	1.53	
C－Ⅳ	0.13					
D－Ⅰ	0.08					
D－Ⅱ	0.09			4.50	0.41	
D－Ⅲ	0.10			18.09	1.81	
D－Ⅳ	0.12			5.76	0.69	
D－Ⅴ	0.13					
E－Ⅰ	0.16					
E－Ⅱ	0.17					
計					26.50	

2．舗　装　工

工種	施工能力	国・県道		市道、その他道路		備考
		施工規模	供用日数	施工規模	供用日数	
	(㎡/日)	(㎡)	(日)	(㎡)	(日)	
路盤工 (B<1.4m)	268.0			304.6	1.14	
舗装工 (B<1.4m)	250.0			304.6	1.22	
舗装工 (1.4～3.0)	1,300.0					
舗装工 (3.0<B)	2,300.0					
計					2.36	

3．供用日数

道 路 種 別	供用日数（日）		小　計	区　分	計
	土留工	舗装工			
国・県道					
市道、その他道路	26.50	2.36	28.86	2 1.2	34.63

区分	現　　場　　条　　件	係数
1	昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)	1.0
2	昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)	1.2

4．交通誘導員

道 路 種 別	供用日数	配置人員		交通誘導員	
		A	B	A	B
国・県道		1 人	2 人		
市道、その他道路	34.63		2 人		70 人
計					70 人

交通誘導員対象数量（土留工）　市道、その他道路

出後5工区　非補助

路線名	マンホール番号	総延長	軽量鋼矢板																簡易建込		素掘り
			B ＜ 2.0 m			2.0 m ≦ B ＜ 3.0 m			3.0 m ≦ B ＜ 4.0 m					4.0 m ≦ B					4.0 m ≦ B		
			A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ		E－Ⅰ	E－Ⅱ	
			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
【 自然流下 】																					
H11	M63 ～ MP1	22.59													4.50	18.09					
H12	M64 ～ MP1	82.60								64.05	12.79						5.76				
H14	M78 ～ M79	7.48	2.46																		5.02
H16	M91 ～ M93	24.33				24.33															
H17	M95 ～ M97	15.28							15.28												
H18	M99 ～ M104	81.18				34.42	14.34		32.42												
H19	M106-1 ～ M107	13.20							13.20												
H20	M112 ～ M114	25.72	9.79																		15.93
			A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ				
計		272.38	12.25			58.75	14.34		60.90	64.05	12.79				4.50	18.09	5.76					20.95

交通誘導員対象数量（土留工）　市道、その他道路

出後5工区　非補助

路線名	マンホール番号	総延長	軽量鋼矢板																	簡易建込		素掘り
			B ＜ 2.0 m			2.0 m ≦ B ＜ 3.0 m			3.0 m ≦ B ＜ 4.0 m					4.0 m ≦ B						4.0 m ≦ B		
			A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ		E－Ⅰ	E－Ⅱ	
			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
【取付管】																						
H11	T1-30	2.40	2.40																			
H12	T1-56	1.20	1.20																			
H14	T1-36	0.80																				0.80
H16	T1-37																					
H17	T1-41	0.40	0.40																			
H18	T1-55	0.60	0.60																			
H19	T1-53																					
H20	T1-45-2	0.20																				0.20
			A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ				
計		5.60	4.60																			1.00
合計		277.98	16.85			58.75	14.34		60.90	64.05	12.79				4.50	18.09	5.76					21.95

交 通 誘 導 員 対 象 数 量 （舗装関係　仮復旧）　市道、その他道路

出後5工区　非補助

路線名	マンホール番号	総延長	道路種別	路盤工				舗装復旧工				オーバーレイ				備考
				B＜1.4m	1.4m≦B＜3.0m	3.0m≦B		B＜1.4m	1.4m≦B＜3.0m	3.0m≦B		B＜1.4m	1.4m≦B＜3.0m	3.0m≦B		
【 自然流下 】																
H11	M63 ～ MP1	22.59	B-1	22.6				22.6								
H12	M64 ～ MP1	1.96 80.64	B-1 B-5	2.0 80.7				2.0 80.7								
H14	M78 ～ M79	7.48	B-5	5.6				5.6								
H16	M91 ～ M93	24.33	B-5	24.3				24.3								
H17	M95 ～ M97	15.28	B-5	15.4				15.4								
H18	M99 ～ M104	81.18	B-5	81.2				81.2								
H19	M106-1 ～ M107	13.20	B-5	13.2				13.2								
H20	M112 ～ M114	25.72	B-5	19.4				19.4								
人孔凸部			B-1 B-5	37.4				37.4								
計		272.38		301.8				301.8								

交 通 誘 導 員 対 象 数 量 （舗装関係　仮復旧）　市道、その他道路

出後5工区　非補助

路線名	マンホール番号	総延長	道路種別	路盤工				舗装復旧工				オーバーレイ				備考
				B＜1.4m	1.4m≦B＜3.0m	3.0m≦B		B＜1.4m	1.4m≦B＜3.0m	3.0m≦B		B＜1.4m	1.4m≦B＜3.0m	3.0m≦B		
【取付管】																
H11	T1-30	2.40	C-7													
H12	T1-56	1.20	B-5	1.2				1.2								
H14	T1-36	0.80	B-5	0.5				0.5								
H16	T1-37															
H17	T1-41	0.40	B-5	0.4				0.4								
H18	T1-55	0.60	B-5	0.6				0.6								
H19	T1-53															
H20	T1-45-2	0.20	B-5	0.1				0.1								
計		5.60		2.8				2.8								
計		277.98		304.6				304.6								

水替工の算出

出後5工区　　非 補 助

水替工の算出は、土留工の施工必要日数（Ｂ～Ｅ工程）を算出し求めるものとする。

１．水替工日数

土留タイプ	供用日数 （日/m）	施工延長 （m）	水替工日数 （日）	備考
素　掘				
Ａ－Ⅰ	0.10			
Ａ－Ⅱ	0.12			
Ｂ－Ⅰ	0.10			
Ｂ－Ⅱ	0.12			
Ｃ－Ⅰ	0.09	15.28	1.38	
Ｃ－Ⅱ	0.10			
Ｃ－Ⅲ	0.12			
Ｃ－Ⅳ	0.13			
Ｄ－Ⅰ	0.08			
Ｄ－Ⅱ	0.09			
Ｄ－Ⅲ	0.10			
Ｄ－Ⅳ	0.12			
Ｄ－Ⅴ	0.13			
Ｅ－Ⅰ				
Ｅ－Ⅱ				
計			1.38	
			2日	水替ポンプ φ50㎜×1台

水 替 工 対 象 数 量 （ 土 留 工 ）

出後5工区　　非　補　助　　No.2

路線名	マンホール番号	総延長	軽量鋼矢板																	簡易建込		素掘り
			B ＜ 2.0 m			2.0 m ≦ B ＜ 3.0 m			3.0 m ≦ B ＜ 4.0 m					4.0 m ≦ B						4.0 m ≦ B		
			A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ		E－Ⅰ	E－Ⅱ	
			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
【 自然流下 】																						
H17	M95 ～ M97	15.28							15.28													
			A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ				
合計		15.28							15.28													

排 水 量 の 算 出

山田南地区

地中矢板工法の透水量: q３（m³/時間）

矢板による地中締切の場合の透水量は次式により算出する。

$$q3 = 4 \times K \times \gamma 0 \times h$$

$\gamma 0$： 床掘半径＝ $\dfrac{\Sigma L}{2\pi}$ （m）

ΣL： 床掘周長（m）

h： 水位差（m）

K： 透水常数（m/時間）



透水常数は次表を参考し、地点ボーリングデータを採用する。

土　質	シルト	微細砂	細砂	中砂	粗砂	礫
土の有効径 (mm)	0.05以下	0.05～0.1	0.1～0.25	0.25～0.5	0.5～1.0	1.0～5.0
K(m/h)	0.016	0.079	0.46	2	7.9	160

路線	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	掘削深H (m)	地下水位 (m)	ΣL (m)	h (m)	K (m/h)	γ0 (m)
H17	M97	2.34	1.41	10.0	0.93	0.54	1.59

透水量（排水量）

工区	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ番号	透水係数 (m/s)	透水量q3 (m3/h)	水　替　ポ　ン　プ			
				口径	台数	口径	台数
出後5	1-№4	1.50E-04	3.2	φ50	1		

水替ポンプ選定表

Z1	実揚程10m以下の時		Z2	実揚程10～15mの時	
	排水量(m³/h)	台 数		排水量(m³/h)	台 数
1	0 ～ 6	50 × 1	11	0 ～ 40	150 × 1
2	6 ～ 30	100 × 1			
3	30 ～ 40	150 × 1			
4	40 ～ 120	200 × 1	12	40 ～ 120	200 × 1
5	120 ～ 450	150 × 1 200 × 2	13	120 ～ 450	150 × 1 200 × 2
6	450 ～ 1300	200 × 5	14	450 ～ 1300	200 × 5

数　量　計　算　書

（非補助）

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　H11　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										( )は掘削深							( )は埋戻高				( )は埋戻高					
H11	M63	1号	2.28						VU	(2.51)							(1.85)				(0.17)					
			2.21	18.09		18.09	B-1		φ150	2.46	1.00		2.46	44.5			1.85		33.5		0.17		3.1			44.5
	+18.09		2.21						VU	(2.48)							(1.82)				(0.17)					
			2.21	4.50		4.50	B-1		φ150	2.43	1.00		2.43	10.9			1.82		8.2		0.17		0.8			10.9
	MP1	2号																								
計				22.59		22.59								55.4					41.7				3.9			55.4

工種別 数量																								
	φ150	22.59		22.59						矢板無														
	φ200																							
	φ250																							
	φ300																							55.4
										矢板有														
												55.4					41.7				3.9			

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　H11　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	上流	下流							L5	L1=L-L5							
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ							本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流 上流	下流 上流			下流 上流	下流 上流	下流 上流												
H11	M63	1号				VU					1														
			18.09	0.45	17.64	φ150									17.64		0.53	17.56	0.10	1.76		0.24	4.21		
	+18.09					VU																			
			4.50	0.60	3.90	φ150						1			3.90		0.70	3.80	0.10	0.38		0.24	0.91		
	MP1	2号																							
計			22.59	1.05	21.54						1	1			21.54					2.14			5.12		

工種別																								
数量	VU φ150	22.59	1.05	21.54	φ150					1	1			21.54										
																			2.14			5.12		

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　H11　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅	舗装取壊し 厚さ	舗装取壊し 体積	仮復旧 表層 幅	仮復旧 表層 数量①	仮復旧 表層 数量②	仮復旧 表層 数量③	仮復旧 下層路盤 幅	仮復旧 下層路盤 数量①	仮復旧 下層路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量①	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量	備考
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
H11	M63																					
		B-1	18.09		36.18	As	1.00	0.05	0.9	1.00	18.1			1.00	18.1							
	+18.09																					
		B-1	4.50		9.00	As	1.00	0.05	0.2	1.00	4.5			1.00	4.5							
	MP1																					
計			22.59		45.18				1.1		22.6				22.6							

道路種別	数量	舗装取壊し	仮復旧 表層	仮復旧 下層路盤	本復旧（敷き砂利） 路盤	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm
B-1	22.59	As舗装取壊し	B-1 22.6	B-1 22.6	B-1	B-1
	1.1	Co舗装取壊し				

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　H11　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
H11	M63														
		18.09	D型			18.09									
	+18.09														
		4.50	D型		4.50										
	MP1														
計		22.59			4.50	18.09									
工種別数量			A型												
			B型												
			C型												
			D型		4.50	18.09									
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　H12　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										(　)は掘削深							(　)は埋戻高				(　)は埋戻高					
H12	M64	A1号	1.72						VU	(2.09)							(1.48)				(0.12)					
			1.92	38.70		38.70	B-5		φ150	2.04	1.00		2.04	78.9			1.48		57.3		0.12		4.6			78.9
	M65	A1号	1.94						VU	(2.25)							(1.64)				(0.12)					
			2.02	16.05		16.05	B-5		φ150	2.20	1.00		2.20	35.3			1.64		26.3		0.12		1.9			35.3
	M66	A1号	2.04						VU	(2.38)							(1.77)				(0.12)					
			2.18	9.30		9.30	B-5		φ150	2.33	1.00		2.33	21.7			1.77		16.5		0.12		1.1			21.7
	+9.30		2.18						VU	(2.62)							(2.01)				(0.12)					
			2.52	8.59		8.59	B-5		φ150	2.57	1.00		2.57	22.1			2.01		17.3		0.12		1.0			22.1
	M67	A1号	2.54						VU	(2.95)							(2.34)				(0.12)					
			2.83	4.20		4.20	B-5		φ150	2.90	1.00		2.90	12.2			2.34		9.8		0.12		0.5			12.2
	+4.20		2.83						VU	(3.26)							(2.65)				(0.12)					
			3.16	3.80		3.80	B-5		φ150	3.21	1.00		3.21	12.2			2.65		10.1		0.12		0.5			12.2
	+8.00		3.16						VU	(3.47)							(2.81)				(0.17)					
			3.25	1.96		1.96	B-1		φ150	3.42	1.00		3.42	6.7			2.81		5.5		0.17		0.3			6.7
	MP1	2号																								
計				82.60		82.60								189.1					142.8				9.9			189.1

工種別		数量																						
	φ150	82.60		82.60						矢板無														
	φ200																							
	φ250																	127.2				9.1		170.2
	φ300																							18.9
										矢板有		170.2												
												18.9						15.6				0.8		

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　H12　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	特1号		1号	2号	3号				L5	L1=L-L5	面積	再生砂	洗砂	面積	再生砂	洗砂	
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ		上流	下流				本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流 上流	下流 上流			下流 上流	下流 上流	下流 上流												
H12	M64	A1号	38.70	0.90	37.80	VU φ150			1	1					37.80		1.05	37.65	0.10	3.77		0.24	9.04		
	M65	A1号	16.05	0.90	15.15	VU φ150			1	1					15.15		1.05	15.00	0.10	1.50		0.24	3.60		
	M66	A1号	9.30	0.45	8.85	VU φ150				1					8.85		0.53	8.77	0.10	0.88		0.24	2.10		
	+9.30		8.59	0.45	8.14	VU φ150			1						8.14		0.53	8.06	0.10	0.81		0.24	1.93		
	M67	A1号	4.20	0.45	3.75	VU φ150				1					3.75		0.53	3.67	0.10	0.37		0.24	0.88		
	+4.20		3.80		3.80	VU φ150									3.80			3.80	0.10	0.38		0.24	0.91		
	+8.00		1.96	0.60	1.36	VU φ150						1			1.36		0.70	1.26	0.10	0.13		0.24	0.30		
	MP1	2号																							
計			82.60	3.75	78.85				3	4		1			78.85					7.84			18.76		
工種別 数量	VU φ150		82.60	3.75	78.85	φ150			3	4		1			78.85										
																				7.84			18.76		

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　H12　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅	舗装取壊し 厚さ	舗装取壊し 体積	仮復旧 表層 幅	仮復旧 表層 数量①	仮復旧 表層 数量②	仮復旧 表層 数量③	仮復旧 下層路盤 幅	仮復旧 下層路盤 数量①	仮復旧 下層路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量①	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量	備考
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
H12	M64																					
		B-5	38.70		77.40	As	1.00	0.05	1.9	1.00	38.7			1.00	38.7							
	M65																					
		B-5	16.05		32.10	As	1.00	0.05	0.8	1.00	16.1			1.00	16.1							
	M66																					
		B-5	9.30		18.60	As	1.00	0.05	0.5	1.00	9.3			1.00	9.3							
	+9.30																					
		B-5	8.59		17.18	As	1.00	0.05	0.4	1.00	8.6			1.00	8.6							
	M67																					
		B-5	4.20		8.40	As	1.00	0.05	0.2	1.00	4.2			1.00	4.2							
	+4.20																					
		B-5	3.80		7.60	As	1.00	0.05	0.2	1.00	3.8			1.00	3.8							
	+8.00																					
		B-1	1.96		3.92	As	1.00	0.05	0.1	1.00	2.0			1.00	2.0							
	MP1																					
計			82.60		165.20				4.1		82.7				82.7							

道路種別	数量	舗装取壊し	仮復旧 表層	仮復旧 下層路盤	本復旧 路盤	本復旧 敷砂利5cm
B-1	1.96	As舗装取壊し	B-1 2.0	B-1 2.0	B-1	B-1
B-5	80.64		B-5 80.7	B-5 80.7	B-5	B-5
		3.8				
		0.3				
		Co舗装取壊し				

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　H12　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 I型 m	II型 m	III型 m	IV型 m	V型 m				建込簡易土留 I型 m	II型 m		備考
H12	M64														
		38.70	C型		38.70										
	M65														
		16.05	C型		16.05										
	M66														
		9.30	C型		9.30										
	+9.30														
		8.59	C型			8.59									
	M67														
		4.20	C型			4.20									
	+4.20														
		3.80	D型				3.80								
	+8.00														
		1.96	D型				1.96								
	MP1														
計		82.60			64.05	12.79	5.76								
工種別数量			A型												
			B型												
			C型		64.05	12.79									
			D型				5.76								
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　H14　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										(　)は掘削深							(　)は埋戻高				(　)は埋戻高					
H14	M78	60L	1.13						VU	(1.39)							(0.78)				(0.12)					
			1.12	1.70		1.70	B-5		φ150	1.34	0.60		0.80	1.4	0.60	1.0	0.47		0.8		0.07		0.1			1.4
	+1.70		1.12						VU	(1.45)							(0.84)				(0.12)					
			1.24	3.32		3.32	B-5		φ150	1.40	0.60		0.84	2.8	0.60	2.0	0.50		1.7		0.07		0.2			2.8
	+5.02		1.24						VU	(1.55)							(0.94)				(0.12)					
			1.32	0.68		0.68	B-5		φ150	1.50	1.00		1.50	1.0			0.94		0.6		0.12		0.1			1.0
	+5.70		1.32						VU	(1.59)							(0.98)				(0.12)					
			1.32	0.25		0.25	B-5		φ150	1.54	1.00		1.54	0.4			0.98		0.2		0.12					0.4
	+5.95		1.32						VU	(1.64)							(1.03)				(0.12)					
			1.42	0.95		0.95	B-5		φ150	1.59	1.00		1.59	1.5			1.03		1.0		0.12		0.1			1.5
	+6.90		1.42						VU	(1.70)							(1.09)				(0.12)					
			1.44	0.58		0.58	B-5		φ150	1.65	1.00		1.65	1.0			1.09		0.6		0.12		0.1			1.0
	M79	1号																								
計				7.48		7.48								8.1		3.0			4.9				0.6			8.1

工種別		数量																							
	φ150	7.48		7.48						矢板無		4.2		3.0			4.9				0.6			8.1
	φ200																								
	φ250																								
	φ300																								
										矢板有		3.9												

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　H14　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	特1号		1号	2号	3号				L5	L1=L-L5	面積	再生砂	洗砂	面積	再生砂	洗砂	
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ		上流	下流				本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流 上流	下流 上流			下流 上流	下流 上流	下流 上流												
H14	M78	60L																							
			1.70	0.29	1.41	VU φ150								1	1.20			1.70	0.06	0.10		0.14	0.24		
	+1.70																								
			3.32		3.32	VU φ150									3.32			3.32	0.06	0.20		0.14	0.46		
	+5.02																								
			0.68		0.68	VU φ150									0.68			0.68	0.10	0.07		0.24	0.16		
	+5.70																								
			0.25		0.25	VU φ150									0.25			0.25	0.10	0.03		0.24	0.06		
	+5.95																								
			0.95		0.95	VU φ150									0.95			0.95	0.10	0.10		0.24	0.23		
	+6.90																								
			0.58	0.45	0.13	VU φ150					1				0.13		0.53	0.05	0.10			0.24	0.01		
	M79	1号																							
計			7.48	0.74	6.74						1			1	6.53					0.50			1.16		
工種別 数量	VU φ150		7.48	0.74	6.74	φ150					1			1	6.53										
																				0.50			1.16		

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　H14　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅	舗装取壊し 厚さ	舗装取壊し 体積	仮復旧 表層 幅	仮復旧 表層 数量①	仮復旧 表層 数量②	仮復旧 表層 数量③	仮復旧 下層路盤 幅	仮復旧 下層路盤 数量①	仮復旧 下層路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量①	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量	備考
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
H14	M78																					
		B-5	1.70		3.40	As	0.60	0.05	0.1	0.60	1.0			0.60	1.0							
	+1.70																					
		B-5	3.32		6.64	As	0.60	0.05	0.1	0.60	2.0			0.60	2.0							
	+5.02																					
		B-5	0.68		1.36	As	1.00	0.05	0.0	1.00	0.7			1.00	0.7							
	+5.70																					
		B-5	0.25		0.50	As	1.00	0.05	0.0	1.00	0.3			1.00	0.3							
	+5.95																					
		B-5	0.95		1.90	As	1.00	0.05	0.0	1.00	1.0			1.00	1.0							
	+6.90																					
		B-5	0.58		1.16	As	1.00	0.05	0.0	1.00	0.6			1.00	0.6							
	M79																					
計			7.48		14.96				0.2		5.6				5.6							

道路種別	数量																	
	B-5	7.48		14.96	As舗装取壊し		B-5	5.6			B-5	5.6		B-5			B-5	
						0.2												
					Co舗装取壊し													

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　H14　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
H14	M78														
		1.70													
	+1.70														
		3.32													
	+5.02														
		0.68	A型	0.68											
	+5.70														
		0.25	A型	0.25											
	+5.95														
		0.95	A型	0.95											
	+6.90														
		0.58	A型	0.58											
	M79														
計		7.48		2.46											
工種別 数量			A型	2.46											
			B型												
			C型												
			D型												
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　H16　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										( )は掘削深							( )は埋戻高				( )は埋戻高					
H16	M91	A1号	1.41						VU	(1.62)							(1.01)				(0.12)					
			1.30	20.00		20.00	B-5		φ150	1.57	1.00		1.57	31.4			1.01		20.2		0.12		2.4			31.4
	M92	15L	1.30						VU	(1.58)							(0.97)				(0.12)					
			1.33	4.33		4.33	B-5		φ150	1.53	1.00		1.53	6.6			0.97		4.2		0.12		0.5			6.6
	M93	1号																								
計				24.33		24.33								38.0					24.4				2.9			38.0

工種別		数量																						
	φ150	24.33		24.33						矢板無														
	φ200																		24.4				2.9			38.0
	φ250																							
	φ300																							
										矢板有		38.0												

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　H16　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	上流	下流							L5	L1=L-L5							
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ							本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流 上流	下流 上流			下流 上流	下流 上流	下流 上流												
H16	M91	A1号	20.00	0.64	19.36	VU φ150				1					19.36		0.53	19.47	0.10	1.95		0.24	4.67		
	M92	15L	4.33	0.74	3.59	VU φ150					1			1	3.38		0.53	3.80	0.10	0.38		0.24	0.91		
	M93	1号																							
計			24.33	1.38	22.95					1	1			1	22.74					2.33			5.58		

工種別 数量																							
	VU φ150	24.33	1.38	22.95	φ150				1	1			1	22.74									
																			2.33			5.58	

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　H16　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅	舗装取壊し 厚さ	舗装取壊し 体積	仮復旧 表層 幅	仮復旧 表層 数量①	仮復旧 表層 数量②	仮復旧 表層 数量③	仮復旧 下層路盤 幅	仮復旧 下層路盤 数量①	仮復旧 下層路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量①	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量	備考
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
H16	M91	B-5	20.00		40.00	As	1.00	0.05	1.0	1.00	20.0			1.00	20.0							
	M92	B-5	4.33		8.66	As	1.00	0.05	0.2	1.00	4.3			1.00	4.3							
	M93																					
計			24.33		48.66				1.2		24.3				24.3							

道路種別	数量	舗装取壊し	仮復旧 表層	仮復旧 下層路盤	本復旧 路盤	本復旧 敷砂利5cm
B-5	24.33	48.66	B-5 24.3	B-5 24.3	B-5	B-5
		As舗装取壊し 1.2				
		Co舗装取壊し				

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　H16　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
H16	M91														
		20.00	B型	20.00											
	M92														
		4.33	B型	4.33											
	M93														
計		24.33		24.33											
工種別 数量			A型												
			B型	24.33											
			C型												
			D型												
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　H17　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										( )は掘削深							( )は埋戻高				( )は埋戻高					
H17	M95	A1号	1.58						VU	(1.85)							(1.24)				(0.12)					
			1.58	8.55		8.55	B-5		φ150	1.80	1.00		1.80	15.4			1.24		10.6		0.12		1.0			15.4
	+8.55		1.58						VU	(1.89)							(1.28)				(0.12)					
			1.67	2.27		2.27	B-5		φ150	1.84	1.00		1.84	4.2			1.28		2.9		0.12		0.3			4.2
	M96	A1号	1.69						VU	(1.97)							(1.36)				(0.12)					
			1.71	1.60		1.60	B-5		φ150	1.92	1.00		1.92	3.1			1.36		2.2		0.12		0.2			3.1
	+1.60		1.71						VU	(1.96)							(1.35)				(0.12)					
			1.67	2.86		2.86	B-5		φ150	1.91	1.00		1.91	5.5			1.35		3.9		0.12		0.3			5.5
	M97	1号																								
計				15.28		15.28								28.2					19.6				1.8			28.2

工種別		数量																						
	φ150	15.28		15.28						矢板無														
	φ200																							
	φ250																	19.6				1.8		28.2
	φ300																							
										矢板有		28.2												

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　H17　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	上流	下流							L5	L1=L-L5							
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ							本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流 上流	下流 上流			下流 上流	下流 上流	下流 上流												
H17	M95	A1号																							
			8.55	0.45	8.10	VU φ150				1					8.10		0.53	8.02	0.10		0.80	0.24		1.92	
	+8.55																								
			2.27	0.45	1.82	VU φ150			1						1.82		0.53	1.74	0.10		0.17	0.24		0.42	
	M96	A1号																							
			1.60	0.45	1.15	VU φ150				1					1.15		0.53	1.07	0.10		0.11	0.24		0.26	
	+1.60																								
			2.86	0.45	2.41	VU φ150					1				2.41		0.53	2.33	0.10		0.23	0.24		0.56	
	M97	1号																							
計			15.28	1.80	13.48				1	2	1				13.48						1.31			3.16	

工種別																								
数量	VU φ150	15.28	1.80	13.48	φ150			1	2	1				13.48										
																				1.31			3.16	

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　H17　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅	舗装取壊し 厚さ	舗装取壊し 体積	仮復旧 表層 幅	仮復旧 表層 数量①	仮復旧 表層 数量②	仮復旧 表層 数量③	仮復旧 下層路盤 幅	仮復旧 下層路盤 数量①	仮復旧 下層路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量①	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量	備考
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
H17	M95																					
		B-5	8.55		17.10	As	1.00	0.05	0.4	1.00	8.6			1.00	8.6							
	+8.55																					
		B-5	2.27		4.54	As	1.00	0.05	0.1	1.00	2.3			1.00	2.3							
	M96																					
		B-5	1.60		3.20	As	1.00	0.05	0.1	1.00	1.6			1.00	1.6							
	+1.60																					
		B-5	2.86		5.72	As	1.00	0.05	0.1	1.00	2.9			1.00	2.9							
	M97																					
計			15.28		30.56				0.7		15.4				15.4							

道路種別	数量	道路種別	数量	道路種別	数量	道路種別	数量	道路種別	数量	道路種別	数量
B-5	15.28	B-5	15.4	B-5	15.4	B-5		B-5		B-5	
	30.56										

As舗装取壊し

0.7

Co舗装取壊し

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　H17　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
H17	M95														
		8.55	C型	8.55											
	+8.55														
		2.27	C型	2.27											
	M96														
		1.60	C型	1.60											
	+1.60														
		2.86	C型	2.86											
	M97														
計		15.28		15.28											
工種別 数量			A型												
			B型												
			C型	15.28											
			D型												
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　H18　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										( )は掘削深							( )は埋戻高				( )は埋戻高					
H18	M99	A1号	1.63						VU	(1.80)							(1.19)				(0.12)					
			1.44	32.42		32.42	B-5		φ150	1.75	1.00		1.75	56.7			1.19		38.6		0.12		3.9			56.7
	M100	A1号	1.46						VU	(1.73)							(1.12)				(0.12)					
			1.46	18.06		18.06	B-5		φ150	1.68	1.00		1.68	30.3			1.12		20.2		0.12		2.2			30.3
	M101	A1号	1.48						VU	(1.79)							(1.18)				(0.12)					
			1.57	9.70		9.70	B-5		φ150	1.74	1.00		1.74	16.9			1.18		11.4		0.12		1.2			16.9
	M102	ST	1.57						VU	(1.90)							(1.29)				(0.12)					
			1.69	5.66		5.66	B-5		φ150	1.85	1.00		1.85	10.5			1.29		7.3		0.12		0.7			10.5
	M103	15L	1.69						VU	(1.97)							(1.36)				(0.12)					
			1.71	1.00		1.00	B-5		φ150	1.92	1.00		1.92	1.9			1.36		1.4		0.12		0.1			1.9
	+1.00		1.71						VU	(2.09)							(1.48)				(0.12)					
			1.94	14.34		14.34	B-5		φ150	2.04	1.00		2.04	29.3			1.48		21.2		0.12		1.7			29.3
	M104	ST																								
計				81.18		81.18								145.6					100.1				9.8			145.6

工種別		数量																							
	φ150	81.18		81.18						矢板無															
	φ200																	61.5				5.9			88.9
	φ250																	38.6				3.9			56.7
	φ300																								
										矢板有															
												88.9													
												56.7													

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　H18　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	特1号		1号	2号	3号				L5	L1=L-L5	面積	再生砂	洗砂	面積	再生砂	洗砂	
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ		上流	下流				本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流	下流			下流	下流	下流												
							上流	上流			上流	上流	上流												
H18	M99	A1号				VU																			
			32.42	0.90	31.52	φ150			1	1					31.52		1.05	31.37	0.10	3.14		0.24	7.53		
	M100	A1号				VU																			
			18.06	0.90	17.16	φ150			1	1					17.16		1.05	17.01	0.10	1.70		0.24	4.08		
	M101	A1号				VU																			
			9.70	0.63	9.07	φ150				1					9.07		0.53	9.17	0.10	0.92		0.24	2.20		
	M102	ST				VU																			
			5.66	0.47	5.19	φ150								1	4.98			5.66	0.10	0.57		0.24	1.36		
	M103	15L				VU																			
			1.00	0.29	0.71	φ150								1	0.50			1.00	0.10	0.10		0.24	0.24		
	+1.00					VU																			
			14.34	0.18	14.16	φ150									14.16			14.34	0.10	1.43		0.24	3.44		
	M104	ST																							
計			81.18	3.37	77.81				2	3				2	77.39					7.86			18.85		

工種別																								
数量	VU φ150	81.18	3.37	77.81	φ150			2	3				2	77.39										
																			7.86			18.85		

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　H18　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅	舗装取壊し 厚さ	舗装取壊し 体積	仮復旧 表層 幅	仮復旧 表層 数量①	仮復旧 表層 数量②	仮復旧 表層 数量③	仮復旧 下層路盤 幅	仮復旧 下層路盤 数量①	仮復旧 下層路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量①	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量	備考
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
H18	M99																					
		B-5	32.42		64.84	As	1.00	0.05	1.6	1.00	32.4			1.00	32.4							
	M100																					
		B-5	18.06		36.12	As	1.00	0.05	0.9	1.00	18.1			1.00	18.1							
	M101																					
		B-5	9.70		19.40	As	1.00	0.05	0.5	1.00	9.7			1.00	9.7							
	M102																					
		B-5	5.66		11.32	As	1.00	0.05	0.3	1.00	5.7			1.00	5.7							
	M103																					
		B-5	1.00		2.00	As	1.00	0.05	0.1	1.00	1.0			1.00	1.0							
	+1.00																					
		B-5	14.34		28.68	As	1.00	0.05	0.7	1.00	14.3			1.00	14.3							
	M104																					
計			81.18		162.36				4.1		81.2				81.2							
道路種別		B-5	81.18		162.36	As舗装取壊し				B-5	81.2			B-5	81.2		B-5			B-5		
									2.5													
									1.6													
数量						Co舗装取壊し																

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　H18　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
H18	M99														
		32.42	C型	32.42											
	M100														
		18.06	B型	18.06											
	M101														
		9.70	B型	9.70											
	M102														
		5.66	B型	5.66											
	M103														
		1.00	B型	1.00											
	+1.00														
		14.34	B型		14.34										
	M104														
計		81.18		66.84	14.34										
工種別数量			A型												
			B型	34.42	14.34										
			C型	32.42											
			D型												
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　H19　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										( )は掘削深							( )は埋戻高				( )は埋戻高					
H19	M106-1	75L	1.32						VU	(1.57)							(0.96)				(0.12)					
			1.29	13.20		13.20	B-5		φ150	1.52	1.00		1.52	20.1			0.96		12.7		0.12		1.6			20.1
	M107	ST																								
計				13.20		13.20								20.1					12.7				1.6			20.1

工種別		数量																						
	φ150	13.20		13.20						矢板無														
	φ200																							
	φ250																	12.7				1.6		20.1
	φ300																							
										矢板有		20.1												

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　H19　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	特1号		1号	2号	3号				L5	L1=L-L5	面積	再生砂	洗砂	面積	再生砂	洗砂	
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ		上流	下流				本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流 上流	下流 上流			下流 上流	下流 上流	下流 上流												
H19	M106-1	75L				VU																			
			13.20	0.47	12.73	φ150								1	12.52			13.20	0.10	1.32		0.24	3.17		
	M107	ST																							
計			13.20	0.47	12.73									1	12.52					1.32			3.17		
工種別 数量	VU φ150		13.20	0.47	12.73	φ150								1	12.52										
																				1.32			3.17		

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　H19　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量 延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し				仮復旧 表層				仮復旧 下層路盤			本復旧（敷き砂利） 路盤			本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm		備考
						区分	幅	厚さ	体積	幅	数量①	数量②	数量③	幅	数量①	数量②	幅	数量①	数量②	幅	数量	
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
H19	M106-1	B-5	13.20		26.40	As	1.00	0.05	0.7	1.00	13.2			1.00	13.2							
	M107																					
計			13.20		26.40				0.7		13.2				13.2							
道路種別		B-5	13.20		26.40	As舗装取壊し				B-5	13.2			B-5	13.2		B-5			B-5		
									0.7													
数量						Co舗装取壊し																

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　H19　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
H19	M106-1														
		13.20	C型	13.20											
	M107														
計		13.20		13.20											
工種別 数量			A型												
			B型												
			C型	13.20											
			D型												
			E型												

管路工(自然流下)数量計算書（その１）

路線番号　H20　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	土被り h m	区間延長 L m	控除延長 L7 m	土工延長 L6=L-L7 m	道路種別	掘削機種	管種管径	掘削土量 掘削高 H1 m	掘削幅 B1 m	法勾配 n	断面積 A m2	数量 A*L6 m3	基盤整形 幅 B1 m	数量 B1*L6 m2	埋戻(1)土量 断面積 A1 m2	流用土 A1*L6 m3	RC-40 A1*L6 m3	購入土 A1*L6 m3	埋戻(2)土量 断面積 A2 m2	流用土 A2*L6 m3	RC-40 A2*L6 m3	購入土 A2*L6 m3	残土処分 運搬機種	数量 m3
										(　)は掘削深							(　)は埋戻高				(　)は埋戻高					
H20	M112	90L	0.83						VU	(1.30)							(0.69)				(0.12)					
			1.24	15.93		15.93	B-5		φ150	1.25	0.60		0.75	11.9	0.60	9.6	0.41		6.5		0.07		1.1			11.9
	+15.93		1.24						VU	(1.60)							(0.99)				(0.12)					
			1.42	4.60		4.60	B-5		φ150	1.55	1.00		1.55	7.1			0.99		4.6		0.12		0.6			7.1
	M113	ST	1.42						VU	(1.83)							(1.22)				(0.12)					
			1.71	5.19		5.19	B-5		φ150	1.78	1.00		1.78	9.2			1.22		6.3		0.12		0.6			9.2
	M114	1号																								
計				25.72		25.72								28.2		9.6			17.4				2.3			28.2

工種別		数量																							
	φ150	25.72		25.72						矢板無		11.9		9.6			17.4				2.3			28.2
	φ200																							
	φ250																							
	φ300																							
										矢板有		16.3											

管路工(自然流下)数量計算書（その２）

路線番号　H20　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管材 控除長	管材 管渠延長	管材 管種管径	接合材 1号	接合材 0号	接合材 特1号		接合材 1号	接合材 2号	接合材 3号	V型継手	直管延長	掘削機種	基礎砂 控除長	基礎砂 基礎長	S1 面積	S1 再生砂	S1 洗砂	S2 面積	S2 再生砂	S2 洗砂	備考
			L	L4	L2=L-L4		1号	0号	特1号		1号	2号	3号				L5	L1=L-L5	面積	再生砂	洗砂	面積	再生砂	洗砂	
			m	m	m		ﾚｼﾞﾝ		上流	下流				本	m		m	m	m2	m3	m3	m2	m3	m3	
							下流 上流	下流 上流			下流 上流	下流 上流	下流 上流												
H20	M112	90L																							
			15.93	0.29	15.64	VU φ150								1	15.43			15.93	0.06	0.96		0.14	2.23		
	+15.93																								
			4.60	0.18	4.42	VU φ150									4.42			4.60	0.10	0.46		0.24	1.10		
	M113	ST																							
			5.19	0.73	4.46	VU φ150					1			1	4.25		0.53	4.66	0.10	0.47		0.24	1.12		
	M114	1号																							
計			25.72	1.20	24.52						1			2	24.10					1.89			4.45		

工種別 数量																							
	VU φ150	25.72	1.20	24.52	φ150					1			2	24.10									
																			1.89			4.45	

管路工(自然流下)数量計算書（その３）

路線番号　H20　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	道路種別	数量延長 L6	掘削機種	舗装切断	舗装取壊し 区分	舗装取壊し 幅	舗装取壊し 厚さ	舗装取壊し 体積	仮復旧 表層 幅	仮復旧 表層 数量①	仮復旧 表層 数量②	仮復旧 表層 数量③	仮復旧 下層路盤 幅	仮復旧 下層路盤 数量①	仮復旧 下層路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 路盤 幅	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量①	本復旧（敷き砂利） 路盤 数量②	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 幅	本復旧（敷き砂利） 敷砂利5cm 数量	備考
			m		m		m	m	m3	m	m2	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	m2	m	m2	
											B＜1.4	1.4≦B≦3.0	3.0<B		B＜1.4	1.4≦B		B＜1.4	1.4≦B			
H20	M112																					
		B-5	15.93		31.86	As	0.60	0.05	0.5	0.60	9.6			0.60	9.6							
	+15.93																					
		B-5	4.60		9.20	As	1.00	0.05	0.2	1.00	4.6			1.00	4.6							
	M113																					
		B-5	5.19		10.38	As	1.00	0.05	0.3	1.00	5.2			1.00	5.2							
	M114																					
計			25.72		51.44				1.0		19.4				19.4							

道路種別	数量	舗装取壊し	仮復旧 表層	仮復旧 下層路盤	本復旧 路盤	本復旧 敷砂利5cm
B-5	25.72	51.44	As舗装取壊し	B-5 19.4	B-5 19.4	B-5
		1.0				
			Co舗装取壊し			

仮設工数量計算書(自然流下)

路線番号　H20　　非補助　　山田南地区　出後5工区

路線名	人孔番号	区間延長 L m	タイプ	軽量鋼矢板 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m	Ⅲ型 m	Ⅳ型 m	Ⅴ型 m				建込簡易土留 Ⅰ型 m	Ⅱ型 m		備考
H20	M112														
		15.93													
	+15.93														
		4.60	A型	4.60											
	M113														
		5.19	A型	5.19											
	M114														
計		25.72		9.79											
工種別 数量			A型	9.79											
			B型												
			C型												
			D型												
			E型												

１号組立人孔数量計算書

路線番号 H11　　(非補助)　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	ブロック類 底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	躯体ブロック 1200	躯体ブロック 1500	躯体ブロック 1800	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	直壁ブロック 1200	直壁ブロック 1500	直壁ブロック 1800	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 300	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整リング 50	調整リング 100	調整リング 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個					個						個				個			個			
M63	2.440	VU φ150	200.280	VU φ100	200.330	0.050				1					1									1			2				T-25	

合計										1					1									1			2				1	

蓋集計

ﾀｲﾌﾟ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	1

削孔集計

径	数量
φ100	1
φ125	
φ150	
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

ﾀｲﾌﾟ	数量
1-A	1
1-B	
1-C	

特１号組立人孔数量計算書

路線番号　H12　（非補助）　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900		直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900		斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整ブロック 50	調整ブロック 100	調整ブロック 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠
	m		m		m	m		m	個		個			個				個			個			個		
M64	1.880	VU φ150	199.480	VU φ100	199.530	0.050				1		1		1						1		1		1		T-25
M65	2.096	VU φ150	199.344	VU φ150	199.364	0.020				1		1			1				1				1		1	T-25
M66	2.194	VU φ150	199.276	VU φ150	199.296	0.020				1		1			1					1		1		1		T-25
M67	2.698	VU φ150	199.202	VU φ150	199.222	0.020				1		1		1		1			1				1		1	T-25
合　計										4		4		2	2	1			2	2		2	2	2	2	4

蓋集計

タイプ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	4

削孔集計

径	数量
φ100	1
φ125	
φ150	3
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

タイプ	数量
特1-A	1
特1-B	3
特1-C	

塩ビ製小口径人孔数量計算書

路線番号 H14　　(非補助)　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	落差工 管種管径	落差工 落差	インバート及び付帯資材 起点 KT	中間点・曲点 ST	15L	30L	45L	60L	75L	90L	合流点 45Y	60Y	90Y	90WY	WLS	落差工 ﾏﾙﾁ	ﾀｲﾌﾟ	支管	桝立管 タイプ	直管実延長	蓋・受枠
	m		m		m	m		m	個	個							個					個				m	
M78	1.290	VU φ150	199.390	VU φ100	199.440	0.050	VU φ100	0.050						1											桝立管 800	0.780	T-25
合計								φ150 φ200						1												0.780	1

その他集計

桝立管・ﾏﾙﾁ集計

ﾀｲﾌﾟ	数量 桝立管	ﾏﾙﾁ	立管
300			
400			
500			
600			
700			
800	1		
900			
1,000			
1,100			
1,200			
1,300			
1,400			
1,500			
1,600			
1,700			
1,800			
1,900			
2,000			
2,100			
2,200			
2,300			
2,400			
2,500			
2,600			
2,700			

蓋集計

荷重	数量	
T- 2		
T- 8		
T-14		
T-20		
T-25	1	

人孔据付集計（数量）

	INV	ﾏﾙﾁ	
A	1		箇所
B			箇所

特１号組立人孔数量計算書

路線番号　H16　（非補助）　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	ブロック類 底版 PB	ブロック類 躯体ブロック 600	ブロック類 躯体ブロック 900	ブロック類 躯体ブロック	ブロック類 直壁ブロック 300	ブロック類 直壁ブロック 600	ブロック類 直壁ブロック 900	ブロック類 直壁ブロック	ブロック類 斜壁ブロック 150	ブロック類 斜壁ブロック 450	ブロック類 斜壁ブロック 600	ブロック類 調整ブロック 50	ブロック類 調整ブロック 100	ブロック類 調整ブロック 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個			個				個			個			個			
M91	1.564	VU φ150	199.096	VU φ100	199.290	0.194				1		1							1			2			1	T-25	
合　計										1		1							1			2			1	1	

蓋集計

タイプ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	1

削孔集計

径	数量
φ100	1
φ125	
φ150	
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

タイプ	数量
特1-A	1
特1-B	
特1-C	

塩ビ製小口径人孔数量計算書

路線番号 H16　　(非補助)　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	落差工 管種管径	落差工 落差	インバート及び付帯資材 起点 KT	中間点・曲点 ST	15L	30L	45L	60L	75L	90L	合流点 45Y	60Y	90Y	90WY	WLS	落差工 ﾏﾙﾁ	ﾀｲﾌﾟ	支管	桝立管 タイプ	直管実延長	蓋・受枠
	m		m		m	m		m	個	個							個					個				m	
M92	1.454	VU φ150	199.036	VU φ150	199.036						1														桝立管 1000	0.944	T-25
合計								φ150 φ200			1															0.944	1

その他集計

桝立管・ﾏﾙﾁ集計

ﾀｲﾌﾟ	数量 桝立管	ﾏﾙﾁ	立管
300			
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1,000	1		
1,100			
1,200			
1,300			
1,400			
1,500			
1,600			
1,700			
1,800			
1,900			
2,000			
2,100			
2,200			
2,300			
2,400			
2,500			
2,600			
2,700			

蓋集計

荷重	数量	
T- 2		
T- 8		
T-14		
T-20		
T-25	1	

人孔据付集計（数量）

	INV	ﾏﾙﾁ	
A	1		箇所
B			箇所

特１号組立人孔数量計算書

路線番号　H17　（非補助）　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整ブロック 50	調整ブロック 100	調整ブロック 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個		個			個			個			個			
M95	1.740	VU φ150	197.960	VU φ100	198.010	0.050				1		1	1				1			1		1		T-25	
M96	1.842	VU φ150	197.908	VU φ150	197.928	0.020				1		1	1				1			2		1		T-25	
合　計										2		2	2				2			3		2		2	

蓋集計

ﾀｲﾌﾟ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	2

削孔集計

径	数量
φ100	1
φ125	
φ150	1
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

ﾀｲﾌﾟ	数量
特1-A	2
特1-B	
特1-C	

特１号組立人孔数量計算書

路線番号　H18　（非補助）　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	底版 PB	躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整ブロック 50	調整ブロック 100	調整ブロック 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠
	m		m		m	m		m	個		個		個			個			個			個		
M99	1.780	VU φ150	198.730	VU φ100	198.780	0.050				1		1	1				1				1	1		T-25
M100	1.617	VU φ150	198.613	VU φ150	198.633	0.020				1		1						1		1			1	T-25
M101	1.631	VU φ150	198.539	VU φ150	198.559	0.020				1		1						1			1	1		T-25
合　計										3		3	1				1	2		1	2	2	1	3

その他集計

蓋集計

ﾀｲﾌﾟ	数量
T- 8	
T-14	
T-20	
T-25	3

削孔集計

径	数量
φ100	1
φ125	
φ150	2
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

ﾀｲﾌﾟ	数量
特1-A	3
特1-B	
特1-C	

塩ビ製小口径人孔数量計算書

路線番号 H18　　(非補助)　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深 m	流出管 管種管径	流出管 管底高 m	流入管 管種管径	流入管 管底高 m	流入管 落差 m	落差工 管種管径	落差工 落差 m	インバート及び付帯資材 起点 KT 個	中間点・曲点 ST	15L	30L	45L	60L	75L	90L	合流点 45Y	60Y	90Y	90WY	WLS	落差工 ﾏﾙﾁ	ﾀｲﾌﾟ	支管 個	桝立管 タイプ	直管実延長 m	蓋・受枠
M102	1.720	VU φ150	198.510	VU φ150	198.510					1															桝立管 1300	1.210	T-25
M103	1.847	VU φ150	198.493	VU φ150	198.493						1														1400	1.337	T-25
合計								φ150 φ200		1	1															2.547	2

桝立管・ﾏﾙﾁ集計

ﾀｲﾌﾟ	数量 桝立管	ﾏﾙﾁ	立管
300			
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1,000			
1,100			
1,200			
1,300	1		
1,400	1		
1,500			
1,600			
1,700			
1,800			
1,900			
2,000			
2,100			
2,200			
2,300			
2,400			
2,500			
2,600			
2,700			

蓋集計

荷重	数量	
T- 2		
T- 8		
T-14		
T-20		
T-25	2	

人孔据付集計（数量）

	INV	ﾏﾙﾁ	
A	2		箇所
B			箇所

塩ビ製小口径人孔数量計算書

路線番号 H19　　(非補助)　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	落差工 管種管径	落差工 落差	インバート及び付帯資材 起点 KT	中間点・曲点 ST	15L	30L	45L	60L	75L	90L	合流点 45Y	60Y	90Y	90WY	WLS	落差工 ﾏﾙﾁ	ﾀｲﾌﾟ	支管	桝立管 タイプ	直管実延長	蓋・受枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個	個							個					個				m		
M106-1	1.479	VU φ150	199.491	VU φ100	199.650	0.159	VU φ100	0.159							1										桝立管 1000	0.969	T-25	桝立管・ﾏﾙﾁ集計

ﾀｲﾌﾟ	数量 桝立管	ﾏﾙﾁ	立管
300			
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1,000	1		
1,100			
1,200			
1,300			
1,400			
1,500			
1,600			
1,700			
1,800			
1,900			
2,000			
2,100			
2,200			
2,300			
2,400			
2,500			
2,600			
2,700			

蓋集計

荷重	数量	
T- 2		
T- 8		
T-14		
T-20		
T-25	1	

人孔据付集計（数量）

	INV	ﾏﾙﾁ	
A	1		箇所
B			箇所

合計	φ150	1	0.969	
	φ200			1

塩ビ製小口径人孔数量計算書

路線番号 H20　　(非補助)　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深 m	流出管 管種管径	流出管 管底高 m	流入管 管種管径	流入管 管底高 m	流入管 落差 m	落差工 管種管径	落差工 落差 m	インバート及び付帯資材 起点 KT 個	中間点・曲点 ST	15L	30L	45L	60L	75L	90L	合流点 45Y	60Y	90Y	90WY	WLS	落差工 ﾏﾙﾁ	ﾀｲﾌﾟ	支管 個	桝立管 タイプ	直管実延長 m	蓋・受枠
M112	0.990	VU φ150	198.860	VU φ100	198.910	0.050	VU φ100	0.050								1									桝立管 500	0.480	T-25
M113	1.579	VU φ150	198.361	VU φ150	198.361					1															1100	1.069	T-25
合計								φ150 φ200		1						1										1.549	2

桝立管・ﾏﾙﾁ集計

ﾀｲﾌﾟ	数量 桝立管	ﾏﾙﾁ	立管
300			
400			
500	1		
600			
700			
800			
900			
1,000			
1,100	1		
1,200			
1,300			
1,400			
1,500			
1,600			
1,700			
1,800			
1,900			
2,000			
2,100			
2,200			
2,300			
2,400			
2,500			
2,600			
2,700			

蓋集計

荷重	数量	
T- 2		
T- 8		
T-14		
T-20		
T-25	2	

人孔据付集計（数量）

	INV	ﾏﾙﾁ	
A	2		箇所
B			箇所

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　H11　　（非補助）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ｿｹｯﾄ 個	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 種別	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 数量 個
H11	T1-30		C-7		2.40	A-Ⅰ	2.40	φ100	5.20	0.08	5.12							1									１号	1
計					2.40		2.40		5.20	0.08	5.12							1										1
工種別 数量			C-7		2.40	A-Ⅰ	2.40	φ 50															φ100				１号	1
								φ 75															φ150				０号	
								φ100	5.20	0.08	5.12							1					φ200				A1号	
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　H11　　（非補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	敷砂利 数量 m2	備考
H11	T1-30	2.40	C-7															
計		2.40																
道路種別			C-7					As取壊し		C-7				C-7				
数量								Co取壊し										

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　H12　　（非補助）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ｿｹｯﾄ 個	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 種別	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 数量 個
H12	T1-56		B-5		1.20	A-Ⅰ	1.20	φ100	3.40		3.40																A1号	1
	〃																										0号	1
計					1.20		1.20		3.40		3.40																	2
工種別 数量			B-5		1.20	A-Ⅰ	1.20	φ 50															φ100				1号	
								φ 75															φ150				0号	1
								φ100	3.40		3.40												φ200				A1号	1
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　H12　　（非補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	本復旧 敷砂利 数量 m2	備考
H12	T1-56	1.20	B-5		2.40		1.00	0.05	0.06	1.00	1.2							
	〃																	
計		1.20			2.40				0.06		1.2							

道路種別 数量																
		B-5		2.40			As取壊し	B-5	1.2			B-5				
							0.06									
							Co取壊し									

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　H14　　（非補助）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 タイプ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ソケット 個	マンホール接合材 種別	マンホール接合材 数量 個
H14	T1-36		B-5	0.80				φ100	2.90	0.24	2.66							1								1		
計				0.80					2.90	0.24	2.66							1								1		
工種別			B-5	0.80		A-Ⅰ		φ 50															φ100			1	１号	
								φ 75															φ150				０号	
								φ100	2.90	0.24	2.66							1					φ200				A1号	
数量								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　H14　　（非補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	本復旧 敷砂利 数量 m2	備考
H14	T1-36	0.80	B-5		1.60		0.60	0.05	0.02	0.60	0.5							
計		0.80			1.60				0.02		0.5							
道路種別			B-5		1.60			As取壊し		B-5	0.5			B-5				
									0.02									
								Co取壊し										
数量																		

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　H16　　（非補助）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ｿｹｯﾄ 個	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 種別	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 数量 個
H16	T1-37							φ100	1.80	0.08	1.72							1									A1号	1
計									1.80	0.08	1.72							1										1
工種別 数量						A-Ⅰ		φ 50															φ100				1号	
								φ 75															φ150				0号	
								φ100	1.80	0.08	1.72							1					φ200				A1号	1
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　H16　　（非補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	敷砂利 数量 m2	備考
H16	T1-37																	
計																		
道路種別								As取壊し										
数量								Co取壊し										

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　H17　　（非補助）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ｿｹｯﾄ 個	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 種別	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 数量 個
H17	T1-41		B-5		0.40	A-Ⅰ	0.40	φ100	2.80	0.08	2.72							1									A1号	1
計					0.40		0.40		2.80	0.08	2.72							1										1
工種別 数量			B-5		0.40	A-Ⅰ	0.40	φ 50															φ100				1号	
								φ 75															φ150				0号	
								φ100	2.80	0.08	2.72							1					φ200				A1号	1
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　H17　　（非補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	本復旧 敷砂利 数量 m2	備考
H17	T1-41	0.40	B-5		0.80		1.00	0.05	0.02	1.00	0.4							
計		0.40			0.80				0.02		0.4							

道路種別 数量																
		B-5		0.80			As取壊し		B-5	0.4			B-5			
								0.02								
							Co取壊し									

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　H18　　（非補助）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ｿｹｯﾄ 個	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 種別	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 数量 個
H18	T1- 55		B-5		0.60	A-Ⅰ	0.60	φ100	3.10	0.08	3.02							1									A1号	1
計					0.60		0.60		3.10	0.08	3.02							1										1
工種別 数量			B-5		0.60	A-Ⅰ	0.60	φ 50															φ100				1号	
								φ 75															φ150				0号	
								φ100	3.10	0.08	3.02							1					φ200				A1号	1
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　H18　　（非補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	本復旧 敷砂利 数量 m2	備考
H18	T1- 55	0.60	B-5		1.20		1.00	0.05	0.03	1.00	0.6							
計		0.60			1.20				0.03		0.6							

道路種別 数量																
		B-5		1.20			As取壊し		B-5	0.6			B-5			
								0.03								
							Co取壊し									

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　H19　　（非補助）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ｿｹｯﾄ 個	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 種別	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 数量 個
H19	T1- 53							φ100	0.40	0.30	0.10								1							1		
計									0.40	0.30	0.10								1							1		
工種別 数量						A-Ⅰ		φ 50															φ100			1	１号	
								φ 75															φ150				０号	
								φ100	0.40	0.30	0.10								1				φ200				A1号	
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　H19　　（非補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	敷砂利 数量 m2	備考
H19	T1- 53																	
計																		
道路種別								As取壊し										
数量								Co取壊し										

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　H20　　（非補助）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ｿｹｯﾄ 個	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 種別	ﾏﾝﾎｰﾙ接合材 数量 個
H20	T1-45-2		B-5	0.20				φ100	0.80	0.30	0.50								1							1		
計				0.20					0.80	0.30	0.50								1							1		
工種別 数量			B-5	0.20		A-Ⅰ		φ 50															φ100			1	１号	
								φ 75															φ150				０号	
								φ100	0.80	0.30	0.50								1				φ200				A1号	
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　H20　　（非補助）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	本復旧 敷砂利 数量 m2	備考
H20	T1-45-2	0.20	B-5		0.40		0.60	0.05	0.01	0.60	0.1							
計		0.20			0.40				0.01		0.1							

道路種別 数量																
		B-5		0.40			As取壊し		B-5	0.1			B-5			
								0.01								
							Co取壊し									

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　S15　　（単独）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 タイプ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ソケット 個	マンホール接合材 種別	マンホール接合材 数量 個
S15	(単) T1-44-2		B-5	1.10				φ100	4.20	0.42	3.78						1	1					φ150	1				
計				1.10					4.20	0.42	3.78						1	1						1				
工種別 数量			B-5	1.10		A-Ⅰ		φ 50															φ100				1号	
								φ 75															φ150	1			0号	
								φ100	4.20	0.42	3.78						1	1					φ200				A1号	
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　S15　　（単独）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	敷砂利 数量 m2	備考
S15	(単) T1-44-2	1.10	B-5		2.20		0.60	0.05	0.03	0.60	0.7							
計		1.10			2.20				0.03		0.7							

道路種別 数量																
		B-5		2.20			As取壊し		B-5	0.7			B-5			
								0.03								
							Co取壊し									

取付管数量計算書　（その１）

路線番号　H20　　（単独）　　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	土工延長 掘削機種	土工延長 道路種別	土工延長 Ⅰ型 H=0.6 m	土工延長 Ⅱ型 H=1.29 m	土留工 軽量鋼矢板 タイプ	土留工 軽量鋼矢板 延長 m	取付管管材 管径	総延長 m	控除延長 m	取付管実延長 m	マルチ用支管 個	本管自在継手 個	曲管 15° 個	曲管 30° 個	曲管 45° 個	曲管 60° 個	自在曲管 0° 個	自在曲管 15° 個	自在曲管 30° 個	自在曲管 45° 個	自在曲管 60° 個	支管 本管管径	支管 90° 支管	支管 60° 自在	異径ソケット 個	マンホール接合材 種別	マンホール接合材 数量 個
H20	(単) T1-45-1		B-5	0.80				φ100	2.40	0.30	2.10				1			1					φ150	1				
計				0.80					2.40	0.30	2.10				1			1						1				
工種別 数量			B-5	0.80		A-Ⅰ		φ 50															φ100				１号	
								φ 75															φ150	1			０号	
								φ100	2.40	0.30	2.10				1			1					φ200				A1号	
								φ150															φ250				塩ビ	
																							φ300					
																					支管φ150		φ150					
																					支管φ150		φ200					
																					支管φ150		φ250					
																					支管φ150		φ300					

取付管数量計算書　（その２）

路線番号　H20　　（単独）　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	数量 延長 L m	道路種別	掘削機種	仮復旧 舗装切断 As m	舗装切断 Co	舗装取壊し 幅 m	舗装取壊し 厚み m	舗装取壊し 数量 m3	表層・下層 幅 m	表層・下層 数量 m2	上層 幅 m	上層 数量 m2	下層 幅 m	下層 数量 m2	本復旧 敷砂利 幅 m	本復旧 敷砂利 数量 m2	備考
H20	(単) T1-45-1	0.80	B-5		1.60		0.60	0.05	0.02	0.60	0.5							
計		0.80			1.60				0.02		0.5							
道路種別 数量			B-5		1.60			As取壊し		B-5	0.5			B-5				
									0.02									
								Co取壊し										

公共汚水桝数量計算書　路線番号　H11　(非補助)　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート桝 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
H11	T1-30	1400-A		0.90	0.62	0.28		0.06	0.11			φ300	1	1.20	T- 2t	1						1					
計				0.90	0.62	0.28		0.06	0.11				1	1.20		1						1					
種別毎の数量				0.90	0.62	0.28		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	1.20	T- 2t	1											
												φ200			T- 8t												
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　H12　(非補助)　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
H12	T1-56	H=1600										φ750															材料は別途計上
計																											
種別毎の数量										A-Ⅰ		φ300			T- 2t												
												φ200			T- 8t												
												φ750			T-14t												
															T-25t												

0号組立人孔数量計算書

路線番号 H12　　(非補助)　　山田南地区 出後5工区

人孔番号	人孔深	流出管 管種管径	流出管 管底高	流入管 管種管径	流入管 管底高	流入管 落差	副管 管種管径	副管 落差	ブロック類 底版 P	ブロック類 底版 PB	ブロック類 躯体ブロック 600	躯体ブロック 900	躯体ブロック 1200	躯体ブロック 1500	躯体ブロック 1800	直壁ブロック 300	直壁ブロック 600	直壁ブロック 900	直壁ブロック 1200	直壁ブロック 1500	直壁ブロック 1800	斜壁ブロック 150	斜壁ブロック 300	斜壁ブロック 450	斜壁ブロック 600	調整リング 50	調整リング 100	調整リング 150	調整金具 25	調整金具 45	蓋・枠	その他集計
	m		m		m	m		m	個		個					個						個				個			個			
H12 T1-56	1.600	VU φ100	199.770							1		1													1		1				T-14	

蓋集計

タイプ	数量
T- 8	
T-14	1
T-20	
T-25	

削孔集計

径	数量
φ100	
φ125	
φ150	
φ200	
φ250	
φ300	

人孔据付

タイプ	数量
0-A	1
0-B	
0-C	

合計										1		1													1		1				1	

公共汚水桝数量計算書　路線番号　H14　(非補助)　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート桝 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
H14	T1-36	1000-A		0.66	0.41	0.25		0.06	0.11			φ300	1	0.80	T- 2t	1					1						
計				0.66	0.41	0.25		0.06	0.11				1	0.80		1					1						
種別毎の数量				0.66	0.41	0.25		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	0.80	T- 2t	1											
												φ200			T- 8t												
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　H16　(非補助)　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート桝 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
H16	T1-37	900-B		0.60	0.34	0.26		0.06	0.11			φ300	1	0.60	T- 8t		1	0.05		0.50	1						
計				0.60	0.34	0.26		0.06	0.11				1	0.60			1	0.05		0.50	1						
種別毎の数量				0.60	0.34	0.26		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	0.60	T- 2t												
												φ200			T- 8t		1										
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　H17　(非補助)　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート桝 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
H17	T1-41	1200-B		0.78	0.50	0.28		0.06	0.11			φ300	1	0.90	T- 8t		1	0.05				1					
計				0.78	0.50	0.28		0.06	0.11				1	0.90			1	0.05				1					
種別毎の数量				0.78	0.50	0.28		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	0.90	T- 2t												
												φ200			T- 8t		1										
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　H18　(非補助)　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート桝 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
H18	T1- 55	1400-B		0.90	0.60	0.30		0.06	0.11			φ300	1	1.10	T- 8t		1	0.05		0.50		1					
計				0.90	0.60	0.30		0.06	0.11				1	1.10			1	0.05		0.50		1					
種別毎の数量				0.90	0.60	0.30		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	1.10	T- 2t												
												φ200			T- 8t		1										
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　H19　(非補助)　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート桝 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
H19	T1- 53	900-A		0.60	0.36	0.24		0.06	0.11			φ300	1	0.70	T- 2t	1					1						
計				0.60	0.36	0.24		0.06	0.11				1	0.70		1					1						
種別毎の数量				0.60	0.36	0.24		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	0.70	T- 2t	1											
												φ200			T- 8t												
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　H20　(非補助)　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート桝 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
H20	T1-45-2	700-A		0.48	0.25	0.23		0.06	0.11			φ300	1	0.50	T- 2t	1			0.05		1						
計				0.48	0.25	0.23		0.06	0.11				1	0.50		1			0.05		1						
種別毎の数量				0.48	0.25	0.23		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	0.50	T- 2t	1											
												φ200			T- 8t												
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　S15　(単独)　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
				m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
S15	(単) T1-44-2	1000-B		0.66	0.39	0.27		0.06	0.11			φ300	1	0.70	T- 8t		1	0.05		0.50	1						
計				0.66	0.39	0.27		0.06	0.11				1	0.70			1	0.05		0.50	1						
種別毎の数量				0.66	0.39	0.27		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	0.70	T- 2t												
												φ200			T- 8t		1										
												φ750			T-14t												
															T-25t												

公共汚水桝数量計算書　路線番号　H20　(単独)　山田南地区 出後５工区

路線名	家屋番号	汚水桝タイプ	掘削機種	土工 掘削	土工 埋戻	土工 残土処分	土工 基盤整形	土工 砂基礎 砂S1	土工 砂基礎 砂S2	仮設工 軽量鋼矢板 ﾀｲﾌﾟ	仮設工 軽量鋼矢板 延長	公共汚水桝 インバート桝径	公共汚水桝 インバート 普通	公共汚水桝 立管	公共汚水桝 汚水桝蓋 荷重	公共汚水桝 汚水桝蓋 塩ビ	公共汚水桝 汚水桝蓋 鋳鉄	公共汚水桝 汚水桝蓋 砕石	公共汚水桝 桝保護Co 18-8-25	公共汚水桝 桝保護As t=0.03	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦1.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦2.5	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.0	公共汚水桝 塩ビ桝設置工 ≦3.5	備考
	号			m3	m3	m3	m2	m3	m3		m		個	m		枚	枚	m3	m3	m2	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
H20	(単) T1-45-1	600-B		0.42	0.18	0.24		0.06	0.11			φ300	1	0.30	T- 8t		1	0.05			1						
計				0.42	0.18	0.24		0.06	0.11				1	0.30			1	0.05			1						
種別毎の数量				0.42	0.18	0.24		0.06	0.11	A-Ⅰ		φ300	1	0.30	T- 2t												
												φ200			T- 8t		1										
												φ750			T-14t												
															T-25t												

仕　　様　　書

共　通　仕　様　書

共通仕様書は、三重県発行の三重県公共工事共通仕様書（平成２８年７月）よるものとする。

但し、共通仕様書について 「第１偏、第１章 総則 三重県」を　**伊賀市**　に置きかえる。

以上とするが、検査基準に於いても三重県土木工事検査基準並びに「農業集落排水施設検査・施工管理指標（案）」によるものとする。

特　別　仕　様　書

（管路施設工事）

第１章　総　　則

農業集落排水施設整備事業　山田南地区 出後５工区　　管路施設工事の施工に当たっては、「三重県公共工事共通仕様書」（共通仕様書）によるほか本特別仕様書によるものとする。

第２章　現場条件

１．公道下に埋設する工事

（１）管路を公道下に埋設する区間及び工事期間中の当該道路の交通対策については、標識・安全施設の設置、誘導員の配置等を十分に実施し、安全対策に万全を期すなど工事の施工に当たっては、これを遵守しなければならない。

この工事における交通管理要員は次のとおり配置しなければならない。

区　　間	誘導員数
	国・県道　：日当たり３人 （誘導員Ａ：１人、Ｂ：２人）
	国道歩道部：日当たり２人 （誘導員Ａ：1人、Ｂ：1人）
K12, K13, K14, K15, K16 S8, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17 H11, H12, H14, H16, H17, H18, H19, H20	市道・その他道路：日当たり２人 （誘導員Ｂ：2人）

注）配置人員数の変更は原則行わないものとする。

（２）公道下の埋設工事の施工に当たっては、工事の着手に先立ち道路管理者・警察署及び消防署に届け出を行い、工程計画・安全対策・生活道路の確保等について十分協議しなければならない。

２．　地下埋設構造物

（１）想定される既設地下埋設構造物は別添の計画平面図の通りである。

（２）工事箇所に存在する地下埋設構造物については監督員と協議の上、試掘等の事前調査を行い、位置・構造・種別について確認し、作業員に至るまで埋設物の全容・取扱い・措置方法等について周知徹底を図り事故防止等適切な施工に努めなければならない。

（３）工事の着手に先立ち、地下埋設構造物等管理者と連絡を取り、十分協調を保つとともに工事前及び必要に応じ工事の各段階において、施工方法・埋設物の防護方法等について協議し、施工しなければならない。

（４）埋設物に近接して実施する作業においては、埋設物に衝撃を与える作業機械を使用しない等、埋設物を損傷しないよう留意しなければならない。

（５）図面に示されている以外の埋設構造物の存在が判明したとき又は、発見したときは、監督員に報告しその指示を受けなければならない。

又、図面に示されている地下埋設物の位置・構造・種別が実際のものと相違する場合についても同様とする。

３．　残土処分及び産業廃棄物

・工事において発生した残土は、処分地未定につき暫定運搬距離として８ｋｍとして計画しているため、処分地の決定にあたっては相互協議する。

・工事の施工に伴って発生する建設廃棄物（コンクリート塊及びアスファルト塊）の処理については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて処理するものとする。

４．　公共桝の設置について

・公共桝設置位置について、設計時と施工時の宅内配管及び現場状況に変化が生じ、宅内配管から公共桝への接続が出来ない可能性があるため、公共桝設置前には必ず現地状況の確認を行い監督員の承認を得ること。

第３章　指定仮設

１．　土留工

この工事における土留工の位置、規模、構造は図面に基づき、又これらと同等以上の工法により施工し、道路路盤の損壊の防止及び作業の安全を確保しなければならない。

但し、掘削深が１．５ｍ未満であっても土質・隣接構造物の状況等により、必要と思われる場合は、監督員と協議し施工するものとする。又、土留工の工法については施工計画書に明記すること。

２．　掘削土の一時仮置き等

（１）道路の通行を閉鎖して工事を施工できる場合を除き、公道上では掘削土及び埋戻土は適当な場所に一時仮置し、道路通行を阻害しないようにしなければならない。

（２）埋戻用土又は一時仮置土を耕地上に置土する場合には、事前にシート等を敷き、耕地内に置土等が混入しないように十分配慮しなければならない。

第４章　地元説明会等

１．　地元説明会

請負者は工事施工前及び工事期間中、必要に応じ「地元説明会」等を開催し住民に工事の内容・施工期間・環境対策等を説明してその協力を得るよう努めること。

第５章　再　生　材

・三重県リサイクル製品利用促進条例に基づく認定製品を使用する。

・再生材が使用できない場合の措置（別途協議）

第６章　通水試験等

１．通水試験

管路の水密性及び安全性を監督員の立会を得て確認しなければならない。

２．漏水検査

管路の漏水が認められた場合には、手直し工事を命ずることがある。その場合の手直し工事は、請負者の負担において行うものとする。

第７章　保　　証

・本管路施設の保証期間は、供用開始より１年間とする。

・保証期間中に、請負者の設計・施工・材質及び不良に起因する事故が発生した場合は、請負者の負担で速やかに補修・改造又は取替等を行い、完全なものに復旧しなければならない。また、処理施設が供用開始する際、本管路施設が十分な機能を有していることが必要であるため、供用開始前に下水道課の管路検査を受けること。その際漏水等の不良が判明した場合は完全に復旧しなければならない。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	☑ 別途工事との工程調整が必要あり	☑ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☑ その他（水道仮設工事） ☐ 別途協議 ）
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ）
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）
	☐ 占用物件との工程調整の必要あり	☐ 占用物件名（☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）））
	☑ その他（水道工務課と工程調整）	☑ その他（水道管の仮設工事が同時期に行われるため、工程調整を行うこと。 ）
用地関係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所（☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議 ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議 ）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 仮設ヤード（☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝ km）
	☐ その他（ ）	☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☑ 施工方法の制限あり	☑ 制限項目 （☑ 騒音 ☑ 振動 ☑ 水質 ☑ 粉じん ☑ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 施工時期 （ ）
	☑ 事業損失防止に関する調査あり	☑ 調査項目 （☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☑ その他（管路工事時に近接者より井戸調査の依頼があれば、水位変動の調査を行うこと。） ☑ 調査方法 （☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☑ 別途協議 ） ☑ 調査費 （☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☑ 別途協議 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
安全対策関係	☑ 交通安全施設等の指定あり	☑ 交通安全施設等の配置 （☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☑ 交通管理要員の配置 （☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☑ 配置人員数（２人） （うち交通誘導警備員Ａ（ 人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Ａが配置できない場合は変更の対象とする。） ☐ 施工時間の制限
	☐ 近接公共施設等に対する制限	☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等 （☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種 （ ） ・制限内容 （ ）
	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置 （☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 保安要員の配置 （☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ イメージアップ経費適用工事	☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成30年度

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（　　）	☐ 経路及び使用期間の制限内容　（ ☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議 ） ☐ 使用中及び使用後の措置　（ ☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議 ） ☐ 用地及び構造　（ ☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議 ） ☐ 安全施設　（ ☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議 ） ☐ 使用中及び使用後の措置　（ ☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議 ） ☐ その他（　　）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（　　）	☐ 使用期間及び借地条件　（ ☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議 ） ☐ 転用あり（　　回） ☐ 兼用あり（　　） ☐ その他（　　） ☐ 構造及び設計条件　（ ☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議 ） ☐ 施工方法（　　） ☐ その他（　　）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☑ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☑ 産業廃棄物の処理条件あり ☑ 提出書類あり ☑ その他（　　）	☐ 残土処分地（ ☐ 別途資料　☐ その他（　　）　☐ 別途協議 ）　運搬距離（L＝　　km） ☑ 処分地の処理条件あり　（ ☐ 押土整地　☑ その他（処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離8km）） ☑ 産業廃棄物の種類　（ ☐ コン塊　☑ アス塊　☐ 木材　☑ 汚泥　☐ その他（　　）） ☑ 産業廃棄物の処分地　（ ☑ 再生処分場（　　）　☐ 最終処分場（　　）　☐ 別添図書 ☐ その他（　　）　☐ 別途協議 ） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（　　）に記入のこと。】 ☐ 処分地での処理費　（ ☐ 計上あり（ ☐ 処理料　☐ 押土整地　☐ 被覆土）　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件　（　　） ☑ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 ☑ その他（委託契約書の写し、マニフェストの写しA表及びD表またはE表の写しを提出）
工事支障物件関係	☑ 工事支障物件あり ☐ その他	☑ 支障物件名　（ ☐ 鉄道　☐ 電気　☐ 電話　☑ 水道　☐ ガス　☐ 有線　☐ その他（　　）） ☑ 移設時期　（ ☐ 平成　年　月　頃　☑ 別途協議） ☐ 防護　（　　） ☐ その他（　　）
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（　　）	☐ 項目及び基準値（　　） ☐ 調査項目（　　） ☐ その他（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成30年度

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明　示　項　目	明　　示　　事　　項	条　　件　　及　　び　　内　　容
薬液注入関係	□ 薬液注入工法等の指定あり □ 提出書類あり □ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 □ その他（　　）	□ 工法区分（　　）　材料種類（　　）　施工範囲（　　） □ 削孔数量（　　）　注入量　（　　）　その他　（　　） □ 工法関係（　　）　材料関係（　　） □ その他（　　）
再生材使用関係	☑ 再生材使用の指定あり □ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☑ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく 認定製品の使用について □ その他（　　）	☑ 再生材の種類（ ☑ 再生Ａsコン　☑ 再生路盤材　☑ 再生クラッシャーラン　□ 道路用盛土材　□ 再生コン砂 ） ☑ 再生材が使用出来ない場合の措置（ □ 新材に変更　□ その他（　　）☑ 別途協議 ） □ 再生コンクリート砂（１購入先当たり１検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☑ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：　　） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☑ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：　間伐材製工事用バリケード・看板・標示板　） □ その他（　　）
そ　の　他	□ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり □ 現場発生品あり □ 支給品あり □ 盛土材等工事間流用あり □ その他（　　）	□ 保管場所（　　）　期間（　　）　その他（　　） □ 品名（　　）　数量（　　）　保管場所（　　）　その他（　　）） □ 品名（　　）　数量（　　）　引渡場所（　　） 時期（平成　　年　　月　　日）　その他（　　） □ 運搬方法（ □ 受注者で運搬　□ 受注者以外で運搬　□ 別途協議　□ その他（　　）） □ 引渡場所（ □ 別添図等　□ 別途協議　□ その他（　　）） 数量（　　）　運搬距離（Ｌ＝　　km） □ その他（　　）
適 用 条 件		☑ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年７月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成　　年　　月　　日）） □ 「土木構造物設計マニュアル（案）　　編」を適用 □ 契約後のVE提案に関する特記仕様書　平成　　年　　月　　日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） □ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書　平成　　年　　月　　日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） □ 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書　平成　　年　　月　　日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） □ 支援技術者 １．本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第９条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 ２．監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 ３．監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 ４．本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。　支援技術者： ☑ 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年４月１日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☑ その他（ 三重県を伊賀市と読み替える。）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成30年度

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明　示　項　目	明　示　事　項	条　件　及　び　内　容
監督の区分 （共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6項に規定する 表1-2、表1-3）	☑ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合　【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（　　） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時ＶＥ方式 ☐ 契約後ＶＥ方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☑ 総合評価方式	☐ 契約前のＶＥ提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にＶＥ提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☑ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ ２部　☐ （　　）部）とする。 ☐ 三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（平成　24 年　7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日から８月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ 作成・登録		☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報 交換システム		☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
市 内 企 業 優 先 使 用	☑ 市内企業優先使用	☑ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品 優 先 使 用	☑ 建設資材の県内産製品優先使用	☑ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 ☑ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を 受けた場合の 措置	☑ 不当介入を受けた場合の措置	☑ 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第２条第１項第１１号）を受けた場合の措置につい (1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第２条第１項第９号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこ
工事実態調査	☑ 工事実態調査	☑ 伊賀市低入札価格調査試行要領第３条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事実態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事実態調査に協力すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成30年度

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明　示　項　目	明　　示　　事　　項	条　　件　　及　　び　　内　　容
社会保険等未加入対策	☑ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☑ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方としてはならない。 ☑ 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。 ☑ 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成30年度