

質疑回答書

平成 30 年 8 月 30 日

契約番号 2018000911
件名 伊賀市庁舎電話交換設備工事

質疑	回答
1 工期は契約後 120 日間、平成 30 年 12 月 28 日までに据付調整と記載があり、納入日は平成 30 年 11 月 28 日までに正常稼働を確認して納品とあります。本工事は平成 30 年 11 月 28 日までに稼働可能な状態であることと解釈してもよろしいですか。	1 建物引渡しは平成 30 年 11 月中旬から下旬の見込みです。 また、建物引渡し後に納入日を監督員から指示しますので、それまでに物品を調達し、正常稼働を確認してください。
2 本工事対象の新庁舎の建築工事引渡し時期を教えてください。	2 No.1 と同様です。
3 本工事は新庁舎引渡し前の工事と解釈してもよろしいですか。	3 建物引渡し後の施工とします。
4 引渡し前での施工時、建築業者様との調整は発注者様経由での協議と解釈してもよろしいですか。	4 No.3 と同様です。
5 旧庁舎交換機型式、メーカーをご教授ください。	5 現在使用している交換機は、富士通製 RM10S-GSML2 です。
6 電話回線に関わる初期費用及びランニングコストは本業務外と解釈してもよろしいですか。	6 貴見のとおりです。
7 仕様書内 5 設置条件 電話回線としては、「ひかり電話」と「アナログ回線」を導入するものとする。とありますが、6 の(3)のアの⑤内には、INS64 回線が実装 2 とありますが、INS64 回線も導入予定が	7 導入予定です。

ありますか。

8 仕様書6の(3)のアの⑤内に、停電用のアナログ回線8に対しての停電電話機台数が15台なのは何故でしょうか。

9 仕様書6の(3)のアの⑦の「リモート保守」に関してですが、リモート保守用のINS64回線はご準備頂けるのでしょうか。ご準備頂けない場合、アナログ回線を利用したモデム通信によるリモート保守でも良いのでしょうか。

10 遠隔監視装置の通知回線の種別を教えてください。

11 保守契約に関しては、別途入札がありますか。

12 ひかり電話32chはVoipゲートウェイ経由の外線接続は可能でしょうか。

13 電話配線工事についての、工事範囲を教えてください。

8 災害対策本部設置時に使用する予備台数を見込んでいます。

9 アナログ回線を利用した通信装置によるリモート保守を見込んでいます。

10 No.9と同様です。

11 電話設備を含めた機械設備等の庁舎総合管理業務を別途予定しています。

12 ひかり電話は直取とします。

13 MDF以降の構内配線とします。

※この回答に対する質問は受付できません。