

質疑回答書

平成30年10月11日

契約番号 2018001195

件名 平成30年度

比自岐地区市民センター共用トイレ他改修工事

質 疑	回 答
<p>1 屋根防水改修工事の安全面より質問致します。 断面詳細図に既設野地板の記載がありませんので御教え下さい。 又、屋根仕上の改修は仕上材の劣化だけでしょうか。野地板材への漏水がみられるのでしょうか。</p>	<p>1 防水層下地はパーライトコンクリートです。(底部を除く) 防水改修工事は防水層のみの改修です。下地補修の要否については、防水層撤去後の状態により判断いたします。</p>
<p>2 既設アスファルトシングル撤去材及び外壁コーキング撤去材の発生材積込・運搬・処理費の項目が見つかりませんが、設計書何ページに記載されていますか御教え下さい。</p>	<p>2 設計に含まれていませんため、工事受注者との協議により決定いたします。</p>
<p>3 HD2は戸袋ボード納まり仕様と思われませんが女子WCのL型手摺は取り付け可能でしょうか。</p>	<p>3 設計図の位置への取付けは不可能ですが、衛生器具の配置を変更することにより手摺りの取付けが可能と考えます。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。