

質疑回答書

平成30年11月15日

契約番号 2018001381

件名 伊賀市立上野総合市民病院防火設備改修工事

質 疑	回 答
<p>1. 工事設計書 No.5 スプリンクラー設備工事について 既設の ①スプリンクラーポンプ ②制御弁 のそれぞれのメーカーを教えてください。</p>	<p>1. ①(株)荏原製作所 ②ホーチキ(株)です。</p>
<p>2. 工事設計書 No.7 ガス消火設備工事について 既設のガス消火設備のメーカーを教えてください。</p>	<p>2. 川重防災工業(株)です。</p>
<p>3. 工事設計書 No.11 拡声設備工事について 既設のスピーカ×3個(※防滴ではない仕様)のメーカー及び型番を教えてください。</p>	<p>3. ナショナルです。 型番は不明です。</p>
<p>4. 工事設計書 No.12 自動火災報知設備工事について 既設の自動火災報知設備の火報受信機メーカーを教えてください。</p>	<p>4. 松下電工(株)です。</p>

<p>5. 工事設計書 No.13 防火戸改修 工事 及び 図面No.A-02につい て 防火戸開閉調整とありますが、具 体的な調整内容（あるいは具体的 な不良内容（床に擦れる、戸の 閉まり方が早い等））を教え て下さい。</p>	<p>5. 防火戸が完全に閉まらない不 具合があります。</p>
---	--------------------------------------

※この回答に対する質問は受付できません。