

質疑回答書

平成 30 年 11 月 30 日

契約番号 2018001528

件名 上野東町ポケットパーク整備工事

質 疑	回 答
1 図面番号 S-009 打込み PL-4.5 x 90 x 400 の数量を 教えてください。	1 A-024 凡例⑤参照。 計 66 カ所です。
2 図面番号 A-031、S-013 鉄骨柱の長さが不明です、ご教示 下さい。	2 SP1 □-75 x 75 : 1.10m/本です。
3 図面番号 S-009、S-013 SP1 スタッドボルトですが、S-009 では4-20ΦでS-013では4-24Φと成っ ていますが、どちらでしょうか、ご指 示ください。	3 S-013 を正とし、4-φ24 とします。
4 設計書No.47、図面番号 M-03 器具表注記 2 にカウンター式洗面器 のカウンター及び化粧鏡は別途工事と ありますが設計書には器具類はすべて 支給品と書いてあります。器具は支給 でしょうか。	4 設計書を正とし、授乳室の調乳用流 し（カウンター含む）、その他全ての 洗面器（壁掛式）、化粧鏡は全て支給 品（現場軒先渡し）とします。
5 図面番号 A-010 計画地西側の隣地を借地する事は出 来ないでしょうか。	5 計画地西側の隣地は民間所有地の ため、所有者に借地確認をお願いしま す。

※この回答に対する質問は受付できません。