

## 水道用消石灰仕様書

1. 品名 水道用消石灰

2. 品質 JWWA K 107 (水道用消石灰) に適合したものとする。

(1) 品質

酸化カルシウム	72% 以上
ふるい残分	5% 以下
ヒ素	5 mg/L 以下
クロム	50 mg/L 以下
カドミウム	5 mg/L 以下
鉛	20 mg/L 以下
水銀	0.2 mg/L 以下

(2) 水道法第5条第4号の規定に基づく「水道施設の技術的基準を定める省令」の第1条第16号(別表第1)の基準に適合すること。

3. 品質試験 JWWA K 107 (水道用消石灰)、最新の「水道薬品類の評価のための試験方法ガイドライン」及び JWWA Z 109-2016 (水道用薬品の評価試験方法) 等の方法による。

4. 契約方法 1 kg 当りの単価契約

5. 購入規格、予定数量及び納入場所

薬品名	購入規格	予定数量	納入場所	継手
水道用消石灰	タンクローリ 6～10 t	84,000kg	小田浄水場	φ100 カップリング
合計		84,000kg		

小田浄水場：伊賀市小田町2457-1

6. 納期等 水道施設課から指示した日時に指定数量をタンクローリ車により納入し、空気移送により充填する(接続用ホースを準備すること)。また、納入時には、品質等の分析表及び計量表(計量法に基づく)等を提出すること。

7. その他

- ・入札書には、1 kg 当りの単価(少数点以下第1位までとする)を記載すること。
- ・契約締結時に本仕様書の品質に適合していることが確認できる証明書を提出すること。

