

# 質疑回答書

令和元年5月21日

契約番号 2019000353

件名 新居小学校屋内運動場大規模改造工事

番号	設計書	図面番号	質 疑	回 答
1	No. 39	A-2 A-5 A-13	<p>外壁改修工事について、A-2ではサ ンダー工法、A-5及び設計書 No. 39 では水洗い工法（高圧ポンプ）で既存塗 膜除去となっていますが A-13では外 壁の既存塗膜を水洗い後吹付改修を おこなうとなっています。</p> <p>A-13の仕様（水洗い工法（高圧ポ ンプ）程度で既存塗膜の除去は高圧洗 浄機にて除去できる脆弱部のみとす る。）と考えて宜しいですか。</p>	<p>A-5、A-13 及び設計書 No. 39 の水 洗い工法（高圧ポンプ）にて既存 塗膜除去を正としてください。</p> <p>既存塗膜の除去は、ご質疑のと おり水洗い工法（高圧ポンプ）で 除去できる脆弱部とします。</p>
2			<p>⑦通りの体育用具庫及び放送室部 分の既設間仕切壁下地の仕様を教え てください。</p>	<p>木下地（縦胴縁）です。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。