

# 質疑回答書

令和元年 6月20日

契約番号 2019000712

件名 成和西小学校他3校新給食センター配送校給食室改修工事（令和元年夏工事）

番号	設計書	図面番号	質 疑	回 答
1			1. 上記工事の電気設備工事及び機械設備工事の設計内訳数量が1式の計上で有るため、詳細数量が判りません、設計図でも判りかねますので、詳細数量を教えてください。	成和西小学校換気扇1台、冷蔵庫移設、給水電気配線、成和東小学校換気扇1台、牛乳保冷库移設、電気配線配管移設、三訪小学校牛乳保冷库移設、火報感知器、電気配線配管移設、神戸小学校換気扇1台、電気配線配管移設、詳細は業者決定後、協議のうえ決定します。
2				
3				
4				
5				

※この回答に対する質問は受付できません。