

質疑回答書

令和元年 8月22日

契約番号 2019001017

件名 守田取水塔撤去工事

質 疑	回 答
<p>1 0002号明細表 撤去工について 水管橋撤去工、取水塔内部配管等撤去工、処分費と1式計上ですが内訳を掲示願います。</p> <p>2 図面では、ラフレーンクレーンでの取壊しとありますが、進入及び設置の敷鉄板が計上されておられません。発注者としての施工方法を掲示願います。</p> <p>3 図面ではフィルター材の記載がありますが、仕様書には計上がありません。発注者の考えを掲示願います。</p>	<p>1 守田取水塔撤去工事特記仕様書末尾ページの2、に記載のとおりです。処分費についても2、に記載されたもの全てです。</p> <p>2 特記仕様書に記載のとおり県の発注工事との調整が必要です。それを踏まえ、工事施工時に敷鉄板の必要性について協議し施工方法を決定します。</p> <p>3 設計書にてフィルター材を計上していませんので、工事施工時に現場状況を考慮し、協議のうえ決定します。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。