

質 疑 回 答 書

令和元年10月3日

契約番号 2019001234
件 名 令和元年度 社会資本整備総合交付金事業
市道西明寺緑ヶ丘線迂回路及び仮橋設置工事

質 疑	回 答
<p>1. 図面番号5にある〈六角トルシアボルト〉の表示が F10Tとなつていますが〈S10Tトルシア形高力ボルト〉で良いでしょうか。また、その取扱いにつきまして変更の対象となりますか。</p>	<p>1. 図面番号5に明示のある「※〈F10T〉は六角頭トルシアボルトを示す。」にあるようにトルシア形高力ボルトでの施工となります。また、当初からトルシア形高力ボルトでの取扱いとなっているため、変更の対象となりません。</p>
<p>2. 高力ボルトが市場において不足しており、現時点での納期が6ヶ月から10ヶ月の期間が必要であると思われまふ。入札公告における工事期間が令和2年3月13日までとなっておりますが、高力ボルトの納期遅れによる工事期間の延長はしていただけるのでしょうか。</p>	<p>2. 高力ボルトが市場不足していることは把握しており、事前にメーカー等に調査したところ、供給可能であると回答を頂きました。現段階では、施工可能であると考えています。不測の事態等については、受注後の協議となります。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。