

質疑回答書

2019年（令和元年）11月 7日

契約番号 2019001343

件名 島ヶ原浄化センター他2施設 通報装置更新工事

番号	設計書	図面番号	質 疑	回 答
1			今回更新機器の仕様、動作内容及び系統図が図面では記載されていないので、契約後、設計者との協議は可能ですか。	更新機器の仕様については、「伊賀市通報装置仕様書」のとおりであり、仕様書に記載の無い内容は、受注者と協議をおこないます。
2			既設機器の製造者と型番をわかる範囲で教えてください。	製造者は日本ソフト開発株式会社とNECプラットフォームズです。型番は不明です。

※この回答に対する質問は受付できません。