

# 質疑回答書

令和2年1月30日

契約番号 2019001868

件名 中瀬・三訪小学校新給食センター配送校給食室改修工事  
(令和2年 春工事)

質 疑	回 答
<p>1. 内装改修工事について</p> <p>① 撤去リストにある厨房機器類の積込・運搬・処分についてはどのようにお考えでしょうか。またリサイクル法に該当する機器についてはいかがでしょうか。</p> <p>② 既存のガス給湯器は、撤去・処分とならないのでしょうか。</p> <p>③ 新設の床面は金ゴテ仕上げとなっておりますが、防じん対策としての仕上げ処理及び排水施設は不要と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>1.</p> <p>①積込・運搬・処分については、全て設計単価に計上されています。リサイクル法については、家庭用機器(冷蔵庫)も存在しますので変更の対象とします。</p> <p>②給湯器は、撤去・処分の対象外です。</p> <p>③不要と考えて下さい。</p>
<p>2. 機械設備工事について</p> <p>① 天井吊下げ形エアコンについて、周辺の開口補強とリモコンの布設方法についてご教示願います。</p>	<p>2.</p> <p>①開口補強については、必要に応じて協議します。リモコンの布設については、壁掛けタイプとして下さい。</p>
<p>3. 改修工事特記工事仕様書第2章仮設工事において、工事用水及び工事用電力については有償となっておりますが、着手前に小メーターを取り付けるなどの処置が必要との事でしょうか。</p>	<p>3. 小メーター等の処置については、受注業者と協議します。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。