

# 質疑回答書

令和2年1月16日

契約番号 2019001575

件名 上三ヶ区地区農業集落排水処理施設 中継ポンプ場ポンプ取替工事

番号	設計書	図面番号	質 疑	回 答
1			工事期間の延長はありますか。 有の場合はいつまでと考えてよろしいですか。	建設機械、資機材の調達や技術者の確保が困難となり、工期内完成が見込めない場合は、受注者と協議の上、必要に応じて工期延長の手続きをおこないます。
2			更新するポンプは同等品以上であれば他メーカーでもよろしいですか。 また、メーカーは複数になってもよろしいですか。	各中継ポンプ場には、2基ずつポンプが設置されており、維持管理の都合上、各中継ポンプ場内に設置するポンプは同一メーカーの製品で考えています。また、本工事のポンプについては、同一メーカーが望ましいと考えています。
3			本件は工場製作時と現場施工時として、別々の現場代理人及び主任技術者を配置することは可能でしょうか。	伊賀市建設工事における技術者等配置基準のとおりです。

※この回答に対する質問は受付できません。