

## 水道用次亜塩素酸ナトリウム 2 級仕様書

1. 品名 水道用次亜塩素酸ナトリウム 2 級

2. 品質 JWWA K120:2008-2 に適合したものとする。

項目	規格値
有効塩素 [%]	12 以上
外観	淡黄色の透明な液体
密度 (比重) (20℃)	1.16 以下
遊離アルカリ [%]	2 以下
臭素酸 [mg / kg]	100 以下
塩素酸 [mg / kg]	10000 以下
塩素ナトリウム [%]	4 以下

3. 品質試験 水道法第 5 条第 4 項の規定に基づく「水道施設の技術的基準を定める省令」の第 1 条第 16 号の基準に適合すること。

4. 契約方法 1 kg 当りの単価契約

5. 購入規格、予定数量及び納入場所

薬品名	購入規格	予定数量	納入場所	継手
水道用次亜塩素酸 ナトリウム 2 級	タンクローリー 3～5 t	113,900 kg	ゆめが丘浄水場	φ50 フランジ
			滝川浄水場	〃
			小田浄水場	〃
合計		113,900 kg		

ゆめが丘浄水場：伊賀市ゆめが丘 7 丁目 4 番地 4

滝川浄水場：伊賀市川西字中嶋山 1668

小田浄水場：伊賀市小田町新田 2457-1

6. 納期等 履行期間：令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで  
上下水道部から指示した日時に指定数量をタンクローリー車により納入する。  
納入時には、品質等の分析表及び計量表（計量法に基づく）等を提出すること。  
（接続用のホースを準備すること）

7. その他 契約締結時に本仕様書の品質に適合していることが確認できる証明書を提出すること。

## 次亜塩素2級 3～5 t

## 納入場所表

		浄水場	ゆめが丘浄水場	小田浄水場
		住所	伊賀市ゆめが丘7丁目4-4	伊賀市小田町2457-1
	項目		次亜	次亜
1	納入ロット	t	5	3～4
2	タンク容量	m <sup>3</sup>	5×2	2×2
3	受入口形状	フランジ等	フランジ	フランジ
		口径	50	50
4	必要ホース長	m	5	5
5	大型車(10t)	不・可	可	可
	進入可能車	t車	10	10
6	受入可能時間	時頃	8:30	8:30
7	備考			

		浄水場	滝川浄水場	
		住所	伊賀市川西1668	
	項目		次亜	
1	納入ロット	t	5	
2	タンク容量	m <sup>3</sup>	6	
3	受入口形状	フランジ等	フランジ	
		口径	50	
4	必要ホース長	m	5	
5	大型車(10t)	不・可	可	
	進入可能車	t車	10	
6	受入可能時間	時頃	9:00	
7	備考			