

質疑回答書

令和2年6月17日

契約番号 2020000325

件名 芭蕉翁生家保存改修工事

質 疑	回 答
<p>1 木材明細が添付されておりましたが、 再用材および取替材の員数・材種・品 位・等級等ご指示願います。</p> <p>2 図面(参考-01)にて記載されています 現場事務所・下小屋・駐車場などの場 所が狭小に思います。そのスペース で、この工事をまかなうのは困難に思 われますが他に場所を提供して頂けま すでしょうか。</p>	<p>1 別紙木材明細書を添付致しましたので ご参照願います。</p> <p>2 工事現場に隣接する場所は当該地しか ありませんが、近傍市所有地を提供する ことは可能です。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。

木材明細書	名称	位置	材種	品位	種類	巾mm	厚mm	長m	丁数	全材積
主屋										
	軸組									
	柱脚盤木		ケヤキ		構造材	200	200	0.2	37	0.2960
	柱根継		ケヤキ		化粧材	120	120	1.0	5	0.0720
	柱根継		ヒノキ	上小節	化粧材	120	120	1.0	32	0.4608
	差大引		ヒノキ	特1等	構造材	120	120	4.0	8	0.4608
	上り框	ミセ	ケヤキ		化粧材	120	200	4.0	1	0.0960
	小計									1.3856
	大屋根									
	垂木		ヒノキ	特1等	下地材	60	60	3.0	105	1.1340
	野地板		スギ	特1等	下地材	150	15	3.0	270	1.8225
	小計									2.9565
	正面庇									
	化粧垂木		ヒノキ	上小節	化粧材	60	60	3.0	21	0.2268
	裏板		スギ	上小節	化粧材	150	15	3.0	45	0.3037
	小計									0.5305
	床組・荒床									
	床束		ヒノキ	特1等	下地材	120	120	0.5	50	0.3600
	大引		ヒノキ	特1等	下地材	120	120	4.0	7	0.4032
	根太掛		ヒノキ	特1等	下地材	60	120	4.0	12	0.3456
	根太		ヒノキ	特1等	下地材	60	60	4.0	30	0.4320
	荒床		スギ	特1等	下地材	150	15	2.0	135	0.6075
	小計									2.1483
	内部造作									
	床板		ヒノキ	上小節	化粧材	150	20	2.0	24	0.1440
	根太		ヒノキ	特1等	下地材	60	60	2.0	12	0.0864
	縁板		ヒノキ	上小節	化粧材	120	20	4.0	10	0.0960
	根太		ヒノキ	特1等	下地材	60	60	2.0	8	0.0576
	小縁板		ヒノキ	上小節	化粧材	200	20	0.5	55	0.1100
	根太		ヒノキ	特1等	下地材	45	45	2.0	16	0.0648
	壁板		スギ	上小節	化粧材	150	15	2.0	70	0.3150
	胴縁		スギ	特1等	下地材	30	60	2.0	20	0.0720
	腰板		スギ	上小節	化粧材	150	15	2.0	20	0.0900
	胴縁		スギ	特1等	下地材	30	60	2.0	10	0.0360
	小計									1.0718
	外壁板張									
	縦板		スギ	上小節	化粧材	150	15	3.0	240	1.6200
	見切縁		スギ	上小節	化粧材	45	90	3.0	20	0.2430
	胴縁		スギ	特1等	下地材	30	60	2.0	100	0.3600
	小計									2.2230
	耐震補強									
	地覆	トオリニワ	ヒノキ	上小節	構造材	115	90	4.0	2	0.0828
	地覆	トオリニワ	ヒノキ	上小節	構造材	115	90	3.0	3	0.0931
	地覆	トオリニワ	ヒノキ	上小節	構造材	115	90	1.0	1	0.0103
	柱	押入	ヒノキ	特1等	構造材	120	120	3.0	3	0.1296
	柱	押入	ヒノキ	特1等	構造材	120	120	4.0	1	0.0576
	柱	管理室・トオリコ	ヒノキ	上小節	構造材	120	120	3.0	4	0.1728
	頭繫	南妻	ヒノキ	特1等	構造材	115	115	1.0	3	0.0396

	名称	位置	材種	品位	種類	巾mm	厚mm	長m	丁数	全材積
角屋	軸組									
	柱脚盤木		ケヤキ		構造材	200	200	0.2	41	0.3280
	柱取替	トオリニワ	ヒノキ	上小節	化粧材	120	120	2.0	1	0.0288
	マグサ取替	トオリニワ	マツ	上小節	化粧材	120	165	2.5	1	0.0495
	束取替	トオリニワ	ヒノキ	上小節	化粧材	120	120	1.0	1	0.0144
	柱根継		ヒノキ	上小節	化粧材	120	120	1.0	41	0.5904
	小計									1.0111
	大屋根									
	垂木		ヒノキ	特1等	下地材	60	60	3.0	58	0.6264
	垂木		ヒノキ	特1等	下地材	60	60	4.0	8	0.1152
	野地板		スギ	特1等	下地材	150	15	3.0	135	0.9112
	小計									1.6528
	北面庇									
	化粧垂木		ヒノキ	上小節	化粧材	60	60	1.5	16	0.0864
	裏板		スギ	上小節	化粧材	150	15	3.0	10	0.0675
	小計									0.1539
	床組・荒床									
	床束		ヒノキ	特1等	下地材	120	120	0.5	6	0.0432
	大引		ヒノキ	特1等	下地材	120	120	2.0	2	0.0576
	根太掛		ヒノキ	特1等	下地材	60	120	2.0	6	0.0864
	根太		ヒノキ	特1等	下地材	60	60	3.0	8	0.0864
	荒床		スギ	特1等	下地材	150	15	2.0	20	0.0900
	小計									0.3636
	内部造作									
	床板		ヒノキ	上小節	化粧材	150	20	2.0	8	0.0480
	根太		ヒノキ	特1等	下地材	60	60	2.0	6	0.0432
	縁板		ヒノキ	上小節	化粧材	120	20	4.0	16	0.1536
	根太		ヒノキ	特1等	下地材	60	60	2.0	4	0.0288
	腰板		スギ	上小節	化粧材	150	15	2.0	50	0.2250
	胴縁		スギ	特1等	下地材	30	60	2.0	15	0.0540
	小計									0.5526
	外壁板張									
	縦板		スギ	上小節	化粧材	150	15	2.0	100	0.4500
	見切縁		スギ	上小節	化粧材	45	90	2.0	15	0.1215
	胴縁		スギ	特1等	下地材	30	60	2.0	60	0.2160
	小計									0.7875
	耐震補強									
	地覆	トオリニワ	ヒノキ	上小節	構造材	115	90	3.0	1	0.0310
	地覆	トオリニワ	ヒノキ	上小節	構造材	115	90	2.0	1	0.0207
	脚固め		ヒノキ	特1等	構造材	115	115	1.0	26	0.3438
	脚固め		ヒノキ	特1等	構造材	115	115	2.0	2	0.0529
	垂木間渡	母屋上	ヒノキ	特1等	構造材	60	52	3.0	26	0.2433
	小計									0.6917
	角屋計									5.2132

