

令和2年度	業 務 委 託 設 計 書			
業務委託名	小中学校消防設備点検業務委託			
履 行 場 所	伊賀市 緑ヶ丘中町 他 地内			
設 計 金 額	¥			
履 行 期 間	契約締結の日から令和3年3月19日まで	設計年月日		
業 務 委 託 の 大 要		設計者		検算者
小学校	上野東小、上野西小、久米小、上野北小、府中小、中瀬小、友生小、 依那古小、神戸小、成和東小、成和西小、三訪小、柘植小、西柘植小、 壬生野小、島ヶ原小、玉滝小、阿山小、大山田小、青山小	業 種	—	業種コード
中学校	崇広中、緑ヶ丘中、城東中、上野南中、柘植中、霊峰中、島ヶ原中、 阿山中、大山田中、青山中	業務価格	¥	
休校・廃校	比自岐小、旧花垣小、旧古山小、旧丸柱小、旧鞆田小、旧丸山中、 旧桃青中	消費税	¥	

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		内 訳 明 細 書					
	小中学校消防設備点検業務委託						
A	直接業務費						
1	小学校消防設備点検業務委託		1.00	式			
2	中学校消防設備点検業務委託		1.00	式			
3	休校・廃校消防設備点検業務委託		1.00	式			
	直接業務費 計		1.00	式			
B	諸経費						
	諸経費		1.00	式			
	諸経費 計		1.00	式			
	小計		1.00	式			
	消費税	(10%)	1.00	式			
	合計		1.00	式			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小中学校消防設備点検業務委託	内 訳 明 細 書					
1	小学校消防設備点検業務委託						
	上野東小学校		1.00	式			
	上野西小学校		1.00	式			
	久米小学校		1.00	式			
	上野北小学校		1.00	式			
	府中小学校		1.00	式			
	中瀬小学校		1.00	式			
	友生小学校		1.00	式			
	依那古小学校		1.00	式			
	神戸小学校		1.00	式			
	成和東小学校		1.00	式			
	成和西小学校		1.00	式			
	三訪小学校		1.00	式			
	柘植小学校		1.00	式			
	西柘植小学校		1.00	式			
	壬生野小学校		1.00	式			
	島ヶ原小学校		1.00	式			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小中学校消防設備点検業務委託	内 訳 明 細 書					
2	中学校消防設備点検業務委託						
	崇広中学校		1.00	式			
	緑ヶ丘中学校		1.00	式			
	城東中学校		1.00	式			
	上野南中学校		1.00	式			
	柘植中学校		1.00	式			
	霊峰中学校		1.00	式			
	島ヶ原中学校		1.00	式			
	阿山中学校		1.00	式			
	大山田中学校		1.00	式			
	青山中学校		1.00	式			
	小計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小中学校消防設備点検業務委託	内 訳 明 細 書					
3	休校・廃校消防設備点検業務委託						
	比自岐小学校		1.00	式			
	旧花垣小学校（体育館）		1.00	式			
	旧古山小学校		1.00	式			
	旧丸柱小学校		1.00	式			
	旧鞆田小学校		1.00	式			
	旧丸山中学校		1.00	式			
	旧桃青中学校		1.00	式			
	小計						

業務委託仕様書

(目的)

第1条 本仕様書は、伊賀市長（以下「委託者」という。）が、発注する小中学校消防設備点検業務委託に係る委託契約書及び設計図書の内容について統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、契約の適正な履行を図るために定めるものとする。

(法の遵守)

第2条 委託者及び受託者は、本業務の遂行にあたって関係法令を遵守するものとする。

(業務内容)

第3条 本業務は消防法等関係法令及びこれに基づく告示等に定めるところにより実施する。

なお、業務の実施に際しては、事前に受託者が学校長と協議し、日程調整を行うこととする。

また、工事を伴わない小修理については、本委託範囲内とする。

(その他)

第4条 業務実施に際しては、以下の点に留意すること。

- (1) 業務実施に当っては、法令の改正や告示の発出等の確認に注意すること。
- (2) 機械警備が導入されている学校については、点検前後に機械警備会社と連絡を取るとともに、機械警備会社側に正しく信号が送られていることを確認すること。

(質疑等)

第5条 本仕様書に疑義が生じたときは、委託者受託者協議のうえ定めるものとする。

- 2 本仕様書に定めのない事項について必要がある場合には、委託者受託者協議のうえ定めるものとする。

特 記 仕 様 書

名 称	小中学校消防設備点検業務委託	数 量	1 式
準 拠 規 格			
仕 様 規 格 等	<p>○消防設備点検場所</p> <p>【小学校】20校 上野東小学校、上野西小学校、久米小学校、上野北小学校、府中小学校、中瀬小学校、友生小学校、依那古小学校、神戸小学校、成和東小学校、成和西小学校、三訪小学校、柘植小学校、西柘植小学校、壬生野小学校、島ヶ原小学校、玉滝小学校、阿山小学校、大山田小学校、青山小学校</p> <p>【中学校】10校 崇広中学校、緑ヶ丘中学校、城東中学校、上野南中学校、柘植中学校、霊峰中学校、島ヶ原中学校、阿山中学校、大山田中学校、青山中学校</p> <p>【休校・廃校】7校 比自岐小学校、旧花垣小学校、旧古山小学校、旧丸柱小学校、旧軀田小学校、旧丸山中学校、旧桃青中学校</p> <p>○業務内容</p> <p>機器点検 1式（1回／年）夏季 総合点検（機器点検含む） 1式（1回／年）冬季 点検報告書作成 1式 （宛名は管轄する消防署長宛とすること。部数2部提出。点検作業中の写真を抜粋して添付すること。） PDFによる電子データ提出 点検結果不具合箇所一覧表 1式 電子データ提出</p> <p>ただし、崇広中学校について、体育館は11月中旬ごろまで工事予定のため、総合点検、点検報告書作成、点検結果不具合箇所一覧表のみとし、機器点検は含まない。体育館以外は機器点検も行うこと。</p> <p>○点検箇所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動火災報知機設備 ・非常警報設備 ・消火栓設備 ・避難器具設備 ・誘導設備 ・消火器設備 ・通報設備 		
主要部材質			
付 属 品			
特 記 仕 様	<ul style="list-style-type: none"> ・点検報告書については全校統一した様式で各校ごとに作成し、小学校、中学校、廃校・休校それぞれで別のファイルに綴じて提出すること。なお、綴じる順番は上記消防設備点検場所の学校順とし、インデックスをつけること。 ・点検結果不具合箇所一覧表については、不具合のあった個所全てについて不具合の内容及び改善方法が分かるようにし、写真、位置図を添付すること。 		

各小中学校設置種目

		自火報	非常警報	消火栓 屋内	消火栓 屋外	避難器具	誘導灯 標識	消火器具	火災 通報設備
小学校	上野東小学校	○	○		○	○	○	○	
	上野西小学校	○	○		○		○	○	
	久米小学校	○	○	○			○	○	○
	上野北小学校	○	○	○		○		○	
	府中小学校	○		○		○	○	○	
	中瀬小学校	○		○		○	○	○	
	友生小学校	○	○	○	○	○	○	○	
	依那古小学校	○		○		○	○	○	
	神戸小学校	○				○	○	○	
	成和東小学校	○		○		○	○	○	
	成和西小学校	○		○		○	○	○	
	三訪小学校	○		○		○	○	○	
	柘植小学校	○	○	○		○	○	○	
	西柘植小学校	○		○			○	○	
	壬生野小学校	○		○				○	
	島ヶ原小学校		○	○			○	○	
	玉滝小学校	○	○	○		○	○	○	
	阿山小学校	○	○	○		○	○	○	
	大山田小学校	○	○	○			○	○	
	青山小学校	○		○		○	○	○	
		19	10	17	3	14	18	20	1
中学校	崇広中学校	○	○	○		○	○	○	
	緑ヶ丘中学校	○	○	○		○	○	○	
	城東中学校	○	○	○			○	○	
	上野南中学校	○	○	○			○	○	○
	柘植中学校	○	○	○			○	○	
	霊峰中学校	○	○	○			○	○	
	島ヶ原中学校	○	○	○			○	○	
	阿山中学校	○	○	○	○		○	○	
	大山田中学校	○		○			○	○	
	青山中学校	○	○	○		○	○	○	
		10	9	10	1	3	10	10	1
休校・廃校	比自岐小学校	○		○		○	○	○	
	旧花垣小学校	○					○	○	
	旧古山小学校	○		○		○	○	○	
	旧丸柱小学校	○		○		○	○	○	
	旧鞆田小学校	○	○	○		○	○	○	
	旧丸山中学校	○	○	○		○	○	○	
	旧桃青中学校	○	○	○		○	○	○	
		7	3	6	0	6	7	7	0

自動火災報知機設備一覧(小学校)

学校名	受信機		感知器													地区音響装置	発信機	備考		
			差動式			定温式			煙式											
	形式等		分布型		スポット型	スポット型	感知式型	熱アナログ式	スポット型				分離型							
			空気管式	熱電対式					熱半導体式	イオン化式	光電式	イオン化アナログ式	光電アナログ式	光電式非蓄積	光電式蓄積				光電アナログ式	
外形	場所							非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積									
上野東小学校	能美防災(株) 受第9-122-1号2006年製		10		247	24												3	20	32/40L
	P型1級	1階職員室																		
上野西小学校	ニッタン(株) 受第2-18-1号1996年製		35		179	10												13	14	40/50L
	P型1級	1階職員室																		
上野西小学校	能美防災(株) 受第24-8号2012年製		7		13													4	4	4/10L
	P型1級	1階職員室																		
久米小学校	能美防災(株) 受第9-122号2003年製		3		94	13			2	41								9	9	21/30L
	P型1級	2階放送室																		
上野北小学校	能美防災(株) 受第25-4号2018年製				56	13					14							6	6	25/30L
	P型1級	1階職員室																		
府中小学校	ニッタン(株) 受第16-2号2010年製		5		55	4					2							6	6	10/15L
	P型1級	2階職員室																		
中瀬小学校	能美防災(株) 受第24-8号2013年製		3		75	13					6							7	7	12/15L
	P型1級	2階職員室																		
友生小学校	ホーチキ(株) 受第11-2号2005年製		15		197	25					213								19	60/110L
	P型1級	1階職員室																		
	ホーチキ(株) 受第9-117号2009年製																			
依那古小学校	ニッタン(株) 受第25-16号2017年製		4		46	7			5	1								7	7	12/20L
	P型1級	2階職員室																		
神戸小学校	ニッタン(株) 受第18-1号2012年製		4		62	9					8							10	9	17/20L
	P型1級	1階職員室																		
成和東小学校	能美防災(株) 受第24-8号2012年製		4		52	4			1	1								7	7	11/20L
	P型1級	2階職員室																		
成和西小学校	能美防災(株) 受第60-28号1985年製		4		55	5					5							7	7	11/20L
	P型1級	2階職員室																		
三訪小学校	能美防災(株) 受第60-28-2号1986年製		5		67	7					2							7	7	10/20L
	P型1級	2階職員室																		
柘植小学校	ニッタン(株) 受第50-6号1977年製		9		105	13			2	3								17	16	20/20/30L
	P型1級	南棟1階職員室																		
西柘植小学校	ニッタン(株) 受第50-6号1980年製		4		71	7			1	9								8	8	11/15L
	P型1級	旧館1階職員室																		
壬生野小学校	ニッタン(株) 受第25-16号2015年製				76	14					3							10	10	14/40/50L
	P型1級	1階職員室																		
	ニッタン(株) 受第50-6号1983年製																			
島ヶ原小学校	能美防災(株) 受第9-122-1号2004年製		8		113	18					26								11	島ヶ原中学校兼用
	P型1級	1階職員室																		
玉滝小学校	ニッタン(株) 受第56-30-1号1986年製		6		72	9			7	1								9	9	16/20L
	P型1級	1階職員室																		
阿山小学校	能美防災(株) 受第25-4号2014年製				96	11			1	7								3	9	17/20/40L
	P型1級	1階職員室																		
	松下電工(株) 受第5-3号1997年製																			
大山田小学校	能美防災(株) 受第9-122号2004年製		8		139	9					21							1	14	23/30L
	P型1級	1階職員室																		
青山小学校	ニッタン(株) 受第12-7号2004年製		8		120	25					6							21	20	26/35L
	P型1級	1階職員室																		

非常放送設備・非常警報設備一覧(小学校)

学校名	非常放送設備及び非常警報設備		備考
	形式等		
	場 所		
上野東小学校	日本ビクター(株) EM-K80D、360W		19/20L
	1階職員室		
上野西小学校	松下通信工業(株) WL-7050		10/20L
	1階職員室		
久米小学校	松下通信工業(株) WL-7550A		14/20L
	2階放送室		
上野北小学校	TOA(株) FS10-4030		-
	1階職員室		8/30L
府中小学校	-		-
	-		-
中瀬小学校	-		-
	-		-
友生小学校	日本ビクター(株) EM-E56VD、EM-E518VD		25L
	1階職員室		
依那古小学校	-		-
	-		-
神戸小学校	-		-
	-		-
成和東小学校	-		-
	-		-
成和西小学校	-		-
	-		-
三訪小学校	-		-
	-		-
柘植小学校	東亜特殊電機(株) FS-394		10/15L
	南棟 1階放送室		
西柘植小学校	-		-
	-		-
壬生野小学校	-		-
	-		-
島ヶ原小学校	松下電器産業(株) WK-775B		12/15L
	小学棟1階 職員室		
玉滝小学校	松下通信工業(株) WK-730A		10/10L
	1階職員室		
阿山小学校	TOA(株) FS-1000		16/30L
	1階職員室		
大山田小学校	日本ビクター(株) EM-E518VD		19/40L
	1階職員室		
青山小学校	-		-
	-		-

非常放送設備・非常警報設備一覧(中学校)

学校名	非常放送設備及び非常警報設備	備考
	形式等	
	場 所	
崇広中学校	松下通信工業(株) WP-570B	18/20L
	3階職員室	
緑ヶ丘中学校	松下電器産業(株) WL-7050	10/20L
	2階職員室/放送室	
城東中学校	松下電器産業(株) WK-EK115、WU-PK136	14/15L
	1階職員室	
上野南中学校	パナソニック(株) WK-EK120、WU-PK136	19/120L
	1階職員室	
柘植中学校	松下通信工業(株) WL-7050	9/10L
	2階職員室	
霊峰中学校	松下通信工業(株) WL-8000	6/20L
	1階職員室	
島ヶ原中学校	松下電器産業(株) WK-775B	12/15L
	中学棟1階 職員室	
阿山中学校	松下通信工業(株) WL-7000	9/10L
	1階職員室	
大山田中学校	-	-
	-	
青山中学校	東芝電材(株) AWF-1000A	9/10L
	1階職員室	

非常放送設備・非常警報設備一覧(休校・廃校)

学校名	非常放送設備及び非常警報設備	備考
	形式等	
	場 所	
比自岐小学校	-	-
	-	
旧花垣小学校	-	-
	-	
旧古山小学校	-	-
	-	
旧丸柱小学校	-	-
	-	
旧鞆田小学校	TOA(株) FS-991	5/10L
	1階職員室	
旧丸山中学校	松下通信工業(株) WK-600R、WU-P33	6/10L
	2階職員室	
旧桃青中学校	松下通信工業(株) WK-600R	10L
	2階職員室	

屋内・屋外消化栓設備設置一覧

小学校

学校名	ポンプ型式等	消化栓 設置数	備考
	電動機型式等		
上野東小学校	㈱川本製作所 KTK-806C11	7	屋外
	㈱川本製作所 YTFO-KK		
上野西小学校	㈱川本製作所 KTY2-1006×3S-M30	5	屋外
	富士電機㈱ MRA6183A		
久米小学校	㈱川本製作所 KTK-506C5.5	9	屋内
	㈱川本製作所 MLC8117Z		
上野北小学校	㈱川本製作所 KTK-506C5.5	6	屋内
	㈱川本製作所 ECKD-7.5T-S		
府中小学校	㈱川本製作所 KTY-806H×3S-M7.5	6	屋内
	三菱電機㈱ 132M		
中瀬小学校	㈱川本製作所 TVS2-656×2S-5.5	7	屋内
	明電舎㈱ ED70-NNRY		
友生小学校	㈱川本製作所 KTY-1006M30T	3	屋内
	FUJII MRA8183A	6	屋外
依那古小学校	㈱川本製作所 KT2-506-5.5TA	7	屋内
	明電舎㈱ ED70-NNRY		
神戸小学校		-	-
成和東小学校	㈱川本製作所 KTK-506C5.5	7	屋内
	富士電機㈱ MLC8117Z 5.5kw		
成和西小学校	㈱極東機械製作所 MKF504-65.5	7	屋内
	三菱電機㈱ SB-J		
三訪小学校	㈱川本製作所 KTY2-656×4S-M11	7	屋内
	富士電機㈱ MLA3165A		
柘植小学校	㈱川本製作所 KT-1006X15TA	16	屋内
	明電舎㈱ ED70-NNRY		
西柘植小学校	㈱川本製作所 KT3-806X2-11TB	8	屋内
	明電舎㈱ ED70-NNRY		
壬生野小学校	㈱極東機械製作所 MF80-Ⅲ-2	10	屋内 校舎
	三菱電機㈱ SB-E 11kw	3	屋内 体育館
	㈱極東機械製作所 MKF-652-65.5		
島ヶ原小学校	㈱川本製作所 KTK-506C5.5	11	屋内
	㈱川本製作所 MLC8117Z 5.5Kw		
玉滝小学校	㈱川本製作所 KTK-506×4S-M5.5	6	屋内
	富士電機㈱ MRA3133A 5.5kw		
阿山小学校	㈱川本製作所 KTK-506C7.5	10	屋内
	㈱川本製作所 MLC8133Z 7.5Kw		
大山田小学校	㈱川本製作所 KTY-656A4M11	12	屋内
	富士電機㈱ MRA7165A 11kw		
青山小学校	㈱川本製作所 KTY-506C7.5	20	屋内
	㈱川本製作所 MLC8133Z		

中学校

学校名	ポンプ型式等	消化栓 設置数	備考
	電動機型式等		
崇広中学校	㈱川本製作所 KTY-656C5.5	16	屋内
	㈱川本製作所 MLC8117Z		
緑ヶ丘中学校	㈱川本製作所 TS-806×3S-M11	17	屋内
	明電舎㈱ ED70-NNRY		
城東中学校	㈱川本製作所 KTK-656C7.5	16	屋内
	㈱川本製作所 MLC8133Z		
上野南中学校	㈱川本製作所 KTY-506A5M7.5	14	屋内
	㈱東芝 IKK-DBK21		
柘植中学校	㈱川本製作所 KTY-806×3S-MT2TB	14	屋内
	明電舎㈱ ED70-NNRY 15kw		
霊峰中学校	㈱荏原製作所 65MSF3M	11	屋内 校舎
	㈱荏原製作所 IKK 3.7kw		
	㈱極東機械製作所 SJF50X40H65.5	3	屋内 体育館
島ヶ原中学校	㈱川本製作所 KTK-506C5.5	11	屋内 校舎
	㈱川本製作所 MLC8117Z 5.5Kw		
阿山中学校	㈱川本製作所 KTY2-656X3S-M3.7TB	3	屋内 体育館
	富士電機㈱ MLA3115A 3.7kw		
	㈱川本製作所 KTGJ-80X656F-2M11	12	屋内
大山田中学校	三菱電機㈱ SB-JR 11kw	2	屋外
	㈱川本製作所 KTGJ-80X656F-2M11		
	三菱電機㈱ SB-JR 11kw	2	屋外
青山中学校	㈱川本製作所 KTY2-506X4S-M5.5	12	屋内
	㈱東芝 IKK 5.5Kw		
青山中学校	㈱川本製作所 KTY-1006H×2S-M11	19	屋内
	明電舎㈱ ED70-NNRY		

※島ヶ原中学校校舎は島ヶ原小学校と兼用

休校・廃校

学校名	ポンプ型式等	消化栓 設置数	備考
	電動機型式等		
比自岐小学校	㈱川本製作所 KT3-806×3S-11TB	7	屋内
	明電舎㈱ ED70-NNRY		
旧花垣小学校		-	-
旧古山小学校	㈱極東機械製作所 MKF-65-5	5	屋内
	三菱電機㈱ SF-J		
旧丸柱小学校	高砂鉄工㈱	7	屋内
	三菱電機㈱ SB-E		
旧鞆田小学校	㈱川本製作所 KTY2-506X4S-5.5	9	屋内
	東芝電機㈱ IKK 5.5kw		
旧丸山中学校	㈱川本製作所 KTY-806X2S-M11T	9	屋内
	三菱電機㈱ SF-E		
旧桃青中学校	㈱川本製作所 KTY-506×5S-M7.5TB	14	屋内
	明電舎㈱ ED70-NNRY		

誘導灯等及び避難器具設備一覧(小学校)

学校名	誘導灯及び誘導標識			避難器具・ 設備	備考
	設置場所・屋内運動場(その他備考欄参照)				
	A級	B級	C級		
上野東小学校		4台		2階避難すべり台 1台	
上野西小学校	11台			-	
久米小学校		3台		-	
上野北小学校		2台		2階3階避難すべり台 各1台	
府中小学校		2台		2階3階避難はしご 各1台	
中瀬小学校			2台	3階救助袋 1台	
友生小学校	10台	7台		2階救助袋 1台	新教室
依那古小学校		2台	1台	3階救助袋 1台	
神戸小学校			3台	3階救助袋 1台	
成和東小学校		1台	11台	3階救助袋 1台	校舎
成和西小学校		4台		2階3階避難はしご 各1台	
三訪小学校		4台		2階3階避難はしご 各1台	
柘植小学校		3台	1台	3階救助袋 1台	
西柘植小学校		3台	4台	-	旧館、体育館
壬生野小学校		9台	11台	-	旧館、新館
島ヶ原小学校				-	
玉滝小学校		6台		3階救助袋 1台	
阿山小学校		13台		3階救助袋 1台	
大山田小学校		3台	1台		
青山小学校		34台		3階救助袋 1台	

誘導灯等及び避難器具設備一覧(中学校)

学校名	誘導灯及び誘導標識			避難器具・設備	備考
	設置場所・屋内運動場(その他備考欄参照)				
	A級	B級	C級		
崇広中学校		4台		3階救助袋 2台	
緑ヶ丘中学校		8台		2階避難はしご、3階救助袋 各1台	
城東中学校		29台		-	校舎棟、武道場
上野南中学校		5台		-	
柘植中学校			10台	-	
霊峰中学校		4台	8台	-	校舎
島ヶ原中学校			11台	-	
阿山中学校			6台	-	
大山田中学校			4台	-	
青山中学校		7台		2階避難はしご 1台	武道場

誘導灯等及び避難器具設備一覧(休校・廃校)

学校名	誘導灯及び誘導標識			避難器具・設備	備考
	設置場所・屋内運動場(その他備考欄参照)				
	A級	B級	C級		
比自岐小学校		4台		3階救助袋 1台	
旧花垣小学校		2台		-	
旧古山小学校		4台		2階避難はしご 1台	
旧丸柱小学校		1台	15台	3階救助袋 1台	校舎
旧鞆田小学校		5台	1台	3階救助袋 1台	
旧丸山中学校		4台		3階救助袋 1台	
旧桃青中学校		3台		3階救助袋 1台	

消火器設置数一覧

小学校

学校名		本数
1	上野東小学校	35 粉末消火器
2	上野西小学校	41 粉末消火器
3	久米小学校	23 粉末消火器
4	上野北小学校	15 粉末消火器
5	府中小学校	29 粉末消火器
6	中瀬小学校	25 粉末消火器
7	友生小学校	38 粉末消火器
8	依那古小学校	14 粉末消火器
9	神戸小学校	23 粉末消火器
10	成和東小学校	24 粉末消火器
11	成和西小学校	24 粉末消火器
12	三訪小学校	33 粉末消火器
13	柘植小学校	34 粉末消火器
14	西柘植小学校	39 粉末消火器
15	壬生野小学校	25 粉末消火器
16	島ヶ原小学校	13 粉末消火器
17	玉滝小学校	24 粉末消火器
18	阿山小学校	43 粉末消火器
19	大山田小学校	31 粉末消火器
20	青山小学校	57 粉末消火器

中学校

学校名		本数
1	崇広中学校	21 粉末消火器
2	緑ヶ丘中学校	43 粉末消火器
3	城東中学校	39 粉末消火器
4	上野南中学校	42 粉末消火器
5	柘植中学校	29 粉末消火器
6	霊峰中学校	36 粉末消火器
7	島ヶ原中学校	26 粉末消火器
8	阿山中学校	37 粉末消火器
9	大山田中学校	25 粉末消火器
10	青山中学校	61 粉末消火器

休校・廃校

1	比自岐小学校	14 粉末消火器
2	旧花垣小学校(体育館)	2 粉末消火器
3	旧古山小学校	13 粉末消火器
4	旧丸柱小学校	15 粉末消火器
5	旧鞆田小学校	22 粉末消火器
6	旧丸山中学校	12 粉末消火器
7	旧桃青中学校	23 粉末消火器