

# 質疑回答書

令和2年 9月 3日

契約番号 2020001089

件名 社会資本整備総合交付金事業（防災安全）  
島ヶ原処理区 中継ポンプ場ポンプ更新工事

番号	設計書	図面番号	質 疑	回 答
1			<p>M310-1 ポンプについて</p> <p>既設ポンプの出力は5.5kWですが、仕様点を満足するポンプであれば出力3.7kWの機器にて納入させて頂いても宜しいでしょうか。</p> <p>（ポンプ羽根車型式は改良型ノンクログとします。）</p>	<p>質疑内容については問題ありませんが、ポンプ仕様の変更に伴う既設設備の改造は、受注者負担となります。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。