

質疑回答書

令和2年 9月17日

契約番号 2020001141

件名 団体営農業集落排水整備促進事業

上三ヶ区地区農業集落排水処理施設 機械設備更新工事

番号	設計書	図面番号	質 疑	回 答
1			更新する既設機器のメーカー、型式をご教示ください。	コンピューターサービス製、鶴見製作所製等の機器が設置されており、型式も多種にわたることから、現場確認してください。
2			更新する機器の内、水中攪拌ポンプ、散水ポンプ、濃縮汚泥引抜ポンプの更新範囲は着脱装置、ガイドパイプ、ガイドホルダー等、機器仕様書に記載の付属品を含めた機器全体の更新と考えて良いですか。	構いません。
3			更新する機器の内、超音波流量計の更新範囲は、フリーム本体、超音波センサー取付架台等も含めた機器全体の更新と考えて良いですか。	構いません。
4			設計図書8頁にスクラップ控除費(機械製作品)の規格に故銑Bとステンレスとありますが、別紙(機械製作設備一覧表)の何が故銑Bとステンレスに該当するかご教授願います。	別紙(機械製作設備一覧表)に追記しました。

※この回答に対する質問は受付できません。

