

# 質疑回答書

令和3年4月15日

契約番号 2021000166

件名 緑ヶ丘中学校 理科室・美術室空調設置工事

質 疑	回 答
<p>1 工事箇所の緑ヶ丘中学校は自家発電工作物の範囲になりますので、法令によりキュービクル内の改造、電源工事、リモコン配線、空調機室内機、室外機相互の配線接続に、第一種電気工事士でなければ施工出来ないと定められております。</p> <p>従って、管工事といえども、主任技術者には第一種電気工事士の資格が必要かと思われませんが、いかがでしょうか。</p>	<p>1 主たる工事が管工事であるため、管工事について、主任技術者として一定の資格を有する者を置いて工事の施工技術上の管理を行っていただく必要があります。</p> <p>受注者は発注図書等への記載の有無に関わらず、関係法令のさだめに従って工事施工を行うものとします。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。