

質疑回答書

令和3年6月17日

契約番号 2021000538

件名 西之平団地24号棟電気許容量改修工事

質 疑	回 答
<p>1 図面に特記事項または特記仕様書などはないのでしょうか。</p>	<p>1 下記の特記事項とします。</p> <ol style="list-style-type: none">1) 中部電力へ手続き及び設計申請を行い報告書を作成すること。2) 入居者との施工日時の打合せを行い施工を計画すること。3) 電気保安技術者を選任すること。4) ブランチケーブル吊り下げの為のあと施工アンカー施工は有資格者又は製造者の認定講習修了者とする。5) チラシ及び工事PR紙の内容について、事前に監督員の承諾を得ること。6) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て以下の通りとする。<ul style="list-style-type: none">・公共建築工事標準図の電気設備工事編・電気設備技術基準、内線規定、電気工事士法の各最新版とする。・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

※この回答に対する質問は受付できません。