

質疑回答書

令和3年6月17日

契約番号 2021000592

件名 伊賀市立上野総合市民病院西館吸収式冷温水発生機改修工事

質 疑	回 答
1 図面 (M-02) 機器リストに記載されている吸収冷温水機仕様について、効率 (低位発熱量基準 COP1.33 以上) と冷房時の燃料消費量が合致しませんが、どちらの項目を優先に選定したら良いでしょうか。	1 冷房時の燃料消費量を優先して下さい。
2 工事設計書及び図面 (M-02) に吸収冷温水機の型番が記載されていますが、同等品 (記載型式以外のメーカー) でも宜しいでしょうか。	2 宜しいです。

※この回答に対する質問は受付できません。