

質疑回答書

令和3年9月2日

契約番号 2021001001

件名 三田地区市民センター高圧受電設備改修工事

質 疑	回 答
1 この設計書の積算方法は、複合計算ですか、通常の計算ですか。	1 専門工事業者による見積りです。
2 避雷器は、経年劣化によるものだと思いますが、高圧カットアウト PC も経年劣化で取り替えなくても良いのでしょうか。	2 避雷器のみの取り替えです。
3 前後の高圧操作費用及び耐圧試験費は入っていませんが、見なくてよいのでしょうか。	3 高圧操作費用及び耐圧試験費は、電工費に含んでいます。

※この回答に対する質問は受付できません。