

質疑回答書

令和3年9月16日

契約番号 2021001073

件名 柘植保育園屋根改修工事

質 疑	回 答
1 仮設トイレは必要かと思いますが設置可能ですか。	1 設置可能です。
2 外部足場垂直養生はメッシュシート設置でよろしいですか。	2 お見込みのとおりです。
3 谷樋部のシーリングの施工範囲は既存シーリングの欠損部に増し打ちと考えるよろしいですか。	3 既存シーリングは撤去して下さい。
4 現況谷樋周辺から雨漏りしているのでしょうか。	4 一部、雨漏りがあります。
5 本工事は保育園休園中の工事でしょうか。	5 休園中の工事ではありません。但し、施工日時については、関係職員と協議して施工する事として下さい。

※この回答に対する質問は受付できません。