

質疑回答書

令和3年10月14日

契約番号 2021001156

件名 伊賀市立上野総合市民病院手術室照明LED器具導入

質 疑	回 答
1 衛生管理の項目で付着細菌検査とありますが、どのような検査内容か教えてください。又は実際行っている検査業者様を教えてください。	1 クリーンルームである手術室内における自然常在菌の採取調査を作業前後に行っていただくものです。
2 既設器具の型番等を教えていただけますでしょうか。	2 FH43791です。

※この回答に対する質問は受付できません。