

# 質疑回答書

令和3年11月5日

契約番号 2021001295

件名 令和3年度土地改良維持管理適正化事業河合頭首工塗装工事

質 疑	回 答
<p>1 塗料において、一般に色相によって価格が違ってきます。赤系・緑系などは、高価になります。打ち合わせの結果高価な色相を指示された場合、差額は考慮いただけますか。</p>	<p>1 契約後協議により色相の変更が生じた場合、塗料額について変更の対象とします。</p>
<p>2 塗料について、屋外仕様でエポキシの上塗りとは勉強不足で該当製品が解りません。製造メーカー及び製品名を参考開示願います。</p>	<p>2 当該単価につきましては、建設物価及び積算資料に記載のある金額の平均額を参考に積算しております。尚、上塗り、中塗りについてはエポキシ樹脂系塗料（赤系）を、下塗りについては淡色を参考としており、製造メーカー等の指定は行っておりません。</p>
<p>3 足場の数量について、資料によると図面より 32.0m<sup>2</sup> とあるが、これはゲート本体部分の寸法のみである。図面番号1及び2によると横4.8m縦6.0m、これの両面にはならないか？再度、ご確認願います。さらに、昇降用階段・メッシュシート・落下防止用手摺・巾木も御検討願います。</p>	<p>3 現行の仮設計画で施工できるものとし、設計書及び工事図面により積算して下さい。尚、契約後に現場精査の結果、必要があると認められた場合は変更の対象とします。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。