

質疑回答書

令和3年12月9日

契約番号 2021001449

件名 伊賀市役所庁舎総合維持管理業務委託

質 疑	回 答
1. P12 (1) 受変電設備保守点検について、作業曜日や作業時間帯に指定はありますか。又は、例年の作業曜日、作業時間帯を教えてください。	1. 土曜、日曜、または祝日の中で、市の業務と調整を行い、日程調整の上、実施をお願いします。例年、11月中旬を目途に日程調整を行っており、作業時間帯は、午前9時から午後2時頃を想定しています。
2. P20 (20) 中央監視装置及び自動制御機器保守点検 ア点検要領（年1回の総合点検及び年1回のループ点検実施）について、中央監視装置の保守点検は「年1回の総合点検」だと判断できますが、自動制御機器の保守点検は「年1回のループ点検」もしくは「年1回の総合点検及び年1回のループ点検実施」のどちらでしょうか。	2. 自動制御機器の保守点検は「年1回の総合点検」または「年1回のループ点検」のいずれかを想定しています。
3. P22 (23) 自動扉保守点検について、点検台数が合計6台となっておりますが、4階受付側（市長室側）に自動扉が1台設置されておりますが、そちらは点検の範囲外でよろしかったでしょうか。	3. お見込みのとおりです。
4. P27 (6) 飲料水残留塩素測定について、測定は端末1箇所のみでよろしかったでしょうか。	4. 各階及び原水の6箇所を想定しています。
5. P27 (7) 簡易専用水道施設検査について、こちらの対象となる設備ですが設備機器リストを拝見した	5. お見込みのとおりです。

所、飲用受水タンク 1 箇所のみと思 われるのですが、それでよろしかっ たでしょうか。	
---	--

※この回答に対する質問は受付できません。