

質 疑 回 答 書

令和4年4月28日

契約番号 2022000191
件 名 令和4年度 道路メンテナンス事業
市道印代山神線(山神橋)橋梁詳細設計業務委託

質 疑	回 答
<p>1. 位置図に既設橋梁の山神橋があります。設計図書の中に橋梁撤去設計が計上されておきませんが、設計済みなののでしょうか。または本業務で行う場合、増額変更の対象となりますでしょうか。</p> <p>2. 樋管詳細設計において、業務委託設計書のp5にて、箱型函渠を用いて積算されていますが、施工箇所は築堤部であり、河川構造物として柔構造樋門の設計が必要になるとも思われます。協議により柔構造樋門の設計が必要となった場合は、設計変更(または、別契約)の対象となりますでしょうか？</p>	<p>1. 既設橋梁の山神橋については、撤去設計が完了しており、今年度に撤去工を完了する予定です。</p> <p>2. 当初設計においては、柔構造物樋門の詳細設計は含まれておりません。河川協議により、必要となった場合は、設計変更、別途発注を検討し、当該業務への追加や業務からの切り離しを含め受注者と協議のうえ、決定します。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。