

# 質疑回答書

令和4年4月28日

契約番号 2022000271

件名 青山ホール電気設備改修工事

質 疑	回 答
<p>1. 工事設計書 d 自家発電設備工事、図面 No E-05 について</p> <p>・非常用発電機は国土交通省仕様ですか、標準仕様ですか。</p>	<p>1. 標準仕様です。</p>
<p>2. キュービクル設置予定箇所は旧青山支所内になっていますが、着工時には更地になっていますか 万一着工不可の場合、工期等は協議可能ですか</p>	<p>2. 図面 No E-01 特記仕様書の通り、工事一時中止後の令和4年10月1日には更地になっているものと考えています。万一着工不可の場合の工期等については協議によります。</p>
<p>3. 各支給品の製造者と型番、既設設備との互換性の有無を教えてください</p>	<p>3. ・非常用放送設備アンプ（松下-WK750A、240W-20L） ・親時計（SEIKO-QT710R） ・自動火災報知設備受信機（日信防災株-BFAP128A、P-1-40L） 上記機器3点は現状、旧青山支所庁舎と青山ホールで使用されていることから、既設設備との互換性は有ると考えております。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。