水質検査結果書

2023(令和5)年度

水道施設名	朝古川浄水場 小杉		種別	栓水
採水年月日	2023年4月25日	天候(前日/当日)	曇 / 曇	
水　温	18.3　℃	残留塩素	0.2 mg/l	
一般細菌	0 個/ml	臭素酸	mg/l	
大腸菌	検出されず	総トリハロメタン	mg/l	
カドミウム及びその化合物	mg/l	トリクロロ酢酸	mg/l	
水銀及びその化合物	mg/l	ブロモジクロロメタン	mg/l	
セレン及びその化合物	mg/l	ブロモホルム	mg/l	
鉛及びその化合物	mg/l	ホルムアルデヒド	mg/l	
ヒ素及びその化合物	mg/l	亜鉛及びその化合物	mg/l	
六価クロム化合物	mg/l	アルミニウム及びその化合物	mg/l	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l 未満	鉄及びその化合物	mg/l	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	銅及びその化合物	mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.70 mg/l	ナトリウム及びその化合物	mg/l	
フッ素及びその化合物	0.08 mg/l 未満	マンガン及びその化合物	mg/l	
ホウ素及びその化合物	mg/l	塩化物イオン	19.0 mg/l	
四塩化炭素	mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	69.6 mg/l	
1,4-ジオキサン	mg/l	蒸発残留物	mg/l	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	陰イオン界面活性剤	mg/l	
		ジェオスミン	mg/l	
ジクロロメタン	mg/l	2-メチルイソボルネオール	mg/l	
テトラクロロエチレン	mg/l	非イオン界面活性剤	mg/l	
トリクロロエチレン	mg/l	フェノール類	mg/l	
ベンゼン	mg/l	有機物(TOC)	0.4 mg/l	
塩素酸	0.07 mg/l	ｐＨ値	7.5	
クロロ酢酸	mg/l	味	異常なし	
クロロホルム	mg/l	臭　気	異常なし	
ジクロロ酢酸	mg/l	色　度	0.5　度　未満	
ジブロモクロロメタン	mg/l	濁　度	0.1　度　未満	
判　　定	上記検査項目は水質基準に適合			
検　査　期　日	2023年4月25日　～　4月28日			
検　査　方　法	平成15年7月22日　厚生労働省告示第261号による。			
採水・検査機関	伊賀市上下水道部	検査責任者	堀山　和弘	