2025(令和7)年度　　(原水)

検査項目:PFOS及びPFOAの量の和　＜管理目標設定項目(目標31)＞　　水環境　指針値:0.00005mg/L(暫定)　　定量下限値:0.000005mg/L

採水　地点 / 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	検査回数
上野地域																
ゆめが丘浄水場　木津川水源	<0.000005	0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000007	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000007	<0.000005	<0.000005	12
小田浄水場　小田水源地		0.000005			0.000008			<0.000005			0.000007		0.000008	<0.000005	0.000005	4
小田浄水場　三田水源地		0.000008			0.000018			0.000012			0.000011		0.000018	0.000008	0.000012	4
小田浄水場　北川原水源地			0.000030			0.000023			0.000020			0.000019	0.000030	0.000019	0.000023	4
小田浄水場　小田第2水源地			0.000009			0.000009			0.000006			0.000010	0.000010	0.000006	0.000008	4
比自岐高山浄水場　滝川ダム			<0.000005						<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
上野西部浄水場　上野西部水源						0.000025						0.000012	0.000025	0.000012	0.000018	2
諏訪浄水場　諏訪水源		<0.000005						<0.000005					<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
伊賀地域																
滝川浄水場　塚脇水源	0.000006			0.000006			<0.000005			<0.000005			0.000006	<0.000005	<0.000005	4
滝川浄水場　塚脇第1水源						0.000006						<0.000005	0.000006	<0.000005	<0.000005	2
朝古川浄水場　朝古川水源						<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
朝古川浄水場　岡鼻水源			0.000006						<0.000005				0.000006	<0.000005	<0.000005	2
朝古川浄水場　平水源					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
阿山地域																
玉滝浄水場　槇山第1水源	<0.000005						0.000005						0.000005	<0.000005	<0.000005	2
丸柱浄水場　西米の川ダム					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
島ヶ原地域																
島ヶ原第2浄水場　島ヶ原第2水源				0.000006									0.000006	0.000006	0.000006	1
大山田地域																
山田浄水場　山田水源		<0.000005						<0.000005					<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
山田浄水場　馬野川水源					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
剣谷浄水場　東出川水源		<0.000005						<0.000005					<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
馬野浄水場　馬野水源	<0.000005						<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
高良城浄水場　高良城川水源				0.000005						<0.000005			0.000005	<0.000005	<0.000005	2
高良城浄水場　稲妻川水源				<0.000005						<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
青山地域																
阿保浄水場　阿保第1水源	<0.000005						<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
阿保浄水場　阿保第2水源				<0.000005						<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
上津浄水場　滝水源		0.000006						<0.000005					0.000006	<0.000005	<0.000005	2
青山南部浄水場　青山南部水源			<0.000005						<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

※:「＜」は定量下限値未満であることを示す。平均値は、定量下限値未満を0として算出したものである。

※:2025(令和7)年12月 玉滝浄水場の廃止及び島ヶ原第2浄水場の休止に伴い、1月以降の検査を省略する。