2025(令和7)年度　　(給水栓水)

検査項目:PFOS及びPFOAの量の和　＜管理目標設定項目(目標31)＞　　基準値:0.00005mg/L　　定量下限値:0.000005mg/L

採水　地点 / 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	検査回数
上野地域																
ゆめが丘浄水場　治田	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000006	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000006	<0.000005	<0.000005	12
ゆめが丘浄水場　界外	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000006	0.000008	0.000006	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000008	<0.000005	<0.000005	12
小田浄水場　西山	0.000007	0.000007	0.000008	0.000008	0.000009	0.000016	0.000008	0.000009	0.000009	0.000008	0.000009	0.000011	0.000016	0.000007	0.000009	12
比自岐高山浄水場　喰代			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
上野西部浄水場　白樫			0.000008			0.000008			0.000008			0.000008	0.000008	0.000008	0.000008	4
諏訪浄水場　諏訪		<0.000005			<0.000005			0.000005			<0.000005		0.000005	<0.000005	<0.000005	4
伊賀地域																
滝川浄水場　下柘植	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000005	0.000007	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000007	<0.000005	<0.000005	12
朝古川浄水場　小杉			<0.000005			0.000010			<0.000005			<0.000005	0.000010	<0.000005	<0.000005	4
阿山地域																
玉滝浄水場　玉滝	<0.000005			<0.000005			0.000005			<0.000005			0.000005	<0.000005	<0.000005	4
丸柱浄水場　波敷野		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
島ヶ原地域																
ゆめが丘浄水場　山菅	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
島ヶ原第2浄水場　不見上	<0.000005			0.000005			<0.000005			<0.000005			0.000005	<0.000005	<0.000005	4
大山田地域																
山田浄水場　平田		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
剣谷浄水場　広瀬		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
馬野浄水場　中馬野	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
高良城浄水場　阿波	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
青山地域																
ゆめが丘浄水場　桐ヶ丘			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
阿保浄水場　青山羽根	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
上津浄水場　妙楽地		0.000006			<0.000005			<0.000005			<0.000005		0.000006	<0.000005	<0.000005	4
青山南部浄水場　老川			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4

※:「＜」は定量下限値未満であることを示す。平均値は、定量下限値未満を0として算出したものである。

※:2025(令和7)年12月 給水エリアの変更に伴い、12月以降の玉滝浄水場及び島ヶ原第2浄水場をゆめが丘浄水場に読み替える。