2026(令和8)年度　　(原水)

検査項目：ペルフルオロ(オクタン−1−スルホン酸)[PFOS]及びペルフルオロオクタン酸[PFOA]　　水環境　指針値：0.00005mg/L　　定量下限値：0.000005mg/L

採水　地点 / 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	検査回数
上野地域																
ゆめが丘浄水場　木津川水源	<0.000005	0.000006	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005							0.000006	<0.000005	<0.000005	6
小田浄水場　小田水源地		<0.000005			0.000009								0.000009	<0.000005	<0.000005	2
小田浄水場　三田水源地		0.000013			0.000024								0.000024	0.000013	0.000018	2
小田浄水場　北川原水源地			0.000028			0.000021							0.000028	0.000021	0.000025	2
小田浄水場　小田第2水源地			0.000011			0.000011							0.000011	0.000011	0.000011	2
比自岐高山浄水場　滝川ダム			<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	1
上野西部浄水場　上野西部水源						0.000015							0.000015	0.000015	0.000015	1
諏訪浄水場　諏訪水源		<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005	1
伊賀地域																
滝川浄水場　塚脇水源	0.000007			0.000005									0.000007	0.000005	0.000006	2
滝川浄水場　塚脇第1水源						0.000012							0.000012	0.000012	0.000012	1
朝古川浄水場　朝古川水源						<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005	1
朝古川浄水場　岡鼻水源			0.000006										0.000006	0.000006	0.000006	1
朝古川浄水場　平水源					<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005	1
阿山地域																
丸柱浄水場　西米の川ダム					0.000006								0.000006	0.000006	0.000006	1
大山田地域																
山田浄水場　山田水源		<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005	1
山田浄水場　馬野川水源					<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005	1
剣谷浄水場　東出川水源		<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005	1
馬野浄水場　馬野水源	<0.000005												<0.000005	<0.000005	<0.000005	1
高良城浄水場　高良城川水源				<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	1
高良城浄水場　稲妻川水源				<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	1
青山地域																
阿保浄水場　阿保第1水源	<0.000005												<0.000005	<0.000005	<0.000005	1
阿保浄水場　阿保第2水源				<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	1
上津浄水場　滝水源		0.000006											0.000006	0.000006	0.000006	1
青山南部浄水場　青山南部水源			<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	1

※：「＜」は定量下限値未満であることを示す。平均値は、定量下限値未満を0として算出したものである。