

2026(令和8)年度

(給水栓水)

検査項目:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)[PFOS]及びペルフルオロオクタン酸[PFOA]

基準値:0.00005mg/L

定量下限値:0.000005mg/L

採水 地点 / 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	検査回数
上野地域																
ゆめが丘浄水場 治田	<0.000005	<0.000005	<0.000005										<0.00005	<0.000005	<0.000005	3
ゆめが丘浄水場 界外	<0.000005	0.000006	0.000007										0.000007	<0.000005	<0.000005	3
小田浄水場 西山	0.000010	0.000010	0.000018										0.000018	0.000010	0.000013	3
比自岐高山浄水場 喰代			<0.000005										<0.00005	<0.000005	<0.000005	1
上野西部浄水場 白檜			0.000009										0.000009	0.000009	0.000009	1
諏訪浄水場 諏訪		<0.000005											<0.00005	<0.000005	<0.000005	1
伊賀地域																
滝川浄水場 下柘植	0.000006	<0.000005	<0.000005										0.000006	<0.000005	<0.000005	3
朝古川浄水場 小杉			0.000007										0.000007	0.000007	0.000007	1
阿山地域																
ゆめが丘浄水場 玉滝	<0.000005												<0.00005	<0.000005	<0.000005	1
丸柱浄水場 波敷野		<0.000005											<0.00005	<0.000005	<0.000005	1
島ヶ原地域																
ゆめが丘浄水場 山菅	<0.000005												<0.00005	<0.000005	<0.000005	1
ゆめが丘浄水場 不見上	<0.000005												<0.00005	<0.000005	<0.000005	1
大山田地域																
山田浄水場 平田		<0.000005											<0.00005	<0.000005	<0.000005	1
剣谷浄水場 広瀬		<0.000005											<0.00005	<0.000005	<0.000005	1
馬野浄水場 中馬野	<0.000005												<0.00005	<0.000005	<0.000005	1
高良城浄水場 阿波	<0.000005												<0.00005	<0.000005	<0.000005	1
青山地域																
ゆめが丘浄水場 桐ヶ丘			<0.000005										<0.00005	<0.000005	<0.000005	1
阿保浄水場 青山羽根	<0.000005												<0.00005	<0.000005	<0.000005	1
上津浄水場 妙楽地		0.000006											0.000006	0.000006	0.000006	1
青山南部浄水場 老川			<0.000005										<0.00005	<0.000005	<0.000005	1

※:「<」は定量下限値未満であることを示す。平均値は、定量下限値未満を0として算出したものである。