2026(令和8)年度　　(給水栓水)

検査項目:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)[PFOS]及びペルフルオロオクタン酸[PFOA]　　基準値:0.00005mg/L　　定量下限値:0.000005mg/L

採水　地点 / 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	検査回数
上野地域																
ゆめが丘浄水場　治田	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005	6
ゆめが丘浄水場　界外	<0.000005	0.000006	0.000007	<0.000005	0.000005	0.000005							0.000007	<0.000005	<0.000005	6
小田浄水場　西山	0.000010	0.000010	0.000018	0.000012	0.000014	0.000013							0.000018	0.000010	0.000013	6
比自岐高山浄水場　喰代			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
上野西部浄水場　白樫			0.000009			0.000010							0.000010	0.000009	0.000010	2
諏訪浄水場　諏訪		<0.000005			<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
伊賀地域																
滝川浄水場　下柘植	0.000006	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000006	0.000006							0.000006	<0.000005	<0.000005	6
朝古川浄水場　小杉			0.000007			0.000005							0.000007	0.000005	0.000006	2
阿山地域																
ゆめが丘浄水場　玉滝	<0.000005			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
丸柱浄水場　波敷野		<0.000005			0.000007								0.000007	<0.000005	<0.000005	2
島ヶ原地域																
ゆめが丘浄水場　山菅	<0.000005			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
ゆめが丘浄水場　不見上	<0.000005			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
大山田地域																
山田浄水場　平田		<0.000005			<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
剣谷浄水場　広瀬		<0.000005			<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
馬野浄水場　中馬野	<0.000005			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
高良城浄水場　阿波	<0.000005			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
青山地域																
ゆめが丘浄水場　桐ヶ丘			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
阿保浄水場　青山羽根	<0.000005			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
上津浄水場　妙楽地		0.000006			<0.000005								0.000006	<0.000005	<0.000005	2
青山南部浄水場　老川			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

※:「<」は定量下限値未満であることを示す。平均値は、定量下限値未満を0として算出したものである。