2023(令和5)年度

水道施設名：滝川浄水場 下柘植 （給水栓水）

採 水 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	検査回数	基準値	定量下限値	単位
水　温	15.6	18.8	22.3	26.4	30.7	27.4	21.1	20.2	11.2	6.9	6.7	9.8	30.7	6.7	18.1	12			℃
残留塩素	0.5	0.1	0.4	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.1	0.2	12			mg/l
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100	1	個/ml
大腸菌	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず				12	未検出		
カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	0.003	0.0003	mg/l
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	0.0005	0.00005	mg/l
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01	0.001	mg/l
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01	0.001	mg/l
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01	0.001	mg/l
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.02	0.002	mg/l
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04	0.004	mg/l
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01	0.001	mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.71	0.97	0.97	0.93	0.99	0.83	0.74	0.78	0.94	1.20	1.07	1.13	1.20	0.71	0.94	12	10	0.1	mg/l
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	12	0.8	0.08	mg/l
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1.0	0.1	mg/l
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.002	0.0002	mg/l
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.05	0.005	mg/l
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04	0.004	mg/l
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.02	0.002	mg/l
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01	0.001	mg/l
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01	0.001	mg/l
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01	0.001	mg/l
塩素酸	0.08	0.12	0.14	0.22	0.34	0.24	0.16	0.15	0.09	0.09	0.07	0.07	0.34	0.07	0.15	12	0.6	0.06	mg/l
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.02	0.002	mg/l
クロロホルム	0.017	0.026	0.031	0.035	0.037	0.029	0.022	0.013	<0.006	<0.006	<0.006	0.017	0.037	<0.006	0.019	12	0.06	0.006	mg/l
ジクロロ酢酸	0.017	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.008	0.017	<0.003	<0.003	12	0.03	0.003	mg/l
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.1	0.01	mg/l
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01	0.001	mg/l
総トリハロメタン	0.02	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.01	0.03	12	0.1	0.01	mg/l
トリクロロ酢酸	0.021	0.021	0.015	0.018	0.015	0.014	0.016	0.006	0.004	<0.003	0.004	0.012	0.021	<0.003	0.012	12	0.03	0.003	mg/l
ブロモジクロロメタン	0.006	0.009	0.009	0.013	0.013	0.010	0.008	0.009	0.005	0.004	0.006	0.006	0.013	0.004	0.008	12	0.03	0.003	mg/l
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	0.09	0.009	mg/l
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	0.08	0.008	mg/l
亜鉛及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1.0	0.1	mg/l
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12	0.2	0.02	mg/l
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.3	0.03	mg/l
銅及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1.0	0.1	mg/l
ナトリウム及びその化合物	8.8	10.0	8.5	9.1	9.1	10.0	9.1	9.0	9.6	10.3	10.1	7.6	10.3	7.6	9.3	12	200	0.1	mg/l
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.05	0.005	mg/l
塩化物イオン	13.3	19.7	16.0	15.4	15.2	14.0	14.5	14.1	14.1	14.9	15.1	14.1	19.7	13.3	15.0	12	200	0.1	mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38	42	40	43	37	39	42	45	46	47	45	35	47	35	42	12	300	1	mg/l
蒸発残留物	92	106	91	93	87	86	92	98	104	101	103	84	106	84	95	12	500	10	mg/l
陰イオン界面活性剤			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2	0.02	mg/l
ジェオスミン	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	<0.000001	0.000002	12	0.00001	0.000001	mg/l
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001	0.000001	mg/l
非イオン界面活性剤			<0.005						<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02	0.002	mg/l
フェノール類			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005	0.0005	mg/l
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	1.2	0.5	0.8	12	3	0.3	mg/l
ｐ Ｈ 値	7.4	7.0	7.0	7.3	7.1	7.0	7.0	6.8	7.1	7.2	7.0	6.8	7.4	6.8	7.1	12	5.8～8.6	5.8～8.6	
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12			
臭　気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12			
色　度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5	0.5	度
濁　度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2	0.1	度

※:「＜」は定量下限値未満であることを示す。