水質検査結果書

2024(令和6)年度

水道施設名	ゆめが丘浄水場 界外		種別	栓水
採水年月日	2024年5月21日	天候(前日/当日)	晴 / 曇	
水　温	18.9　℃	残留塩素	0.3 mg/l	
一般細菌	0 個/ml	臭素酸	0.001 mg/l 未満	
大腸菌	検出されず	総トリハロメタン	0.02 mg/l	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l 未満	トリクロロ酢酸	0.007 mg/l	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l 未満	ブロモジクロロメタン	0.007 mg/l	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l 未満	ブロモホルム	0.009 mg/l 未満	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l 未満	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l 未満	亜鉛及びその化合物	0.10 mg/l 未満	
六価クロム化合物	0.002 mg/l 未満	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/l	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l 未満	鉄及びその化合物	0.03 mg/l 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l 未満	銅及びその化合物	0.10 mg/l 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81 mg/l	ナトリウム及びその化合物	9.1 mg/l	
フッ素及びその化合物	0.08 mg/l 未満	マンガン及びその化合物	0.005 mg/l 未満	
ホウ素及びその化合物	0.10 mg/l 未満	塩化物イオン	13.5 mg/l	
四塩化炭素	0.0002 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50.0 mg/l	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l 未満	蒸発残留物	95 mg/l	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	mg/l	
		ジェオスミン	0.000002 mg/l	
ジクロロメタン	0.002 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l 未満	
テトラクロロエチレン	0.001 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	mg/l	
トリクロロエチレン	0.001 mg/l 未満	フェノール類	mg/l	
ベンゼン	0.001 mg/l 未満	有機物(TOC)	0.9 mg/l	
塩素酸	0.10 mg/l	ｐ Ｈ 値	7.3	
クロロ酢酸	0.002 mg/l 未満	味	異常なし	
クロロホルム	0.014 mg/l	臭　気	異常なし	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l 未満	色　度	0.5　度　未満	
ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l 未満	濁　度	0.1　度　未満	

判　定	上記検査項目は水質基準に適合		
検　査　期　日	2024年5月21日　～　5月31日		
検　査　方　法	平成15年7月22日　厚生労働省告示第261号による。		
採水・検査機関	伊賀市上下水道部	検査責任者	堀山　和弘