

# 水質検査結果書

2024(令和6)年度

|                                        |                             |                       |               |    |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----|
| 水道施設名                                  | ゆめが丘浄水場 界外                  |                       | 種別            | 栓水 |
| 採水年月日                                  | 2025年1月14日                  | 天候(前日/当日)             | 曇 / 晴         |    |
| 水 温                                    | 9.2 ℃                       | 残留塩素                  | 0.3 mg/l      |    |
| 一般細菌                                   | 0 個/ml                      | 臭素酸                   | 0.001 mg/l 未満 |    |
| 大腸菌                                    | 検出されず                       | 総トリハロメタン              | 0.01 mg/l 未満  |    |
| カドミウム及びその化合物                           | 0.0003 mg/l 未満              | トリクロロ酢酸               | 0.003 mg/l    |    |
| 水銀及びその化合物                              | 0.00005 mg/l 未満             | ブロモジクロロメタン            | 0.003 mg/l    |    |
| セレン及びその化合物                             | 0.001 mg/l 未満               | ブロモホルム                | 0.009 mg/l 未満 |    |
| 鉛及びその化合物                               | 0.001 mg/l 未満               | ホルムアルデヒド              | 0.008 mg/l 未満 |    |
| ヒ素及びその化合物                              | 0.001 mg/l 未満               | 亜鉛及びその化合物             | 0.10 mg/l 未満  |    |
| 六価クロム化合物                               | 0.002 mg/l 未満               | アルミニウム及びその化合物         | 0.02 mg/l 未満  |    |
| 亜硝酸態窒素                                 | 0.004 mg/l 未満               | 鉄及びその化合物              | 0.03 mg/l 未満  |    |
| シアン化物イオン<br>及び塩化シアン                    | 0.001 mg/l 未満               | 銅及びその化合物              | 0.10 mg/l 未満  |    |
| 硝酸態窒素及び<br>亜硝酸態窒素                      | 0.63 mg/l                   | ナトリウム及びその化合物          | 8.4 mg/l      |    |
| フッ素及びその化合物                             | 0.08 mg/l 未満                | マンガン及びその化合物           | 0.005 mg/l 未満 |    |
| ホウ素及びその化合物                             | 0.10 mg/l 未満                | 塩化物イオン                | 9.7 mg/l      |    |
| 四塩化炭素                                  | 0.0002 mg/l 未満              | カルシウム、マグネシウム<br>等(硬度) | 43.6 mg/l     |    |
| 1,4-ジオキサン                              | 0.005 mg/l 未満               | 蒸発残留物                 | 95 mg/l       |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン<br>及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004 mg/l 未満               | 陰イオン界面活性剤             | mg/l          |    |
|                                        |                             | ジェオスミン                | mg/l          |    |
| ジクロロメタン                                | 0.002 mg/l 未満               | 2-メチルイソボルネオール         | mg/l          |    |
| テトラクロロエチレン                             | 0.001 mg/l 未満               | 非イオン界面活性剤             | mg/l          |    |
| トリクロロエチレン                              | 0.001 mg/l 未満               | フェノール類                | mg/l          |    |
| ベンゼン                                   | 0.001 mg/l 未満               | 有機物(TOC)              | 0.6 mg/l      |    |
| 塩素酸                                    | 0.06 mg/l 未満                | p H 値                 | 7.4           |    |
| クロロ酢酸                                  | 0.002 mg/l 未満               | 味                     | 異常なし          |    |
| クロロホルム                                 | 0.006 mg/l 未満               | 臭 気                   | 異常なし          |    |
| ジクロロ酢酸                                 | 0.003 mg/l 未満               | 色 度                   | 0.5 度 未満      |    |
| ジブロモクロロメタン                             | 0.01 mg/l 未満                | 濁 度                   | 0.1 度 未満      |    |
| 判 定                                    | 上記検査項目は水質基準に適合              |                       |               |    |
| 検 査 期 日                                | 2025年1月14日 ～ 1月31日          |                       |               |    |
| 検 査 方 法                                | 平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号による。 |                       |               |    |
| 採 水 ・ 検 査 機 関                          | 伊賀市上下水道部                    | 検査責任者                 | 堀山 和弘         |    |